

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: _____

Адрес: Крупской 4

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 266310

Дата	Теплоснабжение									ГВС				Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	M1, т	V1, м3	Qгвс, Гкал	
23.06.21	26,2	57,2	-31,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,5	7,97	8,10	0,433	24,00
24.06.21	26,7	59,4	-32,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,9	8,04	8,18	0,448	24,00
25.06.21	26,1	57,2	-31,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,5	6,94	7,07	0,376	24,00
26.06.21	25,9	57,4	-31,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,6	7,40	7,52	0,402	24,00
27.06.21	25,9	56,9	-31,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,7	7,28	7,42	0,406	24,00
28.06.21	26,3	57,8	-31,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,8	7,72	7,87	0,432	24,00
29.06.21	26,4	57,4	-31,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,7	7,15	7,27	0,391	24,00
30.06.21	26,7	58,9	-32,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	61,1	7,41	7,52	0,412	24,00
01.07.21	26,7	58,1	-31,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,7	6,65	6,74	0,365	24,00
02.07.21	26,7	58,0	-31,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,9	7,44	7,57	0,407	24,00
03.07.21	26,8	57,4	-30,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,5	7,28	7,39	0,395	24,00
04.07.21	27,3	58,6	-31,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	61,2	7,69	7,83	0,432	24,00
05.07.21	27,9	58,5	-30,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,1	7,79	7,94	0,431	24,00
06.07.21	28,1	59,2	-31,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,5	7,23	7,36	0,401	24,00
07.07.21	28,0	57,3	-29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,6	6,29	6,38	0,342	24,00
08.07.21	27,4	57,6	-30,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,6	7,00	7,10	0,381	24,00
09.07.21	27,4	57,5	-30,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,5	6,01	6,07	0,327	24,00
10.07.21	27,5	57,7	-30,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,0	6,97	7,08	0,376	24,00
11.07.21	27,5	57,6	-30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	61,4	7,20	7,31	0,407	24,00
12.07.21	28,0	58,1	-30,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,5	7,33	7,45	0,405	24,00
13.07.21	27,9	56,8	-28,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,9	6,79	6,90	0,367	24,00
14.07.21	28,3	58,3	-29,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,8	7,37	7,49	0,405	24,00
15.07.21	28,6	58,3	-29,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,7	7,64	7,76	0,424	24,00
16.07.21	28,8	58,4	-29,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,3	7,06	7,17	0,391	24,00
17.07.21	28,2	56,2	-27,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,7	5,79	5,87	0,309	24,00
18.07.21	28,2	57,3	-29,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,0	6,61	6,73	0,361	24,00
19.07.21	28,4	58,0	-29,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,2	6,86	6,97	0,379	24,00
20.07.21	28,5	59,0	-30,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,9	7,57	7,70	0,422	24,00
21.07.21	28,7	58,8	-30,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,7	6,81	6,92	0,379	24,00
22.07.21	28,5	58,5	-30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,6	6,37	6,48	0,354	24,00
Итого	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	213,66	217,16	11,760	720,00
Средние	27,5	57,9	-30,5	---	---	---	---	---	---	60,1	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	Mгвс, т	V1, гвс	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	11857,22	10740,62	1116,60	486,009	236,42	240,36	12,599	4543,00
23.07.21 00:00	11857,22	10740,62	1116,60	486,009	450,08	457,52	24,359	5263,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,000	213,66	217,16	11,760	720,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 0,000 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 11,760 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 11,760 Гкал

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____