ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент:ООО УК "Моя Крепость"

Адрес:Крупской, 5

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 116

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 5.00°С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00214499 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x7e03 ПО 2.7

Дата	t1 °С	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	t2 °С	M2 т	V2 м3	P2 кг/см2	t3 °С	M3 т	V3 м3	dt °С	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	BHP ч	BOC ч
23.06.2021	23,57	0	0	5,5	65,85	0	0	4,5	68,11	8,28	8,46	-42,28	0	0	0,524	24	0
24.06.2021	23,14	0	0	5,5	66,65	0	0	4,5	68,32	7,34	7,5	-43,51	0	0	0,465	24	0
25.06.2021	22,92	0	0	5,5	66,45	0	0	4,5	67,57	8,02	8,2	-43,53	0	0	0,503	24	0
26.06.2021	22,9	0	0	5,5	66,23	0	0	4,5	68,02	8,87	9,07	-43,33	0	0	0,559	24	0
27.06.2021	22,77	0	0	5,5	66,51	0	0	4,5	69,3	9,33	9,52	-43,74	0	0	0,602	24	0
28.06.2021	22,88	0	0	5,5	66,16	0	0	4,5	68,4	7,96	8,14	-43,28	0	0	0,504	24	0
29.06.2021	23,08	0	0	5,5	66,24	0	0	4,5	67,62	7,99	8,17	-43,16	0	0	0,501	24	0
30.06.2021	23,29	0	0	5,5	67,49	0	0	4,5	69,84	8,02	8,21	-44,2	0	0	0,519	24	0
01.07.2021	23,25	0	0	5,5	64,95	0	0	4,5	68,11	7,13	7,29	-41,7	0	0	0,448	24	0
02.07.2021	23,21	0	0	5,5	66,31	0	0	4,5	67,9	6,56	6,69	-43,1	0	0	0,411	24	0
03.07.2021	23,37	0	0	5,5	65,66	0	0	4,5	68,07	7,54	7,72	-42,29	0	0	0,476	24	0
04.07.2021	23,7	0	0	5,5	66,76	0	0	4,5	69,94	8,55	8,73	-43,06	0	0	0,552	24	0
05.07.2021	24,18	0	0	5,5	67,09	0	0	4,5	68,51	7,28	7,44	-42,91	0	0	0,462	24	0
06.07.2021	24,59	0	0	5,5	66,68	0	0	4,5	69,12	6,91	7,08	-42,09	0	0	0,446	24	0
07.07.2021	25,08	0	0	5,5	66,09	0	0	4,5	67,65	7,19	7,34	-41,01	0	0	0,452	24	0
08.07.2021	24,57	0	0	5,5	66,53	0	0	4,5	68,14	7,91	8,09	-41,96	0	0	0,499	24	0
09.07.2021	24,28	0	0	5,5	65,47	0	0	4,5	68,25	6,84	7,01	-41,19	0	0	0,431	24	0
10.07.2021	24,24	0	0	5,5	66,04	0	0	4,5	67,31	7,22	7,38	-41,8	0	0	0,449	24	0
11.07.2021	24,36	0	0	5,5	66,88	0	0	4,5	68,74	8,15	8,3	-42,52	0	0	0,518	24	0
12.07.2021	24,53	0	0	5,5	66,12	0	0	4,5	68,47	8,19	8,38	-41,59	0	0	0,518	24	0
13.07.2021	24,88	0	0	5,5	66,39	0	0	4,5	68,85	8,59	8,79	-41,51	0	0	0,546	24	0
14.07.2021	25,07	0	0	5,5	66,5	0	0	4,5	69,01	7,8	7,99	-41,43	0	0	0,498	24	0
15.07.2021	25,33	0	0	5,5	66,62	0	0	4,5	68,3	8,03	8,21	-41,29	0	0	0,508	24	0
16.07.2021	25,39	0	0	5,5	65,81	0	0	4,5	68,41	6,47	6,62	-40,42	0	0	0,408	24	0
17.07.2021	25,34	0	0	5,5	65,88	0	0	4,5	67,47	6,44	6,58	-40,54	0	0	0,402	24	0
18.07.2021	25,05	0	0	5,5	65,39	0	0	4,5	69,01	7,76	7,93	-40,34	0	0	0,496	24	0
19.07.2021	25,1	0	0	5,5	66,44	0	0	4,5	68,24	7,44	7,6	-41,34	0	0	0,47	24	0
20.07.2021	25,16	0	0	5,5	67,23	0	0	4,5	69,48	7	7,15	-42,07	0	0	0,449	24	0
21.07.2021	25,06	0	0	5,5	66,8	0	0	4,5	68,99	7,4	7,55	-41,74	0	0	0,472	24	0
22.07.2021	25,13	0	0	5,5	66,95	0	0	4,5	69,01	8,3	8,47	-41,82	0	0	0,533	24	0
Итого:		**0**	**0**			**0**	**0**			**230,51**	**235,61**		**0**	**0**	**14,621**	**720**	**0**
Средние:	**24,18**			**5,5**	**66,33**			**4,5**	**68,47**			**-42,15**					

Дата	M1 т	V1 м3	M2 т	V2 м3	M3 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	BHP ч	BOC ч
22/06/2124:00	59695,08	61477,76	48515,54	48906,38	2056,97	2099,47	11179,54	2748,351	127,377	32933	194
22/07/2124:00	59695,08	61477,76	48515,54	48906,38	2287,48	2335,08	11179,54	2748,351	141,998	33653	194
Итого:	**0**	**0**	**0**	**0**	**230,51**	**235,61**	**0**	**0**	**14,621**	**720**	**0**

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 33856ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации