

ОТЧЕТ

о фактических параметрах теплообеспечения
23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: УК "Моя крепость"

Договор N: _____

Адрес: Курчатова 10

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сел. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сел. воды= _____ т.сут M грвс= _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tmax= 5.00 °C

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256145

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0:FG310

по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23.06.2021	26,02	0	0	4,8	64,21	0	0	6,12	66,29	11,61	11,85	-38,19	0	0	0,71	24	0
24.06.2021	26,01	0	0	4,8	64,64	0	0	6,1	66,78	10,43	10,65	-38,63	0	0	0,642	24	0
25.06.2021	26,58	0	0	4,8	66,05	0	0	6,18	67,09	11,51	11,74	-39,47	0	0	0,715	24	0
26.06.2021	26,39	0	0	4,8	65,12	0	0	6,15	66,99	10,27	10,48	-38,73	0	0	0,634	24	0
27.06.2021	26,4	0	0	4,8	65,42	0	0	6,13	67,79	11,45	11,66	-39,02	0	0	0,717	24	0
28.06.2021	26,45	0	0	4,8	60,1	0	0	5,13	63,27	8,58	8,72	-33,65	0	0	0,497	24	0
29.06.2021	55,14	8,28	8,39	4,8	28,63	0	0	4,19	26,96	1,66	1,66	26,51	8,28	0,415	0,036	24	0
30.06.2021	55,82	11,26	11,43	4,8	30,26	0	0	6,99	30,25	0	0	25,56	11,26	0,576	0	24	0
01.07.2021	56,09	13,07	13,28	4,8	31,3	0	0	7,29	31,29	0	0	24,79	13,07	0,665	0	24	0
02.07.2021	54,07	10,04	10,17	4,8	30,1	0	0	11,23	30,09	0	0	23,97	10,04	0,492	0	24	0
03.07.2021	56,75	8,64	8,76	4,8	31,96	0	0	5,92	31,95	0	0	24,79	8,64	0,445	0	21	3
04.07.2021	56,49	12,05	12,22	4,8	32,92	0	0	7,08	32,92	0	0	23,57	12,05	0,621	0	24	0
05.07.2021	55,31	11,71	11,88	4,8	33,88	0	0	9,21	33,87	0	0	21,43	11,71	0,589	0	24	0
06.07.2021	56,05	11,88	12,06	4,8	33,59	0	0	10,76	33,58	0	0	22,46	11,88	0,606	0	23	1
07.07.2021	55,25	11,76	11,94	4,8	33,48	0	0	12,36	33,47	0	0	21,77	11,76	0,589	0	24	0
08.07.2021	53,9	10,78	10,94	4,8	32,03	0	0	8,62	32,02	0	0	21,87	10,78	0,526	0	24	0
09.07.2021	53,91	12,49	12,69	4,8	31,59	0	0	4,68	31,59	0	0	22,32	12,49	0,609	0	24	0
10.07.2021	53,5	9,04	9,17	4,8	31,01	0	0	2,69	31	0	0	22,49	9,04	0,436	0	24	0
11.07.2021	55,34	11,49	11,67	4,8	30,8	0	0	4,68	30,79	0	0	24,54	11,49	0,58	0	24	0
12.07.2021	54,58	11,13	11,33	4,8	31,49	0	0	3,36	31,49	0	0	23,09	11,13	0,55	0	24	0
13.07.2021	55,18	11,68	11,86	4,8	31,87	0	0	4	31,86	0	0	23,31	11,68	0,585	0	24	0
14.07.2021	55,56	11,64	11,82	4,8	32,23	0	0	3,81	32,23	0	0	23,33	11,64	0,587	0	24	0
15.07.2021	55,77	11,73	11,89	4,8	32,58	0	0	3,53	32,58	0	0	23,19	11,73	0,593	0	24	0
16.07.2021	54,37	9,61	9,74	4,8	32	0	0	2,62	31,99	0	0	22,37	9,61	0,472	0	24	0
17.07.2021	55,88	11,98	12,18	4,8	32,43	0	0	3,58	32,42	0	0	23,45	11,98	0,609	0	24	0
18.07.2021	55,81	10,77	10,93	4,8	31,95	0	0	2,99	31,95	0	0	23,86	10,77	0,547	0	24	0
19.07.2021	55,68	11,39	11,58	4,8	32,75	0	0	2,84	32,74	0	0	22,93	11,39	0,576	0	24	0
20.07.2021	56,67	13,28	13,48	4,8	32,69	0	0	3,37	32,69	0	0	23,98	13,28	0,685	0	24	0
21.07.2021	56,31	11,25	11,44	4,8	32,22	0	0	3,25	32,21	0	0	24,09	11,25	0,577	0	24	0
22.07.2021	55,8	11,04	11,22	4,8	31,92	0	0	3,34	31,91	0	0	23,88	11,04	0,559	0	24	0
Итого:		267,99	272,07			0	0			65,51	66,76		267,99	13,489	3,951	716	4
Средние:	49,56			4,8	38,37			5,6	38,73			11,19					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/2124:00	7073,49	7225,02	6542,9	6611,59	319,67	325,75	530,59	178,824	18,954	1981	23
22/07/2124:00	7341,48	7497,09	6542,9	6611,59	385,18	392,51	798,58	192,313	22,905	2697	27
Итого:	267,99	272,07	0	0	65,51	66,76	267,99	13,489	3,951	716	4

Период нормальной работы 716ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 2604ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



