

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: УК "Моя крепость" Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Ленина 14 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплового счетчика ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгас= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч  
 Tmax = 5.00 °C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00163056 ВР0Д 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x472E ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mr	Qo	Qr	BHP	BOC
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23.06.2021	24,8	0	0	6,9	57,56	0,06	0,06	6,67	65,04	5,95	6,07	-32,76	-0,06	0	0,357	24	0
24.06.2021	24,85	0	0	6,9	53	0,1	0,1	6,66	64,31	5,09	5,18	-28,15	-0,1	0	0,303	24	0
25.06.2021	25,11	0	0	6,9	57,88	0,12	0,12	6,73	64,64	5,25	5,33	-32,77	-0,12	0	0,313	24	0
26.06.2021	25,01	0	0	6,9	54,64	0,12	0,12	6,7	64,16	4,87	4,94	-29,63	-0,12	-0,001	0,285	24	0
27.06.2021	24,97	0	0	6,9	57,85	0,09	0,09	6,68	66,61	6,27	6,4	-32,88	-0,09	0	0,385	24	0
28.06.2021	25,07	0	0	6,9	55,68	0,11	0,11	6,66	63,76	4,39	4,46	-30,61	-0,11	0	0,256	24	0
29.06.2021	24,91	0	0	6,9	54,87	0,09	0,09	6,66	63,83	4,8	4,86	-29,96	-0,09	0	0,282	24	0
30.06.2021	25,21	0	0	6,9	55,41	0,1	0,1	6,68	65,08	4,82	4,87	-30,2	-0,1	0	0,299	24	0
01.07.2021	25,37	0	0	6,9	57,83	0,1	0,1	6,67	65,1	5,41	5,51	-32,46	-0,1	0	0,323	24	0
02.07.2021	25,46	0	0	6,9	58,67	0,06	0,06	6,71	64,71	5,08	5,15	-33,21	-0,06	0	0,302	24	0
03.07.2021	25,4	0	0	6,9	55,24	0,05	0,05	6,76	64,29	4,54	4,59	-29,84	-0,05	0	0,266	24	0
04.07.2021	25,42	0	0	6,9	56,01	0,04	0,04	6,75	67,98	5,95	6,05	-30,59	-0,04	0	0,374	24	0
05.07.2021	25,83	0	0	6,9	56,36	0,11	0,11	6,74	64,42	4,91	4,99	-30,53	-0,11	0	0,292	24	0
06.07.2021	25,9	0	0	6,9	55,79	0,07	0,07	6,72	64,87	4,41	4,46	-29,89	-0,07	0	0,262	24	0
07.07.2021	26,05	0	0	6,9	54,59	0,12	0,12	6,74	63,12	4,17	4,21	-28,54	-0,12	0	0,243	24	0
08.07.2021	25,74	0	0	6,9	56,93	0,04	0,04	6,75	63,8	4,54	4,59	-31,19	-0,04	0	0,267	24	0
09.07.2021	25,89	0	0	6,9	55,92	0,06	0,06	6,73	63,72	4,22	4,26	-30,03	-0,06	0	0,246	24	0
10.07.2021	25,87	0	0	6,9	52,65	0,06	0,06	6,82	64,67	4,71	4,76	-26,78	-0,06	0	0,281	24	0
11.07.2021	26,15	0	0	6,9	52,54	0,04	0,04	6,77	65,65	5,12	5,21	-26,39	-0,04	0	0,31	24	0
12.07.2021	26,46	0	0	6,9	58,69	0,07	0,07	6,75	65,37	4,85	4,92	-32,23	-0,07	0	0,292	23	1
13.07.2021	26,71	0	0	6,9	55,22	0,05	0,05	6,77	66,21	5,4	5,51	-28,51	-0,05	0	0,331	24	0
14.07.2021	26,88	0	0	6,9	59,25	0,05	0,05	6,74	65,08	4,89	4,95	-32,37	-0,05	0	0,295	24	0
15.07.2021	26,86	0	0	6,9	58,22	0,06	0,06	6,75	66,81	6,43	6,53	-31,36	-0,06	0	0,395	24	0
16.07.2021	26,89	0	0	6,9	59,93	0,04	0,04	6,75	65,03	4,55	4,62	-33,04	-0,04	0	0,274	24	0
17.07.2021	27	0	0	6,9	56,99	0,03	0,03	6,8	64	4,65	4,7	-29,99	-0,03	0	0,271	24	0
18.07.2021	26,72	0	0	6,9	56,83	0,03	0,03	6,76	64,99	4,46	4,5	-30,11	-0,03	0	0,268	24	0
19.07.2021	27,02	0	0	6,9	60,93	0,06	0,06	6,74	65,56	5,23	5,3	-33,91	-0,06	0	0,319	24	0
20.07.2021	26,96	0	0	6,9	56,98	0,04	0,04	6,72	65,61	4,55	4,6	-30,02	-0,04	0	0,275	24	0
21.07.2021	27,06	0	0	6,9	60,79	0,04	0,04	6,7	65,64	4,79	4,86	-33,73	-0,04	0	0,29	24	0
22.07.2021	27	0	0	6,9	58,2	0,04	0,04	6,73	64,58	4,08	4,13	-31,2	-0,04	0	0,243	24	0
Итого:		0	0			2,05	2,05			148,38	150,51		-2,05	-0,001	8,889	719	1
Средние:	25,95			6,9	56,71			6,72	64,95			-30,76					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mr	Qo	Qr	BHP	BOC
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/2124:00	30101,91	30969,24	27938,11	28265,58	1121,5	1137,05	2163,8	1020,112	61,315	16427	4
22/07/2124:00	30101,91	30969,24	27940,16	28267,63	1269,88	1287,56	2161,75	1020,111	70,204	17146	5
Итого:	0	0	2,05	2,05	148,38	150,51	-2,05	-0,001	8,889	719	1

Период нормальной работы 719ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч  
 Время работы прибора после сброса 17160ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/06/21г.-20/07/21г.

Абонент: УК "Моя крепость"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Ленина 14

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Теплодиспетчер ВКТ-7 сэт. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сэт. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tдв = 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00263056

Ввод 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

T3=1

КС=0x472E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.06.2021	60,24	5,162	5,25	6,7	0	0,2848	24	0
24.06.2021	58,98	4,359	4,43	6,7	0	0,2352	24	0
25.06.2021	59,17	4,44	4,51	6,77	0	0,2403	24	0
26.06.2021	59,06	4,224	4,29	6,74	0	0,2283	24	0
27.06.2021	62,46	5,626	5,73	6,72	0	0,3228	24	0
28.06.2021	57,44	3,745	3,8	6,69	0	0,1963	24	0
29.06.2021	58,56	4,105	4,17	6,7	0	0,2196	24	0
30.06.2021	59,52	4,114	4,18	6,71	0	0,2242	24	0
01.07.2021	60	4,731	4,81	6,71	0	0,26	24	0
02.07.2021	58,89	4,292	4,36	6,75	0	0,2311	24	0
03.07.2021	58,99	4,004	4,07	6,8	0	0,216	24	0
04.07.2021	63,75	5,362	5,46	6,78	0	0,3148	24	0
05.07.2021	58,83	4,155	4,22	6,78	0	0,2235	24	0
06.07.2021	59,25	3,785	3,85	6,76	0	0,2051	24	0
07.07.2021	57,21	3,535	3,59	6,78	0	0,1845	24	0
08.07.2021	58,37	3,906	3,97	6,78	0	0,2083	24	0
09.07.2021	57,59	3,573	3,63	6,77	0	0,1876	24	0
10.07.2021	59,52	4,15	4,22	6,85	0	0,2261	24	0
11.07.2021	60,73	4,611	4,69	6,81	0	0,2565	24	0
12.07.2021	59,7	4,269	4,34	6,79	0	0,2333	24	0
13.07.2021	61	4,756	4,84	6,81	0	0,2661	24	0
14.07.2021	59,4	4,212	4,28	6,78	0	0,2285	24	0
15.07.2021	62,74	5,667	5,77	6,78	0	0,3272	24	0
16.07.2021	59,27	3,995	4,06	6,79	0	0,2168	24	0
17.07.2021	58,72	4,133	4,2	6,83	0	0,2217	24	0
18.07.2021	59,4	3,994	4,06	6,8	0	0,2172	24	0
19.07.2021	60,33	4,543	4,62	6,78	0	0,2513	24	0
20.07.2021	59,72	3,904	3,97	6,75	0	0,2134	24	0
21.07.2021	59,85	4,188	4,26	6,74	0	0,2298	24	0
22.07.2021	58,49	3,524	3,58	6,76	0	0,1886	24	0
<b>Итого:</b>		<b>129,064</b>	<b>131,21</b>		<b>0</b>	<b>7,0589</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>59,57</b>			<b>6,76</b>				

Дата	M1	V1	V3	Qo	ВНР	ВОС
	т	м3	м3	Гкал	ч	ч
22/06/2124:00	2997,642	3061,25	4629,68	185,8211	16431	0
22/07/2124:00	3126,706	3192,46	4629,68	192,88	17151	0
<b>Итого:</b>	<b>129,064</b>	<b>131,21</b>	<b>0</b>	<b>7,0589</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 17160ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации


