

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: Мира 6, Подгорный

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 261678

Дата	Теплоснабжение									ГВС				Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	M1, т	V1, м3	Qгвс, Гкал	
23.06.21	56,2	53,9	2,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	55,2	0,69	0,70	0,034	24,00
24.06.21	55,4	53,3	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	55,5	1,23	1,25	0,062	24,00
25.06.21	55,3	53,2	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	54,3	0,68	0,69	0,034	24,00
26.06.21	55,2	53,0	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	54,7	0,71	0,72	0,035	24,00
27.06.21	55,1	52,9	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	54,8	0,81	0,82	0,040	24,00
28.06.21	55,1	52,9	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	55,8	1,05	1,07	0,053	24,00
29.06.21	56,0	53,7	2,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	55,6	0,91	0,92	0,046	24,00
30.06.21	55,9	53,7	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,3	1,03	1,05	0,053	24,00
01.07.21	56,7	54,5	2,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,7	1,41	1,43	0,074	24,00
02.07.21	55,5	53,3	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	54,7	0,71	0,72	0,035	24,00
03.07.21	55,9	53,7	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,0	0,95	0,96	0,048	24,00
04.07.21	56,4	54,2	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,7	0,92	0,93	0,047	24,00
05.07.21	56,4	54,2	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	55,8	0,66	0,66	0,033	24,00
06.07.21	56,1	54,0	2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	55,4	0,91	0,92	0,046	24,00
07.07.21	56,4	54,3	2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,1	1,16	1,18	0,059	24,00
08.07.21	56,7	54,6	2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,1	0,84	0,85	0,043	24,00
09.07.21	56,5	54,4	2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	55,9	0,68	0,69	0,034	24,00
10.07.21	55,8	53,7	2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	55,8	0,71	0,72	0,036	24,00
11.07.21	56,7	54,5	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,2	0,77	0,78	0,039	24,00
12.07.21	56,5	54,4	2,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,0	0,70	0,71	0,036	24,00
13.07.21	56,3	54,2	2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	54,9	0,49	0,49	0,024	24,00
14.07.21	56,1	54,0	2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,0	0,82	0,83	0,043	24,00
15.07.21	56,5	53,9	2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,3	0,80	0,81	0,042	24,00
16.07.21	56,2	54,3	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	55,7	0,94	0,95	0,047	24,00
17.07.21	57,9	55,9	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,4	1,08	1,09	0,056	24,00
18.07.21	57,2	55,3	1,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,5	0,99	1,01	0,051	24,00
19.07.21	56,8	55,0	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,0	1,28	1,30	0,067	24,00
20.07.21	56,9	55,1	1,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,5	1,34	1,36	0,070	24,00
21.07.21	57,2	55,3	1,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,4	0,90	0,92	0,046	24,00
22.07.21	56,6	54,7	1,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,2	0,82	0,83	0,042	24,00
Итого	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	26,97	27,34	1,377	720,00
Средние	56,2	54,1	2,1	---	---	---	---	---	---	56,1	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	Mгвс, т	V1, гвс	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	0,00	0,00	0,00	0,000	665,83	676,80	37,047	17312,00
23.07.21 00:00	0,00	0,00	0,00	0,000	692,80	704,14	38,423	18032,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,000	26,97	27,34	1,377	720,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 0,000 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 1,377 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 1,377 Гкал

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации _____