

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: Свердлова 49

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 237828

Дата	Теплоснабжение									ГВС				Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	M1, т	V1, м3	Qгвс, Гкал	
23.06.21	28,1	57,9	-29,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	12,68	---	24,00
24.06.21	28,1	58,0	-29,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,53	---	24,00
25.06.21	28,7	58,9	-30,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	12,59	---	24,00
26.06.21	28,5	58,3	-29,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	12,14	---	24,00
27.06.21	28,1	57,6	-29,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,68	---	24,00
28.06.21	28,3	57,5	-29,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,72	---	24,00
29.06.21	27,9	56,3	-28,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,18	---	24,00
30.06.21	28,8	58,8	-30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,34	---	24,00
01.07.21	28,5	57,7	-29,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,17	---	24,00
02.07.21	28,7	58,2	-29,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,90	---	24,00
03.07.21	27,9	55,1	-27,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	9,01	---	24,00
04.07.21	28,8	58,2	-29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,90	---	24,00
05.07.21	29,2	57,5	-28,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,00	---	24,00
06.07.21	29,9	58,7	-28,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,09	---	24,00
07.07.21	29,5	56,5	-26,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	9,92	---	24,00
08.07.21	29,1	57,8	-28,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,51	---	24,00
09.07.21	29,5	58,4	-29,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,12	---	24,00
10.07.21	29,0	57,2	-28,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	9,65	---	24,00
11.07.21	29,4	58,3	-28,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,93	---	24,00
12.07.21	29,8	58,8	-29,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,12	---	23,00
13.07.21	29,7	57,7	-28,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,20	---	24,00
14.07.21	29,6	56,9	-27,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	9,47	---	24,00
15.07.21	30,1	58,1	-28,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,77	---	24,00
16.07.21	30,5	58,7	-28,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,78	---	24,00
17.07.21	29,9	56,9	-27,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	9,85	---	24,00
18.07.21	30,0	58,2	-28,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,77	---	24,00
19.07.21	30,3	57,8	-27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,70	---	24,00
20.07.21	30,1	57,8	-27,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,03	---	24,00
21.07.21	30,0	57,8	-27,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,59	---	24,00
22.07.21	30,6	59,7	-29,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	11,74	---	24,00
Итого	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	0,00	327,08	0,000	719,00
Средние	29,2	57,8	-28,6	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	Mгвс, т	V1, гвс	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	93526,51	86915,22	6611,29	2849,779		10083,44		22454,00
23.07.21 00:00	93526,51	86915,22	6611,29	2849,779		10410,52		23173,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,000		327,08		719,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 0,000 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 0,000 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 0,000 Гкал

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации _____