

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: Строительная 14.2, Подгорный

Прибор учета: ВКТ-9 № 3106

Дата	Теплоснабжение									ГВС									Нара б., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	T2, °C	dT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qгвс, Гкал	
23.06.21	58,6	57,4	1,2	183,88	180,99	182,13	179,34	1,65	0,305	58,7	56,1	2,5	80,93	79,65	76,12	75,01	4,64	0,440	24,00
24.06.21	57,6	56,5	1,1	185,22	182,40	182,92	180,20	2,20	0,324	57,7	55,2	2,5	80,97	79,73	75,64	74,57	5,16	0,455	24,00
25.06.21	57,7	56,5	1,2	184,57	181,77	182,99	180,25	1,52	0,293	57,8	55,2	2,5	80,18	78,94	75,69	74,62	4,33	0,417	24,00
26.06.21	57,5	56,4	1,2	180,86	178,11	178,64	175,99	2,12	0,324	57,6	55,1	2,6	78,76	77,55	73,71	72,67	4,88	0,444	24,00
27.06.21	57,5	56,3	1,2	180,15	177,43	177,31	174,68	2,75	0,356	57,6	55,0	2,6	78,36	77,16	72,73	71,71	5,45	0,473	24,00
28.06.21	57,3	56,1	1,2	179,79	177,09	177,89	175,27	1,82	0,307	57,4	54,8	2,6	77,89	76,70	73,28	72,26	4,45	0,421	24,00
29.06.21	58,3	57,1	1,2	179,12	176,33	176,87	174,18	2,15	0,331	58,4	55,8	2,7	77,72	76,50	72,69	71,64	4,86	0,450	24,00
30.06.21	58,2	57,0	1,2	183,57	180,71	181,06	178,33	2,38	0,345	58,3	55,7	2,6	79,82	78,57	74,43	73,36	5,21	0,469	24,00
01.07.21	59,0	57,7	1,2	185,21	182,27	183,32	180,48	1,79	0,320	59,0	56,4	2,7	80,44	79,15	75,58	74,47	4,68	0,451	24,00
02.07.21	57,9	56,7	1,2	184,65	181,82	182,79	180,04	1,77	0,307	58,0	55,4	2,5	80,01	78,77	75,21	74,14	4,63	0,433	24,00
03.07.21	58,2	57,1	1,1	185,78	182,90	184,08	181,28	1,62	0,299	58,3	55,8	2,5	80,48	79,22	75,80	74,71	4,51	0,428	24,00
04.07.21	58,8	57,7	1,2	186,80	183,85	184,58	181,72	2,12	0,329	58,9	56,4	2,5	81,18	79,88	75,96	74,84	5,04	0,461	24,00
05.07.21	58,8	57,7	1,2	185,85	182,92	183,88	181,03	1,89	0,313	58,9	56,4	2,5	80,61	79,32	75,76	74,64	4,68	0,440	24,00
06.07.21	58,4	57,4	1,1	187,76	184,83	185,43	182,59	2,24	0,319	58,5	56,2	2,3	81,38	80,09	76,10	74,99	5,11	0,449	24,00
07.07.21	58,6	57,5	1,1	180,95	178,12	178,85	176,08	2,04	0,309	58,7	56,3	2,5	78,36	77,11	73,38	72,30	4,81	0,436	24,00
08.07.21	59,0	57,8	1,1	190,95	187,92	189,31	186,36	1,56	0,298	59,0	56,6	2,5	82,85	81,52	78,25	77,09	4,43	0,429	24,00
09.07.21	58,9	57,7	1,2	186,26	183,31	184,65	181,79	1,53	0,296	58,9	56,4	2,5	80,81	79,52	76,42	75,29	4,23	0,417	24,00
10.07.21	58,2	57,1	1,1	184,74	181,89	182,79	179,99	1,89	0,306	58,2	57,1	1,1	184,74	181,89	182,79	179,99	1,89	0,306	24,00
11.07.21	59,0	57,9	1,2	183,66	180,74	181,29	178,46	2,28	0,336	59,1	56,5	2,6	79,55	78,27	74,52	73,42	4,85	0,452	24,00
12.07.21	58,9	57,8	1,2	184,53	181,59	182,40	179,58	2,00	0,321	59,0	56,5	2,5	79,95	78,67	75,11	74,00	4,67	0,439	24,00
13.07.21	58,8	57,7	1,1	187,08	184,13	185,15	182,27	1,86	0,306	58,9	56,5	2,4	81,05	79,75	76,39	75,26	4,49	0,425	24,00
14.07.21	58,5	57,3	1,1	187,27	184,35	185,20	182,36	1,99	0,310	58,5	56,1	2,4	81,14	79,86	76,24	75,12	4,73	0,433	24,00
15.07.21	59,1	57,9	1,2	165,33	162,68	162,87	160,33	2,35	0,322	59,2	56,5	2,6	71,54	70,38	67,11	66,11	4,27	0,404	24,00
16.07.21	58,1	57,0	1,1	179,96	177,16	178,38	175,69	1,47	0,276	58,2	55,8	2,4	78,29	77,07	73,81	72,74	4,32	0,402	24,00
17.07.21	59,7	58,5	1,2	183,05	180,07	181,11	178,22	1,86	0,317	59,8	57,3	2,6	79,67	78,36	74,83	73,69	4,66	0,446	24,00
18.07.21	59,3	58,1	1,1	183,06	180,12	180,58	177,74	2,38	0,337	59,4	56,9	2,5	79,88	78,58	74,40	73,28	5,30	0,470	24,00
19.07.21	58,7	57,5	1,1	183,36	180,48	181,50	178,70	1,78	0,302	58,8	56,3	2,5	79,77	78,50	74,97	73,87	4,63	0,430	24,00
20.07.21	58,7	57,5	1,2	182,09	179,21	180,32	177,55	1,66	0,298	58,8	56,3	2,5	79,07	77,81	74,41	73,32	4,49	0,425	24,00
21.07.21	59,3	58,1	1,2	181,08	178,16	179,09	176,29	1,88	0,315	59,4	56,8	2,6	78,68	77,40	73,80	72,70	4,71	0,443	24,00
22.07.21	58,6	57,4	1,2	181,04	178,19	178,97	176,23	1,96	0,312	58,7	56,2	2,5	78,76	77,51	73,77	72,69	4,82	0,439	24,00
Итого	---	---	---	5497,65	5411,53	5436,38	5353,01	58,51	9,431	---	---	---	2492,84	2453,43	2348,90	2314,49	138,95	13,029	720,00
Средние	58,5	57,4	1,2	---	---	---	---	---	---	58,6	56,1	2,5	---	---	---	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	V1гвс, м3	M1 гвс, т	V2гвс, м3	M2 гвс, т	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	55607,36	54263,10	1344,26	589,892	20822,13	19709,97	19228,71	18242,66	193,569	12445,42
23.07.21 00:00	61018,88	59616,11	1402,77	599,323	23210,45	22060,48	21470,25	20451,50	206,721	13165,42
Итого:	5411,53	5353,02	58,51	9,431	2388,33	2350,52	2241,55	2208,84	13,152	720,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 9,431 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 13,029 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 22,459 Гкал

Всего по ГВС: ΔM = 138,95 т

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации _____