

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: Строительная 16.2, Подгорный

Прибор учета: ВКТ-9 № 3060

Дата	Теплоснабжение									ГВС									Нара б., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	T2, °C	dT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qгвс, Гкал	
23.06.21	57,7	53,9	3,8	61,92	60,97	59,52	58,71	2,26	0,343	57,7	54,1	3,5	62,22	61,27	58,23	57,44	3,82	0,405	24,00
24.06.21	56,3	51,2	5,1	41,24	40,64	38,16	37,70	2,94	0,343	56,1	51,4	4,7	41,68	41,07	37,32	36,86	4,21	0,390	24,00
25.06.21	56,3	48,6	7,8	26,61	26,22	23,87	23,61	2,61	0,318	56,1	48,9	7,2	26,92	26,53	23,33	23,08	3,45	0,344	24,00
26.06.21	56,2	48,2	7,9	25,84	25,47	23,29	23,04	2,43	0,307	55,9	48,5	7,4	26,06	25,68	22,81	22,57	3,12	0,326	24,00
27.06.21	56,1	48,1	8,0	25,83	25,45	23,19	22,94	2,51	0,313	55,9	48,5	7,5	25,98	25,61	22,70	22,46	3,15	0,328	24,00
28.06.21	55,9	47,9	8,0	25,69	25,32	23,17	22,92	2,39	0,306	55,7	48,3	7,5	25,75	25,38	22,67	22,42	2,96	0,317	24,00
29.06.21	56,9	48,7	8,3	25,99	25,60	23,09	22,83	2,77	0,333	56,7	49,0	7,7	26,05	25,66	22,58	22,33	3,33	0,344	24,00
30.06.21	56,8	48,8	8,0	26,32	25,93	23,61	23,35	2,58	0,322	56,6	49,1	7,5	26,43	26,04	23,12	22,86	3,18	0,335	24,00
01.07.21	57,5	49,4	8,2	26,96	26,55	23,74	23,47	3,08	0,354	57,3	49,7	7,6	27,09	26,68	23,21	22,95	3,73	0,370	24,00
02.07.21	56,5	48,7	7,9	26,18	25,79	23,69	23,43	2,36	0,306	56,3	49,0	7,3	26,35	25,97	23,24	22,98	2,98	0,321	24,00
03.07.21	56,9	48,9	8,0	25,84	25,45	23,87	23,61	1,85	0,284	56,7	49,3	7,4	25,99	25,61	23,31	23,05	2,56	0,302	24,00
04.07.21	57,5	49,5	7,9	26,53	26,13	23,95	23,68	2,45	0,316	57,2	49,9	7,3	26,66	26,26	23,46	23,19	3,07	0,330	24,00
05.07.21	57,5	49,6	7,8	26,56	26,16	23,83	23,56	2,60	0,321	57,3	50,0	7,3	26,65	26,25	23,31	23,04	3,21	0,335	24,00
06.07.21	57,1	49,7	7,5	26,44	26,04	24,11	23,84	2,20	0,293	56,9	50,0	6,9	26,55	26,15	23,60	23,32	2,83	0,308	24,00
07.07.21	57,3	49,6	7,7	25,57	25,18	23,23	22,97	2,21	0,293	57,1	49,9	7,2	25,72	25,33	22,71	22,45	2,88	0,311	24,00
08.07.21	57,6	49,8	7,8	27,21	26,80	24,55	24,26	2,53	0,322	57,4	50,2	7,2	27,40	26,98	23,99	23,71	3,27	0,343	24,00
09.07.21	57,5	49,5	8,0	26,58	26,17	23,89	23,62	2,55	0,323	57,3	49,9	7,4	26,77	26,37	23,38	23,11	3,26	0,341	24,00
10.07.21	56,9	49,0	7,9	26,26	25,87	23,66	23,40	2,47	0,313	56,7	49,3	7,3	26,52	26,13	23,18	22,92	3,20	0,333	24,00
11.07.21	57,7	49,5	8,1	26,04	25,64	23,54	23,27	2,37	0,314	57,4	49,9	7,5	26,28	25,88	23,00	22,74	3,14	0,336	24,00
12.07.21	57,6	49,6	8,0	26,40	26,00	23,65	23,38	2,63	0,326	57,3	49,9	7,5	26,58	26,18	23,07	22,81	3,37	0,346	24,00
13.07.21	57,5	49,8	7,7	26,99	26,58	24,00	23,72	2,86	0,334	57,3	50,1	7,2	27,27	26,86	23,48	23,21	3,65	0,358	24,00
14.07.21	57,2	49,5	7,6	26,65	26,25	24,05	23,78	2,47	0,310	57,0	49,9	7,1	26,97	26,57	23,50	23,23	3,34	0,337	24,00
15.07.21	57,6	49,4	8,2	23,27	22,91	21,06	20,82	2,09	0,282	57,4	49,7	7,7	23,51	23,15	20,45	20,21	2,94	0,309	24,00
16.07.21	56,8	49,1	7,7	25,48	25,10	22,96	22,70	2,39	0,298	56,6	49,5	7,1	25,81	25,43	22,45	22,20	3,23	0,324	24,00
17.07.21	58,3	50,3	8,0	18,47	18,19	17,19	16,98	1,21	0,200	58,0	50,6	7,4	18,69	18,40	16,78	16,58	1,82	0,220	24,00
18.07.21	57,9	52,4	5,6	30,17	29,71	27,96	27,59	2,12	0,267	57,8	52,6	5,1	30,03	29,57	26,92	26,57	3,00	0,294	24,00
19.07.21	57,4	51,2	6,3	31,03	30,56	28,22	27,87	2,69	0,316	57,3	51,5	5,8	30,80	30,34	27,30	26,97	3,37	0,332	24,00
20.07.21	57,5	51,2	6,3	30,51	30,04	28,06	27,72	2,32	0,296	57,3	51,5	5,8	30,34	29,88	27,19	26,85	3,03	0,314	24,00
21.07.21	58,0	51,7	6,4	31,04	30,56	27,85	27,51	3,05	0,337	57,8	52,0	5,9	30,90	30,42	27,03	26,69	3,73	0,354	24,00
22.07.21	57,3	51,1	6,2	30,72	30,26	27,84	27,50	2,76	0,316	57,1	51,4	5,8	30,72	30,26	27,04	26,71	3,55	0,339	24,00
Итого	---	---	---	850,34	837,53	772,80	763,78	73,76	9,305	---	---	---	854,69	841,91	754,35	745,53	96,38	9,944	718,95
Средние	57,2	49,8	7,4	---	---	---	---	---	---	57,0	50,1	6,9	---	---	---	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	V1гвс, м3	M1 гвс, т	V2гвс, м3	M2 гвс, т	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	25164,52	24726,71	437,82	314,379	18235,90	17917,31	11985,56	11822,57	436,410	7149,68
23.07.21 00:00	26002,06	25490,49	511,57	323,684	19090,59	18759,22	12739,91	12568,10	446,359	7868,63
Итого:	837,54	763,78	73,76	9,305	854,69	841,91	754,35	745,53	9,950	718,95

Всего по теплоснабжению: Qот = 9,305 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 9,944 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 19,249 Гкал

Всего по ГВС: ΔM = 96,38 т

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации _____