

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: Строительная 16.3, Подгорный

Прибор учета: ВКТ-9 № 3159

Дата	Теплоснабжение									ГВС									Нара б., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	T2, °C	dT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qгвс, Гкал	
23.06.21	58,4	53,0	5,4	47,29	46,55	43,37	42,80	3,75	0,430	58,3	53,3	5,0	46,90	46,17	42,86	42,29	3,87	0,416	24,00
24.06.21	57,3	52,2	5,1	47,23	46,51	44,10	43,54	2,97	0,379	57,2	52,5	4,7	46,81	46,10	43,52	42,96	3,14	0,367	24,00
25.06.21	57,5	52,3	5,2	47,73	47,00	44,12	43,56	3,44	0,406	57,3	52,5	4,8	47,14	46,43	43,35	42,79	3,63	0,394	24,00
26.06.21	57,3	52,0	5,3	46,56	45,86	43,08	42,54	3,32	0,397	57,1	52,3	4,9	46,18	45,48	42,55	42,01	3,48	0,385	24,00
27.06.21	57,2	52,0	5,2	47,22	46,51	42,80	42,26	4,24	0,443	57,1	52,2	4,8	46,99	46,28	42,05	41,51	4,77	0,449	24,00
28.06.21	57,0	51,8	5,2	46,57	45,87	42,90	42,37	3,51	0,405	56,9	52,0	4,9	46,44	45,75	42,14	41,61	4,13	0,416	24,00
29.06.21	58,1	52,6	5,4	46,35	45,63	42,74	42,19	3,44	0,412	57,9	52,9	5,0	46,09	45,38	41,93	41,38	4,00	0,419	24,00
30.06.21	57,9	52,7	5,2	48,86	48,11	43,52	42,96	5,15	0,495	57,8	53,0	4,8	48,51	47,76	42,73	42,17	5,59	0,497	24,00
01.07.21	58,7	53,3	5,4	47,55	46,80	43,93	43,35	3,45	0,443	58,5	53,5	5,0	47,05	46,31	42,90	42,33	3,98	0,425	24,00
02.07.21	57,7	52,7	4,9	50,19	49,42	46,70	46,10	3,33	0,402	57,5	53,0	4,6	49,43	48,68	45,37	44,78	3,90	0,409	24,00
03.07.21	58,0	53,5	4,6	54,69	53,84	51,37	50,69	3,15	0,400	57,9	53,6	4,3	53,96	53,13	50,05	49,38	3,75	0,409	24,00
04.07.21	58,6	54,0	4,6	54,54	53,68	51,55	50,85	2,83	0,386	58,5	54,2	4,3	53,64	52,80	50,40	49,71	3,08	0,378	24,00
05.07.21	58,6	54,1	4,5	54,79	53,92	51,31	50,61	3,31	0,407	58,5	54,3	4,2	53,79	52,94	50,12	49,44	3,51	0,396	24,00
06.07.21	58,2	53,9	4,3	54,78	53,93	51,71	51,01	2,91	0,375	58,1	54,1	4,0	53,72	52,88	50,50	49,81	3,07	0,362	24,00
07.07.21	58,4	54,0	4,4	53,96	53,11	50,38	49,70	3,42	0,401	58,3	54,2	4,1	52,95	52,12	49,11	48,44	3,68	0,394	24,00
08.07.21	58,8	54,2	4,5	55,70	54,82	52,49	51,77	3,04	0,399	58,6	54,4	4,2	54,82	53,95	51,33	50,62	3,33	0,393	24,00
09.07.21	58,6	54,0	4,6	54,13	53,27	51,42	50,72	2,55	0,371	58,5	54,2	4,3	52,96	52,13	50,25	49,57	2,56	0,350	24,00
10.07.21	58,0	53,5	4,5	54,52	53,68	51,01	50,33	3,34	0,404	57,8	53,7	4,2	53,26	52,44	50,11	49,44	3,00	0,366	24,00
11.07.21	58,8	54,1	4,7	54,09	53,23	50,77	50,08	3,15	0,406	58,7	54,3	4,4	52,84	52,00	49,48	48,80	3,20	0,386	24,00
12.07.21	58,7	54,1	4,6	54,01	53,15	50,96	50,27	2,89	0,389	58,6	54,3	4,3	52,92	52,08	49,61	48,94	3,15	0,381	24,00
13.07.21	58,6	54,1	4,5	54,58	53,72	51,57	50,87	2,85	0,382	58,5	54,3	4,2	53,54	52,70	50,35	49,66	3,04	0,370	24,00
14.07.21	58,2	53,9	4,4	54,60	53,75	51,63	50,93	2,81	0,373	58,1	54,0	4,1	53,50	52,67	50,37	49,69	2,98	0,361	24,00
15.07.21	58,7	54,0	4,7	50,94	50,13	48,02	47,37	2,76	0,372	58,5	54,2	4,4	49,86	49,07	46,64	46,01	3,06	0,366	24,00
16.07.21	57,9	53,5	4,4	52,77	51,95	49,99	49,32	2,63	0,357	57,8	53,7	4,1	51,61	50,82	49,05	48,40	2,42	0,326	24,00
17.07.21	59,5	54,8	4,7	53,40	52,53	50,64	49,93	2,60	0,379	59,4	55,0	4,4	52,25	51,40	49,42	48,73	2,67	0,361	24,00
18.07.21	59,1	54,5	4,6	54,66	53,78	50,42	49,72	4,06	0,449	58,9	54,7	4,3	53,50	52,64	49,56	48,87	3,78	0,413	24,00
19.07.21	58,5	53,9	4,6	54,45	53,59	50,51	49,83	3,76	0,431	58,4	54,1	4,3	53,36	52,52	49,44	48,77	3,75	0,409	24,00
20.07.21	58,5	53,9	4,6	53,59	52,75	50,36	49,68	3,07	0,394	58,4	54,1	4,3	52,50	51,68	49,42	48,75	2,93	0,366	24,00
21.07.21	59,0	54,4	4,7	53,61	52,75	50,16	49,47	3,28	0,410	58,9	54,6	4,4	52,44	51,60	49,23	48,55	3,05	0,377	24,00
22.07.21	58,3	53,8	4,5	53,13	52,30	50,19	49,51	2,78	0,375	58,2	54,0	4,3	51,89	51,08	49,31	48,64	2,43	0,337	24,00
Итого	---	---	---	1556,49	1532,13	1453,72	1434,33	97,80	12,047	---	---	---	1530,85	1506,98	1423,13	1404,04	102,94	11,679	720,00
Средние	58,3	53,5	4,8	---	---	---	---	---	---	58,1	53,7	4,4	---	---	---	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	V1гвс, м3	M1 гвс, т	V2гвс, м3	M2 гвс, т	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	44146,34	42337,68	1808,66	652,467	14944,93	14673,53	13117,77	12939,24	213,542	12119,60
23.07.21 00:00	45678,48	43772,02	1906,46	664,515	16475,78	16180,52	14540,90	14343,28	225,221	12839,60
Итого:	1532,13	1434,34	97,80	12,047	1530,85	1506,98	1423,13	1404,04	11,679	720,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 12,047 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 11,679 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 23,727 Гкал

Всего по ГВС: ΔM = 102,94 т

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации _____