

Отчет о теплопотреблении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: Строительная 5, Подгорный

Прибор учета: ВКТ-7 № 259598

Дата	ГВС				
	T1, °C	V1, м3	M1, т	Qгвс, Гкал	Нараб., ч
23.06.21	55,0	0,77	0,76	0,038	24,00
24.06.21	53,2	0,57	0,57	0,027	24,00
25.06.21	53,9	0,76	0,75	0,037	24,00
26.06.21	54,0	0,52	0,52	0,025	24,00
27.06.21	53,5	0,58	0,57	0,028	24,00
28.06.21	53,7	0,69	0,68	0,033	24,00
29.06.21	53,8	0,56	0,55	0,027	24,00
30.06.21	54,7	0,69	0,68	0,034	24,00
01.07.21	55,0	0,58	0,57	0,029	24,00
02.07.21	54,2	0,77	0,76	0,038	24,00
03.07.21	54,7	0,47	0,47	0,023	24,00
04.07.21	55,4	0,78	0,77	0,039	24,00
05.07.21	54,9	0,58	0,58	0,029	24,00
06.07.21	54,4	0,61	0,60	0,030	24,00
07.07.21	54,0	0,58	0,58	0,028	24,00
08.07.21	55,1	0,61	0,60	0,030	24,00
09.07.21	54,7	0,64	0,64	0,031	24,00
10.07.21	54,3	0,57	0,56	0,028	24,00
11.07.21	55,7	0,76	0,75	0,038	24,00
12.07.21	55,0	0,57	0,57	0,028	24,00
13.07.21	55,1	0,70	0,69	0,034	24,00
14.07.21	55,1	0,66	0,65	0,032	24,00
15.07.21	54,5	0,66	0,65	0,032	24,00
16.07.21	54,1	0,64	0,63	0,031	24,00
17.07.21	55,8	0,49	0,49	0,025	24,00
18.07.21	55,0	0,75	0,74	0,037	24,00
19.07.21	54,8	0,50	0,50	0,025	24,00
20.07.21	54,9	0,54	0,54	0,027	24,00
21.07.21	55,5	0,73	0,72	0,036	24,00
22.07.21	54,6	0,66	0,65	0,032	24,00
Итого	---	19,01	18,77	0,929	720,00
Средние	54,6	---	---	---	---

Дата	V1гвс, м3	M1 гвс, т	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	19,74	19,51	0,964	806,00
23.07.21 00:00	38,74	38,28	1,893	1526,00
Итого:	19,01	18,77	0,929	720,00

Всего по ГВС: Qгвс = 0,929 Гкал

Всего по ГВС: V = 19,01 м3

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации _____