

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: Школьная 38

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 238800

Дата	Теплоснабжение									ГВС				Нараб. , ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	M1, т	V1, м3	Qгвс, Гкал	
23.06.21	35,9	58,9	-23,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	7,11	---	24,00
24.06.21	35,9	60,3	-24,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	8,01	---	24,00
25.06.21	35,8	61,8	-26,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	8,63	---	24,00
26.06.21	35,6	61,8	-26,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	8,61	---	24,00
27.06.21	35,6	62,4	-26,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	10,19	---	24,00
28.06.21	36,1	62,3	-26,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	7,31	---	24,00
29.06.21	35,8	62,3	-26,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	7,31	---	24,00
30.06.21	36,2	63,3	-27,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	7,76	---	24,00
01.07.21	35,8	62,3	-26,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	8,28	---	24,00
02.07.21	35,5	62,3	-26,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	7,06	---	24,00
03.07.21	35,7	63,0	-27,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	8,84	---	24,00
04.07.21	35,8	62,5	-26,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	7,71	---	24,00
05.07.21	36,0	61,2	-25,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,84	---	24,00
06.07.21	35,9	62,8	-26,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	5,71	---	24,00
07.07.21	34,5	60,4	-25,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,73	---	24,00
08.07.21	33,6	59,5	-25,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	5,83	---	24,00
09.07.21	33,6	60,3	-26,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,10	---	24,00
10.07.21	33,1	59,4	-26,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	5,83	---	24,00
11.07.21	33,2	59,5	-26,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,70	---	24,00
12.07.21	33,5	60,2	-26,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,60	---	22,00
13.07.21	33,8	61,2	-27,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	5,64	---	24,00
14.07.21	33,7	60,3	-26,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	5,89	---	24,00
15.07.21	34,3	61,5	-27,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,79	---	24,00
16.07.21	34,6	62,0	-27,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,47	---	24,00
17.07.21	34,1	60,5	-26,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,20	---	24,00
18.07.21	34,2	61,6	-27,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,59	---	24,00
19.07.21	34,8	62,3	-27,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,52	---	24,00
20.07.21	34,5	62,0	-27,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	6,18	---	24,00
21.07.21	34,8	62,8	-27,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	7,21	---	24,00
22.07.21	35,0	62,7	-27,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	---	7,43	---	24,00
Итого	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	0,00	212,08	0,000	718,00
Средние	34,9	61,4	-26,5	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	Mгвс, т	V1, гвс	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	77043,51	68587,16	8456,35	2685,559		7530,16		24795,00
23.07.21 00:00	77043,51	68587,16	8456,35	2685,559		7742,24		25513,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,000		212,08		718,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 0,000 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 0,000 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 0,000 Гкал

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации _____