

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Июнь 2021г.

Абонент : ООО "УК Михайлов и К"
 Адрес : 60 лет ВЛКСМ, 58
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 258244

Договор :
 Тип расходомера : ПРЭМ
 Поверка : 2024

Формулы : ТВ-1: $Q_o = M1(h1-h2) + Mг(h2-hx)$.
 Формулы : ТВ-2: $Q_o = M1(h1-hx) + M2(h2-hx)$.

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".
 www.vzljot.ru

Тхв, °С= 5		Система отопления (ТВ-1)										
Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	t2, °С	M2, т	t3, °С	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
25.05.2021	24,00	37,43	9,95	23,91	0,00				9,95	0,32	0,20	*
26.05.2021	22,00	36,52	7,44	19,65	0,00				7,44	0,23	0,11	*
27.05.2021	24,00	54,15	36,60	19,53	0,00				36,60	1,80	0,53	*
28.05.2021	24,00	50,13	31,03	19,93	0,00				31,03	1,40	0,45	*
29.05.2021	24,00	45,27	42,22	18,05	0,00				42,22	1,70	0,55	*
30.05.2021	24,00	42,94	47,15	19,27	0,00				47,15	1,79	0,67	*
31.05.2021	24,00	66,57	27,44	20,96	0,00				27,44	1,69	0,44	*
01.06.2021	24,00	63,14	28,16	22,64	0,00				28,16	1,64	0,50	*
02.06.2021	24,00	62,81	25,70	23,64	0,00				25,70	1,49	0,48	*
03.06.2021	24,00	62,57	26,48	24,52	0,00				26,48	1,52	0,52	*
04.06.2021	24,00	57,09	24,30	24,24	0,00				24,30	1,27	0,46	*
05.06.2021	24,00	41,71	35,18	25,66	0,00				35,18	1,29	0,75	*
06.06.2021	24,00	62,29	37,30	33,11	0,00				37,30	2,13	1,10	*
07.06.2021	24,00	62,33	25,13	37,22	0,00				25,13	1,44	0,80	*
08.06.2021	24,00	60,09	27,29	35,19	0,00				27,29	1,50	0,83	*
09.06.2021	24,00	60,71	26,26	36,23	0,00				26,26	1,46	0,82	*
10.06.2021	24,00	60,78	24,41	35,26	0,00				24,41	1,36	0,74	*
11.06.2021	24,00	61,43	27,75	35,35	0,00				27,75	1,56	0,84	*
12.06.2021	24,00	62,24	30,39	35,98	0,00				30,39	1,74	0,94	*
13.06.2021	24,00	62,25	27,43	35,72	0,00				27,43	1,57	0,86	*
14.06.2021	24,00	62,93	31,26	36,13	0,00				31,26	1,81	0,98	*
15.06.2021	24,00	61,86	27,35	36,35	0,00				27,35	1,55	0,85	*
16.06.2021	24,00	61,20	27,31	35,93	0,00				27,31	1,53	0,85	*
17.06.2021	24,00	61,74	27,68	36,67	0,00				27,68	1,57	0,88	*
18.06.2021	24,00	61,94	24,70	37,17	0,00				24,70	1,41	0,80	*
19.06.2021	24,00	62,33	24,18	37,44	0,00				24,18	1,38	0,79	*
20.06.2021	24,00	63,37	28,59	37,90	0,00				28,59	1,67	0,95	*
21.06.2021	24,00	61,49	25,00	36,94	0,00				25,00	1,41	0,80	*
22.06.2021	24,00	61,70	26,73	37,96	0,00				26,73	1,51	0,88	*
Среднее		57,68	28,00	30,33	0,00				28,00	1,48	0,70	
Итого	694,00		810,41		0,00				810,41	42,73	20,36	

Показания счетчиков :								
Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V3,м3	Mг,т	Qo,Гкал	Qг,Гкал	
24.05.2021	132790,860	127190,670			5600,190	3687,185	143,421	
22.06.2021	133601,270	127190,670			6410,600	3729,918	163,779	
Период нормальной работы, ч : 694						ВНР,ч	ВОС,ч	
Период отсутств. счета тепловой энергии, ч: 2						19744,000	22,000	
Ответственный за учет : _____						20438,000	24,000	

Система ГВС (ТВ-2)										
ВНР, час	t1, °С	M1, т	V1, м3	t2, °С	M2, т	V2, м3	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал
24,00	36,88	3,47	3,50	36,20	6,75	6,78	0,00		0,32	
22,00	36,22	2,92	2,94	35,04	4,63	4,66	0,00		0,23	
24,00	54,85	14,44	14,63	50,10	22,07	22,34	0,00		1,71	
24,00	49,26	10,46	10,57	47,56	20,46	20,69	0,00		1,33	
24,00	45,26	13,91	14,07	43,09	28,40	28,64	0,00		1,64	
24,00	43,97	17,42	17,57	40,25	29,58	29,81	0,00		1,72	
24,00	65,29	10,67	10,87	62,31	16,65	16,94	0,00		1,59	
24,00	62,22	11,93	12,12	59,28	16,15	16,41	0,00		1,56	
24,00	61,82	11,85	12,03	58,85	13,74	13,98	0,00		1,41	
24,00	61,52	11,38	11,60	59,01	14,91	15,15	0,00		1,45	
24,00	56,63	11,08	11,25	53,49	13,00	13,19	0,00		1,20	
24,00	41,49	13,32	13,43	39,99	21,65	21,81	0,00		1,25	
24,00	65,73	13,98	14,26	56,45	23,26	23,60	0,00		2,04	
24,00	61,51	10,33	10,52	58,43	14,60	14,84	0,00		1,36	
24,00	59,44	10,91	11,09	56,56	16,13	16,36	0,00		1,42	
24,00	60,02	10,81	10,98	56,89	15,00	15,24	0,00		1,37	
24,00	59,99	9,48	9,63	56,91	14,48	14,68	0,00		1,27	
24,00	60,68	10,81	10,98	57,73	16,40	16,64	0,00		1,47	
24,00	61,39	13,01	13,24	58,89	16,84	17,12	0,00		1,64	
24,00	60,50	11,72	11,91	59,30	15,25	15,50	0,00		1,48	
24,00	62,44	12,82	13,05	59,51	18,15	18,46	0,00		1,72	
24,00	61,03	11,74	11,94	58,13	15,35	15,62	0,00		1,47	
24,00	60,54	12,07	12,28	57,41	14,99	15,24	0,00		1,46	
24,00	60,81	12,30	12,52	58,21	15,13	15,37	0,00		1,49	
24,00	60,84	9,75	9,92	58,46	14,65	14,87	0,00		1,33	
24,00	61,43	11,15	11,32	58,16	12,73	12,94	0,00		1,30	
24,00	62,51	12,47	12,70	60,06	15,82	16,07	0,00		1,59	
24,00	60,33	10,44	10,62	58,01	14,18	14,39	0,00		1,33	
24,00	60,73	11,29	11,48	58,18	15,01	15,25	0,00		1,43	
	57,14	11,33	11,51	54,28	16,45	16,68	0,00		1,40	
Итого		327,93	333,02		475,96	482,59	0,00		40,57	

Показания счетчиков :								
М1,т	M2,т	Mг,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал	
2669,780	3687,370		2711,870	3743,540	959,260	332,174		
2997,710	4163,330		3044,890	4226,130	959,260	372,741		
Период нормальной работы, ч : 694						ВНР,ч	ВОС,ч	
Период отсутств. счета тепловой энергии, ч : 2						19744,000	22,000	
Отчет принял : _____						20438,000	24,000	