

# Ведомость учета параметров потребления тепла

с

23.05.2021

по

24.05.2021

Номер договора:

Потребитель:

Тепловой ввод:

Теплоснабжение 1-3п

Адрес:

Красноярский край, г.Железногорск, Курчатова, 4

Прибор учета:

BKT-7 № 258322

Txb = °C

Дата	Температура (°C)			Масса/Объем				Энергия (ГКал)		Давление		Время раб.(ч)	НС	
	T1	T2	dT	V1 (м3)	M1 (т)	V2 (м3)	M2 (т)	Mr (т)	Qo	Qr	P1 (кгс/см2)	P2 (кгс/см2)		
23.05.21	69,29	44,56	24,73	76,95	75,30	67,56	66,84	8,46	2,195	0,000	6,17	5,66	24,00	-
24.05.21	59,09	41,12	17,97	37,50	36,92	28,78	28,55	8,37	0,963	0,021	5,82	4,78	24,00	-
<b>Итого:</b>				<b>114,45</b>	<b>112,22</b>	<b>96,34</b>	<b>95,39</b>	<b>16,83</b>	<b>3,158</b>	<b>0,021</b>			<b>48,00</b>	
<b>Средние:</b>	<b>64,19</b>	<b>42,84</b>	<b>21,35</b>								<b>6,00</b>	<b>5,22</b>		

Дата	Время	V1, м3	M1, тн.	V2, м3	M2, тн.	Mг,тн	Qo, Гкал	Qr, Гкал	Вр. нар. (ч)
23.05.2021	00:00	37786,67	36708,01	31748,96	31439,98	5268,03	1479,764	92,317	17221,00
25.05.2021	00:00	37901,12	36820,23	31845,30	31535,37	5284,86	1482,922	92,338	17269,00
<b>Итого</b>		<b>114,45</b>	<b>112,22</b>	<b>96,34</b>	<b>95,39</b>	<b>16,83</b>	<b>3,158</b>	<b>0,021</b>	<b>48,00</b>

Представитель теплоснабжающей организации:

Представитель абонента:

Отчет подготовлен и отпечатан: 24.06.21 15:30:02

