

**ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/21г.-24/05/21г.**

Абонент: _____
 Адрес: _____
 Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет.воды= _____ т.сут Mgвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:

G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
 G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
 G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00243779 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0xB88A ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Q0	Qг	BHP	BOC	HC	DI
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	м3	
23/05/21	68,25	44,21	44,20	24,04	90,37	88,49	83,47	82,73	0,00	0,00	5,76	6,66	5,62	2,351	0,000	24	0	0,0000	
24/05/21	58,23	41,02	38,09	17,21	41,26	40,62	34,93	34,61	0,42	0,42	6,01	6,13	5,51	0,914	0,014	24	0	* 0,0000	
Итого:					131,63	129,11	118,40	117,34	0,42	0,42	11,77			3,265	0,014	48	0	* 0,0000	
Средние:	63,24	42,62	41,15	20,62								6,40	5,57						

Период нормальной работы 48ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5880ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации