

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 25/05/21г.-22/06/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00261903

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ФТ=4 Т3=1

КС=0xF353 ПО 2.7

| Дата     | t1    | V1      | M1      | V3      | P1     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | м3      | т       | м3      | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 25/05/21 | 56,75 | 1,450   | 1,427   | 9,740   | 5,00   | 0,0739 | 24  | 0   | *  |
| 26/05/21 | 48,32 | 3,420   | 3,382   | 7,730   | 4,65   | 0,1464 | 24  | 0   | *  |
| 27/05/21 | 62,81 | 5,530   | 5,432   | 8,430   | 6,24   | 0,3138 | 24  | 0   |    |
| 28/05/21 | 55,37 | 5,880   | 5,795   | 5,460   | 4,90   | 0,2914 | 24  | 0   |    |
| 29/05/21 | 61,48 | 5,430   | 5,337   | 7,520   | 5,15   | 0,3011 | 24  | 0   |    |
| 30/05/21 | 65,29 | 6,590   | 6,463   | 8,150   | 5,03   | 0,3890 | 24  | 0   |    |
| 31/05/21 | 64,36 | 5,580   | 5,475   | 6,160   | 5,18   | 0,3246 | 24  | 0   |    |
| 01/06/21 | 60,93 | 6,090   | 5,985   | 8,810   | 5,11   | 0,3346 | 24  | 0   |    |
| 02/06/21 | 60,15 | 4,400   | 4,328   | 4,970   | 5,12   | 0,2383 | 24  | 0   |    |
| 03/06/21 | 61,23 | 6,380   | 6,270   | 7,180   | 5,02   | 0,3521 | 24  | 0   |    |
| 04/06/21 | 56,52 | 5,960   | 5,871   | 5,910   | 4,96   | 0,3021 | 24  | 0   |    |
| 05/06/21 | 65,98 | 4,790   | 4,696   | 7,330   | 5,32   | 0,2860 | 24  | 0   |    |
| 06/06/21 | 69,15 | 4,740   | 4,640   | 7,130   | 5,27   | 0,2973 | 24  | 0   |    |
| 07/06/21 | 63,09 | 5,750   | 5,647   | 6,890   | 5,46   | 0,3277 | 24  | 0   |    |
| 08/06/21 | 58,58 | 4,200   | 4,134   | 6,300   | 6,16   | 0,2214 | 24  | 0   | *  |
| 09/06/21 | 62,12 | 4,140   | 4,067   | 6,700   | 6,37   | 0,2320 | 24  | 0   | *  |
| 10/06/21 | 61,45 | 4,870   | 4,784   | 5,320   | 6,84   | 0,2697 | 24  | 0   |    |
| 11/06/21 | 61,41 | 4,930   | 4,846   | 5,320   | 6,91   | 0,2733 | 24  | 0   |    |
| 12/06/21 | 62,12 | 5,550   | 5,450   | 6,280   | 6,95   | 0,3112 | 24  | 0   |    |
| 13/06/21 | 61,59 | 4,450   | 4,373   | 6,010   | 6,96   | 0,2475 | 24  | 0   |    |
| 14/06/21 | 61,86 | 5,040   | 4,954   | 6,870   | 6,91   | 0,2815 | 24  | 0   |    |
| 15/06/21 | 61,90 | 5,400   | 5,305   | 6,130   | 6,86   | 0,3017 | 24  | 0   |    |
| 16/06/21 | 61,46 | 5,280   | 5,191   | 6,870   | 6,51   | 0,2928 | 24  | 0   |    |
| 17/06/21 | 62,01 | 6,290   | 6,175   | 6,830   | 6,40   | 0,3518 | 24  | 0   |    |
| 18/06/21 | 61,47 | 4,870   | 4,786   | 5,650   | 6,41   | 0,2699 | 24  | 0   |    |
| 19/06/21 | 61,46 | 4,130   | 4,058   | 5,340   | 6,42   | 0,2290 | 24  | 0   |    |
| 20/06/21 | 62,39 | 5,560   | 5,461   | 7,070   | 6,41   | 0,3132 | 24  | 0   |    |
| 21/06/21 | 60,54 | 4,700   | 4,622   | 5,530   | 6,46   | 0,2564 | 24  | 0   |    |
| 22/06/21 | 61,37 | 5,530   | 5,434   | 6,340   | 6,46   | 0,3062 | 24  | 0   |    |
| Итого:   |       | 146,930 | 144,388 | 193,970 |        | 8,1359 | 696 | 0   |    |
| Средние: | 61,14 |         |         |         | 5,91   |        |     |     |    |

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 18149ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации