

Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ -1, ТВ -2 за Май 2021г.

Абонент : ООО "Современник"
 Адрес : ул. 60лет ВЛКСМ. 56
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 186337

Договор :
 Тип расходомера : ПРЭМ

Формулы : ТВ-1 $Qo=M1(h1-h2)+Mg(h2-hxv)$
 Формулы : ТВ-2 $Qобщ=Qo+Qгвс$
 Проверка : 2024

Система отопления (ТВ-1)										Система ГВС (ТВ-2)								Х. вода	
Тхв, °С=	5	BHP,	M1,	t1,	P1,	M2,	t2,	P2,	M1-M2,	Qo,	M1,	V1,	t1,	M2,	V2,	t2,	M1-M2,	Qгвс, Гкал	V3,
Дата	час	т	°С	кгс/см2	т	°С	кгс/см2	т	Гкал	ГВС (Т)	ГВС (V)	°С	ГВС (Т)	ГВС (V)	°С	ГВС (Т)	Гкал	ХВ (м3)	
23.05.2021	24,00	148,473	68,89	5,40	148,473	51,58	5,40	0,000	2,568	72,751	74,370	68,71	63,744	64,790	60,15	9,007	1,119		
24.05.2021	23,00	60,624	61,31	5,40	60,624	47,93	5,40	0,000	0,809	36,365	37,010	58,59	26,072	26,390	54,74	10,293	0,650		
Среднее		105,483	65,18	5,40	105,483	49,79	5,40		1,707	54,945	56,087	63,76	45,999	45,999	57,50		0,890		
Итого		47,00	209,097		209,097			0,000	3,377	109,116	111,380		89,816	91,180		19,300	1,769		

Дата печати отчета : 23.06.2021

Период нормальной работы системы отопления,ч : 47
 Период отсутств. счета тепловой энергии сист. отопления,ч: 1

Период нормальной работы ГВС,ч : 47
 Период отсутств. счета тепловой энергии ГВС,ч : 1

Ответственный за учет : Петров. Д.Ю.

® Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru

Подпись

Отчет принял :

Подпись и дата