

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.

Абонент: УК "Моя крепость"

Договор N: _____

Адрес: Парт. съезда 4

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тив = 5.00°C

Заводской номер 00238609

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0мДБЕ1

ПО

Дата	t1 °C	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	t2 °C	M2 т	V2 м3	P2 кг/см2	dt °C	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2021	68,34	0	0	7,45	44,38	0	0	6,62	23,96	0	0	0	24	0
24.04.2021	68,91	0	0	7,47	45,13	0	0	6,6	23,78	0	0	0	24	0
25.04.2021	68,13	0	0	7,46	44,59	0	0	6,62	23,54	0	0	0	24	0
26.04.2021	68,75	0	0	7,51	45,33	0	0	6,62	23,42	0	0	0	24	0
27.04.2021	69,21	0	0	7,29	45,37	0	0	6,47	23,84	0	0	0	24	0
28.04.2021	67,3	0	0	7,14	44,2	0	0	6,37	23,1	0	0	0	24	0
29.04.2021	67,65	0	0	7,1	44,53	0	0	6,31	23,12	0	0	0	24	0
30.04.2021	67,8	0	0	7,17	45,26	0	0	6,34	22,54	0	0	0	24	0
01.05.2021	68,21	0	0	7,17	45,66	0	0	6,33	22,55	0	0	0	24	0
02.05.2021	67,64	0	0	7,18	45	0	0	6,35	22,64	0	0	0	24	0
03.05.2021	67,48	0	0	7,17	45,12	0	0	6,34	22,36	0	0	0	24	0
04.05.2021	67,74	0	0	7,18	45,46	0	0	6,32	22,28	0	0	0	24	0
05.05.2021	67,14	0	0	7,15	44,68	0	0	6,31	22,46	0	0	0	24	0
06.05.2021	68,25	0	0	7,22	46,25	0	0	6,33	22	0	0	0	24	0
07.05.2021	68,53	0	0	7,24	46,85	0	0	6,32	21,68	0	0	0	24	0
08.05.2021	68,22	0	0	7,23	46,56	0	0	6,32	21,66	0	0	0	24	0
09.05.2021	67,99	0	0	7,19	46,08	0	0	6,31	21,91	0	0	0	24	0
10.05.2021	68,27	0	0	7,19	46,5	0	0	6,29	21,77	0	0	0	24	0
11.05.2021	68,41	0	0	7,29	47,07	0	0	6,33	21,34	0	0	0	24	0
12.05.2021	68,97	0	0	7,26	47,83	0	0	6,26	21,14	0	0	0	24	0
13.05.2021	68,95	0	0	7,27	47,74	0	0	6,25	21,21	0	0	0	24	0
14.05.2021	67,75	0	0	7,24	46,86	0	0	6,27	20,89	0	0	0	24	0
15.05.2021	66,9	0	0	7,22	45,9	0	0	6,28	21	0	0	0	24	0
16.05.2021	67,88	0	0	7,22	46,9	0	0	6,24	20,98	0	0	0	24	0
17.05.2021	68,36	0	0	7,24	47,16	0	0	6,25	21,2	0	0	0	24	0
18.05.2021	68,68	0	0	7,25	47,11	0	0	6,26	21,57	0	0	0	24	0
19.05.2021	68,46	0	0	7,18	47,42	0	0	6,19	22,04	0	0	0	24	0
20.05.2021	70,25	0	0	7,13	47,43	0	0	6,21	22,82	0	0	0	24	0
21.05.2021	70,04	0	0	7,03	47,06	0	0	6,12	22,98	0	0	0	24	0
22.05.2021	69,01	0	0	6,99	46,74	0	0	6,08	22,27	0	0	0	24	0
Итого:		0	0			0	0			0	0	0	720	0
Средние:	68,34			7,22	46,07			6,33	22,26					

Дата	M1 т	V1 м3	M2 т	V2 м3	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/21 24:00	0	0	0	0	0	0	0	3511	0
22/05/21 24:00	0	0	0	0	0	0	0	4231	0
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	720	0


Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4230ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.

Абонент: УК "Моя крепость"

Договор N: _____

Адрес: Парт. съезда 4

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв = 5.00 °C

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00238809

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=1

КС=0хD6E1

ПО

Дата	t1 °C	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2021	66,48	2,475	2,525	5	4,03	0,1522	24	0
24.04.2021	67,19	2,458	2,508	5	5,15	0,1525	24	0
25.04.2021	66,87	3,04	3,101	5	6,28	0,1881	24	0
26.04.2021	67,25	2,637	2,691	5	5,41	0,1639	24	0
27.04.2021	67,41	2,212	2,26	5	4,19	0,1379	24	0
28.04.2021	65,98	2,785	2,84	5	5,01	0,1697	24	0
29.04.2021	66,25	2,845	2,901	5	5,27	0,174	24	0
30.04.2021	66,2	2,474	2,521	5	4,51	0,1512	24	0
01.05.2021	66,74	2,858	2,917	5	5,55	0,1763	24	0
02.05.2021	66,06	2,133	2,175	5	5,78	0,1303	24	0
03.05.2021	66	2,725	2,78	5	6,86	0,1663	24	0
04.05.2021	66,53	3,069	3,13	5	6,02	0,1885	24	0
05.05.2021	65,61	2,608	2,658	5	5,62	0,158	24	0
06.05.2021	66,78	2,61	2,666	5	7,11	0,161	24	0
07.05.2021	66,82	2,324	2,375	5	4,14	0,1436	24	0
08.05.2021	66,36	2,241	2,286	5	4,64	0,1376	24	0
09.05.2021	66,59	2,739	2,794	5	5,9	0,1685	24	0
10.05.2021	66,85	2,537	2,589	5	4,86	0,157	24	0
11.05.2021	66,77	2,319	2,37	5	5,05	0,143	24	0
12.05.2021	66,96	1,913	1,952	5	3,6	0,1183	24	0
13.05.2021	67,13	1,939	1,98	5	4,46	0,1202	24	0
14.05.2021	65,65	2,228	2,272	5	5,48	0,1348	24	0
15.05.2021	65,38	2,52	2,569	5	8,52	0,1519	24	0
16.05.2021	66,28	2,7	2,756	5	5,5	0,1651	24	0
17.05.2021	66,86	1,96	1,999	5	4,71	0,121	24	0
18.05.2021	66,79	2,194	2,238	5	4,51	0,1355	24	0
19.05.2021	67,58	2,28	2,329	5	5,56	0,1427	24	0
20.05.2021	68,27	2,056	2,098	5	4,31	0,1299	24	0
21.05.2021	67,99	2,126	2,171	5	4,57	0,1339	24	0
22.05.2021	67,48	2,911	2,969	5	5,68	0,1815	24	0
Итого:		73,916	75,42		158,28	4,5544	720	0
Средние:	66,7			5				

Дата	M1 т	V1 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/21 24:00	393,386	402,858	790,78	26,1526	3511	0
22/05/21 24:00	467,302	478,278	949,06	30,707	4231	0
Итого:	73,916	75,42	158,28	4,5544	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4283ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации