

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 78,

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 848

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	68,4	60,3	8,1	52,50	42,24	10,26	51,41	41,52	9,89	0,962	2,18	4,77	24,00
24.04.21	68,9	60,9	8,0	52,60	43,12	9,48	51,48	42,38	9,10	0,918	2,20	4,79	24,00
25.04.21	68,1	60,0	8,1	52,98	42,00	10,98	51,88	41,28	10,60	1,001	2,17	4,77	24,00
26.04.21	68,7	60,8	8,0	52,45	42,63	9,82	51,36	41,88	9,48	0,935	2,22	4,81	24,00
27.04.21	69,2	61,1	8,1	49,65	40,14	9,51	48,63	39,40	9,23	0,908	2,15	4,76	24,00
28.04.21	67,3	59,3	8,1	48,66	38,06	10,60	47,66	37,45	10,21	0,937	2,09	4,70	24,00
29.04.21	67,6	59,7	7,8	50,32	38,36	11,96	49,28	37,74	11,54	1,015	2,04	4,65	24,00
30.04.21	67,8	60,0	7,8	48,61	40,09	8,52	47,62	39,40	8,22	0,821	2,11	4,71	24,00
01.05.21	68,2	60,3	7,8	50,48	39,76	10,72	49,45	39,07	10,38	0,960	2,10	4,70	24,00
02.05.21	67,7	59,7	8,0	48,83	40,42	8,41	47,82	39,76	8,06	0,820	2,15	4,75	24,00
03.05.21	67,5	59,8	7,7	49,36	40,17	9,19	48,34	39,51	8,84	0,852	2,12	4,72	24,00
04.05.21	67,6	59,9	7,7	49,42	40,37	9,05	48,43	39,67	8,76	0,853	2,13	4,73	24,00
05.05.21	66,9	58,9	8,0	49,40	39,39	10,01	48,45	38,70	9,74	0,912	2,10	4,70	24,00
06.05.21	68,2	60,2	8,0	49,28	41,20	8,08	48,26	40,50	7,76	0,812	2,17	4,77	24,00
07.05.21	68,4	60,5	8,0	48,69	42,07	6,62	47,69	41,34	6,35	0,730	2,19	4,78	24,00
08.05.21	68,2	60,7	7,6	49,45	41,62	7,83	48,43	40,90	7,53	0,784	2,18	4,77	24,00
09.05.21	67,9	60,0	7,9	50,68	40,28	10,40	49,65	39,59	10,07	0,942	2,14	4,74	24,00
10.05.21	68,3	60,3	8,0	50,67	40,64	10,03	49,60	39,96	9,63	0,928	2,13	4,73	24,00
11.05.21	68,3	60,5	7,8	49,27	41,11	8,16	48,26	40,39	7,87	0,812	2,13	4,73	24,00
12.05.21	68,8	61,2	7,6	50,19	42,48	7,71	49,14	41,72	7,42	0,790	2,23	4,82	24,00
13.05.21	68,8	61,1	7,7	50,95	42,39	8,56	49,86	41,66	8,20	0,840	2,24	4,82	24,00
14.05.21	65,9	58,9	7,0	49,57	42,43	7,14	48,63	41,71	6,92	0,709	2,25	4,83	24,00
15.05.21	66,0	58,5	7,5	49,00	41,54	7,46	48,03	40,88	7,16	0,740	2,21	4,80	24,00
16.05.21	67,5	60,2	7,4	50,84	41,20	9,64	49,81	40,49	9,32	0,878	2,18	4,78	24,00
17.05.21	67,9	60,5	7,5	49,71	42,01	7,70	48,71	41,27	7,44	0,776	2,23	4,82	24,00
18.05.21	68,5	60,8	7,6	49,39	41,61	7,78	48,38	40,87	7,51	0,786	2,21	4,82	24,00
19.05.21	69,3	61,1	8,1	48,64	41,14	7,50	47,59	40,43	7,17	0,787	2,18	4,78	24,00
20.05.21	70,0	62,0	8,0	50,26	40,77	9,49	49,18	40,02	9,16	0,914	2,16	4,76	24,00
21.05.21	69,9	61,6	8,3	48,79	40,57	8,22	47,73	39,84	7,89	0,842	2,11	4,71	24,00
22.05.21	68,9	61,0	7,9	47,84	40,57	7,27	46,83	39,86	6,96	0,759	2,08	4,68	24,00
Итого	---	---	---	1498,48	1230,37	268,11	1467,59	1209,18	258,41	25,724	---	---	720,00
Средние	68,2	60,3	7,8	---	---	---	---	---	---	---	2,16	4,76	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00	26729,48	13575,98	13153,50	26008,34	13273,81	12734,53	1019,715	17505,38
23.05.21 00:00:00	28227,96	14806,35	13421,61	27475,93	14482,99	12992,95	1045,439	18225,38
Итого:	1498,48	1230,37	268,11	1467,59	1209,18	258,41	25,724	720,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 25,724 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 268,11 м3

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____