

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.

Абонент: 000 УК Моя Крепость
Адрес: Андреева 3
Теплоучислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Ткв= 5.00°C

Заводской номер 00247778 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х5DC2 ПО 2.7

Дата	t1 °C	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	t2 °C	M2 т	V2 м3	P2 кг/см2	dt °C	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2021	67,78	0	0	7,38	44,72	0	0	1	23,06	0	0	0	24	0
24.04.2021	68,37	0	0	7,4	45,54	0	0	1	22,83	0	0	0	24	0
25.04.2021	67,57	0	0	7,39	44,98	0	0	1	22,59	0	0	0	24	0
26.04.2021	68,2	0	0	7,42	46,04	0	0	1	22,16	0	0	0	24	0
27.04.2021	68,62	0	0	7,23	46,17	0	0	1	22,45	0	0	0	24	0
28.04.2021	66,73	0	0	7,08	45,06	0	0	1	21,67	0	0	0	24	0
29.04.2021	67,1	0	0	7,02	45,88	0	0	1	21,22	0	0	0	24	0
30.04.2021	67,24	0	0	7,1	46,03	0	0	1	21,21	0	0	0	24	0
01.05.2021	67,65	0	0	7,09	46,73	0	0	1	20,92	0	0	0	24	0
02.05.2021	67,07	0	0	7,12	46,12	0	0	1	20,95	0	0	0	24	0
03.05.2021	66,92	0	0	7,1	45,86	0	0	1	21,06	0	0	0	24	0
04.05.2021	67,19	0	0	7,11	46,31	0	0	1	20,88	0	0	0	24	0
05.05.2021	66,6	0	0	7,09	45,55	0	0	1	21,05	0	0	0	24	0
06.05.2021	67,7	0	0	7,15	47,11	0	0	1	20,59	0	0	0	24	0
07.05.2021	67,99	0	0	7,16	47,64	0	0	1	20,35	0	0	0	24	0
08.05.2021	67,67	0	0	7,16	47,33	0	0	1	20,34	0	0	0	24	0
09.05.2021	67,45	0	0	7,12	46,59	0	0	1	20,86	0	0	0	24	0
10.05.2021	67,72	0	0	7,11	47,18	0	0	1	20,54	0	0	0	24	0
11.05.2021	67,89	0	0	7,2	47,89	0	0	1	20	0	0	0	24	0
12.05.2021	68,43	0	0	7,17	48,83	0	0	1	19,6	0	0	0	24	0
13.05.2021	68,42	0	0	7,18	49,1	0	0	1	19,32	0	0	0	24	0
14.05.2021	67,19	0	0	7,16	48,35	0	0	1	18,84	0	0	0	24	0
15.05.2021	66,38	0	0	7,14	47,47	0	0	1	18,91	0	0	0	24	0
16.05.2021	67,34	0	0	7,12	48,38	0	0	1	18,96	0	0	0	24	0
17.05.2021	67,83	0	0	7,16	48,59	0	0	1	19,24	0	0	0	24	0
18.05.2021	68,11	0	0	7,16	48,64	0	0	1	19,47	0	0	0	24	0
19.05.2021	68,93	0	0	7,09	49,18	0	0	1	19,75	0	0	0	24	0
20.05.2021	69,73	0	0	7,06	49,15	0	0	1	20,58	0	0	0	24	0
21.05.2021	69,5	0	0	6,95	48,81	0	0	1	20,69	0	0	0	24	0
22.05.2021	68,47	0	0	6,92	48,27	0	0	1	20,2	0	0	0	24	0
Итого:		0	0			0	0			0	0	0	720	0
Средние:	67,79			7,15	47,11			1	20,67					

Дата	M1 т	V1 м3	M2 т	V2 м3	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2124:00	0	0	0	0	0	0	0	21325	0
22/05/2124:00	0	0	0	0	0	0	0	22045	0
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 220814

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.

Абонент:ООО УК Моя Крепость

Договор N: _____

Адрес:Андреева 3

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тизв= 5.00°C

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00247778

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=1

КС=0х5РС2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2021	65,78	4,494	4,583	5	4,56	0,2728	24	0
24.04.2021	66,41	4,21	4,296	5	4,69	0,2582	24	0
25.04.2021	65,72	4,559	4,649	5	5,33	0,2767	24	0
26.04.2021	66,07	3,996	4,077	5	4,56	0,2437	24	0
27.04.2021	66,51	4,1	4,183	5	5,38	0,2519	24	0
28.04.2021	64,43	3,861	3,932	5	5,16	0,2291	24	0
29.04.2021	65,4	4,772	4,866	5	6,2	0,2881	24	0
30.04.2021	64,96	3,562	3,633	5	4,46	0,2134	24	0
01.05.2021	65,89	5,313	5,42	5	6,13	0,3232	24	0
02.05.2021	64,88	3,741	3,813	5	5,3	0,2238	24	0
03.05.2021	65,46	5,091	5,192	5	6,17	0,3074	24	0
04.05.2021	64,99	3,808	3,884	5	5,14	0,2283	24	0
05.05.2021	64,43	4,372	4,454	5	5,48	0,2596	24	0
06.05.2021	65,48	4,433	4,523	5	4,51	0,268	24	0
07.05.2021	65,61	3,827	3,903	5	4,29	0,2317	24	0
08.05.2021	65,53	4,495	4,587	5	5,42	0,2718	24	0
09.05.2021	65,16	4,231	4,312	5	4,74	0,2541	24	0
10.05.2021	65,75	4,509	4,599	5	4,62	0,2735	24	0
11.05.2021	65,55	3,916	3,993	5	4,8	0,2366	24	0
12.05.2021	66,11	4,032	4,109	5	4,89	0,2462	24	0
13.05.2021	66,15	3,785	3,86	5	4,21	0,2311	24	0
14.05.2021	64,79	3,775	3,85	5	3,71	0,2254	24	0
15.05.2021	64,14	3,729	3,801	5	3,86	0,2202	24	0
16.05.2021	65,24	4,268	4,351	5	4,63	0,2565	24	0
17.05.2021	65,77	4,186	4,271	5	5,22	0,2543	24	0
18.05.2021	66,12	3,789	3,866	5	5,2	0,2312	24	0
19.05.2021	66,71	4,005	4,088	5	5,3	0,247	24	0
20.05.2021	67,34	3,636	3,71	5	7,34	0,2262	24	0
21.05.2021	66,91	3,377	3,445	5	3,55	0,2089	24	0
22.05.2021	66,16	4,386	4,477	5	4,81	0,2681	24	0
Итого:		124,258	126,72		149,66	7,527	720	0
Средние:	65,64			5				

Дата	M1 т	V1 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2124:00	3561,163	3637,7	4325,42	222,0468	21325	0
22/05/2124:00	3685,421	3764,427	4475,08	229,5738	22045	0
Итого:	124,258	126,727	149,66	7,527	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 22081ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

