

Отчет о теплоснабжении

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Восточная, 43.

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: КАРАТ-307 № 01753113

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	68,8	43,3	25,5	69,99	60,53	9,46	68,49	60,01	8,48	2,071	3,55	3,42	24,00
24.04.21	69,4	44,3	25,1	72,77	62,64	10,13	71,19	62,08	9,11	2,148	3,56	3,41	24,00
25.04.21	68,6	43,5	25,1	70,95	60,65	10,31	69,44	60,12	9,33	2,101	3,54	3,42	24,00
26.04.21	69,2	44,5	24,7	72,59	63,05	9,54	71,02	62,48	8,55	2,093	3,57	3,42	24,00
27.04.21	69,4	44,5	24,9	70,10	60,89	9,21	68,58	60,34	8,24	2,034	3,47	3,34	24,00
28.04.21	67,1	43,1	24,0	67,19	58,35	8,84	65,82	57,85	7,97	1,881	3,38	3,27	24,00
29.04.21	67,6	43,5	24,2	68,72	59,01	9,71	67,29	58,49	8,79	1,964	3,34	3,23	24,00
30.04.21	67,7	43,9	23,8	69,32	60,78	8,54	67,88	60,24	7,63	1,914	3,39	3,27	24,00
01.05.21	68,1	44,4	23,7	72,40	61,68	10,72	70,88	61,12	9,76	2,067	3,39	3,26	24,00
02.05.21	67,6	43,9	23,7	71,03	61,59	9,44	69,56	61,04	8,52	1,979	3,42	3,29	24,00
03.05.21	67,4	43,7	23,7	71,15	61,77	9,38	69,68	61,23	8,45	1,978	3,41	3,27	24,00
04.05.21	67,6	44,1	23,5	71,05	62,47	8,59	69,58	61,90	7,67	1,937	3,41	3,27	24,00
05.05.21	67,1	43,4	23,7	70,59	60,86	9,72	69,14	60,34	8,81	1,975	3,38	3,25	24,00
06.05.21	68,2	44,9	23,2	72,64	63,73	8,90	71,11	63,14	7,97	1,971	3,44	3,29	24,00
07.05.21	68,4	45,5	22,9	73,13	65,04	8,09	71,58	64,41	7,16	1,932	3,45	3,28	24,00
08.05.21	68,2	45,2	23,0	73,85	64,38	9,47	72,29	63,77	8,52	2,002	3,44	3,28	24,00
09.05.21	68,0	44,5	23,4	72,14	63,20	8,94	70,63	62,62	8,01	1,972	3,42	3,27	24,00
10.05.21	68,2	45,0	23,2	73,12	63,86	9,26	71,58	63,26	8,32	1,997	3,42	3,26	24,00
11.05.21	67,5	44,4	23,1	65,58	57,74	7,84	64,21	57,20	7,01	1,765	3,28	3,16	24,00
12.05.21	68,9	47,4	21,5	72,72	64,16	8,56	71,16	63,49	7,67	1,859	3,48	3,27	24,00
13.05.21	68,9	47,6	21,3	74,08	64,71	9,37	72,48	64,03	8,46	1,908	3,48	3,27	24,00
14.05.21	67,7	46,5	21,1	74,88	66,78	8,10	73,32	66,11	7,21	1,849	3,48	3,29	24,00
15.05.21	66,8	45,4	21,4	74,18	65,95	8,24	72,68	65,32	7,36	1,854	3,46	3,28	24,00
16.05.21	67,9	45,8	22,1	77,08	67,78	9,30	75,47	67,12	8,35	2,007	3,44	3,25	24,00
17.05.21	68,4	45,9	22,5	77,02	68,52	8,50	75,39	67,85	7,54	2,003	3,47	3,28	24,00
18.05.21	68,8	45,7	23,1	75,36	67,21	8,15	73,75	66,56	7,19	1,999	3,47	3,29	24,00
19.05.21	69,8	46,3	23,5	75,37	66,43	8,94	73,71	65,77	7,94	2,061	3,43	3,26	24,00
20.05.21	70,6	46,4	24,2	73,42	66,11	7,31	71,77	65,45	6,32	2,001	3,44	3,27	24,00
21.05.21	70,4	46,1	24,3	73,43	65,65	7,78	71,79	65,00	6,79	2,022	3,36	3,20	24,00
22.05.21	69,3	45,5	23,7	72,74	65,42	7,33	71,17	64,79	6,38	1,948	3,32	3,16	24,00
Итого	---	---	---	2168,55	1900,92	267,62	2122,61	1883,09	239,52	59,291	---	---	720,00
Средние	68,4	44,9	23,4	---	---	---	---	---	---	---	3,44	3,28	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00				---	---	---		
23.05.21 00:00:00				---	---	---		
Итого:				---	---	---		

Всего по теплоснабжению: Qот = 59,291 Гкал

Представитель потребителя Директор ООО "Комфортное жилье" Шалагина Н.В.,



Представитель теплоснабжающей организации

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Восточная, 43

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: КАРАТ-307 № 01753113

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	67,7	42,4	25,3	16,10	9,56	6,54	15,77	9,48	6,28	0,633	4,00	3,00	24,00
24.04.21	68,3	44,4	23,9	17,72	10,60	7,12	17,35	10,50	6,85	0,686	4,00	3,00	24,00
25.04.21	67,5	43,0	24,6	17,01	9,54	7,47	16,66	9,46	7,20	0,685	4,00	3,00	24,00
26.04.21	68,2	44,9	23,2	17,42	10,88	6,54	17,06	10,78	6,27	0,649	4,00	3,00	24,00
27.04.21	68,3	43,7	24,6	16,05	9,68	6,37	15,71	9,59	6,12	0,623	4,00	3,00	24,00
28.04.21	65,9	40,7	25,2	14,43	8,23	6,20	14,15	8,16	5,98	0,569	4,00	3,00	24,00
29.04.21	66,5	41,3	25,2	15,56	8,58	6,98	15,25	8,51	6,73	0,630	4,00	3,00	24,00
30.04.21	66,7	42,8	23,9	15,38	9,62	5,76	15,07	9,54	5,53	0,570	4,00	3,00	24,00
01.05.21	67,2	43,8	23,4	17,85	10,00	7,85	17,49	9,91	7,58	0,705	4,00	3,00	24,00
02.05.21	66,6	43,3	23,3	16,61	9,99	6,61	16,28	9,91	6,37	0,624	4,00	3,00	24,00
03.05.21	66,4	43,4	23,0	16,63	10,15	6,48	16,30	10,06	6,24	0,617	4,00	3,00	24,00
04.05.21	66,6	44,2	22,4	16,21	10,57	5,64	15,88	10,47	5,41	0,571	4,00	3,00	24,00
05.05.21	66,1	42,6	23,5	16,53	9,66	6,87	16,20	9,58	6,63	0,631	4,00	3,00	24,00
06.05.21	67,2	45,1	22,1	17,04	11,19	5,85	16,69	11,08	5,61	0,595	4,00	3,00	24,00
07.05.21	67,5	46,1	21,4	16,92	11,90	5,02	16,57	11,78	4,79	0,553	4,00	3,00	24,00
08.05.21	67,2	45,5	21,8	17,91	11,50	6,41	17,54	11,39	6,16	0,632	4,00	3,00	24,00
09.05.21	67,0	44,4	22,6	16,90	10,92	5,98	16,56	10,82	5,74	0,601	4,00	3,00	24,00
10.05.21	67,2	44,9	22,4	17,50	11,24	6,26	17,14	11,14	6,00	0,625	4,00	3,00	24,00
11.05.21	65,9	39,9	26,0	13,06	7,66	5,40	12,80	7,59	5,21	0,487	4,00	3,00	24,00
12.05.21	67,8	54,7	13,0	13,79	7,95	5,84	13,50	7,84	5,67	0,458	4,00	3,00	24,00
13.05.21	67,8	55,8	12,0	14,82	8,25	6,57	14,51	8,13	6,38	0,502	4,00	3,00	24,00
14.05.21	66,7	51,4	15,3	16,51	11,40	5,11	16,18	11,26	4,92	0,478	4,00	3,00	24,00
15.05.21	65,9	48,8	17,1	16,94	11,66	5,28	16,61	11,53	5,08	0,509	4,00	3,00	24,00
16.05.21	67,0	47,5	19,6	19,22	13,09	6,13	18,83	12,95	5,88	0,619	4,00	3,00	24,00
17.05.21	67,5	48,0	19,5	18,74	13,48	5,26	18,36	13,34	5,02	0,576	4,00	3,00	24,00
18.05.21	67,9	47,2	20,8	17,95	12,93	5,02	17,58	12,80	4,78	0,568	4,00	3,00	24,00
19.05.21	68,8	47,7	21,1	18,42	12,47	5,95	18,03	12,34	5,69	0,627	4,00	3,00	24,00
20.05.21	69,7	47,9	21,8	17,08	12,50	4,58	16,71	12,37	4,34	0,552	4,00	3,00	24,00
21.05.21	69,4	47,5	21,9	17,20	12,26	4,94	16,83	12,13	4,70	0,569	4,00	3,00	24,00
22.05.21	68,3	46,8	21,5	16,75	12,15	4,60	16,40	12,03	4,37	0,537	4,00	3,00	24,00
Итого	---	---	---	500,25	319,60	180,65	489,99	316,46	173,52	17,682	---	---	720,00
Средние	67,4	45,7	21,7	---	---	---	---	---	---	---	4,00	3,00	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00								
23.05.21 00:00:00								
Итого:								

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 17,682 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 180,65 м3

Представитель потребителя Директор ООО "Комфортное жилье" Шалагина Н.В.,



Представитель теплоснабжающей организации