

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплонаблюдения
23/04/21г.-22/05/21г.

Абонент: УК "Моя квартира"

Договор N: _____

Адрес: Кирова 14

Тип радиоконвера: _____

Теплоэнергоснабжение ВЛТ-7 сет. N 001

Предельная температура: _____

Дополнительные радиоконверты:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.18 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M вост = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.18 м3/ч

Тmax = 5.00 °C

G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00064004

Ввод 1

Схема подключения 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0хААВВ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	t2 °C	M2 т	V2 м3	P2 кг/см2	t3 °C	M3 т	V3 м3	dt °C	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2021	69,26	72,37	73,99	6,46	43,26	67,1	67,72	5,45	43,24	0	0	26	5,27	2,083	0	24	0
24.04.2021	69,88	73,45	75,05	6,48	44	67,97	68,74	5,44	43,99	0	0	25,88	5,48	2,114	0	24	0
25.04.2021	69,07	73,21	74,81	6,47	43,47	67,22	67,98	5,46	43,45	0	0	25,6	5,99	2,103	0	24	0
26.04.2021	69,68	74,17	75,81	6,5	44,28	68,86	69,58	5,44	44,27	0	0	25,4	5,31	2,092	0	24	0
27.04.2021	69,78	71,41	72,92	6,3	44,3	65,87	66,58	5,33	44,27	0	0	25,48	5,54	2,036	0	24	0
28.04.2021	67,56	68,02	69,44	6,13	42,92	63,51	64	5,24	42,89	0	0	24,64	4,51	1,844	0	24	0
29.04.2021	68,11	69,97	71,41	6,1	43,33	64,26	64,82	5,19	43,32	0	0	24,78	5,71	1,949	0	24	0
30.04.2021	68,2	70,25	71,73	6,17	43,83	65,15	65,77	5,23	43,82	0	0	24,37	5,1	1,911	0	24	0
01.05.2021	68,58	71,59	73,08	6,17	44,3	65,77	66,51	5,2	44,29	0	0	24,28	5,82	1,966	0	24	0
02.05.2021	68,01	69,73	71,17	6,19	43,61	65,6	66,22	5,24	43,61	0	0	24,4	4,13	1,859	0	24	0
03.05.2021	67,85	71,8	73,28	6,18	43,6	65,76	66,37	5,22	43,59	0	0	24,25	6,04	1,973	0	24	0
04.05.2021	68,12	71,53	73,02	6,18	43,85	66,21	66,87	5,21	43,83	0	0	24,27	5,32	1,943	0	24	0
05.05.2021	67,58	71,01	72,48	6,16	43,13	65,5	66,1	5,21	43,12	0	0	24,45	5,41	1,941	0	24	0
06.05.2021	68,62	71,39	72,89	6,22	44,52	66,9	67,63	5,22	44,5	0	0	24,1	4,49	1,897	0	24	0
07.05.2021	68,91	72,69	74,25	6,23	45,38	67,94	68,68	5,21	45,36	0	0	23,53	4,75	1,899	0	24	0
08.05.2021	68,54	73,1	74,68	6,23	45,17	67,79	68,53	5,21	45,15	0	0	23,37	5,31	1,921	0	24	0
09.05.2021	68,38	71,77	73,27	6,2	44,52	66,92	67,65	5,21	44,5	0	0	23,86	4,85	1,902	0	24	0
10.05.2021	68,52	73,69	75,25	6,21	45,12	67,53	68,28	5,19	45,1	0	0	23,5	6,16	1,975	0	24	0
11.05.2021	68,66	76,85	78,54	6,39	46,27	72,25	73,05	5,21	46,12	0	0	22,59	4,6	1,927	0	24	0
12.05.2021	69,34	76,24	77,9	6,3	46,58	71,59	72,33	5,15	46,56	0	0	22,76	4,65	1,93	0	24	0
13.05.2021	69,38	76,62	78,28	6,3	46,79	71,81	72,56	5,14	46,77	0	0	22,59	4,81	1,932	0	24	0
14.05.2021	67,94	74,56	76,13	6,27	45,77	69,91	70,65	5,17	45,73	0	0	22,17	4,65	1,842	0	24	0
15.05.2021	67,25	72,58	74,24	6,23	44,9	68,63	69,37	5,19	44,88	0	0	22,35	3,95	1,776	0	24	0
16.05.2021	68,25	75,67	77,22	6,23	45,58	69,82	70,63	5,14	45,56	0	0	22,67	5,85	1,952	0	24	0
17.05.2021	68,78	75,77	77,44	6,25	45,55	70,02	70,74	5,16	45,53	0	0	23,23	5,75	1,994	0	24	0
18.05.2021	69,22	74,47	76,12	6,24	45,45	68,57	69,29	5,19	45,43	0	0	23,77	5,9	2,008	0	24	0
19.05.2021	70,23	72,74	73,95	6,17	45,83	67,85	68,59	5,15	45,81	0	0	24,4	4,39	1,941	0	24	0
20.05.2021	71,13	71,85	73,54	6,17	45,91	66,59	67,33	5,18	45,89	0	0	25,22	5,26	2,026	0	24	0
21.05.2021	70,79	69,31	71,39	6,03	45,56	66,31	67,06	5,1	45,53	0	0	25,23	3,5	1,904	0	24	0
22.05.2021	68,64	71,06	72,62	6,04	45,3	66,16	66,95	5,06	45,29	0	0	24,34	4,9	1,926	0	24	0
Итого:		2178,87	2225,6			2025,47	2046,4			0	0		153,4	58,566	0	720	0
Средние:	68,95			6,24	44,73			5,22	44,71			24,11					

Дата	M1 т	V1 м3	M2 т	V2 м3	M3 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2124:00	14445,81	14929,74	13232	13434,9	0,09	0,09	1163,21	587,593	0,002	4832	576
22/05/2124:00	16624,58	17155,35	15307,47	15481,38	0,09	0,09	1317,21	646,159	0,002	5552	576
Итого:	2178,87	2225,61	2025,47	2046,48	0	0	153,4	58,566	0	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0105ч

Представитель абонента

Предст. тель теплонабл. органа учета



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.

Абонент: УК "Моя Архангельск"

Адрес: Кирова 14

Теплоучаститель ВКТ-7 с/с. N 001

Договорные районы:

М с/с. воды = _____ т.с/с. М в/с = _____ т.с/с

Тма = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расчётного периода: _____

Пределы измерений:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00364004

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=1

КС=СМЛАВ8

ПО 2.7

Дата	t1 °C	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.04.2021	68,29	6,284	6,42	6,44	0	0,3973	24	0
24.04.2021	69,04	6,203	6,34	6,46	0	0,3972	24	0
25.04.2021	68,24	6,783	6,93	6,45	0	0,4289	24	0
26.04.2021	68,81	6,193	6,33	6,49	0	0,3948	24	0
27.04.2021	68,61	6,371	6,51	6,28	0	0,4051	24	0
28.04.2021	66,67	5,519	5,63	6,12	0	0,3402	24	0
29.04.2021	67,34	6,653	6,79	6,09	0	0,4146	24	0
30.04.2021	67,17	6,002	6,13	6,15	0	0,3729	24	0
01.05.2021	67,69	6,629	6,77	6,16	0	0,4153	24	0
02.05.2021	67,06	5,125	5,23	6,18	0	0,3179	24	0
03.05.2021	67,16	7,073	7,22	6,17	0	0,4397	24	0
04.05.2021	67,22	6,289	6,42	6,17	0	0,391	24	0
05.05.2021	66,76	6,476	6,61	6,14	0	0,3999	24	0
06.05.2021	67,65	5,111	5,22	6,2	0	0,32	24	0
07.05.2021	67,92	5,407	5,52	6,21	0	0,34	24	0
08.05.2021	67,61	6,297	6,43	6,21	0	0,3941	24	0
09.05.2021	67,41	5,819	5,94	6,19	0	0,363	24	0
10.05.2021	67,86	6,836	7,03	6,18	0	0,4324	24	0
11.05.2021	67,98	5,688	5,81	6,37	0	0,3579	24	0
12.05.2021	68,49	5,688	5,91	6,28	0	0,3609	24	0
13.05.2021	68,56	5,753	5,88	6,28	0	0,3654	24	0
14.05.2021	66,69	5,526	5,64	6,25	0	0,341	24	0
15.05.2021	66,19	4,978	5,08	6,21	0	0,3045	24	0
16.05.2021	67,49	6,824	6,98	6,21	0	0,4269	24	0
17.05.2021	67,86	6,689	6,83	6,24	0	0,4201	24	0
18.05.2021	68,41	6,803	7,04	6,22	0	0,4369	24	0
19.05.2021	69,24	5,43	5,61	6,15	0	0,3521	24	0
20.05.2021	70,23	6,14	6,28	6,15	0	0,4003	24	0
21.05.2021	69,53	4,492	4,59	6,06	0	0,2886	24	0
22.05.2021	68,67	5,675	5,8	6,02	0	0,3609	24	0
Итого:		180,966	134,82		0	11,3808	720	0
Средние:	67,92			6,22				

Дата	M1 т	V1 м3	V3 м3	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2124:00	1217,951	1249,26	1544,46	84,4342	4832	576
22/05/2124:00	1398,917	1434,08	1544,46	95,815	5552	576
Итого:	180,966	184,82	0	11,3808	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия схемы тепл. энергии 0ч

Время работы прибора 50,00 ч сброса 1185ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

