

Отчет о теплоснабжении

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Королева, 9

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 234943

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	68,7	39,8	28,9	90,49	82,47	8,02	88,67	81,71	6,96	2,805	4,05	3,96	24,00
24.04.21	69,3	40,6	28,7	94,34	85,86	8,48	92,41	85,01	7,40	2,908	4,06	3,96	24,00
25.04.21	68,5	39,5	28,9	92,09	81,84	10,25	90,22	81,10	9,12	2,920	4,04	3,96	24,00
26.04.21	69,1	41,0	28,1	97,53	88,01	9,52	95,52	87,19	8,33	2,980	4,08	3,97	24,00
27.04.21	69,2	41,0	28,2	92,87	84,60	8,27	90,99	83,82	7,17	2,825	3,94	3,85	24,00
28.04.21	67,0	39,7	27,3	88,97	80,23	8,74	87,21	79,54	7,67	2,640	3,86	3,78	24,00
29.04.21	67,5	40,2	27,3	91,05	82,77	8,28	89,28	82,00	7,28	2,686	3,83	3,74	24,00
30.04.21	67,6	41,0	26,6	94,86	86,86	8,00	93,02	86,04	6,98	2,720	3,87	3,76	24,00
01.05.21	68,0	41,6	26,4	97,49	88,39	9,10	95,46	87,61	7,85	2,805	3,87	3,76	24,00
02.05.21	67,4	41,0	26,4	96,95	88,29	8,66	95,12	87,41	7,71	2,789	3,91	3,79	24,00
03.05.21	67,3	41,2	26,1	98,66	89,24	9,42	96,79	88,35	8,44	2,826	3,88	3,76	24,00
04.05.21	67,5	41,6	25,9	98,78	90,89	7,89	96,91	90,00	6,91	2,762	3,89	3,77	24,00
05.05.21	67,0	40,7	26,3	96,65	88,35	8,30	94,77	87,50	7,27	2,752	3,86	3,75	24,00
06.05.21	68,1	42,9	25,2	103,11	95,05	8,06	100,99	94,15	6,84	2,799	3,92	3,78	24,00
07.05.21	68,4	43,8	24,6	106,26	98,01	8,25	104,12	96,98	7,14	2,833	3,93	3,76	24,00
08.05.21	68,1	43,3	24,7	104,56	96,34	8,22	102,47	95,37	7,10	2,807	3,92	3,77	24,00
09.05.21	67,8	42,3	25,6	101,94	93,84	8,10	99,91	92,94	6,97	2,815	3,91	3,77	24,00
10.05.21	68,1	42,9	25,2	106,68	92,92	13,76	104,44	92,10	12,34	3,095	3,90	3,75	24,00
11.05.21	68,4	46,4	22,0	121,73	113,38	8,35	119,17	112,20	6,97	2,909	4,05	3,78	24,00
12.05.21	68,9	46,6	22,3	121,29	113,32	7,97	118,73	112,08	6,65	2,918	3,97	3,72	24,00
13.05.21	68,9	46,9	22,0	124,00	115,47	8,53	121,42	114,20	7,22	2,973	3,98	3,72	24,00
14.05.21	67,6	46,0	21,5	120,69	113,27	7,42	118,33	112,00	6,33	2,804	3,98	3,73	24,00
15.05.21	66,8	44,8	21,9	117,21	109,66	7,55	115,00	108,47	6,53	2,778	3,95	3,73	24,00
16.05.21	67,8	45,6	22,1	121,38	112,11	9,27	119,13	110,75	8,38	2,980	3,94	3,70	24,00
17.05.21	68,3	45,8	22,5	122,60	114,18	8,42	120,18	112,85	7,33	3,005	3,98	3,72	24,00
18.05.21	68,7	45,4	23,3	118,56	110,81	7,75	116,18	109,58	6,60	2,973	3,96	3,74	24,00
19.05.21	69,7	45,6	24,1	116,57	109,86	6,71	114,17	108,59	5,58	2,976	3,92	3,70	24,00
20.05.21	70,6	45,7	24,9	114,95	107,57	7,38	112,40	106,46	5,94	3,037	3,93	3,72	24,00
21.05.21	70,3	45,2	25,1	114,02	106,30	7,72	111,61	105,14	6,47	3,061	3,85	3,64	24,00
22.05.21	69,2	44,8	24,4	113,14	105,55	7,59	110,86	104,41	6,45	2,956	3,81	3,61	24,00
Итого	---	---	---	3179,42	2925,44	253,98	3115,48	2895,55	219,93	86,137	---	---	720,00
Средние	68,3	43,1	25,2	---	---	---	---	---	---	---	3,93	3,77	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00	96743,41	84045,74	12697,67	94025,49	83252,75	10772,74	3793,829	33533,00
23.05.21 00:00:00	99922,83	86971,18	12951,65	97140,97	86148,30	10992,67	3879,966	34253,00
Итого:	3179,42	2925,43	253,98	3115,47	2895,55	219,92	86,137	720,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 86,137 Гкал

Представитель потребителя Директор ООО "Комфортное жилье" Шалагина Н.В.,



Представитель теплоснабжающей организации

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Королева, 9

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 234943

Дата	ГВС	Нараб., ч
	V1, м3	
23.04.21	0,00	24,00
24.04.21	0,00	24,00
25.04.21	0,00	24,00
26.04.21	0,00	24,00
27.04.21	0,00	24,00
28.04.21	0,00	24,00
29.04.21	0,00	24,00
30.04.21	0,00	24,00
01.05.21	0,00	24,00
02.05.21	0,00	24,00
03.05.21	0,00	24,00
04.05.21	0,00	24,00
05.05.21	0,00	24,00
06.05.21	0,00	24,00
07.05.21	0,00	24,00
08.05.21	0,00	24,00
09.05.21	0,00	24,00
10.05.21	0,00	24,00
11.05.21	0,00	24,00
12.05.21	0,00	24,00
13.05.21	0,00	24,00
14.05.21	0,00	24,00
15.05.21	0,00	24,00
16.05.21	0,00	24,00
17.05.21	0,00	24,00
18.05.21	0,00	24,00
19.05.21	0,00	24,00
20.05.21	0,00	24,00
21.05.21	0,00	24,00
22.05.21	0,00	24,00
Итого	0,00	720,00
Средние	---	---

Дата	V1, м3	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00	9641,93	33779,00
23.05.21 00:00:00	9641,93	34499,00
Итого:	0,00	720,00

Расход по ГВС: $V_{гвс} = 0,00$ м3

Представитель потребителя Директор ООО "Комфортное жилье" Шалагина Н.В.,

Представитель теплоснабжающей организации