

Отчет о теплоснабжении

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 11

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276288

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	65,4	46,0	19,4	101,30	96,00	5,30	99,35	95,01	4,34	2,102	3,66	3,76	24,00
24.04.21	66,2	46,8	19,4	104,80	98,62	6,18	102,73	97,62	5,11	2,202	3,67	3,75	24,00
25.04.21	65,3	46,3	19,0	102,99	96,22	6,77	101,04	95,23	5,81	2,159	3,66	3,76	24,00
26.04.21	65,7	46,7	19,0	98,34	93,19	5,15	96,45	92,24	4,21	2,004	3,71	3,82	24,00
27.04.21	66,0	45,3	20,7	71,00	66,35	4,65	69,64	65,62	4,02	1,601	3,63	3,93	24,00
28.04.21	63,4	44,0	19,4	66,59	62,13	4,46	65,37	61,59	3,78	1,412	3,54	3,87	24,00
29.04.21	63,8	44,2	19,6	67,77	62,49	5,28	66,52	61,96	4,56	1,477	3,50	3,82	24,00
30.04.21	63,9	44,3	19,6	68,90	64,35	4,55	67,67	63,73	3,94	1,476	3,56	3,88	24,00
01.05.21	64,3	45,0	19,3	69,14	64,17	4,97	67,85	63,46	4,39	1,481	3,57	3,85	23,00
02.05.21	63,9	44,7	19,3	73,49	69,19	4,30	72,16	68,43	3,73	1,535	3,60	3,89	24,00
03.05.21	63,8	44,4	19,4	75,15	69,48	5,67	73,73	68,74	4,99	1,627	3,59	3,88	24,00
04.05.21	63,8	44,4	19,3	75,91	70,05	5,86	74,51	69,27	5,24	1,644	3,59	3,88	24,00
05.05.21	63,2	43,8	19,4	72,99	68,11	4,88	71,66	67,41	4,25	1,553	3,55	3,85	24,00
06.05.21	64,1	44,8	19,3	77,51	71,78	5,73	76,08	71,00	5,08	1,664	3,63	3,92	24,00
07.05.21	64,4	45,4	19,0	78,62	73,19	5,43	77,17	72,44	4,73	1,653	3,65	3,92	24,00
08.05.21	64,0	45,4	18,6	77,82	72,54	5,28	76,40	71,77	4,63	1,605	3,64	3,92	24,00
09.05.21	63,9	44,9	19,0	75,99	70,74	5,25	74,55	70,02	4,53	1,592	3,61	3,90	24,00
10.05.21	64,2	45,1	19,1	78,20	71,38	6,82	76,75	70,61	6,14	1,707	3,61	3,89	24,00
11.05.21	64,2	45,4	18,7	74,80	69,92	4,88	73,42	69,18	4,24	1,545	3,57	3,86	24,00
12.05.21	64,9	46,1	18,8	82,41	76,65	5,76	80,88	75,88	5,00	1,723	3,69	3,95	24,00
13.05.21	65,0	46,3	18,8	82,47	77,05	5,42	80,89	76,29	4,60	1,703	3,70	3,96	24,00
14.05.21	63,9	45,8	18,1	80,64	75,48	5,16	79,13	74,73	4,40	1,605	3,70	3,96	24,00
15.05.21	62,9	44,8	18,1	78,11	73,25	4,86	76,72	72,48	4,24	1,558	3,66	3,93	24,00
16.05.21	64,1	45,5	18,7	80,82	74,25	6,57	79,37	73,48	5,89	1,716	3,65	3,92	24,00
17.05.21	64,4	45,5	19,0	79,87	75,13	4,74	78,43	74,35	4,08	1,651	3,69	3,95	24,00
18.05.21	64,7	45,5	19,2	78,24	73,70	4,54	76,81	72,94	3,87	1,627	3,69	3,96	24,00
19.05.21	65,3	45,8	19,5	77,52	72,52	5,00	76,06	71,73	4,33	1,660	3,64	3,92	24,00
20.05.21	66,1	46,1	20,0	77,04	71,90	5,14	75,57	71,13	4,44	1,692	3,64	3,93	24,00
21.05.21	66,1	45,9	20,3	75,62	70,83	4,79	74,16	70,07	4,09	1,667	3,57	3,86	24,00
22.05.21	65,1	45,5	19,7	75,01	69,99	5,02	73,59	69,21	4,38	1,620	3,53	3,82	24,00
Итого	---	---	---	2379,06	2220,65	158,41	2334,66	2197,62	137,04	50,261	---	---	719,00
Средние	64,5	45,3	19,2	---	---	---	---	---	---	---	3,62	3,88	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00	26985,60	25449,59	1536,01	26133,41	25072,60	1060,81	805,298	6799,00
23.05.21 00:00:00	29364,66	27670,24	1694,42	28468,07	27270,22	1197,85	855,559	7518,00
Итого:	2379,06	2220,65	158,41	2334,66	2197,62	137,04	50,261	719,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 50,261 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____