

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.04.2021 по 22.05.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 69, ввод № 2

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276280

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.04.21	68,9	59,7	9,2	95,76	74,77	20,99	93,74	73,57	20,17	1,962	4,38	3,95	24,00
24.04.21	69,3	60,3	9,0	97,97	76,18	21,79	95,84	74,97	20,87	2,020	4,41	3,96	24,00
25.04.21	68,5	59,6	8,9	99,03	74,40	24,63	96,90	73,19	23,71	2,160	4,39	3,95	24,00
26.04.21	69,2	60,3	8,8	98,71	77,05	21,66	96,59	75,78	20,81	2,004	4,43	3,96	24,00
27.04.21	69,8	60,3	9,5	90,63	71,94	18,69	88,67	70,73	17,94	1,828	4,38	3,97	24,00
28.04.21	67,8	58,3	9,5	84,87	66,70	18,17	83,10	65,68	17,42	1,713	4,30	3,95	24,00
29.04.21	68,1	58,5	9,5	86,89	66,52	20,37	85,07	65,50	19,57	1,854	4,26	3,90	24,00
30.04.21	68,3	58,9	9,3	86,84	68,85	17,99	85,00	67,70	17,30	1,726	4,32	3,95	24,00
01.05.21	68,7	59,4	9,3	91,29	69,03	22,26	89,35	67,87	21,48	1,993	4,31	3,94	24,00
02.05.21	68,2	58,6	9,6	88,19	69,69	18,50	86,34	68,57	17,77	1,779	4,35	3,97	24,00
03.05.21	67,9	58,7	9,2	90,87	68,79	22,08	88,98	67,67	21,31	1,964	4,33	3,96	24,00
04.05.21	68,1	59,0	9,2	89,29	69,76	19,53	87,43	68,61	18,82	1,815	4,35	3,96	24,00
05.05.21	67,4	58,2	9,2	87,81	68,09	19,72	86,01	67,05	18,96	1,799	4,30	3,94	24,00
06.05.21	68,7	59,6	9,1	90,08	71,42	18,66	88,17	70,23	17,94	1,782	4,39	3,98	24,00
07.05.21	68,9	59,9	9,0	91,13	72,55	18,58	89,18	71,35	17,83	1,778	4,40	3,99	24,00
08.05.21	68,7	59,8	8,9	91,64	71,87	19,77	89,70	70,67	19,03	1,840	4,39	3,98	24,00
09.05.21	68,4	59,3	9,1	89,15	70,64	18,51	87,30	69,47	17,83	1,765	4,36	3,97	24,00
10.05.21	68,8	59,6	9,2	95,37	69,88	25,49	93,35	68,72	24,63	2,201	4,34	3,95	24,00
11.05.21	68,8	59,6	9,2	89,01	70,78	18,23	87,12	69,63	17,49	1,753	4,34	3,94	24,00
12.05.21	69,3	60,5	8,8	95,09	74,66	20,43	93,03	73,41	19,62	1,911	4,43	3,99	24,00
13.05.21	69,4	60,6	8,8	95,51	74,97	20,54	93,43	73,73	19,70	1,914	4,44	4,00	24,00
14.05.21	68,4	59,8	8,5	94,48	74,00	20,48	92,50	72,76	19,74	1,875	4,45	4,01	24,00
15.05.21	67,1	58,6	8,6	93,38	71,92	21,46	91,47	70,74	20,73	1,893	4,40	3,99	24,00
16.05.21	68,2	59,5	8,7	96,50	72,22	24,28	94,49	71,03	23,46	2,099	4,39	3,97	24,00
17.05.21	68,6	59,9	8,8	94,74	73,80	20,94	92,71	72,61	20,10	1,915	4,43	3,99	24,00
18.05.21	69,1	60,2	9,0	92,52	73,11	19,41	90,52	71,88	18,64	1,838	4,43	4,01	24,00
19.05.21	69,9	60,4	9,4	92,03	71,50	20,53	90,03	70,30	19,73	1,944	4,38	3,97	24,00
20.05.21	70,6	60,9	9,7	90,33	71,49	18,84	88,33	70,29	18,04	1,861	4,40	3,99	24,00
21.05.21	70,5	60,8	9,7	89,19	70,13	19,06	87,20	68,93	18,27	1,867	4,33	3,93	24,00
22.05.21	69,5	59,9	9,5	88,83	69,16	19,67	86,91	67,98	18,93	1,869	4,28	3,90	24,00
Итого	---	---	---	2757,13	2145,87	611,26	2698,46	2110,62	587,84	56,722	---	---	720,00
Средние	68,8	59,6	9,1	---	---	---	---	---	---	---	4,37	3,96	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.04.21 00:00:00	50689,58	27662,40	23027,18	49491,02	27215,05	22275,97	1859,705	27227,00
23.05.21 00:00:00	53446,71	29808,27	23638,44	52189,48	29325,67	22863,81	1916,427	27947,00
Итого:	2757,13	2145,87	611,26	2698,46	2110,62	587,84	56,722	720,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 56,722 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 611,26 м3

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____