

ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

26/02/21г. - 24/03/21г.

Абонент: **ООО "Восток"**Адрес: **Восток 19**

Теплоучаститель БКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ Т.сут МТВС = _____ Т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Г под max = 30.00 м³/ч Г под min = 0.20 м³/ч
 Г обр max = 30.00 м³/ч Г обр min = 0.20 м³/ч
 Г3 max = 30.00 м³/ч Г3 min = 0.00 м³/ч

Заводской номер 00241302

БВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0х69D6

ПО 2.7

Дата	t1 °C	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	t2 °C	M2 т	V2 м3	P2 кг/см2	t3 °C	M3 т	V3 м3	dt °C	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	БНР ч	ВОС ч
26.02.2021	98,92	63,64	66,51	5,08	46,28	55,59	55,96	4,79	46,29	0	0	52,64	8,05	3,684	0	24	0
27.02.2021	103,83	63,07	66,14	5,12	47,3	55,14	55,54	4,83	47,31	0	0	56,53	7,93	3,909	0	24	0
28.02.2021	102,42	62,74	65,81	5,05	46,75	54,76	55,05	4,78	46,76	0	0	55,67	7,98	3,832	0	24	0
01.03.2021	104,21	63,25	66,47	5,11	47,18	54,87	55,19	4,83	47,18	0	0	57,03	8,38	3,968	0	24	0
02.03.2021	101,05	63,6	66,85	5,1	47,7	56,33	56,57	4,8	47,69	0	0	53,35	7,27	3,707	0	24	0
03.03.2021	100,74	63,86	66,9	5,06	47,14	55,57	55,91	4,78	47,14	0	0	53,6	8,29	3,778	0	24	0
04.03.2021	90,23	63,22	65,83	5,08	44,39	55,23	55,41	4,8	44,4	0	0	45,84	7,99	3,211	0	24	0
05.03.2021	76,95	62,7	64,72	5,04	40,88	54,54	54,72	4,77	40,87	0	0	36,07	8,16	2,551	0	24	0
06.03.2021	69,6	62,46	64,15	5	37,86	52,03	52,06	4,76	37,85	0	0	31,74	10,43	2,321	0	24	0
07.03.2021	69,01	59,07	60,61	4,99	37,08	50,13	50,18	4,79	37,09	0	0	31,93	8,94	2,169	0	24	0
08.03.2021	74,75	61,48	63,3	4,98	38,77	50,73	50,83	4,76	38,78	0	0	35,98	10,75	2,571	0	24	0
09.03.2021	74,24	60,34	61,99	5,01	38,75	51,25	51,53	4,78	38,76	0	0	35,49	9,09	2,445	0	24	0
10.03.2021	78,08	60,7	62,57	4,99	40,33	51,71	52	4,76	40,33	0	0	37,75	8,99	2,607	0	24	0
11.03.2021	72,83	60,63	62,29	5,02	39,09	51,79	52,05	4,78	39,07	0	0	33,74	8,84	2,342	0	24	0
12.03.2021	73,58	60,37	62,11	4,98	39,44	52,81	53,03	4,73	39,43	0	0	34,14	7,56	2,317	0	24	0
13.03.2021	83,92	61,17	63,16	5,06	41,73	52,59	53,03	4,81	41,74	0	0	42,19	8,58	2,896	0	24	0
14.03.2021	90,42	62,64	64,95	5,1	43,9	53,74	54,2	4,83	43,91	0	0	46,52	8,9	3,262	0	24	0
15.03.2021	92,36	61,53	64,24	5,12	45,05	55,52	55,66	4,83	45,02	0	0	47,31	6,01	3,157	0	24	0
16.03.2021	87,74	63,33	65,86	5,13	44,66	56,09	56,25	4,83	44,62	0	0	43,08	7,24	3,012	0	24	0
17.03.2021	82,53	61,14	63,3	5,06	42,03	54,1	54,32	4,79	42,03	0	0	40,5	7,04	2,737	0	24	0
18.03.2021	80,07	61,39	63,55	5,07	41,45	54,02	54,15	4,8	41,45	0	0	38,62	7,37	2,638	0	24	0
19.03.2021	77,42	60,96	62,76	5,07	40,62	53,48	53,82	4,81	40,63	0	0	36,8	7,48	2,506	0	24	0
20.03.2021	70,7	60,78	62,47	5,05	38,3	52,14	52,28	4,81	38,3	0	0	32,4	8,64	2,256	0	24	0

21.03.2021	69,57	62,73	64,33	5,03	38,46	52,51	52,68	4,78	38,46	0	0	31,11	10,22	2,291	0	24	0
22.03.2021	68,96	61,26	62,69	5,03	38,21	52,03	52,32	4,79	38,22	0	0	30,75	9,23	2,188	0	24	0
23.03.2021	68,07	59,19	60,52	5,04	37,99	52,17	52,43	4,8	38,01	0	0	30,08	7,02	2,011	0	24	0
24.03.2021	69,99	60,09	61,72	5,06	38,57	52,37	52,55	4,82	38,58	0	0	31,42	7,72	2,148	0	24	0
Итого:		1667,34	1725,8			1443,24	1449,7			0	0		224,1	76,514	0	648	0
Средние:	82,67			5,05	41,84			4,79	41,84			40,82					

Период нормальной работы 648ч

Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 32089ч

Представитель абонента

ООО "Восток"

Представитель теплоснабж. организации

Врученному

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

26/02/21г.-24/03/21г.

Абонент: ООО "Белосол"Адрес: Варшавская 19

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=

Тхв= 5.00°С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Г под max =

7.00 м3/ч

Г под min =

0.00 м3/ч

Г обр max =

12.00 м3/ч

Г обр min =

0.00 м3/ч

Заводской номер 00241302

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

БД 1

Т3=0

КС=0х69D6

ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
26.02.2021	7,65	0	24	0
27.02.2021	7,48	0	24	0
28.02.2021	7,74	0	24	0
01.03.2021	8,15	0	24	0
02.03.2021	7,2	0	24	0
03.03.2021	7,99	0	24	0
04.03.2021	7,85	0	24	0
05.03.2021	8,03	0	24	0
06.03.2021	10,8	0	24	0
07.03.2021	9,66	0	24	0
08.03.2021	10,81	0	24	0
09.03.2021	8,84	0	24	0
10.03.2021	8,76	0	24	0
11.03.2021	9,45	0	24	0
12.03.2021	8,55	0	24	0
13.03.2021	8,67	0	24	0
14.03.2021	9,68	0	24	0
15.03.2021	7,31	0	24	0
16.03.2021	8,47	0	24	0
17.03.2021	8,1	0	24	0

18.03.2021	8,76	0	24	0
19.03.2021	8,45	0	24	0
20.03.2021	10,04	0	24	0
21.03.2021	11,63	0	24	0
22.03.2021	10,2	0	24	0
23.03.2021	7,84	0	24	0
24.03.2021	8,92	0	24	0
Итого:	237,03	0	648	0
Средние:				

Период нормальной работы 648ч

Период отсутствия. счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 32089ч

Представитель абонента

В.В. Вавилов

Представитель теплоснабж. организации

Варварова Е.И.

В.В.