

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.

Абонент: ТСН "ТСЖ "Хозяин"

Договор N:29/20 от 28.01.2020

Адрес: ул. Ленина, 31

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 062

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00213989

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0x68B0

ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.02.2021	101,65	56,66	56,66	44,99	81,52	78,04	73,41	72,29	0	0	5,75	6	5	3,817	0	24	0	
24.02.2021	111,97	60,7	60,7	51,27	82,65	78,52	74,82	73,57	0	0	4,95	6	5	4,314	0	24	0	
25.02.2021	99,06	56,66	56,63	42,4	82,42	79,06	75,46	74,38	0	0	4,68	6	5	3,599	0	24	0	
26.02.2021	101,83	57,04	57,04	44,79	81,91	78,44	75,2	74	0	0	4,44	6	5	3,753	0	24	0	
27.02.2021	107,01	58,65	58,65	48,36	82,3	78,48	74,29	73,09	0	0	5,39	6	5	4,098	0	24	0	
28.02.2021	105,39	57,96	57,98	47,43	80,27	76,61	70,9	69,76	0	0	6,85	6	5	4,008	0	24	0	
01.03.2021	107,36	58,63	58,65	48,73	76,67	73,1	67,01	65,94	0	0	7,16	6	5	3,956	0	24	0	
02.03.2021	103,74	58,37	58,32	45,37	78,58	75,14	69,32	68,22	0	0	6,92	6	5	3,786	0	24	0	
03.03.2021	103,62	57,94	57,93	45,68	82,31	78,67	74,88	73,68	0	0	4,99	6	5	3,87	0	24	0	
04.03.2021	92,2	53,79	53,8	38,41	82,57	79,62	74,93	73,9	0	0	5,72	6	5	3,339	0	24	0	
05.03.2021	78,42	48,54	48,53	29,88	82,53	80,32	75,2	74,38	0	0	5,94	6	5	2,659	0	24	0	
06.03.2021	71,16	45,11	45,11	26,05	82,7	80,8	73,94	73,22	0	0	7,58	6	5	2,408	0	24	0	
07.03.2021	71,04	44,48	44,48	26,56	79,91	78,11	71,83	71,11	0	0	7	6	5	2,347	0	24	0	
08.03.2021	76,47	47,01	47,01	29,46	80,98	78,88	72,15	71,43	0	0	7,45	6	5	2,637	0	24	0	
09.03.2021	76,23	46,96	47	29,27	76,2	74,26	69,52	68,82	0	0	5,44	6	5	2,402	0	23	1	*
10.03.2021	79,92	48,73	48,73	31,19	79,97	77,73	72,6	71,85	0	0	5,88	6	5	2,683	0	24	0	
11.03.2021	74,65	46,81	46,8	27,84	81,14	79,15	72,76	72,04	0	0	7,11	6	5	2,5	0	24	0	
12.03.2021	75,35	47,34	47,34	28,01	81,71	79,67	73,98	73,22	0	0	6,45	6	5	2,504	0	24	0	
13.03.2021	86,63	51,2	51,2	35,43	81,41	78,81	73,38	72,44	0	0	6,37	6	5	3,091	0	24	0	
14.03.2021	93,09	53,8	53,8	39,29	82,53	79,51	74,27	73,31	0	0	6,2	6	5	3,432	0	24	0	
15.03.2021	94,93	54,97	54,95	39,96	82,57	79,46	74,98	73,92	0	0	5,54	6	5	3,456	0	24	0	
16.03.2021	89,72	53,57	53,56	36,15	83,05	80,21	75,88	74,87	0	0	5,34	6	5	3,164	0	24	0	
17.03.2021	84,72	50,97	50,96	33,75	82,36	79,77	75	74,05	0	0	5,72	6	5	2,958	0	24	0	
18.03.2021	81,95	50,2	50,19	31,75	82,13	79,74	74,83	73,87	0	0	5,87	6	5	2,797	0	24	0	
19.03.2021	79,18	48,84	48,84	30,34	82,19	79,92	74,5	73,67	0	0	6,25	6	5	2,698	0	24	0	
20.03.2021	72,3	46,06	46,05	26,24	82,06	80,16	74	73,28	0	0	6,88	6	5	2,387	0	24	0	
21.03.2021	71,12	45,86	45,86	25,26	82,41	80,54	74,31	73,59	0	0	6,95	6	5	2,316	0	24	0	
22.03.2021	70,56	45,74	45,74	24,82	81,56	79,74	73,9	73,18	0	0	6,56	6	5	2,247	0	24	0	
Итого:					2278,6	2202,46	2057,2	2031,08	0	0	171,38			87,226	0	671	1	
Средние:	87,9	51,87	51,87	36,02								6	5					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/02/2124:00	32435,21	31484,17	28590,67	28266,96	801,96	787,17	3217,21	1160,4	48,377	15562	25
22/03/2124:00	34713,82	33686,63	30647,92	30298,04	801,96	787,17	3388,59	1247,626	48,377	16233	26
Итого:	2278,61	2202,46	2057,25	2031,08	0	0	171,38	87,226	0	671	1

Период нормальной работы 671ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 16270ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Председатель правления ТСН



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.

Абонент: ТСН "ТСЖ "Хозяин"

Договор N:29/20 от 28.01.2020

Адрес: ул. Ленина, 31

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 062

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00213989

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

ВД 1

ТЗ=0

КС=0x68B0

ПО 2.7

Дата	V1 ГВС м3	V2 ХВС м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2021	6,13	11,94	24	0	*
24.02.2021	5,34	11	24	0	*
25.02.2021	4,87	9,18	24	0	*
26.02.2021	4,59	8,61	24	0	*
27.02.2021	5,79	11,68	24	0	*
28.02.2021	7,24	12,93	24	0	*
01.03.2021	7,63	7,62	24	0	*
02.03.2021	7,34	8,77	24	0	*
03.03.2021	5,28	10,67	24	0	*
04.03.2021	5,9	10,54	24	0	*
05.03.2021	5,99	8,95	24	0	*
06.03.2021	7,63	10,67	24	0	*
07.03.2021	7,07	10,34	24	0	*
08.03.2021	7,68	11,66	24	0	*
09.03.2021	5,87	9,51	24	0	*
10.03.2021	6	9,45	24	0	*
11.03.2021	7,25	10,15	24	0	*
12.03.2021	6,51	8,71	24	0	*
13.03.2021	6,51	11,45	24	0	*
14.03.2021	6,59	13,02	24	0	*
15.03.2021	5,76	9,97	24	0	*
16.03.2021	5,5	9,32	24	0	*
17.03.2021	5,94	9,47	24	0	*
18.03.2021	5,89	9,26	24	0	*
19.03.2021	6,39	11,55	24	0	*
20.03.2021	7,01	10,5	24	0	*
21.03.2021	7,03	10,32	24	0	*
22.03.2021	6,65	8,6	24	0	*
Итого:	177,38	285,84	672	0	
Средние:					

Дата	V1 ГВС м3	V2 ХВС м3	ВНР ч	ВОС ч
22/02/21 24:00	4248,66	5640,42	15587	0
22/03/21 24:00	4426,04	5926,26	16259	0
Итого:	177,38	285,84	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16270ч

Представитель абонента
Председатель правления ТСН
Донин Е.В.

Представитель теплоснабж. организации

