

® Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".
www.vzljot.ru

tхв, °C=	5				Система отопления (ТВ-1)								Система ГВС (ТВ-2)												
	ВНР, час	t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т	t3, °C	M3, т	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС	ВНР, час	t1, °C	M1, т	V1, м3	t2, °C	M2, т	V2, м3	V3, м3	Mг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал		
Дата																									
23.10.2021	24,00	68,11	122,08	49,12	117,20	49,11	0,00	0,00	4,88	2,53	0,00		24,00			7,08				8,21					
24.10.2021	24,00	69,03	126,47	49,78	118,31	49,77	0,00	0,00	8,16	2,80	0,00		24,00			10,22				12,79					
25.10.2021	24,00	68,89	123,03	49,89	118,82	49,88	0,00	0,00	4,21	2,53	0,00		24,00			6,27				6,79					
26.10.2021	24,00	68,98	122,92	50,29	119,52	50,28	0,00	0,00	3,40	2,45	0,00		24,00			5,41				6,61					
27.10.2021	24,00	68,80	121,13	49,91	117,96	49,89	0,00	0,00	3,17	2,43	0,00		24,00			5,29				6,15					
28.10.2021	24,00	71,51	120,55	50,83	116,46	50,81	0,00	0,00	4,09	2,68	0,00		24,00			6,24				7,68					
29.10.2021	24,00	69,15	119,39	49,22	115,20	49,21	0,00	0,00	4,19	2,56	0,00		24,00			6,06				6,44					
30.10.2021	24,00	69,42	119,84	49,69	115,45	49,68	0,00	0,00	4,39	2,56	0,00		24,00			6,69				8,14					
31.10.2021	24,00	68,37	117,53	48,55	111,23	48,54	0,00	0,00	6,30	2,61	0,00		24,00			7,12				8,69					
01.11.2021	24,00	70,19	116,86	49,31	112,46	49,31	0,00	0,00	4,40	2,64	0,00		24,00			6,19				6,41					
02.11.2021	24,00	77,57	120,03	53,11	115,05	53,05	0,00	0,00	4,98	3,18	0,00		24,00			6,47				10,92					
03.11.2021	24,00	87,75	118,14	56,99	114,08	56,95	0,00	0,00	4,06	3,85	0,00		24,00			6,23				8,21					
04.11.2021	24,00	95,88	120,93	61,59	116,88	61,58	0,00	0,00	4,05	4,39	0,00		24,00			6,03				9,98					
05.11.2021	24,00	88,11	122,56	58,29	118,69	58,26	0,00	0,00	3,87	3,87	0,00		24,00			5,85				9,17					
06.11.2021	24,00	79,78	122,90	54,29	118,54	54,28	0,00	0,00	4,36	3,35	0,00		24,00			6,44				8,48					
07.11.2021	24,00	71,49	122,40	49,93	116,77	49,90	0,00	0,00	5,63	2,89	0,00		24,00			7,61				9,40					
08.11.2021	24,00	68,96	121,59	48,63	117,83	48,62	0,00	0,00	3,76	2,64	0,00		24,00			5,90				6,48					
09.11.2021	24,00	69,22	121,49	48,66	117,57	48,64	0,00	0,00	3,92	2,67	0,00		24,00			6,08				6,67					
10.11.2021	24,00	69,20	120,64	48,63	116,26	48,62	0,00	0,00	4,38	2,67	0,00		24,00			6,55				7,30					
11.11.2021	24,00	68,97	120,12	48,67	115,99	48,66	0,00	0,00	4,13	2,62	0,00		24,00			6,29				7,32					
12.11.2021	24,00	70,77	118,38	49,31	115,29	49,30	0,00	0,00	3,09	2,68	0,00		24,00			5,07				5,44					
13.11.2021	24,00	70,32	119,49	49,24	114,52	49,23	0,00	0,00	4,97	2,74	0,00		24,00			6,85				8,15					
14.11.2021	24,00	69,80	120,67	48,81	114,68	48,80	0,00	0,00	5,99	2,80	0,00		24,00			8,07				9,88					
15.11.2021	24,00	71,67	118,99	49,90	115,55	49,89	0,00	0,00	3,44	2,75	0,00		24,00			5,62				6,80					
16.11.2021	24,00	74,34	118,85	50,79	114,69	50,78	0,00	0,00	4,16	2,99	0,00		24,00			6,30				7,57					
17.11.2021	24,00	84,30	119,66	55,97	116,53	55,96	0,00	0,00	3,13	3,55	0,00		24,00			5,43				7,50					
18.11.2021	24,00	84,67	120,82	56,75	117,43	56,74	0,00	0,00	3,39	3,55	0,00		24,00			5,65				7,06					
19.11.2021	24,00	84,01	119,28	55,55	115,15	55,55	0,00	0,00	4,13	3,61	0,00		24,00			6,36				8,16					
20.11.2021	24,00	88,89	119,83	57,84	115,85	57,83	0,00	0,00	3,98	3,94	0,00		24,00			5,75				13,10					
21.11.2021	24,00	85,50	121,55	56,84	116,93	56,81	0,00	0,00	4,62	3,73	0,00		24,00			6,84				11,63					
22.11.2021	24,00	75,40	119,66	51,91	115,86	51,88	0,00	0,00	3,80	2,99	0,00		24,00			5,89				6,78					
Среднее		75,13	120,57	51,88	116,22	51,86	0,00	0,00	4,36	3,01	0,00					6,38				8,19					
Итого	744,00		3737,78		3602,75		0,00	0,00	135,03	93,25	0,00		744,00			197,85				253,91					
Показания счетчиков :													Показания счетчиков :												
Дата и время	M1,т	M2,т		M3,т		V3,м3		Mг,т		Qo,Гкал		Qг,Гкал	M1,т	M2,т		Mг,т		V1,м3		V2,м3		V3,м3		Qo,Гкал	Qг,Гкал
22.10.2021	81467,660	76729,270		1515,110		1543,920		4738,390		2440,822		89,974						7586,130		10374,640					
22.11.2021	85205,440	80332,020		1515,110		1543,920		4873,420		2534,069		89,974						7783,980		10628,550					
Период нормальной работы,ч : 744													Период нормальной работы,ч : 744												
Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 0													Период отсутств. счета тепловой энергии,ч : 0												
Ответственный за учет : _____													Отчет принял : _____												