

Отчет о теплоснабжении

с 23.09.2021 по 22.10.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Курчатова, 56

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 275967

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.09.21	67,1	41,1	26,0	119,61	111,07	8,54	117,16	110,16	7,00	3,295	5,01	4,81	24,00
24.09.21	65,7	40,3	25,4	118,45	110,12	8,33	116,09	109,32	6,77	3,179	5,08	4,89	24,00
25.09.21	65,9	40,1	25,7	118,42	109,56	8,86	116,05	108,76	7,29	3,236	5,02	4,83	24,00
26.09.21	66,6	40,1	26,5	119,04	108,78	10,26	116,66	107,95	8,71	3,393	4,98	4,79	24,00
27.09.21	67,1	40,1	26,9	117,30	108,66	8,64	114,92	107,85	7,07	3,337	5,08	4,89	24,00
28.09.21	67,0	39,9	27,1	115,08	106,42	8,66	112,70	105,65	7,05	3,301	5,00	4,82	24,00
29.09.21	66,9	39,7	27,2	113,14	104,63	8,51	110,82	103,87	6,95	3,259	5,04	4,87	24,00
30.09.21	66,2	39,5	26,7	112,62	104,21	8,41	110,38	103,47	6,91	3,181	5,03	4,86	24,00
01.10.21	66,1	39,8	26,3	115,80	106,74	9,06	113,49	105,96	7,53	3,244	5,07	4,89	24,00
02.10.21	66,2	39,3	26,9	113,01	103,08	9,93	110,78	102,36	8,42	3,262	5,12	4,95	24,00
03.10.21	66,5	38,7	27,8	108,54	98,79	9,75	106,39	98,07	8,32	3,233	5,05	4,90	24,00
04.10.21	66,2	38,2	27,9	107,44	97,71	9,73	105,33	97,03	8,30	3,213	5,03	4,89	24,00
05.10.21	67,2	39,7	27,6	116,43	106,84	9,59	114,06	106,07	7,99	3,415	5,03	4,84	24,00
06.10.21	67,4	39,5	27,9	114,64	105,83	8,81	112,29	105,06	7,23	3,379	5,01	4,84	24,00
07.10.21	67,1	39,0	28,1	112,51	103,88	8,63	110,23	103,16	7,07	3,332	5,06	4,89	24,00
08.10.21	67,1	39,0	28,1	112,64	103,24	9,40	110,33	102,52	7,81	3,361	5,05	4,88	24,00
09.10.21	68,1	39,9	28,2	116,62	106,87	9,75	114,20	106,10	8,10	3,496	5,00	4,81	24,00
10.10.21	68,8	40,6	28,2	117,49	107,40	10,09	114,99	106,58	8,41	3,538	5,00	4,81	24,00
11.10.21	68,5	39,8	28,7	113,29	102,82	10,47	110,90	102,04	8,86	3,484	4,93	4,76	24,00
12.10.21	66,2	37,4	28,8	103,55	93,41	10,14	101,47	92,81	8,66	3,198	4,95	4,83	24,00
13.10.21	68,2	38,4	29,8	108,28	98,60	9,68	106,00	97,92	8,08	3,421	4,96	4,82	24,00
14.10.21	75,6	43,1	32,5	126,98	117,39	9,59	123,77	116,38	7,39	4,302	5,09	4,86	24,00
15.10.21	75,4	43,3	32,1	128,00	119,00	9,00	124,79	117,97	6,82	4,261	5,09	4,84	24,00
16.10.21	71,2	42,2	29,0	130,44	119,96	10,48	127,46	118,96	8,50	4,007	5,17	4,92	24,00
17.10.21	70,0	41,6	28,4	128,59	118,43	10,16	125,76	117,49	8,27	3,871	5,14	4,89	24,00
18.10.21	69,6	41,8	27,8	129,29	119,15	10,14	126,48	118,19	8,29	3,821	5,13	4,88	24,00
19.10.21	70,2	42,3	27,8	131,05	122,23	8,82	128,16	121,22	6,94	3,819	5,19	4,93	24,00
20.10.21	69,0	42,0	27,0	132,59	124,48	8,11	129,74	123,45	6,29	3,735	5,16	4,89	24,00
21.10.21	69,5	42,9	26,6	135,87	127,13	8,74	132,92	126,00	6,92	3,800	5,16	4,86	24,00
22.10.21	68,9	43,7	25,2	140,59	131,91	8,68	137,56	130,72	6,84	3,725	5,19	4,86	24,00
Итого	---	---	---	3577,30	3298,34	278,96	3501,88	3273,09	228,79	105,098	---	---	720,00
Средние	68,2	40,4	27,7	---	---	---	---	---	---	---	5,06	4,86	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.09.21 00:00:00	1080,10	921,37	158,73	1056,42	913,52	142,90	34,364	417,00
23.10.21 00:00:00	4657,40	4219,71	437,69	4558,30	4186,61	371,69	139,462	1137,00
Итого:	3577,30	3298,34	278,96	3501,88	3273,09	228,79	105,098	720,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 105,098 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____