

Отчет о суточных параметрах теплоснабжения по ТВ1 и ТВ-2 за Октябрь 2021г.

Абонент : ООО УК Михайлов и К
Адрес : ул. Свердлова, 49
Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 237828

Договор :
Тип расходомера : ПРЭМ
Поверка :

Формулы : $Q_o = M1(h1-h2) + Mr(h2-hx)$
Формулы : $Q_o = M1(h1-hx)$

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ".
www.vzljot.ru

Тхв, °С=	5	Система отопления (ТВ-1)										
Дата	ВНР, час	t1, °С	M1, т	t2, °С	M2, т	t3, °С	M3, т	V3, м3	Мг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	НС
01.10.2021	24,00	65,65	110,93	44,17	103,42	44,17	0,00	0,00	7,51	2,68	0,00	
02.10.2021	24,00	65,82	112,25	44,12	102,67	44,12	0,00	0,00	9,58	2,81	0,00	
03.10.2021	24,00	66,10	110,61	43,86	102,33	43,85	0,00	0,00	8,28	2,78	0,00	
04.10.2021	24,00	65,82	109,62	43,47	101,60	43,46	0,00	0,00	8,02	2,76	0,00	
05.10.2021	24,00	66,85	113,18	44,37	104,89	44,36	0,00	0,00	8,29	2,87	0,00	
06.10.2021	24,00	66,94	112,89	44,27	104,62	44,27	0,00	0,00	8,27	2,88	0,00	
07.10.2021	24,00	66,56	111,79	43,85	103,25	43,84	0,00	0,00	8,54	2,87	0,00	
08.10.2021	24,00	66,78	112,69	44,05	103,56	44,05	0,00	0,00	9,13	2,91	0,00	
09.10.2021	24,00	67,69	115,71	44,88	105,05	44,87	0,00	0,00	10,66	3,06	0,00	
10.10.2021	24,00	68,42	115,82	45,56	104,99	45,55	0,00	0,00	10,83	3,08	0,00	
11.10.2021	24,00	67,95	113,31	44,96	103,95	44,96	0,00	0,00	9,36	2,98	0,00	
12.10.2021	24,00	65,61	110,66	43,25	101,06	43,25	0,00	0,00	9,60	2,84	0,00	
13.10.2021	24,00	68,20	114,97	44,47	105,47	44,38	0,00	0,00	9,50	3,10	0,00	
14.10.2021	24,00	75,26	121,08	48,62	112,69	48,61	0,00	0,00	8,39	3,59	0,00	
15.10.2021	24,00	74,73	120,69	48,47	113,18	48,47	0,00	0,00	7,51	3,49	0,00	
16.10.2021	24,00	70,54	120,85	46,70	112,61	46,69	0,00	0,00	8,24	3,22	0,00	
17.10.2021	24,00	69,60	123,01	46,32	112,21	46,31	0,00	0,00	10,80	3,31	0,00	
18.10.2021	22,00	69,16	112,56	46,60	102,69	47,41	0,00	0,00	9,87	2,95	0,00	*
19.10.2021	24,00	69,72	122,34	46,66	113,85	46,64	0,00	0,00	8,49	3,17	0,00	
20.10.2021	24,00	68,51	125,42	46,50	116,87	46,49	0,00	0,00	8,55	3,12	0,00	
21.10.2021	24,00	69,16	126,81	47,10	117,53	47,08	0,00	0,00	9,28	3,19	0,00	
22.10.2021	24,00	68,25	126,96	47,08	117,85	47,07	0,00	0,00	9,11	3,07	0,00	
Среднее		68,33	116,57	45,42	107,58	45,44	0,00	0,00	8,99	3,03	0,00	
Итого	526,00		2564,15		2366,34		0,00	0,00	197,81	66,74	0,00	

Показания счетчиков :								
Дата и время	M1,т	M2,т	M3,т	V3,м3	Мг,т	Qo,Гкал	Qг,Гкал	
30.09.2021	95722,340	88562,760	2006,250	2038,480	7159,580	2918,689	107,531	
22.10.2021	98286,490	90929,100	2006,250	2038,480	7357,390	2985,428	107,531	
Период нормальной работы,ч : 526						ВНР,ч	ВОС,ч	
Период отсутств. счета тепловой энергии,ч: 2						24853,000	1607,000	
Ответственный за учет : _____						25379,000	1609,000	

Система ГВС (ТВ-2)											
ВНР, час	t1, °С	M1, т	V1, м3	t2, °С	M2, т	V2, м3	V3, м3	Мг, т	Qo, Гкал	Qг, Гкал	
24,00			9,73			15,41					
24,00			11,73			17,13					
24,00			10,51			16,09					
24,00			10,06			12,70					
24,00			9,53			13,83					
24,00			9,38			15,60					
24,00			10,32			14,79					
24,00			9,66			14,19					
24,00			11,22			18,22					
24,00			11,52			18,90					
24,00			9,70			14,65					
24,00			9,75			12,79					
24,00			10,38			15,24					
24,00			9,47			15,72					
24,00			9,28			15,07					
24,00			10,37			16,74					
24,00			12,58			17,90					
24,00			11,44			16,89					
24,00			9,92			15,45					
24,00			10,23			15,79					
24,00			11,02			15,56					
24,00			10,82			15,56					
			10,39			15,65					
528,00			228,62			344,22					
Показания счетчиков :											
M1,т	M2,т	Мг,т	V1,м3	V2,м3	V3,м3	Qo,Гкал	Qг,Гкал				
			11165,430	9413,690							
			11394,050	9757,910							
Период нормальной работы,ч : 528						ВНР,ч	ВОС,ч				
Период отсутств. счета тепловой энергии,ч : 0						26460,000	0,000				
Отчет принял : _____						26988,000	0,000				