

Отчет о потреблении горячей воды

с 14.09.2021 по 22.09.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 64

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276264

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
14.09.21	54,7	44,3	10,4	47,53	34,25	13,28	46,85	33,92	12,93	0,991	5,55	5,40	24,00
15.09.21	71,6	55,2	16,4	37,84	27,16	10,68	36,97	26,77	10,20	1,119	4,41	4,31	24,00
16.09.21	72,5	52,9	19,6	28,57	19,85	8,72	27,89	19,59	8,30	0,943	3,80	3,74	24,00
17.09.21	76,0	53,8	22,2	28,29	18,13	10,16	27,57	17,91	9,66	1,081	3,76	3,71	24,00
18.09.21	69,8	50,9	18,9	26,28	17,57	8,71	25,73	17,36	8,37	0,869	3,76	3,71	24,00
19.09.21	69,6	50,7	18,9	26,17	15,04	11,13	25,64	14,85	10,79	0,977	3,70	3,66	24,00
20.09.21	69,5	49,4	20,1	23,68	15,37	8,31	23,20	15,20	8,00	0,823	3,63	3,59	24,00
21.09.21	68,5	49,0	19,5	20,95	12,12	8,83	20,47	11,96	8,51	0,770	3,61	3,59	24,00
22.09.21	66,1	46,3	19,8	19,47	9,68	9,79	19,06	9,61	9,45	0,766	4,71	4,70	24,00
Итого	---	---	---	258,78	169,17	89,61	253,38	167,17	86,21	8,339	---	---	216,00
Средние	68,7	50,3	18,4	---	---	---	---	---	---	---	4,10	4,05	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
14.09.21 00:00:00	60500,59	45400,79	15099,80	59188,81	44693,45	14495,36	1377,950	30686,00
23.09.21 00:00:00	60759,37	45569,96	15189,41	59442,19	44860,62	14581,57	1386,289	30902,00
Итого:	258,78	169,17	89,61	253,38	167,17	86,21	8,339	216,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 8,339 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 89,61 м3

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____