

Отчет о теплоснабжении

с 16.09.2021 по 22.09.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Восточная, 43

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: KAPAT-307 № 01753113

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
16.09.21	67,9	29,6	38,3	38,44	30,54	7,90	37,53	30,30	7,23	1,453	3,25	3,88	24,00
17.09.21	75,5	47,6	27,9	83,72	75,75	7,97	81,60	74,95	6,65	2,558	3,35	3,46	24,00
18.09.21	69,4	46,7	22,7	86,08	78,47	7,61	84,21	77,68	6,53	2,182	3,40	3,45	24,00
19.09.21	69,3	46,8	22,5	86,91	78,88	8,03	85,03	78,08	6,95	2,205	3,40	3,45	24,00
20.09.21	69,1	47,0	22,1	86,09	77,89	8,20	84,23	77,09	7,14	2,163	3,26	3,28	24,00
21.09.21	68,0	46,0	22,0	81,64	72,98	8,66	79,93	72,26	7,66	2,070	3,01	3,09	24,00
22.09.21	65,9	44,1	21,8	76,63	69,05	7,58	75,11	68,43	6,68	1,900	3,32	3,47	24,00
Итого	---	---	---	539,51	483,56	55,95	527,63	478,78	48,85	14,530	---	---	168,00
Средние	69,3	44,0	25,3	---	---	---	---	---	---	---	3,28	3,44	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
16.09.21 00:00:00				---	---	---		
23.09.21 00:00:00				---	---	---		
Итого:				---	---	---		

Всего по теплоснабжению: Qот = 14,530 Гкал

Представитель потребителя Директор ООО "Комфортное жилье" Шалагина Н.В.,

Представитель теплоснабжающей организации