

Отчет о потреблении горячей воды

с 14.09.2021 по 22.09.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 5, ввод № 3

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276277

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
14.09.21	65,9	59,4	6,5	25,55	14,57	10,98	25,05	14,33	10,72	0,742	4,42	4,37	24,00
15.09.21	71,9	60,5	11,5	52,22	43,11	9,11	51,00	42,39	8,61	1,059	4,53	4,27	24,00
16.09.21	71,8	61,5	10,3	55,36	46,71	8,65	54,09	45,88	8,21	1,019	4,47	4,14	24,00
17.09.21	74,5	63,9	10,7	55,23	46,44	8,79	53,87	45,58	8,29	1,061	4,48	4,14	24,00
18.09.21	68,3	59,4	8,9	55,64	46,60	9,04	54,48	45,88	8,60	0,955	4,47	4,14	24,00
19.09.21	68,2	59,3	8,9	55,27	46,77	8,50	54,11	46,04	8,07	0,921	4,47	4,12	24,00
20.09.21	68,1	59,5	8,6	57,23	49,04	8,19	56,02	48,25	7,77	0,902	4,47	4,09	24,00
21.09.21	67,1	59,0	8,1	60,37	51,79	8,58	59,13	50,93	8,20	0,920	4,50	4,08	24,00
22.09.21	64,8	56,0	8,8	53,03	43,84	9,19	52,03	43,13	8,90	0,911	4,59	4,29	24,00
Итого	---	---	---	469,90	388,87	81,03	459,78	382,41	77,37	8,490	---	---	216,00
Средние	69,0	59,8	9,1	---	---	---	---	---	---	---	4,49	4,18	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
14.09.21 00:00:00	1730,22	1194,61	535,61	1713,45	1185,89	527,56	28,535	1765,00
23.09.21 00:00:00	2200,12	1583,48	616,64	2173,23	1568,30	604,93	37,025	1981,00
Итого:	469,90	388,87	81,03	459,78	382,41	77,37	8,490	216,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 8,490 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 81,03 м3

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____