

Отчет о теплоснабжении

с 14.09.2021 по 22.09.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Юбилейный, 6

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 237590

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
14.09.21	69,4	46,6	22,8	40,97	24,93	16,04	40,08	24,67	15,41	1,556	4,43	2,78	24,00
15.09.21	71,5	47,1	24,4	106,57	92,83	13,74	104,13	91,85	12,28	3,053	3,96	3,73	24,00
16.09.21	72,4	49,8	22,6	129,71	114,74	14,97	126,69	113,39	13,30	3,458	3,75	3,39	24,00
17.09.21	76,5	53,4	23,1	152,85	140,10	12,75	148,99	138,11	10,88	3,965	3,93	3,40	24,00
18.09.21	70,2	51,4	18,8	158,34	149,14	9,20	154,98	147,10	7,88	3,279	3,99	3,40	24,00
19.09.21	69,8	51,6	18,2	162,72	151,27	11,45	159,44	149,09	10,35	3,378	3,99	3,38	24,00
20.09.21	69,9	51,5	18,3	160,59	151,08	9,51	157,21	149,01	8,20	3,261	3,85	3,25	24,00
21.09.21	68,9	49,2	19,7	139,55	129,27	10,28	136,74	127,62	9,12	3,092	3,62	3,17	24,00
22.09.21	66,5	46,3	20,2	124,38	112,38	12,00	121,93	111,16	10,77	2,901	3,93	3,59	24,00
Итого	---	---	---	1175,68	1065,74	109,94	1150,19	1052,00	98,19	27,943	---	---	216,00
Средние	70,6	49,7	20,9	---	---	---	---	---	---	---	3,94	3,34	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
14.09.21 00:00:00	107872,45	97734,09	10138,35	104854,14	96460,77	8393,37	3436,647	25358,00
23.09.21 00:00:00	109048,13	98799,83	10248,31	106004,33	97512,77	8491,56	3464,590	25574,00
Итого:	1175,69	1065,73	109,95	1150,19	1051,99	98,19	27,943	216,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 27,943 Гкал

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____