

Общие параметры

Активная база данных: 1 Потребитель: 60 лет ВЛКСМ 14
Поставщик:

| Дата | БД | НС |
|-------------|-----|-----|
| 23.01.21 | 1 | НС! |
| 24.01.21 | 1 | НС! |
| 25.01.21 | 1 | НС! |
| 26.01.21 | 1 | НС! |
| 27.01.21 | 1 | НС! |
| 28.01.21 | 1 | НС! |
| 29.01.21 | 1 | НС! |
| 30.01.21 | 1 | НС! |
| 31.01.21 | 1 | НС! |
| 01.02.21 | 1 | НС! |
| 02.02.21 | 1 | НС! |
| 03.02.21 | 1 | НС! |
| 04.02.21 | 1 | НС! |
| 05.02.21 | 1 | НС! |
| 06.02.21 | 1 | НС! |
| 07.02.21 | 1 | НС! |
| 08.02.21 | 1 | НС! |
| 09.02.21 | 1 | НС! |
| 10.02.21 | 1 | НС! |
| 11.02.21 | 1 | НС! |
| 12.02.21 | 1 | НС! |
| 13.02.21 | 1 | НС! |
| 14.02.21 | 1 | НС! |
| 15.02.21 | 1 | НС! |
| 16.02.21 | 1 | НС! |
| 17.02.21 | 1 | НС! |
| 18.02.21 | 1 | НС! |
| 19.02.21 | 1 | НС! |
| 20.02.21 | 1 | НС! |
| 21.02.21 | 1 | НС! |
| 22.02.21 | 1 | НС! |
| Среднее | --- | --- |
| Итого | --- | --- |
| На 23.01.21 | --- | --- |
| На 22.02.21 | --- | --- |

Ответственный за учет _____

Отчет принят " ____ " _____ 20__ г. _____ / _____ /

Тепловой ввод 1. Схема 3

Активная база данных: 1 Потребитель: 60 лет ВЛКСМ 14
Поставщик:

| Дата | Схема | Qo, Гкал | Qr, Гкал | M1, т | M2, т | Mr, т | V1, м3 | V2, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | dt, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | ВНР, ч | ВОС, ч | HC Qo | HC Qr | HC M1 | HC M2 | HC Mr | HC V1 | HC V2 | HC t1 | HC t2 | HC dt | HC P1 | HC P2 |
|-------------|-------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.21 | 3 | 2,789 | 0,000 | 59,620 | 59,620 | 0,000 | 62,070 | 59,840 | 2,230 | 89,85 | 43,12 | 46,73 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.21 | 3 | 2,853 | 0,000 | 60,860 | 60,860 | 0,000 | 63,450 | 61,140 | 2,310 | 90,97 | 44,11 | 46,86 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.21 | 3 | 3,194 | 0,000 | 59,960 | 59,960 | 0,000 | 62,880 | 60,280 | 2,600 | 98,40 | 45,18 | 53,22 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.21 | 3 | 3,785 | 0,000 | 60,650 | 60,650 | 0,000 | 64,220 | 61,000 | 3,220 | 110,15 | 47,89 | 62,26 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.21 | 3 | 3,675 | 0,000 | 61,680 | 61,680 | 0,000 | 65,180 | 62,060 | 3,120 | 107,04 | 47,56 | 59,48 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.21 | 3 | 3,078 | 0,000 | 61,250 | 61,250 | 0,000 | 64,040 | 61,540 | 2,500 | 94,30 | 44,07 | 50,23 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.21 | 3 | 3,157 | 0,000 | 61,290 | 61,290 | 0,000 | 64,200 | 61,600 | 2,600 | 96,37 | 44,87 | 51,50 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.21 | 3 | 3,148 | 0,000 | 61,160 | 61,160 | 0,000 | 64,000 | 61,420 | 2,580 | 96,08 | 44,60 | 51,48 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.21 | 3 | 3,888 | 0,000 | 61,350 | 61,350 | 0,000 | 65,020 | 61,700 | 3,320 | 111,30 | 48,11 | 63,19 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.21 | 3 | 3,662 | 0,000 | 61,440 | 61,440 | 0,000 | 64,890 | 61,810 | 3,080 | 106,70 | 47,21 | 59,49 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.21 | 3 | 3,248 | 0,000 | 60,770 | 60,770 | 0,000 | 63,680 | 61,030 | 2,650 | 97,81 | 44,42 | 53,39 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.21 | 3 | 2,815 | 0,000 | 60,830 | 60,830 | 0,000 | 63,400 | 61,100 | 2,300 | 89,57 | 43,25 | 46,32 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.21 | 3 | 2,298 | 0,000 | 60,970 | 60,970 | 0,000 | 63,030 | 61,180 | 1,850 | 77,73 | 40,04 | 37,69 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.21 | 3 | 2,513 | 0,000 | 60,810 | 60,810 | 0,000 | 63,080 | 61,050 | 2,030 | 83,22 | 41,91 | 41,31 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.21 | 3 | 2,431 | 0,000 | 60,410 | 60,410 | 0,000 | 62,620 | 60,650 | 1,970 | 81,74 | 41,52 | 40,22 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.21 | 3 | 2,106 | 0,000 | 61,030 | 61,030 | 0,000 | 63,000 | 61,250 | 1,750 | 75,04 | 40,51 | 34,53 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.21 | 3 | 1,669 | 0,000 | 59,280 | 59,280 | 0,000 | 60,880 | 59,450 | 1,430 | 65,51 | 37,31 | 28,20 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.21 | 3 | 1,820 | 0,000 | 59,990 | 59,990 | 0,000 | 61,740 | 60,220 | 1,520 | 68,83 | 38,43 | 30,40 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.21 | 3 | 2,684 | 0,000 | 60,940 | 60,940 | 0,000 | 63,440 | 61,200 | 2,240 | 88,29 | 44,26 | 44,03 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.21 | 3 | 2,904 | 0,000 | 60,390 | 60,390 | 0,000 | 63,090 | 60,670 | 2,420 | 92,83 | 44,77 | 48,06 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.21 | 3 | 3,051 | 0,000 | 60,340 | 60,340 | 0,000 | 63,180 | 60,650 | 2,530 | 95,62 | 45,09 | 50,53 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.21 | 3 | 3,144 | 0,000 | 60,430 | 60,430 | 0,000 | 63,300 | 60,690 | 2,610 | 96,89 | 44,89 | 52,00 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.21 | 3 | 2,951 | 0,000 | 61,300 | 61,300 | 0,000 | 63,990 | 61,550 | 2,440 | 92,02 | 43,88 | 48,14 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.21 | 3 | 2,767 | 0,000 | 60,850 | 60,850 | 0,000 | 63,340 | 61,070 | 2,270 | 88,13 | 42,63 | 45,50 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.21 | 3 | 2,243 | 0,000 | 60,920 | 60,920 | 0,000 | 63,010 | 61,150 | 1,860 | 77,28 | 40,43 | 36,85 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.21 | 3 | 1,878 | 0,000 | 60,300 | 60,300 | 0,000 | 62,040 | 60,450 | 1,590 | 68,80 | 37,64 | 31,16 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.21 | 3 | 2,486 | 0,000 | 60,650 | 60,650 | 0,000 | 62,930 | 60,870 | 2,060 | 82,93 | 41,90 | 41,03 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.21 | 3 | 2,676 | 0,000 | 60,390 | 60,390 | 0,000 | 62,850 | 60,630 | 2,220 | 87,66 | 43,37 | 44,29 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.21 | 3 | 2,661 | 0,000 | 60,280 | 60,280 | 0,000 | 62,700 | 60,520 | 2,180 | 86,97 | 42,86 | 44,11 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.21 | 3 | 2,896 | 0,000 | 60,560 | 60,560 | 0,000 | 63,150 | 60,810 | 2,340 | 91,66 | 43,86 | 47,80 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.21 | 3 | 2,890 | 0,000 | 61,010 | 61,010 | 0,000 | 63,670 | 61,310 | 2,360 | 91,78 | 44,44 | 47,34 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | 3 | 2,818 | 0,000 | 60,700 | 60,700 | 0,000 | 63,293 | 60,964 | 2,328 | 89,72 | 43,36 | 46,37 | 5,400 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 3 | 87,360 | 0,000 | 1881,710 | 1881,710 | 0,000 | 1962,070 | 1889,890 | 72,180 | 89,72 | 43,36 | 46,37 | 5,400 | 5,000 | 744,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 23.01.21 | 3 | 113,668 | -4,252 | 3770,970 | 3859,970 | -89,000 | 3825,940 | 3925,950 | -100,010 | 93,09 | 44,05 | 49,04 | 5,400 | 5,000 | 3751,00 | 679,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 22.02.21 | 3 | 201,028 | -4,252 | 5652,680 | 5741,680 | -89,000 | 5788,010 | 5815,840 | -27,830 | 91,78 | 44,44 | 47,34 | 5,400 | 5,000 | 4495,00 | 679,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за учет _____

Отчет принят "___" _____ 20__ г. _____ / _____

Тепловой ввод 2. Схема 3

Активная база данных: 1 Потребитель: 60 лет ВЛКСМ 14
Поставщик:

| Дата | Схема | Qo, Гкал | Qr, Гкал | M1, т | M2, т | Mг, т | V1, м3 | V2, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | dt, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | ВНП, ч | ВОС, ч | НС Qo | НС Qr | НС M1 | НС M2 | НС Mг | НС V1 | НС V2 | НС t1 | НС t2 | НС dt | НС P1 | НС P2 |
|-------------|-------|-------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.21 | 3 | 1,187 | 0,575 | 62,180 | 54,540 | 7,640 | 64,410 | 56,100 | 8,310 | 89,73 | 79,89 | 9,84 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.21 | 3 | 1,326 | 0,695 | 64,600 | 55,500 | 9,100 | 66,970 | 57,180 | 9,790 | 90,83 | 81,03 | 9,80 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.21 | 3 | 1,285 | 0,566 | 62,500 | 55,670 | 6,830 | 65,130 | 57,540 | 7,590 | 98,34 | 86,76 | 11,58 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.21 | 3 | 1,479 | 0,614 | 63,280 | 56,590 | 6,690 | 66,550 | 58,880 | 7,670 | 109,97 | 96,38 | 13,59 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.21 | 3 | 1,481 | 0,660 | 64,900 | 57,400 | 7,500 | 68,030 | 59,600 | 8,430 | 106,72 | 94,29 | 12,43 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.21 | 3 | 1,313 | 0,630 | 64,410 | 56,410 | 8,000 | 66,910 | 58,150 | 8,760 | 94,15 | 83,59 | 10,56 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.21 | 3 | 1,271 | 0,580 | 64,060 | 56,830 | 7,230 | 66,650 | 58,650 | 8,000 | 96,18 | 85,45 | 10,73 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.21 | 3 | 1,286 | 0,581 | 63,990 | 56,820 | 7,170 | 66,570 | 58,620 | 7,950 | 96,00 | 84,92 | 11,08 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.21 | 3 | 1,619 | 0,722 | 64,570 | 56,830 | 7,740 | 67,930 | 59,130 | 8,800 | 111,13 | 97,28 | 13,85 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.21 | 3 | 1,432 | 0,613 | 64,120 | 57,190 | 6,930 | 67,240 | 59,370 | 7,870 | 106,47 | 93,78 | 12,69 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.21 | 3 | 1,303 | 0,584 | 63,430 | 56,270 | 7,160 | 66,050 | 58,140 | 7,910 | 97,66 | 86,36 | 11,30 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.21 | 3 | 1,144 | 0,537 | 63,520 | 56,150 | 7,370 | 65,790 | 57,800 | 7,990 | 89,30 | 79,99 | 9,31 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.21 | 3 | 1,070 | 0,577 | 64,580 | 55,800 | 8,780 | 66,340 | 57,050 | 9,290 | 77,69 | 69,91 | 7,78 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.21 | 3 | 1,084 | 0,540 | 63,660 | 55,960 | 7,700 | 65,610 | 57,390 | 8,220 | 83,12 | 74,52 | 8,60 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.21 | 3 | 1,107 | 0,577 | 63,860 | 55,400 | 8,460 | 65,760 | 56,790 | 8,970 | 81,60 | 73,34 | 8,26 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.21 | 3 | 1,070 | 0,618 | 65,240 | 55,120 | 10,120 | 66,880 | 56,340 | 10,540 | 74,72 | 68,11 | 6,61 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.21 | 3 | 0,891 | 0,529 | 63,100 | 53,450 | 9,650 | 64,370 | 54,380 | 9,990 | 65,55 | 59,81 | 5,74 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.21 | 3 | 0,967 | 0,572 | 63,870 | 54,190 | 9,680 | 65,270 | 55,210 | 10,060 | 68,90 | 62,42 | 6,48 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.21 | 3 | 1,160 | 0,562 | 64,100 | 56,540 | 7,560 | 66,300 | 58,140 | 8,160 | 88,20 | 78,84 | 9,36 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.21 | 3 | 1,269 | 0,626 | 63,500 | 55,570 | 7,930 | 65,900 | 57,260 | 8,640 | 92,75 | 82,48 | 10,27 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.21 | 3 | 1,286 | 0,608 | 63,580 | 55,950 | 7,630 | 66,090 | 57,730 | 8,360 | 95,43 | 84,89 | 10,54 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.21 | 3 | 1,382 | 0,683 | 63,820 | 55,470 | 8,350 | 66,430 | 57,290 | 9,140 | 96,78 | 85,75 | 11,03 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.21 | 3 | 1,338 | 0,686 | 65,210 | 56,330 | 8,880 | 67,630 | 58,030 | 9,600 | 91,88 | 81,86 | 10,02 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.21 | 3 | 1,203 | 0,601 | 63,990 | 55,800 | 8,190 | 66,200 | 57,400 | 8,800 | 87,98 | 78,66 | 9,32 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.21 | 3 | 1,003 | 0,529 | 64,190 | 55,750 | 8,440 | 65,950 | 56,950 | 9,000 | 77,03 | 69,96 | 7,07 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.21 | 3 | 0,919 | 0,518 | 63,750 | 54,890 | 8,860 | 65,140 | 55,890 | 9,250 | 68,83 | 62,36 | 6,47 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.21 | 3 | 1,103 | 0,557 | 63,860 | 55,930 | 7,930 | 65,850 | 57,300 | 8,550 | 82,88 | 74,20 | 8,68 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.21 | 3 | 1,212 | 0,626 | 63,810 | 55,240 | 8,570 | 65,960 | 56,760 | 9,200 | 87,49 | 78,36 | 9,13 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.21 | 3 | 1,081 | 0,498 | 62,910 | 56,070 | 6,840 | 65,020 | 57,600 | 7,420 | 86,87 | 77,56 | 9,31 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.21 | 3 | 1,334 | 0,692 | 64,220 | 55,250 | 8,970 | 66,580 | 56,930 | 9,650 | 91,53 | 81,44 | 10,09 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.21 | 3 | 1,303 | 0,662 | 64,890 | 56,290 | 8,600 | 67,290 | 57,990 | 9,300 | 91,64 | 81,72 | 9,92 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | 3 | 1,223 | 0,601 | 63,926 | 55,845 | 8,081 | 66,219 | 57,471 | 8,749 | 89,59 | 79,87 | 9,72 | 5,000 | 4,700 | 24,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 3 | 37,908 | 18,618 | 1981,700 | 1731,200 | 250,500 | 2052,800 | 1781,590 | 271,210 | 89,59 | 79,87 | 9,72 | 5,000 | 4,700 | 744,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 23.01.21 | 3 | 109,420 | 51,678 | 5098,630 | 3685,320 | 1413,310 | 5210,560 | 3755,890 | 1454,670 | 92,92 | 82,71 | 10,21 | 5,000 | 4,700 | 3751,00 | 679,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 22.02.21 | 3 | 147,328 | 70,296 | 7080,330 | 5416,520 | 1663,810 | 7263,360 | 5537,480 | 1725,880 | 91,64 | 81,72 | 9,92 | 5,000 | 4,700 | 4495,00 | 679,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за учет _____

Отчет принят " ____ " _____ 20__ г. _____ / _____ / _____

Принятые обозначения

Измеряемые параметры

Q_о - тепловая энергия полная, Гкал (ГДж, MWh)

Q_г - тепловая энергия в трубопроводе 3, соответствующая Mg, Гкал (ГДж, MWh)

M_i - масса воды в i-ом трубопроводе, т

M_г - масса воды, отобранной из системы (разность значений M1-M2), т

G_i - объемный расход в i-ом трубопроводе, м³/ч

t_i - температура теплоносителя в i-ом трубопроводе, °C

dt - разность температур теплоносителя, °C

P_i - давление теплоносителя в i-ом трубопроводе, кгс/см² (МПа, bar)

t_в - температура воздуха, °C

t_{хв} - температура холодной воды, °C

ВНР - время нормальной работы, ч

ВОС - время отсутствия счета, ч