

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 74,

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 853

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.01.21	101,1	82,1	19,0	26,62	18,05	8,57	25,51	17,52	7,99	1,102	4,73	4,40	24,00
24.01.21	102,0	82,7	19,3	27,57	18,08	9,49	26,39	17,55	8,85	1,200	4,69	4,35	24,00
25.01.21	108,2	86,2	22,0	26,19	17,90	8,29	24,95	17,33	7,63	1,170	4,77	4,44	24,00
26.01.21	117,6	93,4	24,2	26,44	18,96	7,48	25,00	18,26	6,74	1,204	4,83	4,45	24,00
27.01.21	118,3	95,4	22,9	27,55	19,02	8,53	26,04	18,29	7,74	1,300	4,76	4,38	24,00
28.01.21	105,2	85,1	20,1	27,05	17,67	9,38	25,83	17,12	8,71	1,219	4,70	4,39	24,00
29.01.21	106,7	85,6	21,0	25,50	18,10	7,40	24,33	17,53	6,80	1,063	4,73	4,39	24,00
30.01.21	107,9	86,2	21,7	26,11	18,02	8,09	24,88	17,44	7,44	1,146	4,72	4,39	24,00
31.01.21	122,5	97,6	24,9	27,88	18,73	9,15	26,26	17,98	8,27	1,426	4,74	4,37	24,00
01.02.21	117,7	94,2	23,6	26,27	18,86	7,41	24,84	18,16	6,68	1,185	4,77	4,39	24,00
02.02.21	108,3	86,8	21,4	25,91	18,09	7,82	24,69	17,50	7,19	1,121	4,76	4,42	24,00
03.02.21	97,4	80,8	16,6	27,01	18,11	8,90	25,94	17,59	8,35	1,065	4,76	4,41	24,00
04.02.21	85,2	69,8	15,3	25,66	17,02	8,64	24,86	16,65	8,21	0,914	4,71	4,41	24,00
05.02.21	91,6	74,5	17,1	25,62	17,56	8,06	24,71	17,13	7,58	0,951	4,74	4,41	24,00
06.02.21	89,9	73,6	16,3	25,64	16,89	8,75	24,76	16,48	8,28	0,972	4,71	4,42	24,00
07.02.21	81,2	68,4	12,7	27,46	17,02	10,44	26,67	16,66	10,01	0,975	4,72	4,41	24,00
08.02.21	70,9	60,2	10,7	26,04	14,64	11,40	25,46	14,39	11,07	0,884	4,74	4,50	24,00
09.02.21	75,1	62,7	12,4	25,71	15,49	10,22	25,07	15,22	9,85	0,878	4,70	4,45	24,00
10.02.21	97,6	79,9	17,7	25,84	17,49	8,35	24,82	17,00	7,82	1,027	4,72	4,40	24,00
11.02.21	103,5	82,8	20,6	25,36	17,74	7,62	24,25	17,21	7,04	1,050	4,75	4,42	24,00
12.02.21	106,9	86,1	20,8	25,88	18,00	7,88	24,68	17,43	7,26	1,104	4,76	4,41	24,00
13.02.21	109,1	87,0	22,1	26,32	17,95	8,37	25,06	17,37	7,69	1,187	4,75	4,40	24,00
14.02.21	104,1	84,5	19,6	26,92	17,72	9,20	25,73	17,17	8,56	1,187	4,71	4,37	24,00
15.02.21	98,8	79,8	19,0	25,80	17,35	8,45	24,76	16,86	7,90	1,064	4,71	4,39	24,00
16.02.21	84,9	71,1	13,8	26,28	16,97	9,31	25,46	16,59	8,87	0,937	4,73	4,41	24,00
17.02.21	75,7	62,9	12,8	25,40	15,87	9,53	24,76	15,58	9,17	0,848	4,71	4,44	24,00
18.02.21	92,9	74,9	18,0	25,68	17,33	8,35	24,75	16,90	7,85	0,996	4,73	4,41	24,00
19.02.21	98,1	79,8	18,3	25,98	17,71	8,27	24,94	17,22	7,73	1,034	4,75	4,42	24,00
20.02.21	97,7	78,6	19,0	25,75	17,38	8,37	24,73	16,90	7,83	1,048	4,73	4,41	24,00
21.02.21	103,2	83,1	20,1	26,28	17,51	8,77	25,14	16,99	8,15	1,144	4,72	4,40	24,00
22.02.21	103,1	83,6	19,6	25,98	18,12	7,86	24,85	17,58	7,27	1,060	4,75	4,40	24,00
Итого	---	---	---	813,70	545,35	268,35	780,11	529,58	250,53	33,460	---	---	744,00
Средние	99,4	80,6	18,8	---	---	---	---	---	---	---	4,74	4,41	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.01.21 00:00:00	38814,20	18751,79	20062,40	37807,50	18391,95	19415,55	1753,965	44600,63
23.02.21 00:00:00	39627,89	19297,14	20330,75	38587,60	18921,53	19666,07	1787,425	45344,63
Итого:	813,70	545,35	268,35	780,11	529,58	250,52	33,460	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 33,460 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 268,35 м3

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железногорская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____