ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:_____ Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.29 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.29 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0xF5C3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	86,17	55,91	55,91	30,26	155,62	150,70	142,81	140,79	0,00	0,00	9,91	10,45	8,62	5,071	0,000	24	0	
24/01/21	85,82	55,61	55,58	30,21	154,50	149,62	141,63	139,60	0,00	0,00	10,02	10,71	8,19	5,034	0,000	24	0	
25/01/21	96,83	60,44	60,41	36,39	156,62	150,50	145,37	142,95	0,00	0,00	7,55	10,64	9,29	5,908	0,000	24	0	
26/01/21	107,36	64,45	63,98	42,91	138,24	131,78	123,56	121,25	0,00	0,00	10,53	10,77	9,17	6,304	0,000	24	0	
27/01/21	101,57	59,87	59,68	41,70	114,72	109,84	99,02	97,41	0,00	0,00	12,43	10,13	7,14	5,275	0,000	24	0	*
28/01/21	92,63	56,60	56,30	36,03	128,75	124,13	113,57	111,89	0,00	0,00	12,24	9,65	8,55	5,114	0,000	24	0	*
29/01/21	91,75	58,63	58,62	33,12	157,51	151,92	146,34	144,03	0,00	0,00	7,89	10,30	9,37	5,467	0,000	24	0	
30/01/21	92,79	58,59	58,61	34,20	157,57	151,87	145,95	143,66	0,00	0,00	8,21	10,17	9,01	5,641	0,000	24	0	
31/01/21	107,17	65,34	65,35	41,83	162,68	155,14	149,56	146,66	0,00	0,00	8,48	10,39	7,24	7,034	0,000	24	0	*
01/02/21	102,66	64,11	64,06	38,55	162,18	155,17	150,74	147,93	0,00	0,00	7,24	10,67	6,04	6,439	0,000	24	0	*
02/02/21	94,99	60,21	60,22	34,78	159,92	153,91	149,29	146,87	0,00	0,00	7,04	10,56	9,20	5,754	0,000	24	0	*
03/02/21	83,65	56,00	55,91	27,65	160,81	155,97	150,37	148,17	0,00	0,00	7,80	10,07	7,55	4,713	0,000	24	0	*
04/02/21	75,75	51,21	51,23	24,54	155,93	152,01	145,95	144,17	0,00	0,00	7,84	9,67	9,05	4,094	0,000	24	0	*
05/02/21	79,65	53,43	53,44	26,22	160,00	155,58	148,10	146,14	0,00	0,00	9,44	8,55	8,77	4,535	0,000	24	0	*
06/02/21	78,34	52,66	52,65	25,68	156,51	152,32	146,05	144,16	0,00	0,00	8,16	8,82	8,78	4,299	0,000	24	0	
07/02/21	69,96	49,27	49,17	20,69	158,80	155,34	146,60	144,95	0,00	0,00	10,39	9,57	6,69	3,680	0,000	24	0	*
08/02/21	62,95	45,54	45,54	17,41	157,24	154,40	146,58	145,19	0,00	0,00	9,21	7,82	9,87	3,050	0,000	24	0	*
09/02/21	67,34	47,23	47,25	20,11	154,07	150,94	144,30	142,74	0,00	0,00	8,20	9,02	4,20	3,389	0,000	24	0	*
10/02/21	83,52	55,60	55,60	27,92	160,47	155,65	150,03	147,84	0,00	0,00	7,81	9,11	3,54	4,757	0,000	24	0	
11/02/21	90,24	58,47	58,50	31,77	160,80	155,25	150,68	148,27	0,00	0,00	6,98	8,08	6,99	5,313	0,000	24	0	
12/02/21	92,44	59,80	59,78	32,64	161,89	156,08	150,79	148,34	0,00	0,00	7,74	9,94	7,16	5,536	0,000	24	0	*
13/02/21	92,40	59,40	59,42	33,00	161,44	155,67	150,46	147,98	0,00	0,00	7,69	10,75	5,72	5,578	0,000	24	0	*
14/02/21	87,87	57,11	57,09	30,76	160,06	154,79	147,65	145,43	0,00	0,00	9,36	10,75	4,74	5,271	0,000	24	0	*
15/02/21	84,45	55,61	55,59	28,84	158,15	153,32	148,48	146,32	0,00	0,00	7,00	9,63	4,60	4,792	0,000	24	0	*
16/02/21	74,15	51,26	51,15	22,89	158,54	154,67	147,60	145,76	0,00	0,00	8,91	10,23	4,76	3,968	0,000	24	0	*
17/02/21	67,52	47,26	47,27	20,26	156,26	153,03	144,66	143,14	0,00	0,00	9,89	9,09	5,90	3,524	0,000	24	0	*
18/02/21	81,35	54,11	54,13	27,24	157,91	153,37	147,82	145,82	0,00	0,00	7,55	9,87	8,57	4,552	0,000	24	0	
19/02/21	83,82	56,21	56,21	27,61	162,17	157,25	151,34	149,13	0,00	0,00	8,12	8,37	6,47	4,765	0,000	24	0	
20/02/21	84,67	55,99	55,99	28,68	159,61	154,70	149,69	147,54	0,00	0,00	7,16	7,73	8,99	4,802	0,000	24	0	
21/02/21	87,96	57,44	57,44	30,52	160,80	155,51	149,69	147,42	0,00	0,00	8,09	8,74	4,40	5,186	0,000	24	0	
22/02/21	84,09	56,31	56,28	27,78	164,67	159,64	152,83	150,58	0,00	0,00	9,06	7,24	6,50	4,905	0,000	24	0	
Итого:					4834,44	4680,07	4477,51	4412,13	0,00	0,00	267,94			153,750	0,000	744	0	
Средние:	86,19	56,12	56,08	30,07								9,60	7,26					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2327ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации