

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

Пределы измерений:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258155

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=2

КС=0x72F7 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНП | ВОС | НС |
|----------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|--------|--------|---------|-------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23/01/21 | 85,52 | 54,13 | 54,13 | 31,39 | 143,91 | 139,39 | 132,09 | 130,30 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 6,36 | 5,84 | 4,826 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 24/01/21 | 85,08 | 53,74 | 53,72 | 31,34 | 143,46 | 138,99 | 131,00 | 129,23 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 6,36 | 5,95 | 4,833 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 25/01/21 | 95,89 | 57,72 | 57,71 | 38,17 | 144,59 | 139,02 | 134,54 | 132,46 | 0,00 | 0,00 | 6,56 | 6,38 | 5,87 | 5,659 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 26/01/21 | 106,18 | 62,94 | 62,93 | 43,24 | 135,01 | 128,81 | 122,47 | 120,24 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 6,47 | 6,02 | 6,085 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 27/01/21 | 100,78 | 61,04 | 60,87 | 39,74 | 122,35 | 117,20 | 107,72 | 105,88 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 6,44 | 5,83 | 5,297 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 28/01/21 | 91,66 | 55,92 | 55,92 | 35,74 | 128,61 | 124,07 | 115,75 | 114,06 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 6,37 | 5,91 | 4,949 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 29/01/21 | 91,06 | 56,29 | 56,28 | 34,77 | 145,33 | 140,22 | 135,17 | 133,19 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 6,39 | 5,92 | 5,242 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 30/01/21 | 91,94 | 56,32 | 56,35 | 35,62 | 146,35 | 141,15 | 134,83 | 132,84 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 6,41 | 5,82 | 5,463 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 31/01/21 | 106,12 | 62,44 | 62,44 | 43,68 | 150,39 | 143,50 | 138,23 | 135,76 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 6,44 | 5,96 | 6,735 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 01/02/21 | 101,92 | 61,42 | 61,39 | 40,50 | 150,15 | 143,74 | 139,62 | 137,21 | 0,00 | 0,00 | 6,53 | 6,44 | 5,87 | 6,204 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 02/02/21 | 94,19 | 57,86 | 57,86 | 36,33 | 148,66 | 143,12 | 138,23 | 136,07 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 6,41 | 5,99 | 5,578 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 03/02/21 | 83,24 | 54,09 | 54,00 | 29,15 | 148,63 | 144,16 | 139,23 | 137,31 | 0,00 | 0,00 | 6,85 | 6,46 | 5,88 | 4,534 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 04/02/21 | 75,18 | 49,49 | 49,51 | 25,69 | 144,81 | 141,19 | 134,86 | 133,30 | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 6,38 | 5,93 | 3,978 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 05/02/21 | 79,04 | 51,58 | 51,58 | 27,46 | 146,92 | 142,93 | 136,99 | 135,28 | 0,00 | 0,00 | 7,65 | 6,44 | 5,91 | 4,282 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 06/02/21 | 77,79 | 50,98 | 50,97 | 26,81 | 146,60 | 142,68 | 134,78 | 133,13 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 6,37 | 5,80 | 4,264 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 07/02/21 | 69,56 | 48,04 | 47,93 | 21,52 | 149,71 | 146,46 | 135,31 | 133,85 | 0,00 | 0,00 | 12,61 | 6,39 | 5,89 | 3,693 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 08/02/21 | 62,51 | 44,40 | 44,40 | 18,11 | 146,81 | 144,17 | 135,39 | 134,14 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | 6,41 | 5,85 | 3,005 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 09/02/21 | 66,69 | 45,90 | 45,92 | 20,79 | 144,60 | 141,68 | 133,23 | 131,91 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 6,37 | 5,88 | 3,338 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 10/02/21 | 82,87 | 53,81 | 53,81 | 29,06 | 149,55 | 145,09 | 138,97 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 6,42 | 5,76 | 4,609 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 11/02/21 | 89,44 | 56,50 | 56,53 | 32,94 | 149,86 | 144,76 | 139,66 | 137,57 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 6,45 | 5,94 | 5,144 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 12/02/21 | 91,71 | 57,68 | 57,65 | 34,03 | 148,94 | 143,64 | 139,77 | 137,61 | 0,00 | 0,00 | 6,03 | 6,46 | 5,85 | 5,214 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 13/02/21 | 91,68 | 57,33 | 57,34 | 34,35 | 150,77 | 145,41 | 139,50 | 137,41 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 6,44 | 5,96 | 5,421 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 14/02/21 | 87,18 | 55,25 | 55,24 | 31,93 | 150,15 | 145,26 | 136,97 | 135,01 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 6,42 | 5,86 | 5,158 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 15/02/21 | 83,84 | 53,73 | 53,73 | 30,11 | 147,82 | 143,34 | 137,69 | 135,84 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 6,43 | 5,82 | 4,685 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 16/02/21 | 73,75 | 49,87 | 49,75 | 23,88 | 147,41 | 143,82 | 136,99 | 135,39 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | 6,42 | 5,88 | 3,807 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 17/02/21 | 66,91 | 45,98 | 45,98 | 20,93 | 145,34 | 142,39 | 134,09 | 132,79 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 6,38 | 5,88 | 3,371 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 18/02/21 | 80,62 | 52,32 | 52,35 | 28,30 | 147,32 | 143,16 | 136,91 | 135,15 | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 6,43 | 5,95 | 4,428 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 19/02/21 | 83,30 | 54,39 | 54,40 | 28,91 | 150,55 | 146,05 | 140,41 | 138,46 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 6,47 | 5,83 | 4,598 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 20/02/21 | 83,99 | 54,17 | 54,17 | 29,82 | 148,56 | 144,03 | 138,82 | 136,94 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 6,43 | 5,95 | 4,644 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 21/02/21 | 87,29 | 55,48 | 55,47 | 31,81 | 150,65 | 145,75 | 138,89 | 136,89 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 6,44 | 5,92 | 5,087 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 22/02/21 | 83,56 | 54,59 | 54,57 | 28,97 | 152,64 | 148,03 | 142,09 | 140,10 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 6,49 | 5,85 | 4,683 | 0,000 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | | 4526,45 | 4383,21 | 4180,20 | 4122,42 | 0,00 | 0,00 | 260,79 | | | 148,814 | 0,000 | 744 | 0 | |
| Средние: | 85,50 | 54,37 | 54,35 | 31,13 | | | | | | | | 6,42 | 5,89 | | | | | |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2327ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации