

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00267453 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0x9F9F ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	93,17	8,310	8,008	0,000	6,76	0,7061	24	0	
24/01/21	94,75	10,560	10,163	0,000	6,71	0,9123	24	0	
25/01/21	106,39	7,480	7,138	0,000	6,80	0,7243	24	0	
26/01/21	118,16	7,010	6,623	0,000	6,90	0,7509	24	0	
27/01/21	108,69	7,470	7,112	0,000	6,81	0,7381	24	0	
28/01/21	101,69	7,710	7,384	0,000	6,44	0,7146	24	0	
29/01/21	101,10	7,300	6,993	0,000	6,75	0,6725	24	0	
30/01/21	105,61	8,540	8,151	0,000	6,76	0,8207	24	0	
31/01/21	120,80	8,530	8,043	0,000	6,79	0,9335	24	0	
01/02/21	112,79	7,400	7,025	0,000	6,82	0,7583	24	0	
02/02/21	106,36	7,530	7,183	0,000	6,81	0,7287	24	0	
03/02/21	90,23	8,480	8,186	0,000	6,82	0,6972	24	0	
04/02/21	84,43	9,410	9,120	0,000	6,74	0,7240	24	0	
05/02/21	89,58	8,390	8,105	0,000	6,79	0,6857	24	0	
06/02/21	86,39	9,000	8,712	0,000	6,74	0,7090	24	0	
07/02/21	74,70	11,310	11,031	0,000	6,72	0,7683	24	0	
08/02/21	69,46	11,100	10,861	0,000	6,71	0,6998	24	0	
09/02/21	77,30	9,880	9,617	0,000	6,69	0,6950	24	0	
10/02/21	95,78	7,840	7,539	0,000	6,76	0,6849	24	0	
11/02/21	102,06	7,840	7,504	0,000	6,79	0,7286	24	0	
12/02/21	101,33	7,740	7,414	0,000	6,82	0,7148	24	0	
13/02/21	104,32	8,240	7,872	0,000	6,82	0,7823	24	0	
14/02/21	98,39	9,160	8,791	0,000	6,76	0,8216	24	0	
15/02/21	93,06	7,900	7,613	0,000	6,75	0,6708	24	0	
16/02/21	76,76	9,840	9,586	0,000	6,75	0,6877	24	0	
17/02/21	74,34	9,330	9,100	0,000	6,72	0,6306	24	0	
18/02/21	90,47	9,090	8,776	0,000	6,74	0,7497	24	0	
19/02/21	92,48	8,520	8,212	0,000	6,78	0,7182	24	0	
20/02/21	94,64	8,270	7,959	0,000	6,76	0,7137	24	0	
21/02/21	98,97	8,310	7,972	0,000	6,76	0,7495	24	0	
22/02/21	97,71	8,770	8,422	0,000	6,79	0,7810	24	0	
Итого:		266,260	256,215	0,000		22,8724	744	0	
Средние:	95,55				6,76				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12510ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации