

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.29 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.29 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00263286 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хЕ26А ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/01/21	99,88	49,46	49,46	50,42	95,92	91,95	85,24	84,27	0,00	0,00	7,68	6,80	5,91	4,985	0,000	24	0		0,0000
24/01/21	100,80	50,01	50,01	50,79	97,00	92,95	85,72	84,73	0,00	0,00	8,22	6,77	5,86	5,102	0,000	24	0		0,0000
25/01/21	112,01	52,57	52,52	59,44	96,52	91,66	85,70	84,61	0,00	0,00	7,05	6,84	5,92	5,800	0,000	24	0		0,0000
26/01/21	124,25	56,99	56,99	67,26	100,15	94,15	88,91	87,53	0,00	0,00	6,62	6,93	5,94	6,710	0,000	24	0		0,0000
27/01/21	117,96	54,88	54,89	63,08	98,96	93,51	86,75	85,58	0,00	0,00	7,93	6,84	5,90	6,316	0,000	24	0		0,0000
28/01/21	105,47	49,99	49,99	55,48	94,23	89,96	82,98	82,02	0,00	0,00	7,94	6,75	5,90	5,358	0,000	24	0		0,0000
29/01/21	106,78	50,85	50,86	55,93	94,57	90,20	84,12	83,16	0,00	0,00	7,04	6,78	5,89	5,380	0,000	24	0		0,0000
30/01/21	108,35	51,19	51,21	57,16	95,54	91,01	84,88	83,91	0,00	0,00	7,10	6,81	5,90	5,543	0,000	24	0		0,0000
31/01/21	125,91	56,09	56,08	69,82	99,00	92,90	85,23	84,01	0,00	0,00	8,89	6,84	5,92	6,976	0,000	24	0		0,0000
01/02/21	118,45	54,95	54,96	63,50	99,25	93,76	87,45	86,25	0,00	0,00	7,51	6,85	5,89	6,353	0,000	24	0		0,0000
02/02/21	109,42	52,04	52,02	57,38	98,79	94,01	87,58	86,45	0,00	0,00	7,56	6,85	5,89	5,767	0,000	24	0		0,0000
03/02/21	95,73	49,57	49,55	46,16	108,70	104,52	88,67	87,63	0,00	0,00	16,89	6,86	5,88	5,578	0,000	24	0		0,0000
04/02/21	85,78	45,85	45,85	39,93	112,90	109,35	87,18	86,33	0,00	0,00	23,02	6,79	5,85	5,310	0,000	24	0		0,0000
05/02/21	92,34	48,16	48,15	44,18	98,28	94,74	87,75	86,79	0,00	0,00	7,95	6,83	5,87	4,532	0,000	24	0		0,0000
06/02/21	90,13	46,95	46,95	43,18	96,30	92,98	85,04	84,07	0,00	0,00	8,91	6,78	5,89	4,392	0,000	24	0		0,0000
07/02/21	80,75	45,16	45,11	35,59	99,14	96,31	85,94	85,11	0,00	0,00	11,20	6,80	5,88	3,876	0,000	24	0		0,0000
08/02/21	71,41	41,07	41,07	30,34	93,77	91,67	83,42	82,66	0,00	0,00	9,01	6,78	5,92	3,104	0,000	24	0		0,0000
09/02/21	77,22	42,68	42,68	34,54	93,56	91,12	84,04	83,25	0,00	0,00	7,87	6,75	5,88	3,438	0,000	24	0		0,0000
10/02/21	98,47	49,88	49,88	48,59	95,95	92,11	85,59	84,63	0,00	0,00	7,48	6,80	5,89	4,819	0,000	24	0		0,0000
11/02/21	104,32	51,32	51,31	53,00	96,50	92,20	86,17	85,10	0,00	0,00	7,10	6,83	5,91	5,227	0,000	24	0		0,0000
12/02/21	106,18	52,28	52,29	53,90	98,84	94,29	88,23	87,07	0,00	0,00	7,22	6,86	5,88	5,437	0,000	24	0		0,0000
13/02/21	108,07	52,52	52,50	55,55	99,79	95,07	88,53	87,36	0,00	0,00	7,71	6,86	5,88	5,660	0,000	24	0		0,0000
14/02/21	101,93	50,71	50,71	51,22	102,36	98,00	88,46	87,41	0,00	0,00	10,59	6,81	5,84	5,515	0,000	24	0		0,0000
15/02/21	97,50	48,93	48,93	48,57	97,35	93,50	87,21	86,25	0,00	0,00	7,25	6,79	5,86	4,868	0,000	24	0		0,0000
16/02/21	82,86	45,25	45,22	37,61	97,95	95,03	87,41	86,56	0,00	0,00	8,47	6,80	5,86	3,914	0,000	24	0		0,0000
17/02/21	76,35	42,39	42,40	33,96	97,40	94,88	86,02	85,28	0,00	0,00	9,60	6,76	5,85	3,579	0,000	24	0		0,0000
18/02/21	92,93	47,72	47,73	45,21	95,73	92,25	85,69	84,72	0,00	0,00	7,53	6,79	5,88	4,495	0,000	24	0		0,0000
19/02/21	96,62	49,33	49,33	47,29	96,52	92,75	86,05	85,08	0,00	0,00	7,67	6,82	5,91	4,732	0,000	24	0		0,0000
20/02/21	97,26	48,92	48,92	48,34	95,94	92,14	85,57	84,61	0,00	0,00	7,53	6,80	5,90	4,792	0,000	24	0		0,0000
21/02/21	102,42	50,65	50,65	51,77	97,55	93,37	86,19	85,22	0,00	0,00	8,15	6,80	5,88	5,217	0,000	24	0		0,0000
22/02/21	101,73	51,07	51,07	50,66	97,87	93,71	87,34	86,30	0,00	0,00	7,41	6,84	5,89	5,099	0,000	24	0		0,0000
Итого:					3042,33	2916,05	2675,06	2643,95	0,00	0,00	272,10			157,874	0,000	744	0		0,0000
Средние:	99,65	49,66	49,65	49,99								6,81	5,89						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12511ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____