

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1  
Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч  
G обр max= 3.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч  
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00263286 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0xЕ26А ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч		м3
23/01/21	97,90	8,710	8,363	23,190	6,80	0,7773	24	0		0,0000
24/01/21	98,26	9,260	8,889	24,670	6,77	0,8293	24	0		0,0000
25/01/21	109,76	7,850	7,467	22,960	6,83	0,7830	24	0		0,0000
26/01/21	121,38	7,100	6,690	22,480	6,93	0,7804	24	0		0,0000
27/01/21	112,59	8,540	8,105	22,780	6,84	0,8729	24	0		0,0000
28/01/21	103,57	8,640	8,260	22,310	6,76	0,8147	24	0		0,0000
29/01/21	103,34	7,760	7,422	20,100	6,78	0,7304	24	0		0,0000
30/01/21	106,87	7,830	7,467	22,830	6,81	0,7613	24	0		0,0000
31/01/21	122,86	9,060	8,525	27,070	6,84	1,0072	24	0		0,0000
01/02/21	113,85	7,860	7,452	21,560	6,85	0,8126	24	0		0,0000
02/02/21	107,24	8,170	7,788	21,890	6,85	0,7972	24	0		0,0000
03/02/21	88,44	17,610	17,020	22,940	6,85	1,4193	24	0		0,0000
04/02/21	83,75	23,730	23,015	23,050	6,77	1,8124	24	0		0,0000
05/02/21	90,38	8,670	8,370	21,890	6,83	0,7146	24	0		0,0000
06/02/21	87,56	9,590	9,275	23,650	6,79	0,7660	24	0		0,0000
07/02/21	76,11	12,020	11,713	24,410	6,80	0,8324	24	0		0,0000
08/02/21	70,19	10,220	9,994	19,480	6,78	0,6511	24	0		0,0000
09/02/21	77,75	9,050	8,811	20,160	6,75	0,6404	24	0		0,0000
10/02/21	96,82	8,300	7,975	20,970	6,80	0,7326	24	0		0,0000
11/02/21	102,81	7,790	7,451	21,720	6,84	0,7294	24	0		0,0000
12/02/21	102,97	7,930	7,583	21,550	6,86	0,7437	24	0		0,0000
13/02/21	105,97	8,400	8,015	18,820	6,85	0,8100	24	0		0,0000
14/02/21	100,07	11,360	10,890	0,000	6,81	1,0360	24	0		0,0000
15/02/21	95,09	8,010	7,706	0,000	6,80	0,6944	24	0		0,0000
16/02/21	78,85	9,360	9,105	0,000	6,80	0,6719	24	0		0,0000
17/02/21	76,15	10,560	10,287	0,000	6,76	0,7315	24	0		0,0000
18/02/21	91,72	8,390	8,093	0,000	6,79	0,7019	24	0		0,0000
19/02/21	94,14	8,520	8,202	0,000	6,82	0,7311	24	0		0,0000
20/02/21	95,38	8,350	8,031	0,000	6,81	0,7261	24	0		0,0000
21/02/21	100,35	8,940	8,567	0,000	6,80	0,8173	24	0		0,0000
22/02/21	99,04	8,110	7,780	0,000	6,84	0,7320	24	0		0,0000
Итого:		295,690	284,311	490,480		25,6604	744	0		0,0000
Средние:	97,13				6,81					

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 12511ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_