

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.18 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.18 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00249622 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x10B2 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | t3 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНП | ВОС | НС |
|----------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|--------|--------|---------|-------|-----|-----|----|
| | °С | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23/01/21 | 99,23 | 49,15 | 49,14 | 50,08 | 93,63 | 89,83 | 81,73 | 80,77 | 0,00 | 0,00 | 9,06 | 6,59 | 5,63 | 4,907 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 24/01/21 | 100,16 | 49,69 | 49,69 | 50,47 | 94,21 | 90,31 | 82,07 | 81,11 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 6,56 | 5,59 | 4,977 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 25/01/21 | 111,36 | 52,28 | 52,22 | 59,08 | 92,42 | 87,81 | 82,36 | 81,28 | 0,00 | 0,00 | 6,53 | 6,64 | 5,66 | 5,508 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 26/01/21 | 123,34 | 56,65 | 56,64 | 66,69 | 95,88 | 90,18 | 85,09 | 83,89 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 6,74 | 5,67 | 6,370 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 27/01/21 | 116,97 | 54,38 | 54,38 | 62,59 | 94,77 | 89,60 | 82,85 | 81,72 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 6,64 | 5,63 | 6,018 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 28/01/21 | 104,76 | 49,65 | 49,65 | 55,11 | 90,46 | 86,44 | 79,88 | 78,92 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 6,55 | 5,63 | 5,110 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 29/01/21 | 106,06 | 50,60 | 50,61 | 55,46 | 90,69 | 86,53 | 80,88 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 6,58 | 5,63 | 5,110 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 30/01/21 | 107,73 | 50,83 | 50,84 | 56,90 | 94,19 | 89,76 | 81,36 | 80,40 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 6,59 | 5,63 | 5,551 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 31/01/21 | 124,94 | 55,71 | 55,71 | 69,23 | 94,49 | 88,75 | 81,91 | 80,72 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 6,64 | 5,65 | 6,585 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 01/02/21 | 117,56 | 54,46 | 54,47 | 63,10 | 94,87 | 89,70 | 83,52 | 82,35 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 6,65 | 5,63 | 6,049 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 02/02/21 | 108,66 | 51,64 | 51,63 | 57,02 | 94,02 | 89,52 | 83,60 | 82,56 | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 6,66 | 5,63 | 5,444 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 03/02/21 | 95,73 | 49,13 | 49,12 | 46,60 | 96,39 | 92,66 | 84,32 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 6,66 | 5,61 | 4,731 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 04/02/21 | 85,58 | 45,16 | 45,16 | 40,42 | 93,07 | 90,10 | 82,90 | 82,18 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 6,59 | 5,58 | 3,959 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 05/02/21 | 91,76 | 47,41 | 47,40 | 44,35 | 93,46 | 90,12 | 83,05 | 82,13 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 6,63 | 5,61 | 4,339 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 06/02/21 | 89,57 | 46,24 | 46,24 | 43,33 | 92,70 | 89,53 | 80,80 | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 6,58 | 5,62 | 4,271 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 07/02/21 | 80,21 | 44,40 | 44,35 | 35,81 | 95,15 | 92,50 | 81,21 | 80,41 | 0,00 | 0,00 | 12,09 | 6,58 | 5,61 | 3,788 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 08/02/21 | 70,97 | 40,61 | 40,61 | 30,36 | 90,53 | 88,50 | 79,23 | 78,55 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | 6,57 | 5,66 | 3,037 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 09/02/21 | 76,76 | 42,24 | 42,23 | 34,52 | 91,26 | 88,89 | 79,66 | 78,93 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 6,55 | 5,61 | 3,436 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 10/02/21 | 97,82 | 49,19 | 49,19 | 48,63 | 91,61 | 87,96 | 80,90 | 79,94 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 6,60 | 5,63 | 4,640 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 11/02/21 | 103,65 | 50,66 | 50,65 | 52,99 | 91,26 | 87,25 | 81,51 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 6,63 | 5,64 | 4,941 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 12/02/21 | 105,43 | 51,58 | 51,57 | 53,85 | 93,66 | 89,42 | 83,22 | 82,24 | 0,00 | 0,00 | 7,18 | 6,65 | 5,62 | 5,161 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 13/02/21 | 107,43 | 51,81 | 51,80 | 55,62 | 95,20 | 90,74 | 83,50 | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 6,66 | 5,62 | 5,444 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 14/02/21 | 101,27 | 50,02 | 50,01 | 51,25 | 94,90 | 90,89 | 83,35 | 82,39 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 6,61 | 5,57 | 5,052 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 15/02/21 | 96,84 | 48,35 | 48,35 | 48,49 | 92,60 | 88,98 | 82,21 | 81,25 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 6,59 | 5,58 | 4,654 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 16/02/21 | 82,22 | 44,81 | 44,77 | 37,41 | 92,43 | 89,72 | 82,22 | 81,40 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 6,60 | 5,59 | 3,686 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 17/02/21 | 75,95 | 42,02 | 42,02 | 33,93 | 91,92 | 89,58 | 81,13 | 80,41 | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 6,56 | 5,59 | 3,377 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 18/02/21 | 92,42 | 47,25 | 47,25 | 45,17 | 90,53 | 87,26 | 80,66 | 79,86 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 6,57 | 5,61 | 4,258 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 19/02/21 | 95,96 | 48,76 | 48,76 | 47,20 | 91,05 | 87,54 | 80,77 | 79,81 | 0,00 | 0,00 | 7,73 | 6,61 | 5,64 | 4,477 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 20/02/21 | 96,70 | 48,37 | 48,37 | 48,33 | 90,46 | 86,92 | 80,28 | 79,36 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 6,59 | 5,63 | 4,533 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 21/02/21 | 101,71 | 50,03 | 50,02 | 51,68 | 92,36 | 88,40 | 81,02 | 80,06 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 6,59 | 5,61 | 4,954 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 22/02/21 | 101,02 | 50,61 | 50,61 | 50,41 | 92,69 | 88,81 | 81,90 | 80,94 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 6,63 | 5,62 | 4,844 | 0,000 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | | 2882,86 | 2764,20 | 2539,09 | 2509,96 | 0,00 | 0,00 | 254,24 | | | 149,211 | 0,000 | 744 | 0 | |
| Средние: | 99,02 | 49,15 | 49,14 | 49,87 | | | | | | | | 6,61 | 5,62 | | | | | |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20527ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____