

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.18 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.18 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00257339 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x41C6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	---	85,59	85,58	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,98	---	---	0	24	*
24/01/21	---	86,41	86,40	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,39	---	---	0	24	*
25/01/21	---	95,05	95,04	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,70	---	---	0	24	*
26/01/21	---	105,32	105,31	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,97	---	---	0	24	*
27/01/21	---	100,41	100,40	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,13	---	---	0	24	*
28/01/21	---	89,88	89,87	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,43	---	---	0	24	*
29/01/21	---	91,20	91,19	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,83	---	---	0	24	*
30/01/21	---	92,26	92,26	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,27	---	---	0	24	*
31/01/21	---	106,32	106,31	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,69	---	---	0	24	*
01/02/21	---	100,75	100,75	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,28	---	---	0	24	*
02/02/21	---	93,23	93,22	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,20	---	---	0	24	*
03/02/21	---	83,50	83,50	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,42	---	---	0	24	*
04/02/21	---	74,65	74,64	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,07	---	---	0	24	*
05/02/21	---	79,84	79,83	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,16	---	---	0	24	*
06/02/21	---	77,91	77,90	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,73	---	---	0	24	*
07/02/21	---	70,75	70,74	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,18	---	---	0	24	*
08/02/21	---	62,75	62,74	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,35	---	---	0	24	*
09/02/21	---	67,27	67,26	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,38	---	---	0	24	*
10/02/21	---	84,66	84,65	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,49	---	---	0	24	*
11/02/21	---	89,17	89,17	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,99	---	---	0	24	*
12/02/21	---	90,82	90,82	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,98	---	---	0	24	*
13/02/21	---	92,18	92,17	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,97	---	---	0	24	*
14/02/21	---	87,23	87,22	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,92	---	---	0	24	*
15/02/21	---	83,68	83,68	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,93	---	---	0	24	*
16/02/21	---	72,18	72,17	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,94	---	---	0	24	*
17/02/21	---	66,58	66,57	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,92	---	---	0	24	*
18/02/21	---	80,02	80,01	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,94	---	---	0	24	*
19/02/21	---	83,19	83,18	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,98	---	---	0	24	*
20/02/21	---	83,55	83,54	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,98	---	---	0	24	*
21/02/21	---	87,66	87,65	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,96	---	---	0	24	*
22/02/21	---	87,36	87,35	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,97	---	---	0	24	*
Итого:																0	744	*
Средние:	---	85,53	85,52	---								5,20	5,49					

Период нормальной работы 0ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 744ч
Время работы прибора после сброса 3198ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____