

Общие параметры

Активная база данных: 1 Потребитель: Ленина 7
 Поставщик:

Дата	БД	НС
23.01.21	1	
24.01.21	1	
25.01.21	1	
26.01.21	1	
27.01.21	1	
28.01.21	1	
29.01.21	1	
30.01.21	1	
31.01.21	1	
01.02.21	1	
02.02.21	1	
03.02.21	1	
04.02.21	1	
05.02.21	1	
06.02.21	1	
07.02.21	1	
08.02.21	1	
09.02.21	1	
10.02.21	1	
11.02.21	1	
12.02.21	1	
13.02.21	1	
14.02.21	1	
15.02.21	1	
16.02.21	1	
17.02.21	1	
18.02.21	1	
19.02.21	1	
20.02.21	1	
21.02.21	1	
22.02.21	1	
Среднее	---	---
Итого	---	---
На 23.01.21	---	---
На 22.02.21	---	---

Ответственный за учет _____

Отчет принят " __ " _____ 20__ г. _____ / _____ /

Тепловой ввод 2. Схема 6

Активная база данных: 1 Потребитель: Ленина 7
Поставщик:

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	V1, м3	V3, м3	t1, °C	P1, кгс/см2	ВНР, ч	ВОС, ч	НС Qo	НС M1	НС V1	НС V3	НС t1	НС P1
23.01.21	6	0,323	3,463	3,610	7,220	98,15	6,710	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24.01.21	6	0,377	4,019	4,190	9,010	98,77	6,630	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
25.01.21	6	0,297	2,941	3,080	6,480	105,96	6,720	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
26.01.21	6	0,295	2,689	2,840	5,420	114,58	6,700	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27.01.21	6	0,284	2,642	2,780	5,240	112,32	6,590	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28.01.21	6	0,348	3,536	3,700	6,700	103,23	6,550	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
29.01.21	6	0,243	2,489	2,600	5,250	102,45	6,670	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
30.01.21	6	0,289	2,871	3,010	6,470	105,79	6,590	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31.01.21	6	0,358	3,135	3,320	7,150	118,77	6,340	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01.02.21	6	0,290	2,707	2,850	6,950	112,01	6,640	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02.02.21	6	0,365	3,617	3,790	10,450	105,83	6,560	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03.02.21	6	0,305	3,491	3,620	6,050	92,34	6,690	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02.21	6	0,246	3,132	3,230	5,480	83,66	6,750	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02.21	6	0,260	3,084	3,190	5,550	89,17	6,750	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06.02.21	6	0,297	3,632	3,750	6,440	86,71	6,670	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07.02.21	6	0,292	4,103	4,210	6,790	76,34	6,680	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02.21	6	0,273	4,217	4,310	5,500	69,68	6,730	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09.02.21	6	0,230	3,328	3,410	4,930	73,99	6,730	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10.02.21	6	0,247	2,752	2,860	4,950	94,82	6,670	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11.02.21	6	0,299	3,082	3,220	6,200	101,88	6,560	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.02.21	6	0,272	2,774	2,900	5,380	103,08	6,490	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13.02.21	6	0,296	2,927	3,070	6,300	106,32	6,450	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14.02.21	6	0,407	4,214	4,400	8,310	101,53	6,190	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15.02.21	6	0,243	2,694	2,800	5,120	95,29	6,620	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16.02.21	6	0,349	4,786	4,920	7,020	78,06	6,510	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17.02.21	6	0,317	4,483	4,600	6,250	75,70	6,540	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18.02.21	6	0,319	3,603	3,740	6,530	93,40	6,400	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
19.02.21	6	0,314	3,492	3,630	6,880	94,93	6,520	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20.02.21	6	0,280	3,104	3,230	5,630	95,40	6,420	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21.02.21	6	0,247	2,601	2,710	5,390	99,97	6,490	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22.02.21	6	0,276	2,928	3,050	5,740	99,33	6,440	24,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Среднее	6	0,298	3,308	3,439	6,348	96,43	6,581	24,00	0,00	---	---	---	---	---	---
Итого	6	9,238	102,536	106,620	196,780	96,43	6,581	744,00	0,00	---	---	---	---	---	---
На 23.01.21	6	57,541	892,099	912,430	404,500	98,93	6,700	5136,00	0,00	---	---	---	---	---	---
На 22.02.21	6	66,780	994,635	1019,050	601,280	99,33	6,440	5880,00	0,00	---	---	---	---	---	---

Ответственный за учет _____

Отчет принят "___" _____ 20__ г. _____ / _____ /

Принятые обозначения

Измеряемые параметры

Qo - тепловая энергия полная, Гкал (ГДж, MWh)

Qг - тепловая энергия в трубопроводе 3, соответствующая Mg, Гкал (ГДж, MWh)

Mi - масса воды в i-ом трубопроводе, т

Mг - масса воды, отобранной из системы (разность значений M1-M2), т

Gi - объемный расход в i-ом трубопроводе, м³/ч

ti - температура теплоносителя в i-ом трубопроводе, °C

dt - разность температур теплоносителя, °C

Pi - давление теплоносителя в i-ом трубопроводе, кгс/см² (МПа, bar)

tв - температура воздуха, °C

tхв - температура холодной воды, °C

ВНР - время нормальной работы, ч

ВОС - время отсутствия счета, ч