

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256291 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x1F8D ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,61	64,69	64,69	32,92	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
24/01/21	98,69	65,44	65,44	33,25	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
25/01/21	107,73	67,81	67,80	39,92	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
26/01/21	120,77	66,78	66,78	53,99	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
27/01/21	116,80	67,70	67,70	49,10	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
28/01/21	102,67	66,98	66,97	35,69	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
29/01/21	105,08	68,52	68,52	36,56	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
30/01/21	104,85	68,19	68,19	36,66	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
31/01/21	122,09	65,99	65,98	56,10	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
01/02/21	116,65	69,64	69,63	47,01	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
02/02/21	106,76	69,48	69,47	37,28	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
03/02/21	97,05	65,73	65,73	31,32	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
04/02/21	84,02	57,82	57,81	26,20	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
05/02/21	90,25	61,36	61,35	28,89	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
06/02/21	88,60	59,96	59,95	28,64	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
07/02/21	80,80	56,91	56,90	23,89	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
08/02/21	70,28	50,37	50,37	19,91	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
09/02/21	74,06	52,07	52,07	21,99	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
10/02/21	96,05	64,13	64,13	31,92	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
11/02/21	101,25	66,66	66,66	34,59	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
12/02/21	104,25	68,39	68,38	35,86	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
13/02/21	105,60	67,29	67,29	38,31	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
14/02/21	99,91	66,02	66,01	33,89	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
15/02/21	95,64	63,56	63,55	32,08	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
16/02/21	83,10	57,95	57,95	25,15	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
17/02/21	73,95	52,13	52,12	21,82	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
18/02/21	89,99	60,92	60,91	29,07	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
19/02/21	95,23	64,01	64,01	31,22	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
20/02/21	94,65	63,20	63,20	31,45	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
21/02/21	99,96	66,06	66,05	33,90	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
22/02/21	99,90	66,95	66,94	32,95	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
Итого:					---	---	---	---	---	---	---			---	---	0	744	*
Средние:	97,56	63,64	63,63	33,92								4,20	3,60					

Период нормальной работы 0ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 744ч
Время работы прибора после сброса 17158ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____