

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 5, ввод № 1

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276285

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.01.21	90,5	74,5	16,0	40,03	32,05	7,98	38,65	31,33	7,32	1,131	3,86	3,70	24,00
24.01.21	91,3	75,4	15,9	41,37	31,41	9,96	39,93	30,69	9,24	1,288	3,82	3,66	24,00
25.01.21	99,2	78,7	20,6	36,94	29,58	7,36	35,43	28,79	6,64	1,222	3,87	3,72	24,00
26.01.21	110,1	86,2	23,9	38,28	31,00	7,28	36,40	30,04	6,36	1,393	3,87	3,72	24,00
27.01.21	106,3	84,5	21,8	38,59	31,14	7,45	36,80	30,19	6,61	1,328	3,83	3,68	24,00
28.01.21	94,7	76,5	18,3	38,30	30,40	7,90	36,85	29,67	7,18	1,190	3,84	3,69	24,00
29.01.21	96,3	78,3	18,0	38,94	31,45	7,49	37,42	30,54	6,88	1,181	3,84	3,69	24,00
30.01.21	96,3	78,0	18,3	39,93	30,99	8,94	38,38	30,17	8,21	1,303	3,84	3,69	24,00
31.01.21	110,7	86,2	24,5	38,83	30,00	8,83	36,92	29,04	7,88	1,550	3,85	3,70	24,00
01.02.21	106,4	84,0	22,4	37,86	31,26	6,60	36,11	30,30	5,81	1,271	3,84	3,69	24,00
02.02.21	97,5	78,9	18,6	39,54	30,79	8,75	37,95	29,93	8,02	1,301	3,86	3,71	24,00
03.02.21	88,6	73,8	14,8	39,55	31,46	8,09	38,21	30,67	7,54	1,083	3,86	3,70	24,00
04.02.21	77,9	66,8	11,1	41,79	31,40	10,39	40,66	30,68	9,98	1,067	3,86	3,69	24,00
05.02.21	83,4	70,1	13,3	40,33	31,07	9,26	39,13	30,35	8,78	1,093	3,87	3,70	24,00
06.02.21	81,7	69,8	11,9	43,21	31,08	12,13	41,98	30,36	11,62	1,253	3,86	3,70	24,00
07.02.21	74,4	65,3	9,1	43,32	31,88	11,44	42,25	31,26	10,99	1,045	3,85	3,68	24,00
08.02.21	66,0	58,2	7,8	42,56	32,84	9,72	41,72	32,36	9,36	0,824	3,89	3,71	24,00
09.02.21	69,8	60,3	9,5	41,95	32,11	9,84	41,04	31,58	9,46	0,911	3,86	3,69	24,00
10.02.21	88,8	74,1	14,7	39,62	30,68	8,94	38,26	29,96	8,30	1,136	3,84	3,68	24,00
11.02.21	93,5	76,8	16,7	40,19	32,04	8,15	38,71	31,20	7,51	1,187	3,86	3,70	24,00
12.02.21	95,8	78,4	17,3	40,19	32,22	7,97	38,63	31,30	7,33	1,206	3,85	3,69	24,00
13.02.21	97,0	78,8	18,2	40,10	31,97	8,13	38,53	31,07	7,46	1,256	3,85	3,69	24,00
14.02.21	91,6	76,2	15,4	42,38	32,03	10,35	40,89	31,26	9,63	1,318	3,81	3,65	24,00
15.02.21	88,3	73,4	14,9	40,70	32,21	8,49	39,36	31,49	7,87	1,125	3,83	3,67	24,00
16.02.21	76,7	66,2	10,5	40,94	32,15	8,79	39,85	31,54	8,31	0,925	3,84	3,67	24,00
17.02.21	69,4	60,0	9,4	41,22	32,50	8,72	40,32	31,99	8,33	0,833	3,86	3,68	24,00
18.02.21	83,6	70,1	13,5	40,81	31,09	9,72	39,59	30,37	9,22	1,136	3,85	3,69	24,00
19.02.21	87,8	73,0	14,8	40,04	31,68	8,36	38,70	30,96	7,74	1,101	3,86	3,69	24,00
20.02.21	87,6	72,7	14,8	40,75	31,86	8,89	39,41	31,14	8,27	1,145	3,85	3,69	24,00
21.02.21	92,0	75,6	16,3	39,91	31,46	8,45	38,48	30,74	7,74	1,176	3,85	3,69	24,00
22.02.21	92,0	75,9	16,1	39,86	31,23	8,63	38,44	30,51	7,93	1,185	3,86	3,70	24,00
Итого	---	---	---	1248,03	975,03	273,00	1205,00	951,48	253,52	36,163	---	---	744,00
Средние	89,8	74,1	15,8	---	---	---	---	---	---	---	3,85	3,69	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.01.21 00:00:00	38570,89	27281,80	11289,09	37655,60	26767,19	10888,41	951,825	25071,00
23.02.21 00:00:00	39818,92	28256,83	11562,09	38860,60	27718,67	11141,93	987,988	25815,00
Итого:	1248,03	975,03	273,00	1205,00	951,48	253,52	36,163	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 36,163 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 273,00 м3

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____