

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.01.2021 по 22.02.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 5, ввод № 3

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276277

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.01.21	89,9	77,5	12,4	63,60	50,04	13,56	61,40	48,71	12,69	1,684	4,43	3,94	24,00
24.01.21	91,0	78,6	12,4	65,23	51,01	14,22	62,95	49,60	13,35	1,764	4,42	3,91	24,00
25.01.21	98,7	84,0	14,7	63,66	47,15	16,51	61,07	45,72	15,35	2,113	4,44	3,94	24,00
26.01.21	110,3	93,0	17,3	63,95	51,44	12,51	60,82	49,58	11,24	2,049	4,46	3,97	24,00
27.01.21	106,8	90,9	15,9	64,66	53,27	11,39	61,64	51,41	10,23	1,867	4,45	3,94	24,00
28.01.21	94,4	81,1	13,3	64,70	53,55	11,15	62,26	52,02	10,24	1,609	4,45	3,94	24,00
29.01.21	96,3	82,9	13,4	64,92	55,43	9,49	62,40	53,78	8,62	1,511	4,45	3,93	24,00
30.01.21	96,3	82,6	13,7	65,46	55,44	10,02	62,91	53,83	9,08	1,568	4,45	3,93	24,00
31.01.21	111,4	93,9	17,5	65,47	52,96	12,51	62,22	51,00	11,22	2,100	4,46	3,96	24,00
01.02.21	106,5	90,5	16,0	64,50	53,03	11,47	61,52	51,16	10,36	1,876	4,46	3,96	24,00
02.02.21	97,8	83,5	14,3	63,36	52,01	11,35	60,84	50,43	10,41	1,692	4,46	3,96	24,00
03.02.21	89,1	77,6	11,4	64,16	51,74	12,42	61,97	50,34	11,63	1,553	4,44	3,95	24,00
04.02.21	77,8	68,2	9,6	64,76	50,81	13,95	63,04	49,73	13,31	1,450	4,44	3,92	24,00
05.02.21	83,3	72,5	10,8	64,77	50,84	13,93	62,82	49,64	13,18	1,568	4,45	3,93	24,00
06.02.21	81,7	71,4	10,3	65,06	53,14	11,92	63,19	51,94	11,25	1,399	4,44	3,94	24,00
07.02.21	74,7	66,3	8,4	65,60	51,14	14,46	63,97	50,08	13,89	1,389	4,43	3,93	24,00
08.02.21	65,7	58,6	7,0	64,10	51,82	12,28	62,83	51,03	11,80	1,075	4,42	3,93	24,00
09.02.21	69,2	61,1	8,0	63,52	53,50	10,02	62,16	52,56	9,60	1,039	4,41	3,92	24,00
10.02.21	88,5	76,5	12,0	63,25	53,00	10,25	61,16	51,63	9,53	1,420	4,44	3,94	24,00
11.02.21	93,1	79,8	13,3	62,41	52,89	9,52	60,12	51,43	8,69	1,449	4,44	3,96	24,00
12.02.21	95,6	82,0	13,6	63,18	52,15	11,03	60,75	50,63	10,12	1,611	4,44	3,95	24,00
13.02.21	97,0	82,8	14,3	63,58	51,26	12,32	61,09	49,72	11,37	1,758	4,44	3,95	24,00
14.02.21	92,1	79,4	12,7	65,49	52,13	13,36	63,12	50,68	12,44	1,724	4,42	3,92	24,00
15.02.21	88,1	76,3	11,9	63,95	49,10	14,85	61,84	47,82	14,02	1,733	4,42	3,92	24,00
16.02.21	76,9	67,8	9,1	63,95	46,99	16,96	62,26	46,02	16,24	1,585	4,42	3,92	24,00
17.02.21	69,0	61,0	8,0	64,20	46,12	18,08	62,84	45,33	17,51	1,478	4,40	3,90	24,00
18.02.21	83,1	72,3	10,9	64,21	49,80	14,41	62,27	48,64	13,63	1,596	4,42	3,92	24,00
19.02.21	87,7	75,9	11,7	62,65	49,64	13,01	60,59	48,37	12,22	1,579	4,44	3,95	24,00
20.02.21	87,1	75,3	11,9	62,99	46,70	16,29	60,94	45,50	15,44	1,812	4,44	3,94	24,00
21.02.21	91,8	79,1	12,8	64,13	49,32	14,81	61,86	47,98	13,88	1,819	4,43	3,94	24,00
22.02.21	91,8	79,2	12,7	63,56	51,97	11,59	61,28	50,53	10,75	1,576	4,45	3,95	24,00
Итого	---	---	---	1989,03	1589,39	399,64	1920,13	1546,84	373,29	50,446	---	---	744,00
Средние	89,8	77,5	12,3	---	---	---	---	---	---	---	4,44	3,94	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.01.21 00:00:00	48189,67	37016,18	11173,49	47028,47	36279,97	10748,50	989,681	25070,00
23.02.21 00:00:00	50178,70	38605,57	11573,13	48948,60	37826,81	11121,79	1040,127	25814,00
Итого:	1989,03	1589,39	399,64	1920,13	1546,84	373,29	50,446	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 50,446 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 399,64 м3

Представитель потребителя Ген.директор ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н, 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____