

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 58
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.10 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.10 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 00258318 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x4E8A ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,47	51,59	51,58	45,88	90,81	87,23	80,40	79,44	0,00	0,00	7,79	6,80	5,80	4,371	0,000	24	0	*
24/01/21	98,35	52,07	52,08	46,28	91,71	88,05	80,78	79,82	0,00	0,00	8,23	6,72	5,77	4,469	0,000	24	0	*
25/01/21	109,49	55,18	55,13	54,31	91,39	86,96	81,09	79,98	0,00	0,00	6,98	6,88	5,83	5,089	0,000	24	0	*
26/01/21	121,20	59,86	59,85	61,34	94,68	89,23	83,53	82,09	0,00	0,00	7,14	6,96	5,87	5,895	0,000	24	0	*
27/01/21	114,97	57,35	57,36	57,62	92,05	87,19	81,11	79,90	0,00	0,00	7,29	6,85	5,91	5,423	0,000	24	0	*
28/01/21	102,90	52,43	52,44	50,47	88,95	85,07	78,42	77,46	0,00	0,00	7,61	6,74	5,83	4,663	0,000	24	0	*
29/01/21	104,11	53,09	53,11	51,02	89,50	85,55	79,24	78,27	0,00	0,00	7,28	6,78	5,89	4,728	0,000	24	0	*
30/01/21	105,91	53,40	53,41	52,51	90,66	86,51	80,05	79,02	0,00	0,00	7,49	6,86	5,84	4,916	0,000	24	0	*
31/01/21	122,75	58,60	58,59	64,15	91,86	86,46	80,20	78,98	0,00	0,00	7,48	6,83	5,86	5,974	0,000	24	0	*
01/02/21	115,41	57,47	57,48	57,94	93,45	88,50	82,12	80,91	0,00	0,00	7,59	6,86	5,76	5,545	0,000	24	0	*
02/02/21	106,75	54,50	54,49	52,25	93,31	89,02	82,76	81,60	0,00	0,00	7,42	6,83	5,82	5,033	0,000	24	0	*
03/02/21	93,97	51,35	51,36	42,62	93,93	90,44	83,89	82,85	0,00	0,00	7,59	6,89	5,78	4,207	0,000	24	0	*
04/02/21	84,07	47,35	47,36	36,72	93,72	90,86	83,47	82,56	0,00	0,00	8,30	6,77	5,73	3,690	0,000	24	0	*
05/02/21	90,15	49,71	49,70	40,44	93,63	90,40	83,43	82,47	0,00	0,00	7,93	6,80	5,84	4,014	0,000	24	0	*
06/02/21	87,93	48,57	48,57	39,36	91,06	88,07	81,27	80,31	0,00	0,00	7,76	6,75	5,82	3,806	0,000	24	0	*
07/02/21	78,65	46,24	46,21	32,41	92,74	90,21	81,60	80,78	0,00	0,00	9,43	6,81	5,79	3,313	0,000	24	0	*
08/02/21	69,69	42,25	42,25	27,44	89,22	87,26	79,96	79,24	0,00	0,00	8,02	6,86	5,83	2,692	0,000	24	0	*
09/02/21	75,51	44,05	44,05	31,46	90,98	88,66	80,45	79,68	0,00	0,00	8,98	6,79	5,73	3,134	0,000	24	0	*
10/02/21	96,05	51,70	51,70	44,35	91,52	88,00	81,11	80,15	0,00	0,00	7,85	6,80	5,78	4,276	0,000	24	0	*
11/02/21	101,82	53,67	53,67	48,15	92,10	88,17	82,02	80,94	0,00	0,00	7,23	6,85	5,85	4,606	0,000	24	0	*
12/02/21	103,57	54,64	54,66	48,93	93,73	89,62	83,85	82,65	0,00	0,00	6,97	6,91	5,75	4,741	0,000	24	0	*
13/02/21	105,40	55,06	55,05	50,34	94,48	90,19	84,10	82,88	0,00	0,00	7,31	6,85	5,70	4,918	0,000	24	0	*
14/02/21	99,41	53,10	53,10	46,31	94,98	91,11	84,11	82,94	0,00	0,00	8,17	6,83	5,71	4,620	0,000	24	0	*
15/02/21	95,05	51,20	51,20	43,85	93,00	89,49	82,87	81,91	0,00	0,00	7,58	6,77	5,68	4,281	0,000	24	0	*
16/02/21	80,57	46,76	46,75	33,81	93,13	90,48	83,07	82,24	0,00	0,00	8,24	6,85	5,76	3,399	0,000	24	0	*
17/02/21	74,60	43,89	43,90	30,71	91,80	89,52	82,48	81,73	0,00	0,00	7,79	6,77	5,84	3,050	0,000	24	0	*
18/02/21	90,79	49,58	49,59	41,21	91,58	88,37	81,45	80,49	0,00	0,00	7,88	6,74	5,77	3,996	0,000	24	0	*
19/02/21	94,20	51,18	51,19	43,02	90,85	87,46	81,57	80,61	0,00	0,00	6,85	6,87	5,81	4,084	0,000	24	0	*
20/02/21	94,99	51,06	51,07	43,93	90,76	87,33	81,30	80,34	0,00	0,00	6,99	6,81	5,76	4,163	0,000	24	0	*
21/02/21	99,90	52,94	52,94	46,96	92,05	88,24	81,81	80,77	0,00	0,00	7,47	6,79	5,78	4,510	0,000	24	0	*
22/02/21	99,20	53,16	53,16	46,04	92,89	89,10	82,22	81,11	0,00	0,00	7,99	6,81	5,80	4,497	0,000	24	0	*
Итого:					2856,52	2742,75	2535,73	2504,12	0,00	0,00	238,63			136,103	0,000	744	0	*
Средние:	97,25	51,71	51,71	45,54								6,82	5,80					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19563ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____