ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:_____ Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00210934 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хВ882 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,50	46,13	46,12	51,37	90,81	87,23	77,77	77,05	0,00	0,00	10,18	5,59	5,15	4,905	0,000	24	0	
24/01/21	98,44	46,83	46,82	51,61	93,19	89,43	78,17	77,39	0,00	0,00	12,04	5,56	5,10	5,124	0,000	24	0	
25/01/21	108,67	48,85	48,78	59,82	91,62	87,24	78,99	78,12	0,00	0,00	9,12	5,63	5,16	5,630	0,000	24	0	
26/01/21	120,62	53,21	53,21	67,41	96,79	91,27	83,40	82,24	0,00	0,00	9,03	5,71	5,18	6,615	0,000	24	0	
27/01/21	115,06	51,45	51,45	63,61	94,63	89,62	81,41	80,42	0,00	0,00	9,20	5,65	5,14	6,143	0,000	24	0	
28/01/21	102,53	46,81	46,79	55,72	88,80	84,96	76,85	76,08	0,00	0,00	8,88	5,56	5,12	5,115	0,000	24	0	
29/01/21	104,15	47,75	47,75	56,40	91,72	87,64	78,08	77,25	0,00	0,00	10,39	5,58	5,12	5,393	0,000	24	0	
30/01/21	105,18	48,11	48,10	57,07	91,45	87,30	78,62	77,74	0,00	0,00	9,56	5,59	5,13	5,401	0,000	24	0	
31/01/21	122,07	52,24	52,23	69,83	93,82	88,35	79,90	78,92	0,00	0,00	9,43	5,64	5,15	6,640	0,000	24	0	
01/02/21	115,55	51,64	51,64	63,91	95,72	90,63	81,94	80,95	0,00	0,00	9,68	5,65	5,14	6,262	0,000	24	0	
02/02/21	106,69	48,95	48,93	57,74	94,74	90,37	81,32	80,40	0,00	0,00	9,97	5,63	5,13	5,667	0,000	24	0	
03/02/21	95,06	47,35	47,30	47,71	94,57	90,97	82,32	81,47	0,00	0,00	9,50	5,64	5,12	4,742	0,000	24	0	
04/02/21	84,14	43,32	43,31	40,82	92,03	89,22	79,67	78,95	0,00	0,00	10,27	5,56	5,09	4,033	0,000	24	0	
05/02/21	90,22	45,49	45,47	44,73	92,23	89,06	80,44	79,67	0,00	0,00	9,39	5,61	5,11	4,364	0,000	24	0	
06/02/21	88,17	44,14	44,13	44,03	90,50	87,50	77,13	76,41	0,00	0,00	11,09	5,57	5,12	4,286	0,000	24	0	
07/02/21	79,49	42,96	42,84	36,53	93,60	90,99	77,81	77,16	0,00	0,00	13,83	5,57	5,12	3,844	0,000	24	0	
08/02/21	69,95	38,86	38,85	31,09	87,57	85,65	73,80	73,32	0,00	0,00	12,33	5,56	5,16	3,076	0,000	24	0	
09/02/21	75,14	40,18	40,18	34,96	89,42	87,17	74,57	74,04	0,00	0,00	13,13	5,53	5,12	3,503	0,000	24	0	
10/02/21	95,97	46,74	46,74	49,23	90,83	87,33	78,38	77,66	0,00	0,00	9,67	5,59	5,13	4,709	0,000	24	0	
11/02/21	101,59	47,92	47,91	53,67	91,90	87,98	79,09	78,24	0,00	0,00	9,74	5,61	5,15	5,150	0,000	24	0	
12/02/21	103,78	49,18	49,17	54,60	93,99	89,85	81,31	80,35	0,00	0,00	9,50	5,64	5,14	5,332	0,000	24	0	
13/02/21	105,58	49,34	49,31	56,24	93,98	89,67	81,64	80,66	0,00	0,00	9,01	5,63	5,13	5,451	0,000	24	0	
14/02/21	99,69	47,77	47,76	51,92	95,70	91,77	81,17	80,29	0,00	0,00	11,48	5,58	5,08	5,263	0,000	24	0	
15/02/21	95,35	46,02	46,02	49,33	93,59	90,04	79,51	78,74	0,00	0,00	11,30	5,57	5,09	4,910	0,000	24	0	
16/02/21	81,70	43,15	43,06	38,55	91,97	89,26	79,21	78,54	0,00	0,00	10,72	5,57	5,10	3,845	0,000	24	0	
17/02/21	74,49	40,17	40,17	34,32	88,55	86,37	76,99	76,43	0,00	0,00	9,94	5,53	5,09	3,310	0,000	24	0	
18/02/21	90,65	44,94	44,95	45,71	90,84	87,68	78,00	77,28	0,00	0,00	10,40	5,57	5,12	4,423	0,000	24	0	
19/02/21	94,58	46,53	46,52	48,05	92,30	88,83	78,71	77,96	0,00	0,00	10,87	5,61	5,14	4,726	0,000	24	0	
20/02/21	94,86	46,00	45,99	48,86	92,09	88,61	77,85	77,12	0,00	0,00	11,49	5,59	5,13	4,803	0,000	24	0	
21/02/21	100,00	47,55	47,55	52,45	90,92	87,16	79,19	78,33	0,00	0,00	8,83	5,59	5,12	4,953	0,000	24	0	
22/02/21	99,50	48,30	48,29	51,20	93,80	89,99	80,84	79,88	0,00	0,00	10,11	5,62	5,13	5,052	0,000	24	0	
Итого:					2863,67	2749,14	2454,08	2429,06	0,00	0,00	320,08			152,670	0,000	744	0	
Средние:	97,30	46,71	46,69	50,59								5,60	5,13					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26240ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации