

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00234660 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x8DCE ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,18	54,17	68,24	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	3,16	0,00	6,90	5,99	0,000	0,198	24	0	
24/01/21	98,13	54,62	68,62	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	3,32	0,00	6,86	5,95	0,000	0,210	24	0	
25/01/21	108,87	58,12	75,04	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	2,76	0,00	6,97	6,00	0,000	0,192	24	0	
26/01/21	120,59	63,62	81,76	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	2,73	0,00	7,06	6,01	0,000	0,210	24	0	
27/01/21	114,36	61,07	77,41	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,17	0,00	6,96	5,99	0,000	0,157	24	0	
28/01/21	102,48	55,74	70,89	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	3,14	0,00	6,88	5,98	0,000	0,204	24	0	
29/01/21	103,72	56,47	71,95	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,81	0,00	6,90	5,98	0,000	0,187	24	0	
30/01/21	105,51	56,76	72,66	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,84	0,00	6,92	5,98	0,000	0,194	24	0	
31/01/21	122,05	62,68	81,17	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,69	0,00	6,96	6,00	0,000	0,208	24	0	
01/02/21	114,87	61,23	78,23	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	2,91	0,00	6,96	5,97	0,000	0,213	24	0	
02/02/21	106,32	57,92	72,45	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,60	0,00	6,97	5,97	0,000	0,176	24	0	
03/02/21	93,71	54,35	65,56	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,46	0,00	6,97	5,95	0,000	0,212	24	0	
04/02/21	84,00	50,20	61,39	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	6,91	5,90	0,000	0,164	24	0	
05/02/21	89,96	52,63	65,06	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	3,52	0,00	6,95	5,93	0,000	0,211	24	0	
06/02/21	87,78	51,41	62,75	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	2,80	0,00	6,90	5,95	0,000	0,160	24	0	
07/02/21	78,72	48,57	56,65	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34	3,31	0,00	6,90	5,96	0,000	0,172	24	0	
08/02/21	69,71	43,78	52,26	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,44	0,00	6,88	6,02	0,000	0,257	24	0	
09/02/21	75,52	46,11	56,35	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	3,88	0,00	6,86	5,97	0,000	0,199	24	0	
10/02/21	95,69	54,63	68,08	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	2,95	0,00	6,93	5,97	0,000	0,187	24	0	
11/02/21	101,46	56,76	71,61	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	3,02	0,00	6,96	5,97	0,000	0,201	24	0	
12/02/21	103,24	57,89	72,59	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	3,37	0,00	6,97	5,93	0,000	0,227	24	0	
13/02/21	105,04	58,55	74,06	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	3,70	0,00	6,98	5,92	0,000	0,257	24	0	
14/02/21	99,12	56,31	70,35	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	3,75	0,00	6,92	5,88	0,000	0,247	24	0	
15/02/21	94,82	54,24	67,27	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	3,01	0,00	6,90	5,90	0,000	0,186	24	0	
16/02/21	80,46	49,13	59,01	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	3,88	0,00	6,90	5,93	0,000	0,209	24	0	
17/02/21	74,66	45,99	55,71	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	3,30	0,00	6,86	5,93	0,000	0,167	24	0	
18/02/21	90,53	52,24	64,97	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	3,39	0,00	6,89	5,94	0,000	0,203	24	0	
19/02/21	93,87	54,04	67,05	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,17	0,00	6,93	5,97	0,000	0,196	24	0	
20/02/21	94,73	54,02	67,74	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	3,34	0,00	6,91	5,95	0,000	0,209	24	0	
21/02/21	99,52	55,98	70,21	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	3,53	0,00	6,91	5,94	0,000	0,231	24	0	
22/02/21	98,85	56,39	70,10	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	2,63	0,00	6,94	5,96	0,000	0,171	24	0	
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	99,46	0,00			0,000	6,215	744	0	
Средние:	96,95	54,70	68,30	42,25								6,93	5,96					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19229ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00234660

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=1 КС=0x8DCE ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	0,000	0,000	3,220	24	0	
24/01/21	0,000	0,000	3,710	24	0	
25/01/21	0,000	0,000	2,930	24	0	
26/01/21	0,000	0,000	3,890	24	0	
27/01/21	0,000	0,000	6,000	24	0	
28/01/21	0,000	0,000	3,570	24	0	
29/01/21	0,000	0,000	3,420	24	0	
30/01/21	0,000	0,000	3,330	24	0	
31/01/21	0,000	0,000	3,750	24	0	
01/02/21	0,000	0,000	4,030	24	0	
02/02/21	0,000	0,000	2,720	24	0	
03/02/21	0,000	0,000	3,220	24	0	
04/02/21	0,000	0,000	2,420	24	0	
05/02/21	0,000	0,000	3,760	24	0	
06/02/21	0,000	0,000	3,310	24	0	
07/02/21	0,000	0,000	3,500	24	0	
08/02/21	0,000	0,000	3,190	24	0	
09/02/21	0,000	0,000	3,390	24	0	
10/02/21	0,000	0,000	3,340	24	0	
11/02/21	0,000	0,000	3,510	24	0	
12/02/21	0,000	0,000	3,970	24	0	
13/02/21	0,000	0,000	5,040	24	0	
14/02/21	0,000	0,000	5,000	24	0	
15/02/21	0,000	0,000	3,770	24	0	
16/02/21	0,000	0,000	3,480	24	0	
17/02/21	0,000	0,000	2,560	24	0	
18/02/21	0,000	0,000	3,080	24	0	
19/02/21	0,000	0,000	3,020	24	0	
20/02/21	0,000	0,000	3,650	24	0	
21/02/21	0,000	0,000	3,060	24	0	
22/02/21	0,000	0,000	2,610	24	0	
Итого:	0,000	0,000	109,450	744	0	
Средние:						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19229ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00210934 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хВ882 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,50	46,13	46,12	51,37	90,81	87,23	77,77	77,05	0,00	0,00	10,18	5,59	5,15	4,905	0,000	24	0	
24/01/21	98,44	46,83	46,82	51,61	93,19	89,43	78,17	77,39	0,00	0,00	12,04	5,56	5,10	5,124	0,000	24	0	
25/01/21	108,67	48,85	48,78	59,82	91,62	87,24	78,99	78,12	0,00	0,00	9,12	5,63	5,16	5,630	0,000	24	0	
26/01/21	120,62	53,21	53,21	67,41	96,79	91,27	83,40	82,24	0,00	0,00	9,03	5,71	5,18	6,615	0,000	24	0	
27/01/21	115,06	51,45	51,45	63,61	94,63	89,62	81,41	80,42	0,00	0,00	9,20	5,65	5,14	6,143	0,000	24	0	
28/01/21	102,53	46,81	46,79	55,72	88,80	84,96	76,85	76,08	0,00	0,00	8,88	5,56	5,12	5,115	0,000	24	0	
29/01/21	104,15	47,75	47,75	56,40	91,72	87,64	78,08	77,25	0,00	0,00	10,39	5,58	5,12	5,393	0,000	24	0	
30/01/21	105,18	48,11	48,10	57,07	91,45	87,30	78,62	77,74	0,00	0,00	9,56	5,59	5,13	5,401	0,000	24	0	
31/01/21	122,07	52,24	52,23	69,83	93,82	88,35	79,90	78,92	0,00	0,00	9,43	5,64	5,15	6,640	0,000	24	0	
01/02/21	115,55	51,64	51,64	63,91	95,72	90,63	81,94	80,95	0,00	0,00	9,68	5,65	5,14	6,262	0,000	24	0	
02/02/21	106,69	48,95	48,93	57,74	94,74	90,37	81,32	80,40	0,00	0,00	9,97	5,63	5,13	5,667	0,000	24	0	
03/02/21	95,06	47,35	47,30	47,71	94,57	90,97	82,32	81,47	0,00	0,00	9,50	5,64	5,12	4,742	0,000	24	0	
04/02/21	84,14	43,32	43,31	40,82	92,03	89,22	79,67	78,95	0,00	0,00	10,27	5,56	5,09	4,033	0,000	24	0	
05/02/21	90,22	45,49	45,47	44,73	92,23	89,06	80,44	79,67	0,00	0,00	9,39	5,61	5,11	4,364	0,000	24	0	
06/02/21	88,17	44,14	44,13	44,03	90,50	87,50	77,13	76,41	0,00	0,00	11,09	5,57	5,12	4,286	0,000	24	0	
07/02/21	79,49	42,96	42,84	36,53	93,60	90,99	77,81	77,16	0,00	0,00	13,83	5,57	5,12	3,844	0,000	24	0	
08/02/21	69,95	38,86	38,85	31,09	87,57	85,65	73,80	73,32	0,00	0,00	12,33	5,56	5,16	3,076	0,000	24	0	
09/02/21	75,14	40,18	40,18	34,96	89,42	87,17	74,57	74,04	0,00	0,00	13,13	5,53	5,12	3,503	0,000	24	0	
10/02/21	95,97	46,74	46,74	49,23	90,83	87,33	78,38	77,66	0,00	0,00	9,67	5,59	5,13	4,709	0,000	24	0	
11/02/21	101,59	47,92	47,91	53,67	91,90	87,98	79,09	78,24	0,00	0,00	9,74	5,61	5,15	5,150	0,000	24	0	
12/02/21	103,78	49,18	49,17	54,60	93,99	89,85	81,31	80,35	0,00	0,00	9,50	5,64	5,14	5,332	0,000	24	0	
13/02/21	105,58	49,34	49,31	56,24	93,98	89,67	81,64	80,66	0,00	0,00	9,01	5,63	5,13	5,451	0,000	24	0	
14/02/21	99,69	47,77	47,76	51,92	95,70	91,77	81,17	80,29	0,00	0,00	11,48	5,58	5,08	5,263	0,000	24	0	
15/02/21	95,35	46,02	46,02	49,33	93,59	90,04	79,51	78,74	0,00	0,00	11,30	5,57	5,09	4,910	0,000	24	0	
16/02/21	81,70	43,15	43,06	38,55	91,97	89,26	79,21	78,54	0,00	0,00	10,72	5,57	5,10	3,845	0,000	24	0	
17/02/21	74,49	40,17	40,17	34,32	88,55	86,37	76,99	76,43	0,00	0,00	9,94	5,53	5,09	3,310	0,000	24	0	
18/02/21	90,65	44,94	44,95	45,71	90,84	87,68	78,00	77,28	0,00	0,00	10,40	5,57	5,12	4,423	0,000	24	0	
19/02/21	94,58	46,53	46,52	48,05	92,30	88,83	78,71	77,96	0,00	0,00	10,87	5,61	5,14	4,726	0,000	24	0	
20/02/21	94,86	46,00	45,99	48,86	92,09	88,61	77,85	77,12	0,00	0,00	11,49	5,59	5,13	4,803	0,000	24	0	
21/02/21	100,00	47,55	47,55	52,45	90,92	87,16	79,19	78,33	0,00	0,00	8,83	5,59	5,12	4,953	0,000	24	0	
22/02/21	99,50	48,30	48,29	51,20	93,80	89,99	80,84	79,88	0,00	0,00	10,11	5,62	5,13	5,052	0,000	24	0	
Итого:					2863,67	2749,14	2454,08	2429,06	0,00	0,00	320,08			152,670	0,000	744	0	
Средние:	97,30	46,71	46,69	50,59								5,60	5,13					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26240ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00210934 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=0 КС=0xВ882 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	9,85	0,00	24	0	
24/01/21	11,76	0,00	24	0	
25/01/21	8,83	0,00	24	0	
26/01/21	8,57	0,00	24	0	
27/01/21	8,84	0,00	24	0	
28/01/21	8,62	0,00	24	0	
29/01/21	10,18	0,00	24	0	
30/01/21	9,26	0,00	24	0	
31/01/21	9,08	0,00	24	0	
01/02/21	9,31	0,00	24	0	
02/02/21	9,52	0,00	24	0	
03/02/21	9,12	0,00	24	0	
04/02/21	9,96	0,00	24	0	
05/02/21	9,02	0,00	24	0	
06/02/21	10,76	0,00	24	0	
07/02/21	13,51	0,00	24	0	
08/02/21	11,99	0,00	24	0	
09/02/21	12,72	0,00	24	0	
10/02/21	9,18	0,00	24	0	
11/02/21	9,30	0,00	24	0	
12/02/21	8,94	0,00	24	0	
13/02/21	8,60	0,00	24	0	
14/02/21	11,09	0,00	24	0	
15/02/21	11,40	0,00	24	0	
16/02/21	11,28	0,00	24	0	
17/02/21	11,07	0,00	24	0	
18/02/21	10,83	0,00	24	0	
19/02/21	11,08	0,00	24	0	
20/02/21	11,85	0,00	24	0	
21/02/21	9,09	0,00	24	0	
22/02/21	10,41	0,00	24	0	
Итого:	315,02	0,00	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26240ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. -21/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272758 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x1D52 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	95,30	49,28	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,19	0,000	0,000	24	0	
24/01/21	96,32	49,92	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,15	0,000	0,000	24	0	
25/01/21	104,79	51,64	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	6,22	0,000	0,000	24	0	
26/01/21	116,59	56,12	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,25	0,000	0,000	24	0	
27/01/21	112,96	54,47	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,21	0,000	0,000	24	0	
28/01/21	100,06	49,79	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	6,17	0,000	0,000	24	0	
29/01/21	102,07	50,96	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,18	0,000	0,000	24	0	
30/01/21	102,51	50,88	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,18	0,000	0,000	24	0	
31/01/21	118,06	54,90	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,20	0,000	0,000	24	0	
01/02/21	112,94	54,47	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,19	0,000	0,000	24	0	
02/02/21	103,90	51,48	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,19	0,000	0,000	24	0	
03/02/21	94,13	50,02	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,19	0,000	0,000	24	0	
04/02/21	82,17	45,28	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,15	0,000	0,000	24	0	
05/02/21	88,09	47,70	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	6,18	0,000	0,000	24	0	
06/02/21	86,44	46,67	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,18	0,000	0,000	24	0	
07/02/21	78,61	44,91	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,17	0,000	0,000	24	0	
08/02/21	68,68	40,65	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,21	0,000	0,000	24	0	
09/02/21	72,53	41,68	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,17	0,000	0,000	24	0	
10/02/21	93,41	49,35	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,18	0,000	0,000	24	0	
11/02/21	98,63	51,12	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,20	0,000	0,000	24	0	
12/02/21	101,71	52,49	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,19	0,000	0,000	24	0	
13/02/21	103,14	52,21	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,18	0,000	0,000	24	0	
14/02/21	98,10	50,78	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,14	0,000	0,000	24	0	
15/02/21	93,75	48,88	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,14	0,000	0,000	24	0	
16/02/21	81,14	45,57	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,16	0,000	0,000	24	0	
17/02/21	72,76	41,92	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,15	0,000	0,000	24	0	
18/02/21	88,21	47,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,16	0,000	0,000	24	0	
19/02/21	92,98	49,18	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,19	0,000	0,000	24	0	
20/02/21	92,64	48,51	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,19	0,000	0,000	24	0	
21/02/21	97,77	50,14	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,16	0,000	0,000	24	0	
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	720	0	
Средние:	95,01	49,27	45,74						6,61	6,18					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2196ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. -21/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

Пределы измерений:

G под max= 5.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00272758

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0

КС=0х1D52 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	92,51	3,247	3,130	6,47	0,2737	24	0	
24/01/21	92,74	3,018	2,909	6,44	0,2555	24	0	
25/01/21	100,96	2,737	2,622	6,51	0,2515	24	0	
26/01/21	111,01	2,826	2,687	6,59	0,2853	24	0	
27/01/21	105,75	2,596	2,477	6,51	0,2499	24	0	
28/01/21	96,98	3,189	3,064	6,43	0,2822	24	0	
29/01/21	97,57	3,194	3,066	6,46	0,2840	24	0	
30/01/21	99,42	2,627	2,522	6,49	0,2382	24	0	
31/01/21	111,65	2,815	2,674	6,53	0,2856	24	0	
01/02/21	106,71	2,677	2,552	6,53	0,2599	24	0	
02/02/21	99,11	2,506	2,404	6,53	0,2265	24	0	
03/02/21	87,23	3,350	3,239	6,53	0,2662	24	0	
04/02/21	79,92	2,857	2,778	6,46	0,2080	24	0	
05/02/21	85,71	3,259	3,156	6,50	0,2547	24	0	
06/02/21	83,49	3,721	3,611	6,46	0,2832	24	0	
07/02/21	74,08	3,206	3,126	6,47	0,2158	24	0	
08/02/21	66,97	2,852	2,794	6,47	0,1729	24	0	
09/02/21	73,66	3,960	3,863	6,44	0,2648	24	0	
10/02/21	90,08	2,398	2,316	6,49	0,1969	24	0	
11/02/21	95,71	2,785	2,679	6,51	0,2432	24	0	
12/02/21	97,49	3,019	2,899	6,53	0,2683	24	0	
13/02/21	100,45	2,657	2,547	6,53	0,2434	24	0	
14/02/21	95,15	3,311	3,184	6,48	0,2871	24	0	
15/02/21	90,73	3,558	3,433	6,46	0,2941	24	0	
16/02/21	75,70	2,968	2,892	6,47	0,2045	24	0	
17/02/21	72,21	3,184	3,109	6,44	0,2087	24	0	
18/02/21	86,08	2,900	2,808	6,47	0,2276	24	0	
19/02/21	89,24	2,846	2,750	6,50	0,2315	24	0	
20/02/21	90,24	2,878	2,780	6,49	0,2372	24	0	
21/02/21	94,97	3,316	3,191	6,48	0,2871	24	0	
Итого:		90,457	87,262		7,4875	720	0	
Средние:	91,45			6,49				

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2196ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. -22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272725 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x451E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	88,96	53,25	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,22	0,000	0,000	24	0	
24/01/21	95,52	53,87	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,18	0,000	0,000	24	0	
25/01/21	88,54	56,05	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,24	0,000	0,000	24	0	
26/01/21	107,21	61,14	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	6,27	0,000	0,000	24	0	
27/01/21	113,90	59,12	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,23	0,000	0,000	24	0	
28/01/21	100,63	53,75	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,19	0,000	0,000	24	0	
29/01/21	92,64	55,22	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,20	0,000	0,000	24	0	
30/01/21	102,40	55,97	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,20	0,000	0,000	24	0	
31/01/21	102,73	60,63	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,22	0,000	0,000	24	0	
01/02/21	113,01	60,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,21	0,000	0,000	24	0	
02/02/21	103,14	56,50	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,21	0,000	0,000	24	0	
03/02/21	69,23	54,15	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,21	0,000	0,000	24	0	
04/02/21	83,04	49,12	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,17	0,000	0,000	24	0	
05/02/21	84,29	51,69	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,21	0,000	0,000	24	0	
06/02/21	46,06	50,42	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,20	0,000	0,000	24	0	*
07/02/21	60,54	48,51	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,21	0,000	0,000	24	0	
08/02/21	68,64	43,81	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,24	0,000	0,000	24	0	
09/02/21	73,35	45,19	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,19	0,000	0,000	24	0	
10/02/21	93,47	53,67	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,20	0,000	0,000	24	0	
11/02/21	99,14	55,47	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	4,28	0,000	0,000	24	0	
12/02/21	97,23	56,85	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	2,80	0,000	0,000	24	0	
13/02/21	103,90	57,30	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	3,13	0,000	0,000	24	0	
14/02/21	99,19	55,66	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	2,82	0,000	0,000	24	0	
15/02/21	94,75	53,54	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	2,61	0,000	0,000	24	0	
16/02/21	62,79	49,70	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	2,44	0,000	0,000	24	0	
17/02/21	47,99	45,56	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	2,13	0,000	0,000	24	0	
18/02/21	79,44	51,57	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	2,20	0,000	0,000	24	0	
19/02/21	93,97	54,01	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	2,33	0,000	0,000	24	0	
20/02/21	93,69	53,35	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	1,99	0,000	0,000	24	0	
21/02/21	86,27	55,07	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	1,98	0,000	0,000	24	0	
22/02/21	93,87	55,72	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	2,10	0,000	0,000	24	0	
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	744	0	
Средние:	88,37	53,74	34,63						6,61	4,80					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2197ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 5.00 м3/ч G под min= 0.02 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00272725

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ФТ=4 ТЗ=0

КС=0x451E ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	92,36	2,77	2,67	6,54	0,233	24	0	*
24/01/21	92,76	2,86	2,75	6,50	0,241	24	0	*
25/01/21	100,71	2,25	2,17	6,58	0,211	24	0	*
26/01/21	110,61	2,43	2,29	6,65	0,243	24	0	*
27/01/21	104,74	2,59	2,46	6,57	0,243	24	0	*
28/01/21	97,58	2,77	2,66	6,50	0,246	24	0	*
29/01/21	96,72	2,38	2,31	6,53	0,211	24	0	*
30/01/21	97,36	2,30	2,24	6,55	0,209	24	0	*
31/01/21	112,91	2,80	2,66	6,59	0,288	24	0	*
01/02/21	106,46	2,50	2,37	6,60	0,242	24	0	*
02/02/21	97,90	2,21	2,13	6,60	0,199	24	0	*
03/02/21	88,70	2,67	2,61	6,59	0,219	24	0	*
04/02/21	80,65	2,92	2,89	6,54	0,219	24	0	*
05/02/21	84,87	2,21	2,17	6,57	0,176	24	0	*
06/02/21	82,99	2,27	2,22	6,53	0,173	24	0	*
07/02/21	74,01	3,18	3,11	6,54	0,216	24	0	*
08/02/21	67,21	2,79	2,77	6,54	0,170	24	0	*
09/02/21	72,15	3,43	3,39	6,51	0,228	24	0	*
10/02/21	89,85	2,78	2,72	6,54	0,230	24	0	*
11/02/21	94,00	2,61	2,52	6,57	0,225	24	0	*
12/02/21	95,99	2,42	2,34	6,59	0,212	24	0	*
13/02/21	100,37	3,05	2,96	6,59	0,282	24	0	*
14/02/21	94,50	2,93	2,84	6,55	0,257	24	0	*
15/02/21	90,16	2,61	2,55	6,53	0,216	24	0	*
16/02/21	75,90	3,41	3,34	6,54	0,239	24	0	*
17/02/21	72,39	3,14	3,11	6,52	0,210	24	0	*
18/02/21	86,98	3,14	3,05	6,53	0,251	24	0	*
19/02/21	89,83	2,92	2,83	6,57	0,242	24	0	*
20/02/21	90,05	2,72	2,65	6,55	0,223	24	0	*
21/02/21	94,09	2,32	2,27	6,55	0,203	24	0	*
22/02/21	94,00	2,73	2,65	6,57	0,236	24	0	*
Итого:		84,11	81,70		6,993	744	0	*
Средние:	91,25			6,56				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2197ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. -22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 45

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00104928 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=2 ТЗ=0 КС=0x647E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,80	49,13	48,67	90,56	88,09	90,27	88,09	0,00	6,00	4,00	4,296	24	0	
24/01/21	98,81	49,64	49,17	90,75	88,17	90,38	88,17	0,00	6,00	4,00	4,344	24	0	
25/01/21	109,49	52,21	57,28	92,42	88,92	91,19	88,92	0,00	6,00	4,00	5,108	24	0	
26/01/21	121,50	56,66	64,84	97,10	92,33	94,75	92,33	0,00	6,00	4,00	6,016	24	0	
27/01/21	115,67	54,85	60,82	95,11	90,92	93,28	90,92	0,00	6,00	4,00	5,549	24	0	
28/01/21	103,15	50,17	52,98	90,22	87,34	89,61	87,34	0,00	6,00	4,00	4,637	24	0	
29/01/21	104,62	50,89	53,73	91,33	88,27	90,59	88,27	0,00	6,00	4,00	4,755	24	0	
30/01/21	105,90	51,15	54,75	92,15	88,97	91,31	88,97	0,00	6,00	4,00	4,884	24	0	
31/01/21	123,04	55,62	67,42	94,08	89,37	91,66	89,37	0,00	6,00	4,00	6,058	24	0	
01/02/21	116,03	54,69	61,34	95,51	91,35	93,71	91,35	0,00	6,00	4,00	5,626	24	0	
02/02/21	107,11	52,02	55,09	95,05	91,68	94,12	91,68	0,00	6,00	4,00	5,065	24	0	
03/02/21	95,08	49,70	45,38	95,29	92,83	95,17	92,83	0,00	6,00	4,00	4,217	24	0	
04/02/21	84,43	45,64	38,79	92,72	91,04	93,23	91,04	0,00	6,00	4,00	3,535	24	0	
05/02/21	90,32	46,74	43,58	83,82	81,73	83,79	82,00	-0,27	6,00	4,00	3,578	24	0	*
06/02/21	88,46	46,52	41,94	90,35	88,19	90,09	88,19	0,00	6,00	4,00	3,703	24	0	
07/02/21	79,88	44,78	35,10	89,81	88,33	90,33	88,33	0,00	6,00	4,00	3,101	24	0	
08/02/21	70,18	41,05	29,13	87,59	86,70	88,64	86,70	0,00	6,00	4,00	2,525	24	0	
09/02/21	75,49	42,60	32,89	89,49	88,34	90,32	88,34	0,00	6,00	4,00	2,901	24	0	
10/02/21	96,41	49,51	46,90	91,02	88,50	90,67	88,50	0,00	6,00	4,00	4,163	24	0	
11/02/21	102,05	50,96	51,09	92,14	89,15	91,39	89,15	0,00	6,00	4,00	4,564	24	0	
12/02/21	104,08	51,88	52,20	94,28	91,09	93,36	91,09	0,00	6,00	4,00	4,765	24	0	
13/02/21	105,78	51,87	53,91	94,60	91,27	93,61	91,27	0,00	6,00	4,00	4,935	24	0	
14/02/21	99,88	50,23	49,65	94,04	91,23	93,54	91,23	0,00	6,00	4,00	4,541	24	0	
15/02/21	95,57	48,45	47,12	92,47	90,01	92,24	90,01	0,00	6,00	4,00	4,248	24	0	
16/02/21	81,65	45,16	36,49	91,81	90,20	92,28	90,20	0,00	6,00	4,00	3,290	24	0	
17/02/21	74,85	42,44	32,41	90,31	89,17	91,18	89,17	0,00	6,00	4,00	2,888	24	0	
18/02/21	91,00	47,55	43,45	90,58	88,32	90,41	88,32	0,00	6,00	4,00	3,839	24	0	
19/02/21	94,76	49,21	45,55	91,37	88,85	90,86	88,85	0,00	6,00	4,00	4,054	24	0	
20/02/21	95,27	48,95	46,32	90,83	88,30	90,30	88,30	0,00	6,00	4,00	4,096	24	0	
21/02/21	100,30	50,37	49,93	91,98	89,04	91,15	89,04	0,00	6,00	4,00	4,459	24	0	
22/02/21	99,73	50,87	48,86	92,97	90,01	92,18	90,01	0,00	6,00	4,00	4,406	24	0	
Итого:				2851,75	2767,71	2835,61	2767,98	-0,27			134,146	744	0	
Средние:	97,69	49,40	48,29						6,00	4,00				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20073ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 45

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Пределы измерений:

G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00104928

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ФТ=4 ТЗ=1

КС=0x647E ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	96,32	9,71	9,35	17,40	4,00	0,854	24	0	
24/01/21	96,73	10,96	10,54	20,85	4,00	0,968	24	0	
25/01/21	108,33	8,53	8,10	16,11	4,00	0,837	24	0	
26/01/21	119,10	9,00	8,49	17,99	4,00	0,971	24	0	
27/01/21	110,27	9,15	8,70	16,85	4,00	0,916	24	0	
28/01/21	102,17	9,73	9,31	16,65	4,00	0,904	24	0	
29/01/21	101,74	9,11	8,70	16,22	4,00	0,844	24	0	
30/01/21	105,20	9,61	9,21	18,56	4,00	0,920	24	0	
31/01/21	120,20	10,13	9,58	21,86	4,00	1,106	24	0	
01/02/21	112,34	9,56	9,07	18,35	4,00	0,977	24	0	
02/02/21	105,27	9,01	8,59	15,69	4,00	0,860	24	0	
03/02/21	90,33	10,05	9,71	16,28	4,00	0,828	24	0	
04/02/21	83,48	9,41	9,14	15,28	4,00	0,718	24	0	
05/02/21	87,94	9,08	8,78	16,60	4,00	0,729	24	0	
06/02/21	86,03	9,35	9,07	15,31	4,00	0,736	24	0	
07/02/21	74,89	12,03	11,75	18,62	4,00	0,821	24	0	
08/02/21	69,05	9,80	9,61	14,22	4,00	0,612	24	0	
09/02/21	75,97	9,82	9,57	13,88	4,00	0,679	24	0	
10/02/21	95,00	8,77	8,42	14,92	4,00	0,758	24	0	
11/02/21	100,87	8,65	8,30	16,95	4,00	0,795	24	0	
12/02/21	101,11	8,57	8,23	14,54	4,00	0,791	24	0	
13/02/21	104,06	10,25	9,81	18,56	4,00	0,970	24	0	
14/02/21	97,93	9,59	9,21	19,05	4,00	0,855	24	0	
15/02/21	93,26	9,38	9,03	15,44	4,00	0,797	24	0	
16/02/21	78,32	9,49	9,22	14,06	4,00	0,673	24	0	
17/02/21	74,73	9,51	9,27	14,43	4,00	0,646	24	0	
18/02/21	90,53	9,13	8,82	16,13	4,00	0,754	24	0	
19/02/21	92,69	8,86	8,55	15,88	4,00	0,751	24	0	
20/02/21	94,40	9,74	9,39	17,37	4,00	0,838	24	0	
21/02/21	98,56	9,30	8,94	21,16	4,00	0,838	24	0	
22/02/21	97,71	9,38	9,02	17,84	4,00	0,837	24	0	
Итого:		294,66	283,48	523,05		25,583	744	0	
Средние:	95,63				4,00				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20073ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Пределы измерений:

G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч

G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00214340

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=2

КС=0ХЕАЕВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	98,92	53,84	53,84	45,08	83,75	80,11	76,55	75,79	0,00	0,00	4,32	6,00	5,00	3,829	0,000	24	0	*
24/01/21	99,85	54,42	54,42	45,43	85,55	81,79	76,91	76,06	0,00	0,00	5,73	6,00	5,00	4,009	0,000	24	0	*
25/01/21	110,49	57,45	57,39	53,04	84,59	79,99	77,37	76,61	0,00	0,00	3,38	6,00	5,00	4,433	0,000	24	0	*
26/01/21	122,57	62,71	62,70	59,86	87,41	81,78	80,06	79,02	0,00	0,00	2,76	6,00	5,00	5,082	0,000	24	0	*
27/01/21	116,74	60,44	60,44	56,30	85,59	80,67	77,94	76,81	0,00	0,00	3,86	6,00	5,00	4,772	0,000	24	0	*
28/01/21	104,26	54,81	54,81	49,45	82,50	78,53	75,43	74,66	0,00	0,00	3,87	6,00	5,00	4,087	0,000	24	0	*
29/01/21	105,72	55,76	55,77	49,96	82,95	78,63	76,24	75,51	0,00	0,00	3,12	6,00	5,00	4,097	0,000	24	0	*
30/01/21	106,95	56,11	56,12	50,84	84,59	80,56	77,09	76,02	0,00	0,00	4,54	6,00	5,00	4,338	0,000	24	0	*
31/01/21	124,13	61,66	61,65	62,47	85,25	79,96	77,35	76,08	0,00	0,00	3,88	6,00	5,00	5,241	0,000	24	0	*
01/02/21	117,16	60,46	60,46	56,70	86,71	81,65	79,13	78,06	0,00	0,00	3,59	6,00	5,00	4,848	0,000	24	0	*
02/02/21	108,23	57,21	57,19	51,02	87,37	83,11	79,62	78,50	0,00	0,00	4,61	6,00	5,00	4,493	0,000	24	0	*
03/02/21	96,16	54,19	54,17	41,97	88,20	84,36	80,18	79,46	0,00	0,00	4,90	6,00	5,00	3,783	0,000	24	0	*
04/02/21	85,36	49,38	49,38	35,98	86,20	83,15	79,42	78,75	0,00	0,00	4,40	6,00	5,00	3,189	0,000	24	0	*
05/02/21	91,50	51,87	51,85	39,63	85,99	82,34	79,47	79,01	0,00	0,00	3,33	6,00	5,00	3,425	0,000	24	0	*
06/02/21	89,46	50,76	50,76	38,70	84,60	81,47	77,34	76,57	0,00	0,00	4,90	6,00	5,00	3,377	0,000	24	0	*
07/02/21	80,36	48,53	48,48	31,83	86,38	83,74	77,69	77,00	0,00	0,00	6,74	6,00	5,00	2,957	0,000	24	0	*
08/02/21	70,92	44,04	44,03	26,88	84,25	82,09	76,30	75,83	0,00	0,00	6,26	6,00	5,00	2,451	0,000	24	0	*
09/02/21	76,23	45,73	45,73	30,50	83,92	81,61	76,86	76,20	0,00	0,00	5,41	6,00	5,00	2,708	0,000	24	0	*
10/02/21	97,47	54,07	54,07	43,40	84,63	80,91	77,30	76,62	0,00	0,00	4,29	6,00	5,00	3,731	0,000	24	0	*
11/02/21	103,13	55,88	55,87	47,25	85,40	81,34	77,99	77,10	0,00	0,00	4,24	6,00	5,00	4,069	0,000	24	0	*
12/02/21	105,14	57,28	57,27	47,86	86,79	82,37	79,87	79,11	0,00	0,00	3,26	6,00	5,00	4,124	0,000	24	0	*
13/02/21	106,88	57,75	57,73	49,13	87,68	83,29	80,31	79,31	0,00	0,00	3,98	6,00	5,00	4,313	0,000	24	0	*
14/02/21	100,98	55,63	55,62	45,35	88,13	84,23	80,27	79,22	0,00	0,00	5,01	6,00	5,00	4,083	0,000	24	0	*
15/02/21	96,65	53,53	53,53	43,12	86,40	82,68	78,86	78,13	0,00	0,00	4,55	6,00	5,00	3,793	0,000	24	0	*
16/02/21	82,45	49,24	49,21	33,21	86,54	83,70	79,06	78,41	0,00	0,00	5,29	6,00	5,00	3,012	0,000	24	0	*
17/02/21	75,56	45,68	45,68	29,88	85,78	83,49	78,61	77,96	0,00	0,00	5,53	6,00	5,00	2,716	0,000	24	0	*
18/02/21	91,94	51,64	51,64	40,30	84,46	81,26	77,62	76,81	0,00	0,00	4,45	6,00	5,00	3,489	0,000	24	0	*
19/02/21	95,80	53,66	53,65	42,14	84,82	81,19	77,59	76,93	0,00	0,00	4,26	6,00	5,00	3,633	0,000	24	0	*
20/02/21	96,26	53,37	53,37	42,89	83,86	80,36	77,33	76,57	0,00	0,00	3,79	6,00	5,00	3,637	0,000	24	0	*
21/02/21	101,42	55,12	55,11	46,30	84,83	81,05	77,79	76,82	0,00	0,00	4,23	6,00	5,00	3,973	0,000	24	0	*
22/02/21	100,80	55,73	55,72	45,07	86,17	82,49	78,43	77,31	0,00	0,00	5,18	6,00	5,00	3,993	0,000	24	0	*
Итого:					2651,29	2533,90	2421,98	2396,24	0,00	0,00	137,66			119,685	0,000	744	0	*
Средние:	98,69	54,13	54,12	44,56								6,00	5,00					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28746ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00214340 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=0 КС=0хЕАЕВ ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	5,20	13,68	24	0	
24/01/21	6,71	16,13	24	0	
25/01/21	4,82	12,40	24	0	
26/01/21	4,51	12,96	24	0	
27/01/21	5,14	13,89	24	0	
28/01/21	5,09	14,80	24	0	
29/01/21	4,60	11,77	24	0	
30/01/21	5,30	15,65	24	0	
31/01/21	5,10	16,70	24	0	
01/02/21	5,02	13,65	24	0	
02/02/21	5,51	13,41	24	0	
03/02/21	6,15	14,46	24	0	
04/02/21	5,22	12,42	24	0	
05/02/21	4,76	11,38	24	0	
06/02/21	5,58	13,34	24	0	
07/02/21	7,34	14,57	24	0	
08/02/21	6,90	11,92	24	0	
09/02/21	5,90	11,03	24	0	
10/02/21	5,44	12,98	24	0	
11/02/21	5,25	13,27	24	0	
12/02/21	4,65	11,35	24	0	
13/02/21	5,15	14,18	24	0	
14/02/21	5,83	14,84	24	0	
15/02/21	5,57	16,26	24	0	
16/02/21	5,98	18,96	24	0	
17/02/21	5,98	10,52	24	0	
18/02/21	5,12	11,03	24	0	
19/02/21	5,30	15,27	24	0	
20/02/21	4,63	15,22	24	0	
21/02/21	5,01	15,02	24	0	
22/02/21	5,75	14,68	24	0	
Итого:	168,51	427,74	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28746ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00263027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x0D91 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,00	48,93	48,93	48,07	47,88	46,01	41,53	41,05	0,00	0,00	4,96	6,50	6,39	2,432	0,000	24	0	*
24/01/21	98,00	49,46	49,46	48,54	48,19	46,24	41,77	41,29	0,00	0,00	4,95	6,50	6,35	2,469	0,000	24	0	*
25/01/21	106,96	51,48	51,42	55,48	47,73	45,48	41,98	41,48	0,00	0,00	4,00	6,50	6,41	2,714	0,000	24	0	*
26/01/21	118,84	55,75	55,74	63,09	49,54	46,81	43,76	43,04	0,00	0,00	3,77	6,50	6,44	3,159	0,000	24	0	*
27/01/21	115,06	54,23	54,23	60,83	47,87	45,33	42,55	42,01	0,00	0,00	3,32	6,50	6,40	2,929	0,000	24	0	*
28/01/21	101,80	49,35	49,34	52,45	46,31	44,32	40,82	40,34	0,00	0,00	3,98	6,50	6,37	2,505	0,000	24	0	*
29/01/21	103,76	50,48	50,47	53,28	47,48	45,38	41,76	41,28	0,00	0,00	4,10	6,50	6,38	2,609	0,000	24	0	*
30/01/21	104,44	51,07	51,08	53,37	49,14	46,95	42,78	42,30	0,00	0,00	4,65	6,50	6,38	2,723	0,000	24	0	*
31/01/21	120,42	55,40	55,38	65,02	49,60	46,77	42,96	42,32	0,00	0,00	4,45	6,50	6,40	3,280	0,000	24	0	*
01/02/21	115,02	54,91	54,91	60,11	50,10	47,45	44,13	43,46	0,00	0,00	3,99	6,50	6,39	3,062	0,000	24	0	*
02/02/21	105,81	52,11	52,10	53,70	49,38	47,11	44,19	43,69	0,00	0,00	3,42	6,50	6,38	2,701	0,000	24	0	*
03/02/21	95,53	50,05	50,02	45,48	50,75	48,78	44,53	44,03	0,00	0,00	4,75	6,50	6,38	2,434	0,000	24	0	*
04/02/21	83,48	45,22	45,21	38,26	49,51	48,02	43,66	43,18	0,00	0,00	4,84	6,50	6,34	2,032	0,000	24	0	*
05/02/21	89,53	47,54	47,52	41,99	49,82	48,11	43,88	43,40	0,00	0,00	4,71	6,50	6,37	2,223	0,000	24	0	*
06/02/21	87,79	46,47	46,47	41,32	48,43	46,85	42,42	41,94	0,00	0,00	4,91	6,50	6,37	2,138	0,000	24	0	*
07/02/21	79,74	44,98	44,92	34,76	49,89	48,52	42,60	42,18	0,00	0,00	6,34	6,50	6,37	1,939	0,000	24	0	*
08/02/21	69,70	40,92	40,92	28,78	47,72	46,72	41,39	41,15	0,00	0,00	5,57	6,50	6,40	1,544	0,000	24	0	*
09/02/21	73,67	42,12	42,13	31,55	47,38	46,27	41,88	41,60	0,00	0,00	4,67	6,50	6,36	1,632	0,000	24	0	*
10/02/21	95,12	49,54	49,54	45,58	47,97	46,13	42,66	42,18	0,00	0,00	3,95	6,50	6,38	2,281	0,000	24	0	*
11/02/21	100,48	51,27	51,26	49,21	48,55	46,55	43,01	42,53	0,00	0,00	4,02	6,50	6,39	2,480	0,000	24	0	*
12/02/21	103,51	52,72	52,72	50,79	49,60	47,42	44,14	43,63	0,00	0,00	3,79	6,50	6,39	2,595	0,000	24	0	*
13/02/21	105,17	53,01	52,99	52,16	50,32	48,03	44,28	43,74	0,00	0,00	4,29	6,50	6,38	2,715	0,000	24	0	*
14/02/21	99,80	51,46	51,44	48,34	50,92	48,82	44,24	43,76	0,00	0,00	5,06	6,50	6,33	2,597	0,000	24	0	*
15/02/21	95,32	49,46	49,46	45,86	48,63	46,75	43,47	42,99	0,00	0,00	3,76	6,50	6,34	2,312	0,000	24	0	*
16/02/21	82,45	46,03	45,98	36,42	49,29	47,81	43,60	43,12	0,00	0,00	4,69	6,50	6,35	1,930	0,000	24	0	*
17/02/21	73,77	42,35	42,35	31,42	48,81	47,63	42,95	42,62	0,00	0,00	5,01	6,50	6,34	1,682	0,000	24	0	*
18/02/21	89,75	47,56	47,57	42,19	48,36	46,70	42,90	42,42	0,00	0,00	4,28	6,50	6,35	2,153	0,000	24	0	*
19/02/21	94,58	49,70	49,69	44,88	48,38	46,57	43,05	42,57	0,00	0,00	4,00	6,50	6,39	2,270	0,000	24	0	*
20/02/21	94,28	49,09	49,09	45,19	48,07	46,26	42,73	42,25	0,00	0,00	4,01	6,50	6,38	2,270	0,000	24	0	*
21/02/21	99,52	50,91	50,90	48,61	49,00	46,96	43,09	42,61	0,00	0,00	4,35	6,50	6,36	2,484	0,000	24	0	*
22/02/21	99,30	51,49	51,48	47,81	48,98	46,99	43,64	43,16	0,00	0,00	3,83	6,50	6,38	2,428	0,000	24	0	*
Итого:					1513,60	1453,74	1332,35	1317,32	0,00	0,00	136,42			74,722	0,000	744	0	*
Средние:	96,76	49,52	49,51	47,24								6,50	6,38					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15094ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00263027 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0x0D91 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	93,64	4,550	4,383	8,670	6,82	0,3887	24	0	
24/01/21	94,03	4,530	4,362	9,220	6,78	0,3884	24	0	
25/01/21	102,34	3,620	3,465	7,670	6,84	0,3373	24	0	
26/01/21	112,54	3,110	2,950	6,770	6,92	0,3178	24	0	
27/01/21	106,27	2,860	2,728	6,170	6,85	0,2765	24	0	
28/01/21	96,78	3,560	3,422	7,100	6,78	0,3142	24	0	
29/01/21	98,18	3,650	3,505	7,020	6,82	0,3267	24	0	
30/01/21	101,25	4,230	4,052	8,840	6,83	0,3902	24	0	
31/01/21	114,48	3,850	3,650	9,890	6,85	0,4004	24	0	
01/02/21	107,47	3,410	3,247	7,720	6,87	0,3331	24	0	
02/02/21	100,04	3,000	2,875	7,490	6,87	0,2732	24	0	
03/02/21	88,07	4,270	4,129	7,530	6,89	0,3431	24	0	
04/02/21	80,95	4,270	4,147	7,990	6,83	0,3148	24	0	
05/02/21	86,09	4,310	4,174	7,200	6,86	0,3385	24	0	
06/02/21	83,87	4,450	4,315	8,260	6,82	0,3403	24	0	
07/02/21	75,12	5,900	5,751	8,550	6,84	0,4031	24	0	
08/02/21	67,73	5,270	5,159	7,210	6,84	0,3234	24	0	
09/02/21	72,82	4,120	4,022	6,570	6,81	0,2724	24	0	
10/02/21	91,66	3,590	3,462	6,770	6,84	0,3000	24	0	
11/02/21	96,38	3,350	3,222	7,100	6,85	0,2945	24	0	
12/02/21	97,88	3,360	3,226	7,680	6,88	0,2998	24	0	
13/02/21	101,71	3,850	3,689	8,310	6,87	0,3570	24	0	
14/02/21	95,86	4,620	4,442	9,890	6,82	0,4040	24	0	
15/02/21	90,44	3,330	3,212	6,580	6,82	0,2744	24	0	
16/02/21	76,74	3,950	3,849	7,260	6,84	0,2760	24	0	
17/02/21	71,72	4,670	4,561	7,050	6,82	0,3044	24	0	
18/02/21	87,38	3,840	3,715	6,590	6,82	0,3059	24	0	
19/02/21	89,65	3,330	3,216	7,060	6,85	0,2723	24	0	
20/02/21	91,01	3,560	3,434	7,210	6,84	0,2953	24	0	
21/02/21	95,25	3,910	3,762	8,050	6,82	0,3397	24	0	
22/02/21	94,52	3,400	3,273	7,390	6,86	0,2930	24	0	
Итого:		121,720	117,399	236,810		10,0984	744	0	
Средние:	92,32				6,84				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15094ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00206480 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x58A4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	98,19	47,14	47,14	51,05	46,69	44,82	39,91	39,43	0,00	0,00	5,39	7,24	6,76	2,519	0,000	24	0	
24/01/21	99,16	47,90	47,91	51,26	47,82	45,86	40,36	39,88	0,00	0,00	5,98	7,21	6,71	2,614	0,000	24	0	
25/01/21	105,56	49,00	48,98	56,56	47,18	45,05	40,51	40,03	0,00	0,00	5,02	7,27	6,77	2,773	0,000	24	0	
26/01/21	114,54	52,07	52,08	62,47	49,45	46,89	42,03	41,55	0,00	0,00	5,34	7,35	6,82	3,190	0,000	24	0	
27/01/21	114,26	51,35	51,37	62,91	47,55	45,09	40,25	39,77	0,00	0,00	5,32	7,26	6,77	3,092	0,000	24	0	
28/01/21	102,24	47,24	47,24	55,00	45,63	43,67	38,81	38,34	0,00	0,00	5,33	7,18	6,70	2,631	0,000	24	0	
29/01/21	103,50	48,03	48,03	55,47	47,16	45,09	40,02	39,54	0,00	0,00	5,55	7,21	6,74	2,742	0,000	24	0	
30/01/21	105,17	49,12	49,13	56,05	47,98	45,83	40,81	40,33	0,00	0,00	5,50	7,23	6,74	2,818	0,000	24	0	
31/01/21	119,11	52,53	52,53	66,58	48,96	46,21	41,48	41,00	0,00	0,00	5,21	7,27	6,76	3,334	0,000	24	0	
01/02/21	114,02	52,43	52,43	61,59	50,11	47,51	42,41	41,93	0,00	0,00	5,58	7,29	6,75	3,197	0,000	24	0	
02/02/21	105,35	49,61	49,62	55,74	50,02	47,77	42,19	41,71	0,00	0,00	6,06	7,30	6,76	2,938	0,000	24	0	
03/02/21	94,24	47,24	47,24	47,00	48,87	47,03	42,15	41,69	0,00	0,00	5,34	7,29	6,77	2,434	0,000	24	0	
04/02/21	83,27	43,31	43,32	39,96	49,31	47,85	41,64	41,27	0,00	0,00	6,58	7,24	6,73	2,167	0,000	24	0	
05/02/21	89,36	45,50	45,50	43,86	48,64	46,99	41,88	41,40	0,00	0,00	5,59	7,27	6,75	2,290	0,000	24	0	
06/02/21	87,51	44,40	44,41	43,11	47,46	45,93	40,51	40,03	0,00	0,00	5,90	7,21	6,74	2,213	0,000	24	0	
07/02/21	78,83	42,76	42,72	36,07	47,43	46,13	40,25	39,91	0,00	0,00	6,22	7,23	6,76	1,900	0,000	24	0	
08/02/21	69,31	39,26	39,26	30,05	47,55	46,55	39,48	39,24	0,00	0,00	7,31	7,23	6,78	1,648	0,000	24	0	
09/02/21	74,00	40,74	40,75	33,26	47,00	45,87	40,01	39,73	0,00	0,00	6,14	7,20	6,74	1,742	0,000	24	0	
10/02/21	95,10	47,38	47,38	47,72	47,89	46,08	40,28	39,80	0,00	0,00	6,28	7,23	6,76	2,469	0,000	24	0	
11/02/21	100,82	49,28	49,28	51,54	47,76	45,78	41,04	40,56	0,00	0,00	5,22	7,27	6,77	2,595	0,000	24	0	
12/02/21	104,00	50,75	50,76	53,25	48,96	46,78	42,12	41,64	0,00	0,00	5,14	7,29	6,77	2,730	0,000	24	0	
13/02/21	105,97	50,98	50,97	54,99	49,36	47,12	42,32	41,83	0,00	0,00	5,29	7,29	6,76	2,837	0,000	24	0	
14/02/21	101,21	49,71	49,71	51,50	49,63	47,55	42,21	41,73	0,00	0,00	5,82	7,25	6,72	2,713	0,000	24	0	
15/02/21	96,11	47,57	47,57	48,54	48,34	46,45	41,14	40,66	0,00	0,00	5,79	7,22	6,73	2,504	0,000	24	0	
16/02/21	82,16	44,31	44,28	37,85	47,88	46,45	41,49	41,13	0,00	0,00	5,32	7,24	6,74	1,968	0,000	24	0	
17/02/21	74,55	40,90	40,90	33,65	48,16	46,99	40,66	40,40	0,00	0,00	6,59	7,21	6,73	1,816	0,000	24	0	
18/02/21	90,81	46,12	46,14	44,69	47,12	45,44	40,98	40,50	0,00	0,00	4,94	7,22	6,73	2,236	0,000	24	0	
19/02/21	95,15	47,93	47,94	47,22	47,33	45,56	40,99	40,51	0,00	0,00	5,05	7,26	6,77	2,371	0,000	24	0	
20/02/21	95,29	47,37	47,38	47,92	47,84	46,01	40,55	40,07	0,00	0,00	5,94	7,24	6,77	2,458	0,000	24	0	
21/02/21	100,52	49,13	49,13	51,39	47,96	45,96	41,15	40,67	0,00	0,00	5,29	7,23	6,74	2,601	0,000	24	0	
22/02/21	100,04	49,53	49,54	50,51	48,29	46,27	41,58	41,10	0,00	0,00	5,17	7,27	6,76	2,571	0,000	24	0	
Итого:					1491,33	1432,58	1271,21	1257,38	0,00	0,00	175,20			78,111	0,000	744	0	
Средние:	96,75	47,44	47,44	49,31								7,25	6,75					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3172ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00206480 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0x58A4 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	95,73	4,000	3,849	5,780	7,30	0,3494	24	0	
24/01/21	96,36	4,570	4,393	7,540	7,26	0,4016	24	0	
25/01/21	102,83	3,600	3,445	6,180	7,33	0,3373	24	0	
26/01/21	111,33	3,920	3,722	6,470	7,41	0,3962	24	0	
27/01/21	108,78	3,880	3,694	7,010	7,32	0,3841	24	0	
28/01/21	98,88	3,890	3,731	6,330	7,20	0,3506	24	0	
29/01/21	100,03	4,170	3,999	6,600	7,26	0,3800	24	0	
30/01/21	103,19	4,090	3,910	7,130	7,29	0,3844	24	0	
31/01/21	114,94	3,810	3,611	7,390	7,32	0,3976	24	0	
01/02/21	109,54	4,120	3,922	7,750	7,35	0,4107	24	0	
02/02/21	102,40	4,630	4,432	7,720	7,35	0,4320	24	0	
03/02/21	89,26	3,880	3,748	6,080	7,35	0,3158	24	0	
04/02/21	82,10	5,200	5,043	7,270	7,30	0,3888	24	0	
05/02/21	86,97	4,200	4,064	5,950	7,32	0,3334	24	0	
06/02/21	84,62	4,470	4,332	6,350	7,27	0,3449	24	0	
07/02/21	74,28	4,850	4,730	6,380	7,28	0,3275	24	0	
08/02/21	68,04	5,710	5,592	6,440	7,28	0,3525	24	0	
09/02/21	73,93	4,660	4,547	5,800	7,26	0,3131	24	0	
10/02/21	93,30	4,940	4,760	6,920	7,29	0,4205	24	0	
11/02/21	98,79	3,860	3,701	6,120	7,32	0,3472	24	0	
12/02/21	100,31	3,770	3,613	6,590	7,35	0,3446	24	0	
13/02/21	103,85	3,860	3,691	6,680	7,35	0,3650	24	0	
14/02/21	98,33	4,360	4,186	7,260	7,30	0,3910	24	0	
15/02/21	92,73	4,410	4,251	6,830	7,28	0,3730	24	0	
16/02/21	78,66	3,930	3,824	5,450	7,30	0,2816	24	0	
17/02/21	73,74	5,120	4,995	6,250	7,26	0,3433	24	0	
18/02/21	88,88	3,630	3,508	5,620	7,28	0,2946	24	0	
19/02/21	92,03	3,690	3,557	6,150	7,31	0,3093	24	0	
20/02/21	93,49	4,590	4,424	7,150	7,30	0,3917	24	0	
21/02/21	97,85	3,890	3,734	6,390	7,29	0,3468	24	0	
22/02/21	97,21	3,910	3,757	7,270	7,32	0,3465	24	0	
Итого:		131,610	126,765	204,850		11,1550	744	0	
Средние:	93,95				7,30				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3172ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00241283 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x7AE2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	95,62	53,60	53,58	42,02	87,50	84,20	81,84	80,67	0,00	0,00	3,53	6,70	6,95	3,715	0,000	24	0	*
24/01/21	96,59	54,24	54,24	42,35	88,57	85,16	82,32	81,06	0,00	0,00	4,10	6,70	6,70	3,812	0,000	24	0	*
25/01/21	105,17	56,61	56,54	48,56	89,19	85,18	82,79	81,54	0,00	0,00	3,64	6,70	6,85	4,332	0,000	24	0	*
26/01/21	116,09	61,81	61,79	54,28	92,46	87,51	85,95	84,48	0,00	0,00	3,03	6,70	6,93	4,944	0,000	24	0	*
27/01/21	112,01	59,79	59,78	52,22	89,82	85,34	83,60	82,15	0,00	0,00	3,19	6,70	6,82	4,647	0,000	24	0	*
28/01/21	100,25	54,36	54,34	45,89	86,38	82,84	80,48	79,30	0,00	0,00	3,54	6,70	6,82	3,982	0,000	24	0	*
29/01/21	101,92	55,54	55,55	46,38	87,99	84,22	82,21	81,00	0,00	0,00	3,22	6,70	6,76	4,078	0,000	24	0	*
30/01/21	102,01	55,66	55,66	46,35	90,36	86,52	83,66	82,40	0,00	0,00	4,12	6,70	6,82	4,225	0,000	24	0	*
31/01/21	116,68	60,69	60,67	55,99	91,30	86,43	84,15	82,66	0,00	0,00	3,77	6,70	7,00	5,068	0,000	24	0	*
01/02/21	111,75	60,02	60,00	51,73	92,95	88,29	86,17	84,72	0,00	0,00	3,57	6,70	6,85	4,780	0,000	24	0	*
02/02/21	103,73	56,89	56,88	46,84	92,37	88,29	86,46	85,14	0,00	0,00	3,15	6,70	6,82	4,308	0,000	24	0	*
03/02/21	94,18	54,38	54,34	39,80	93,15	89,69	87,35	86,12	0,00	0,00	3,57	6,70	6,76	3,745	0,000	24	0	*
04/02/21	82,59	49,13	49,12	33,46	91,56	88,86	86,15	85,13	0,00	0,00	3,73	6,70	6,74	3,137	0,000	24	0	*
05/02/21	88,51	51,83	51,81	36,68	91,83	88,76	86,16	85,08	0,00	0,00	3,68	6,70	6,81	3,430	0,000	24	0	*
06/02/21	86,74	50,69	50,66	36,05	90,61	87,72	83,42	82,41	0,00	0,00	5,31	6,70	6,72	3,407	0,000	24	0	*
07/02/21	79,01	48,59	48,54	30,42	91,11	88,66	83,82	82,84	0,00	0,00	5,82	6,70	6,68	2,946	0,000	24	0	*
08/02/21	69,16	43,76	43,76	25,40	87,22	85,35	81,56	80,80	0,00	0,00	4,55	6,70	6,77	2,341	0,000	24	0	*
09/02/21	73,11	45,23	45,21	27,88	87,84	85,78	82,37	81,55	0,00	0,00	4,23	6,70	6,77	2,557	0,000	24	0	*
10/02/21	93,93	53,85	53,85	40,08	89,23	85,94	83,92	82,69	0,00	0,00	3,25	6,70	6,80	3,610	0,000	24	0	*
11/02/21	98,93	55,90	55,89	43,03	90,30	86,67	84,64	83,39	0,00	0,00	3,28	6,70	6,82	3,900	0,000	24	0	*
12/02/21	101,42	57,34	57,31	44,08	92,54	88,66	86,64	85,28	0,00	0,00	3,38	6,70	6,83	4,093	0,000	24	0	*
13/02/21	102,73	57,50	57,46	45,23	93,02	88,99	86,88	85,54	0,00	0,00	3,45	6,70	6,80	4,213	0,000	24	0	*
14/02/21	97,68	55,60	55,58	42,08	93,30	89,66	86,82	85,53	0,00	0,00	4,13	6,70	6,72	3,989	0,000	24	0	*
15/02/21	93,59	53,57	53,56	40,02	90,95	87,62	85,45	84,20	0,00	0,00	3,42	6,70	6,76	3,676	0,000	24	0	*
16/02/21	81,21	49,65	49,60	31,56	91,15	88,56	85,76	84,72	0,00	0,00	3,84	6,70	6,75	2,963	0,000	24	0	*
17/02/21	72,96	45,44	45,45	27,52	89,86	87,74	84,48	83,70	0,00	0,00	4,04	6,70	6,70	2,572	0,000	24	0	*
18/02/21	88,34	51,67	51,68	36,67	89,76	86,80	84,38	83,33	0,00	0,00	3,47	6,70	6,77	3,345	0,000	24	0	*
19/02/21	93,01	54,06	54,05	38,95	90,20	87,00	84,71	83,45	0,00	0,00	3,55	6,70	6,85	3,567	0,000	24	0	*
20/02/21	92,73	53,47	53,47	39,26	90,26	87,02	84,13	82,96	0,00	0,00	4,06	6,70	6,74	3,614	0,000	24	0	*
21/02/21	97,75	55,51	55,49	42,24	91,12	87,52	84,71	83,48	0,00	0,00	4,04	6,70	6,82	3,908	0,000	24	0	*
22/02/21	97,58	56,07	56,04	41,51	91,97	88,36	85,64	84,38	0,00	0,00	3,98	6,70	6,82	3,873	0,000	24	0	*
Итого:					2805,87	2699,34	2618,62	2581,70	0,00	0,00	117,64			116,777	0,000	744	0	*
Средние:	95,06	53,95	53,93	41,11								6,70	6,80					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2333ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00241283

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

T3=0

KC=0x7AE2

ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	4,44	35,46	24	0	
24/01/21	4,99	37,10	24	0	
25/01/21	4,54	36,99	24	0	
26/01/21	3,87	37,27	24	0	
27/01/21	3,89	37,92	24	0	
28/01/21	4,31	37,33	24	0	
29/01/21	4,07	37,24	24	0	
30/01/21	5,02	41,87	24	0	
31/01/21	4,49	42,75	24	0	
01/02/21	4,38	38,35	24	0	
02/02/21	4,04	37,40	24	0	
03/02/21	4,48	39,88	24	0	
04/02/21	4,80	39,95	24	0	
05/02/21	4,72	39,78	24	0	
06/02/21	6,31	40,69	24	0	
07/02/21	6,78	40,42	24	0	
08/02/21	5,50	38,20	24	0	
09/02/21	5,13	37,68	24	0	
10/02/21	4,19	38,25	24	0	
11/02/21	4,24	39,02	24	0	
12/02/21	4,28	38,82	24	0	
13/02/21	4,39	40,72	24	0	
14/02/21	5,08	41,47	24	0	
15/02/21	4,34	38,52	24	0	
16/02/21	4,84	39,27	24	0	
17/02/21	4,97	41,31	24	0	
18/02/21	4,36	40,00	24	0	
19/02/21	4,34	39,33	24	0	
20/02/21	5,03	40,60	24	0	
21/02/21	4,95	41,08	24	0	
22/02/21	4,91	38,40	24	0	
Итого:	145,68	1213,07	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2333ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.18 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.18 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00236355 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x2D52 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	101,19	48,09	48,09	53,10	103,38	99,07	92,38	91,34	0,00	0,00	7,73	7,30	6,67	5,601	0,000	24	0	
24/01/21	102,10	48,81	48,80	53,29	103,94	99,55	93,39	92,32	0,00	0,00	7,23	7,27	6,62	5,631	0,000	24	0	
25/01/21	109,01	49,95	49,92	59,06	104,49	99,52	93,52	92,37	0,00	0,00	7,15	7,34	6,68	6,213	0,000	24	0	
26/01/21	118,36	53,87	53,79	64,49	107,71	102,08	99,86	98,16	0,00	0,00	3,92	7,42	6,71	6,800	0,000	24	0	
27/01/21	117,50	54,88	54,79	62,62	112,07	106,15	103,23	101,58	0,00	0,00	4,57	7,32	6,67	6,898	0,000	24	0	
28/01/21	105,51	54,33	54,29	51,18	121,45	116,19	114,45	112,62	0,00	0,00	3,57	7,24	6,64	6,140	0,000	24	0	
29/01/21	106,74	55,30	55,28	51,44	123,38	117,80	116,57	114,80	0,00	0,00	3,00	7,28	6,65	6,230	0,000	24	0	
30/01/21	108,41	55,79	55,76	52,62	124,71	119,03	116,93	114,95	0,00	0,00	4,08	7,30	6,65	6,488	0,000	24	0	
31/01/21	123,04	54,89	54,85	68,15	109,36	102,98	98,08	96,64	0,00	0,00	6,34	7,34	6,66	7,368	0,000	24	0	
01/02/21	117,30	56,30	56,27	61,00	116,83	110,64	109,02	107,26	0,00	0,00	3,38	7,36	6,65	6,953	0,000	24	0	
02/02/21	108,74	56,73	56,44	52,01	126,56	120,69	118,01	116,04	0,00	0,00	4,65	7,15	6,49	6,536	0,000	24	0	
03/02/21	96,58	55,15	55,14	41,43	136,70	131,59	129,40	127,31	0,00	0,00	4,28	7,36	6,67	5,672	0,000	24	0	
04/02/21	85,49	50,65	50,65	34,84	137,05	132,87	130,25	128,53	0,00	0,00	4,34	7,31	6,64	4,830	0,000	24	0	
05/02/21	91,88	53,31	53,30	38,57	136,40	131,77	130,33	128,34	0,00	0,00	3,43	7,33	6,65	5,254	0,000	24	0	
06/02/21	90,02	52,24	52,23	37,78	133,62	129,28	125,88	123,98	0,00	0,00	5,30	7,29	6,65	5,138	0,000	24	0	
07/02/21	80,93	49,69	49,60	31,24	133,83	130,23	125,29	123,58	0,00	0,00	6,65	7,30	6,67	4,366	0,000	24	0	
08/02/21	71,00	45,24	45,23	25,76	131,60	128,78	123,43	122,10	0,00	0,00	6,68	7,29	6,70	3,581	0,000	24	0	
09/02/21	76,04	47,03	47,05	29,01	131,90	128,67	124,95	123,53	0,00	0,00	5,14	7,27	6,65	3,940	0,000	24	0	
10/02/21	97,85	55,12	55,11	42,73	130,75	125,76	124,19	122,21	0,00	0,00	3,55	7,30	6,67	5,564	0,000	24	0	
11/02/21	103,90	56,76	56,76	47,14	131,37	125,75	124,56	122,45	0,00	0,00	3,30	7,34	6,68	6,113	0,000	24	0	
12/02/21	107,10	57,93	57,92	49,17	133,43	127,40	125,64	123,47	0,00	0,00	3,93	7,36	6,67	6,491	0,000	24	0	
13/02/21	108,87	57,37	57,35	51,50	130,94	124,93	123,45	121,31	0,00	0,00	3,62	7,36	6,66	6,644	0,000	24	0	
14/02/21	104,16	56,81	56,80	47,35	134,13	128,48	126,13	123,96	0,00	0,00	4,52	7,32	6,62	6,334	0,000	24	0	
15/02/21	98,93	55,16	55,15	43,77	132,27	127,12	125,44	123,44	0,00	0,00	3,68	7,30	6,63	5,764	0,000	24	0	
16/02/21	84,02	51,01	50,98	33,01	135,33	131,37	128,59	126,75	0,00	0,00	4,62	7,32	6,65	4,547	0,000	24	0	
17/02/21	76,53	47,35	47,36	29,18	133,71	130,36	126,81	125,40	0,00	0,00	4,96	7,28	6,64	4,008	0,000	24	0	
18/02/21	93,55	53,62	53,63	39,93	133,18	128,48	125,98	124,04	0,00	0,00	4,44	7,29	6,64	5,352	0,000	24	0	
19/02/21	97,84	55,34	55,33	42,50	131,57	126,46	125,24	123,32	0,00	0,00	3,14	7,32	6,67	5,543	0,000	24	0	
20/02/21	98,07	54,95	54,95	43,12	130,48	125,54	124,05	122,03	0,00	0,00	3,51	7,30	6,66	5,597	0,000	24	0	
21/02/21	103,55	56,49	56,48	47,06	132,03	126,46	123,72	121,61	0,00	0,00	4,85	7,30	6,64	6,216	0,000	24	0	
22/02/21	102,92	56,94	56,93	45,98	132,43	126,84	124,93	122,83	0,00	0,00	4,01	7,34	6,66	6,057	0,000	24	0	
Итого:					3916,60	3761,84	3673,70	3618,27	0,00	0,00	143,57			177,869	0,000	744	0	
Средние:	99,58	53,45	53,43	46,13								7,31	6,65					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19441ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00236355

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

ТЗ=0

КС=0x2D52

ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	10,97	0,00	24	0	
24/01/21	10,35	0,00	24	0	
25/01/21	10,49	0,00	24	0	
26/01/21	9,54	3,04	24	0	
27/01/21	18,90	10,74	24	0	
28/01/21	33,82	25,00	24	0	
29/01/21	33,94	25,32	24	0	
30/01/21	33,08	23,64	24	0	
31/01/21	13,83	5,76	24	0	
01/02/21	18,77	11,29	24	0	
02/02/21	33,08	23,68	24	0	
03/02/21	39,11	29,32	24	0	*
04/02/21	41,91	31,66	24	0	
05/02/21	40,70	31,50	24	0	
06/02/21	41,09	30,01	24	0	*
07/02/21	42,37	30,03	24	0	*
08/02/21	42,16	29,84	24	0	*
09/02/21	41,38	30,52	24	0	
10/02/21	38,90	29,37	24	0	
11/02/21	37,48	28,05	24	0	
12/02/21	36,77	26,57	24	0	
13/02/21	33,29	23,87	24	0	
14/02/21	37,40	26,76	24	0	
15/02/21	38,25	28,42	24	0	
16/02/21	41,45	30,92	24	0	*
17/02/21	41,95	30,98	24	0	*
18/02/21	40,53	29,99	24	0	*
19/02/21	38,63	29,17	24	0	
20/02/21	38,48	28,95	24	0	
21/02/21	38,57	27,44	24	0	
22/02/21	38,00	27,64	24	0	
Итого:	1015,19	709,48	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19441ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00264865 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x8C94 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
24/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
25/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
26/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
27/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
28/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
29/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
30/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
31/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
01/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
02/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
03/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
04/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
05/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
06/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
07/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
08/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
09/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
10/02/21	99,01	52,85	52,84	46,16	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
11/02/21	104,02	54,24	54,23	49,78	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
12/02/21	107,12	55,76	55,75	51,36	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
13/02/21	109,08	56,14	56,13	52,94	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
14/02/21	104,18	54,65	54,64	49,53	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
15/02/21	98,97	52,13	52,12	46,84	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
16/02/21	75,99	44,44	47,51	31,55	29,00	28,28	26,76	26,50	0,00	0,00	1,78	7,00	6,19	0,963	0,000	10	14	*
17/02/21	76,89	44,33	44,31	32,56	67,04	65,36	63,47	62,85	0,00	0,00	2,51	7,50	6,69	2,224	0,000	24	0	*
18/02/21	93,83	50,59	50,59	43,24	67,34	64,86	63,59	62,83	0,00	0,00	2,03	7,51	6,69	2,901	0,000	24	0	*
19/02/21	97,76	52,81	52,81	44,95	67,65	64,98	63,86	63,07	0,00	0,00	1,91	7,55	6,73	3,017	0,000	24	0	*
20/02/21	98,29	52,45	52,44	45,84	67,74	65,04	63,55	62,78	0,00	0,00	2,26	7,52	6,72	3,091	0,000	24	0	*
21/02/21	103,62	54,31	54,30	49,31	68,53	65,56	64,15	63,11	0,00	0,00	2,45	7,52	6,69	3,363	0,000	24	0	*
22/02/21	102,94	54,89	54,88	48,05	69,61	66,61	65,01	64,02	0,00	0,00	2,59	7,56	6,71	3,340	0,000	24	0	*
Итого:					436,91	420,69	410,39	405,16	0,00	0,00	15,53			18,899	0,000	154	590	*
Средние:	97,82	52,28	52,50	45,54								6,79	5,99					

Период нормальной работы 154ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 590ч
Время работы прибора после сброса 1862ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. -22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 3.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00264865 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 Т3=1 КС=0x8С94 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
24/01/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
25/01/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
26/01/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
27/01/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
28/01/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
29/01/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
30/01/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
31/01/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
01/02/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
02/02/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
03/02/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
04/02/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
05/02/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
06/02/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
07/02/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
08/02/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
09/02/21	---	---	---	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,80	5,80	0,0000	0,0000	24	0	*
10/02/21	97,47	48,51	48,96	1,600	1,538	0,000	0,000	1,310	1,538	5,80	5,80	0,1422	0,1422	24	0	*
11/02/21	102,28	51,78	50,50	10,460	10,009	0,000	0,000	8,080	10,009	5,80	5,80	0,9742	0,9742	24	0	*
12/02/21	104,80	52,64	52,16	9,590	9,159	0,000	0,000	6,640	9,159	5,80	5,80	0,9149	0,9149	24	0	*
13/02/21	106,87	55,67	51,20	10,220	9,745	0,000	0,000	8,010	9,745	5,80	5,80	0,9934	0,9934	24	0	*
14/02/21	102,21	54,24	47,97	11,190	10,710	0,000	0,000	9,750	10,710	5,80	5,80	1,0417	1,0417	24	0	*
15/02/21	96,88	49,04	47,84	10,140	9,740	0,000	0,000	7,050	9,740	5,80	5,80	0,8952	0,8952	24	0	*
16/02/21	80,96	44,13	36,83	11,170	10,850	0,000	0,000	6,910	10,850	6,56	5,80	0,8235	0,8235	24	0	*
17/02/21	76,01	42,15	33,86	10,380	10,113	0,000	0,000	6,060	10,113	7,49	6,19	0,7177	0,7177	24	0	*
18/02/21	92,31	50,95	41,36	10,170	9,805	0,000	0,000	7,240	9,805	7,49	7,44	0,8562	0,8562	24	0	*
19/02/21	95,74	53,16	42,58	10,260	9,867	3,644	3,597	7,210	6,270	7,53	7,44	0,7228	0,5744	24	0	*
20/02/21	96,74	56,83	39,91	10,820	10,403	6,959	6,852	8,540	3,551	7,51	7,46	0,5997	0,3300	24	0	*
21/02/21	101,66	57,55	44,11	11,100	10,635	7,041	6,925	8,330	3,710	7,50	7,46	0,6653	0,3604	24	0	*
22/02/21	100,97	56,08	44,89	11,540	11,054	7,114	7,010	9,280	4,044	7,54	7,49	0,7038	0,3894	24	0	*
Итого:				128,640	123,628	24,758	24,384	94,410	99,244			10,0506	9,0132	744	0	*
Средние:	96,53	51,75	44,78							6,16	6,08					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1862ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00247841 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x4698 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	96,18	48,26	48,24	47,92	75,63	72,72	65,19	64,47	0,00	0,00	8,25	4,22	4,29	3,843	0,000	24	0	
24/01/21	97,17	48,82	48,79	48,35	76,46	73,47	65,34	64,62	0,00	0,00	8,85	4,19	4,25	3,944	0,000	24	0	
25/01/21	107,26	51,30	51,22	55,96	77,02	73,41	66,74	65,90	0,00	0,00	7,51	4,26	4,33	4,462	0,000	24	0	
26/01/21	119,43	56,27	56,26	63,16	81,35	76,76	70,60	69,64	0,00	0,00	7,12	4,34	4,38	5,234	0,000	24	0	
27/01/21	114,29	54,36	54,34	59,93	78,81	74,69	68,52	67,61	0,00	0,00	7,08	4,26	4,31	4,838	0,000	24	0	
28/01/21	101,28	48,87	48,83	52,41	74,01	70,86	63,99	63,26	0,00	0,00	7,60	4,20	4,28	4,053	0,000	24	0	
29/01/21	103,02	50,09	50,08	52,93	75,49	72,19	65,39	64,67	0,00	0,00	7,52	4,22	4,29	4,165	0,000	24	0	
30/01/21	103,76	50,03	50,00	53,73	76,37	73,00	65,62	64,86	0,00	0,00	8,14	4,23	4,29	4,295	0,000	24	0	
31/01/21	120,74	55,04	55,02	65,70	79,55	74,99	67,41	66,45	0,00	0,00	8,54	4,27	4,33	5,374	0,000	24	0	
01/02/21	114,39	54,28	54,26	60,11	79,63	75,44	69,04	68,08	0,00	0,00	7,36	4,27	4,32	4,909	0,000	24	0	
02/02/21	105,37	50,99	50,96	54,38	78,65	75,08	67,92	67,08	0,00	0,00	8,00	4,26	4,31	4,461	0,000	24	0	
03/02/21	94,45	49,16	49,05	45,29	78,24	75,28	67,98	67,18	0,00	0,00	8,10	4,24	4,30	3,766	0,000	24	0	
04/02/21	83,07	44,35	44,34	38,72	74,87	72,59	65,38	64,75	0,00	0,00	7,84	4,18	4,24	3,119	0,000	24	0	
05/02/21	89,09	46,62	46,59	42,47	76,73	74,10	65,84	65,14	0,00	0,00	8,96	4,20	4,28	3,518	0,000	24	0	
06/02/21	87,12	45,37	45,35	41,75	73,21	70,81	63,45	62,84	0,00	0,00	7,97	4,19	4,27	3,279	0,000	24	0	
07/02/21	79,04	44,03	43,86	35,01	75,04	73,00	63,21	62,63	0,00	0,00	10,37	4,19	4,26	2,957	0,000	24	0	
08/02/21	69,17	39,67	39,65	29,50	70,16	68,65	60,19	59,71	0,00	0,00	8,94	4,19	4,28	2,333	0,000	24	0	
09/02/21	73,89	40,84	40,81	33,05	71,17	69,45	61,28	60,79	0,00	0,00	8,66	4,16	4,25	2,602	0,000	24	0	
10/02/21	94,78	48,04	48,03	46,74	75,54	72,69	64,44	63,72	0,00	0,00	8,97	4,21	4,29	3,785	0,000	24	0	
11/02/21	100,17	49,39	49,38	50,78	75,68	72,52	65,70	64,97	0,00	0,00	7,55	4,24	4,31	4,023	0,000	24	0	
12/02/21	102,49	50,77	50,75	51,72	77,71	74,34	67,74	66,93	0,00	0,00	7,41	4,25	4,31	4,191	0,000	24	0	
13/02/21	104,19	50,94	50,92	53,25	78,58	75,08	67,85	67,07	0,00	0,00	8,01	4,24	4,30	4,373	0,000	24	0	
14/02/21	98,40	49,26	49,24	49,14	77,81	74,68	67,06	66,30	0,00	0,00	8,38	4,20	4,26	4,044	0,000	24	0	
15/02/21	94,15	47,52	47,50	46,63	76,25	73,40	66,22	65,50	0,00	0,00	7,90	4,19	4,25	3,759	0,000	24	0	
16/02/21	81,09	44,31	44,18	36,78	74,59	72,43	64,85	64,26	0,00	0,00	8,17	4,19	4,25	2,979	0,000	24	0	
17/02/21	73,48	40,88	40,86	32,60	73,36	71,56	62,76	62,27	0,00	0,00	9,29	4,15	4,24	2,661	0,000	24	0	
18/02/21	89,23	46,09	46,09	43,14	74,31	71,79	64,29	63,58	0,00	0,00	8,21	4,20	4,27	3,434	0,000	24	0	
19/02/21	93,39	47,95	47,93	45,44	75,20	72,42	65,03	64,31	0,00	0,00	8,11	4,24	4,31	3,643	0,000	24	0	
20/02/21	93,49	47,47	47,45	46,02	74,60	71,83	64,68	63,96	0,00	0,00	7,87	4,22	4,27	3,641	0,000	24	0	
21/02/21	98,65	49,12	49,10	49,53	76,20	73,12	65,34	64,62	0,00	0,00	8,50	4,21	4,27	4,002	0,000	24	0	
22/02/21	98,24	49,92	49,92	48,32	77,31	74,20	66,63	65,91	0,00	0,00	8,29	4,23	4,29	3,960	0,000	24	0	
Итого:					2359,53	2266,55	2035,68	2013,08	0,00	0,00	253,47			119,647	0,000	744	0	
Средние:	96,14	48,39	48,35	47,75								4,22	4,29					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19353ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКГ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00247841 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=0 КС=0x4698 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	6,370	0,000	24	0	
24/01/21	7,080	0,000	24	0	
25/01/21	5,600	0,000	24	0	
26/01/21	5,140	0,000	24	0	
27/01/21	5,060	0,000	24	0	
28/01/21	5,720	0,000	24	0	
29/01/21	5,680	0,000	24	0	
30/01/21	6,280	0,000	24	0	
31/01/21	6,500	0,000	24	0	
01/02/21	5,290	0,000	24	0	
02/02/21	5,980	0,000	24	0	
03/02/21	6,080	0,000	24	0	
04/02/21	6,010	0,000	24	0	
05/02/21	7,090	0,000	24	0	
06/02/21	6,200	0,000	24	0	
07/02/21	8,580	0,000	24	0	
08/02/21	7,200	0,000	24	0	
09/02/21	6,910	0,000	24	0	
10/02/21	7,070	0,000	24	0	
11/02/21	5,620	0,000	24	0	
12/02/21	5,450	0,000	24	0	
13/02/21	6,090	0,000	24	0	
14/02/21	6,440	0,000	24	0	
15/02/21	5,960	0,000	24	0	
16/02/21	6,350	0,000	24	0	
17/02/21	7,540	0,000	24	0	
18/02/21	6,230	0,000	24	0	
19/02/21	6,150	0,000	24	0	
20/02/21	5,890	0,000	24	0	
21/02/21	6,570	0,000	24	0	
22/02/21	6,330	0,000	24	0	
Итого:	194,460	0,000	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19353ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.29 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.29 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258353 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0xФ5С3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	86,17	55,91	55,91	30,26	155,62	150,70	142,81	140,79	0,00	0,00	9,91	10,45	8,62	5,071	0,000	24	0	
24/01/21	85,82	55,61	55,58	30,21	154,50	149,62	141,63	139,60	0,00	0,00	10,02	10,71	8,19	5,034	0,000	24	0	
25/01/21	96,83	60,44	60,41	36,39	156,62	150,50	145,37	142,95	0,00	0,00	7,55	10,64	9,29	5,908	0,000	24	0	
26/01/21	107,36	64,45	63,98	42,91	138,24	131,78	123,56	121,25	0,00	0,00	10,53	10,77	9,17	6,304	0,000	24	0	
27/01/21	101,57	59,87	59,68	41,70	114,72	109,84	99,02	97,41	0,00	0,00	12,43	10,13	7,14	5,275	0,000	24	0	*
28/01/21	92,63	56,60	56,30	36,03	128,75	124,13	113,57	111,89	0,00	0,00	12,24	9,65	8,55	5,114	0,000	24	0	*
29/01/21	91,75	58,63	58,62	33,12	157,51	151,92	146,34	144,03	0,00	0,00	7,89	10,30	9,37	5,467	0,000	24	0	
30/01/21	92,79	58,59	58,61	34,20	157,57	151,87	145,95	143,66	0,00	0,00	8,21	10,17	9,01	5,641	0,000	24	0	
31/01/21	107,17	65,34	65,35	41,83	162,68	155,14	149,56	146,66	0,00	0,00	8,48	10,39	7,24	7,034	0,000	24	0	*
01/02/21	102,66	64,11	64,06	38,55	162,18	155,17	150,74	147,93	0,00	0,00	7,24	10,67	6,04	6,439	0,000	24	0	*
02/02/21	94,99	60,21	60,22	34,78	159,92	153,91	149,29	146,87	0,00	0,00	7,04	10,56	9,20	5,754	0,000	24	0	*
03/02/21	83,65	56,00	55,91	27,65	160,81	155,97	150,37	148,17	0,00	0,00	7,80	10,07	7,55	4,713	0,000	24	0	*
04/02/21	75,75	51,21	51,23	24,54	155,93	152,01	145,95	144,17	0,00	0,00	7,84	9,67	9,05	4,094	0,000	24	0	*
05/02/21	79,65	53,43	53,44	26,22	160,00	155,58	148,10	146,14	0,00	0,00	9,44	8,55	8,77	4,535	0,000	24	0	*
06/02/21	78,34	52,66	52,65	25,68	156,51	152,32	146,05	144,16	0,00	0,00	8,16	8,82	8,78	4,299	0,000	24	0	
07/02/21	69,96	49,27	49,17	20,69	158,80	155,34	146,60	144,95	0,00	0,00	10,39	9,57	6,69	3,680	0,000	24	0	*
08/02/21	62,95	45,54	45,54	17,41	157,24	154,40	146,58	145,19	0,00	0,00	9,21	7,82	9,87	3,050	0,000	24	0	*
09/02/21	67,34	47,23	47,25	20,11	154,07	150,94	144,30	142,74	0,00	0,00	8,20	9,02	4,20	3,389	0,000	24	0	*
10/02/21	83,52	55,60	55,60	27,92	160,47	155,65	150,03	147,84	0,00	0,00	7,81	9,11	3,54	4,757	0,000	24	0	
11/02/21	90,24	58,47	58,50	31,77	160,80	155,25	150,68	148,27	0,00	0,00	6,98	8,08	6,99	5,313	0,000	24	0	
12/02/21	92,44	59,80	59,78	32,64	161,89	156,08	150,79	148,34	0,00	0,00	7,74	9,94	7,16	5,536	0,000	24	0	*
13/02/21	92,40	59,40	59,42	33,00	161,44	155,67	150,46	147,98	0,00	0,00	7,69	10,75	5,72	5,578	0,000	24	0	*
14/02/21	87,87	57,11	57,09	30,76	160,06	154,79	147,65	145,43	0,00	0,00	9,36	10,75	4,74	5,271	0,000	24	0	*
15/02/21	84,45	55,61	55,59	28,84	158,15	153,32	148,48	146,32	0,00	0,00	7,00	9,63	4,60	4,792	0,000	24	0	*
16/02/21	74,15	51,26	51,15	22,89	158,54	154,67	147,60	145,76	0,00	0,00	8,91	10,23	4,76	3,968	0,000	24	0	*
17/02/21	67,52	47,26	47,27	20,26	156,26	153,03	144,66	143,14	0,00	0,00	9,89	9,09	5,90	3,524	0,000	24	0	*
18/02/21	81,35	54,11	54,13	27,24	157,91	153,37	147,82	145,82	0,00	0,00	7,55	9,87	8,57	4,552	0,000	24	0	
19/02/21	83,82	56,21	56,21	27,61	162,17	157,25	151,34	149,13	0,00	0,00	8,12	8,37	6,47	4,765	0,000	24	0	
20/02/21	84,67	55,99	55,99	28,68	159,61	154,70	149,69	147,54	0,00	0,00	7,16	7,73	8,99	4,802	0,000	24	0	
21/02/21	87,96	57,44	57,44	30,52	160,80	155,51	149,69	147,42	0,00	0,00	8,09	8,74	4,40	5,186	0,000	24	0	
22/02/21	84,09	56,31	56,28	27,78	164,67	159,64	152,83	150,58	0,00	0,00	9,06	7,24	6,50	4,905	0,000	24	0	
Итого:					4834,44	4680,07	4477,51	4412,13	0,00	0,00	267,94			153,750	0,000	744	0	
Средние:	86,19	56,12	56,08	30,07								9,60	7,26					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2327ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258353

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=1

КС=0xF5C3

ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	46,880	37,780	45,000	24	0	
24/01/21	46,600	37,370	45,400	24	0	
25/01/21	45,210	38,640	38,500	24	0	
26/01/21	29,540	19,850	34,200	24	0	
27/01/21	11,910	0,000	28,300	24	0	
28/01/21	25,760	14,120	33,800	24	0	
29/01/21	45,990	38,790	36,700	24	0	
30/01/21	46,280	38,680	45,300	24	0	
31/01/21	47,270	39,670	47,700	24	0	
01/02/21	46,750	40,350	40,300	24	0	
02/02/21	46,310	39,900	38,500	24	0	
03/02/21	46,860	39,680	34,500	24	0	
04/02/21	45,650	38,440	33,700	24	0	
05/02/21	47,760	39,130	39,100	24	0	
06/02/21	45,950	38,680	40,600	24	0	
07/02/21	47,890	38,370	43,700	24	0	
08/02/21	46,290	38,440	33,000	24	0	
09/02/21	44,990	38,120	33,400	24	0	
10/02/21	46,990	39,760	35,500	24	0	
11/02/21	46,550	40,120	36,800	24	0	
12/02/21	47,380	40,150	36,300	24	0	
13/02/21	47,160	40,150	43,700	24	0	
14/02/21	47,950	39,140	45,600	24	0	
15/02/21	45,850	39,530	35,400	24	0	
16/02/21	46,940	38,720	33,800	24	0	
17/02/21	47,000	37,790	35,600	24	0	
18/02/21	46,190	39,180	35,700	24	0	
19/02/21	47,780	40,070	36,900	24	0	
20/02/21	46,490	39,740	36,500	24	0	
21/02/21	47,410	39,700	42,700	24	0	
22/02/21	48,950	40,520	41,800	24	0	
Итого:	1376,530	1130,580	1188,000	744	0	
Средние:						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2327ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258155 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x72F7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	85,52	54,13	54,13	31,39	143,91	139,39	132,09	130,30	0,00	0,00	9,09	6,36	5,84	4,826	0,000	24	0	
24/01/21	85,08	53,74	53,72	31,34	143,46	138,99	131,00	129,23	0,00	0,00	9,76	6,36	5,95	4,833	0,000	24	0	
25/01/21	95,89	57,72	57,71	38,17	144,59	139,02	134,54	132,46	0,00	0,00	6,56	6,38	5,87	5,659	0,000	24	0	
26/01/21	106,18	62,94	62,93	43,24	135,01	128,81	122,47	120,24	0,00	0,00	8,57	6,47	6,02	6,085	0,000	24	0	
27/01/21	100,78	61,04	60,87	39,74	122,35	117,20	107,72	105,88	0,00	0,00	11,32	6,44	5,83	5,297	0,000	24	0	
28/01/21	91,66	55,92	55,92	35,74	128,61	124,07	115,75	114,06	0,00	0,00	10,01	6,37	5,91	4,949	0,000	24	0	
29/01/21	91,06	56,29	56,28	34,77	145,33	140,22	135,17	133,19	0,00	0,00	7,03	6,39	5,92	5,242	0,000	24	0	
30/01/21	91,94	56,32	56,35	35,62	146,35	141,15	134,83	132,84	0,00	0,00	8,31	6,41	5,82	5,463	0,000	24	0	
31/01/21	106,12	62,44	62,44	43,68	150,39	143,50	138,23	135,76	0,00	0,00	7,74	6,44	5,96	6,735	0,000	24	0	
01/02/21	101,92	61,42	61,39	40,50	150,15	143,74	139,62	137,21	0,00	0,00	6,53	6,44	5,87	6,204	0,000	24	0	
02/02/21	94,19	57,86	57,86	36,33	148,66	143,12	138,23	136,07	0,00	0,00	7,05	6,41	5,99	5,578	0,000	24	0	
03/02/21	83,24	54,09	54,00	29,15	148,63	144,16	139,23	137,31	0,00	0,00	6,85	6,46	5,88	4,534	0,000	24	0	
04/02/21	75,18	49,49	49,51	25,69	144,81	141,19	134,86	133,30	0,00	0,00	7,89	6,38	5,93	3,978	0,000	24	0	
05/02/21	79,04	51,58	51,58	27,46	146,92	142,93	136,99	135,28	0,00	0,00	7,65	6,44	5,91	4,282	0,000	24	0	
06/02/21	77,79	50,98	50,97	26,81	146,60	142,68	134,78	133,13	0,00	0,00	9,55	6,37	5,80	4,264	0,000	24	0	
07/02/21	69,56	48,04	47,93	21,52	149,71	146,46	135,31	133,85	0,00	0,00	12,61	6,39	5,89	3,693	0,000	24	0	
08/02/21	62,51	44,40	44,40	18,11	146,81	144,17	135,39	134,14	0,00	0,00	10,03	6,41	5,85	3,005	0,000	24	0	
09/02/21	66,69	45,90	45,92	20,79	144,60	141,68	133,23	131,91	0,00	0,00	9,77	6,37	5,88	3,338	0,000	24	0	
10/02/21	82,87	53,81	53,81	29,06	149,55	145,09	138,97	137,10	0,00	0,00	7,99	6,42	5,76	4,609	0,000	24	0	
11/02/21	89,44	56,50	56,53	32,94	149,86	144,76	139,66	137,57	0,00	0,00	7,19	6,45	5,94	5,144	0,000	24	0	
12/02/21	91,71	57,68	57,65	34,03	148,94	143,64	139,77	137,61	0,00	0,00	6,03	6,46	5,85	5,214	0,000	24	0	
13/02/21	91,68	57,33	57,34	34,35	150,77	145,41	139,50	137,41	0,00	0,00	8,00	6,44	5,96	5,421	0,000	24	0	
14/02/21	87,18	55,25	55,24	31,93	150,15	145,26	136,97	135,01	0,00	0,00	10,25	6,42	5,86	5,158	0,000	24	0	
15/02/21	83,84	53,73	53,73	30,11	147,82	143,34	137,69	135,84	0,00	0,00	7,50	6,43	5,82	4,685	0,000	24	0	
16/02/21	73,75	49,87	49,75	23,88	147,41	143,82	136,99	135,39	0,00	0,00	8,43	6,42	5,88	3,807	0,000	24	0	
17/02/21	66,91	45,98	45,98	20,93	145,34	142,39	134,09	132,79	0,00	0,00	9,60	6,38	5,88	3,371	0,000	24	0	
18/02/21	80,62	52,32	52,35	28,30	147,32	143,16	136,91	135,15	0,00	0,00	8,01	6,43	5,95	4,428	0,000	24	0	
19/02/21	83,30	54,39	54,40	28,91	150,55	146,05	140,41	138,46	0,00	0,00	7,59	6,47	5,83	4,598	0,000	24	0	
20/02/21	83,99	54,17	54,17	29,82	148,56	144,03	138,82	136,94	0,00	0,00	7,09	6,43	5,95	4,644	0,000	24	0	
21/02/21	87,29	55,48	55,47	31,81	150,65	145,75	138,89	136,89	0,00	0,00	8,86	6,44	5,92	5,087	0,000	24	0	
22/02/21	83,56	54,59	54,57	28,97	152,64	148,03	142,09	140,10	0,00	0,00	7,93	6,49	5,85	4,683	0,000	24	0	
Итого:					4526,45	4383,21	4180,20	4122,42	0,00	0,00	260,79			148,814	0,000	744	0	
Средние:	85,50	54,37	54,35	31,13								6,42	5,89					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2327ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00258155

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

T3=0

KC=0x72F7

ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	27,520	18,990	24	0	
24/01/21	27,970	18,810	24	0	
25/01/21	25,500	19,540	24	0	
26/01/21	18,270	10,090	24	0	
27/01/21	11,110	0,000	24	0	
28/01/21	16,860	7,140	24	0	
29/01/21	26,120	19,610	24	0	
30/01/21	27,290	19,530	24	0	
31/01/21	27,270	20,170	24	0	
01/02/21	26,270	20,280	24	0	
02/02/21	26,500	20,000	24	0	
03/02/21	26,280	20,080	24	0	
04/02/21	26,480	19,380	24	0	
05/02/21	26,460	19,740	24	0	
06/02/21	27,970	19,360	24	0	
07/02/21	30,790	19,300	24	0	
08/02/21	28,390	19,380	24	0	
09/02/21	28,000	19,090	24	0	
10/02/21	27,310	19,980	24	0	
11/02/21	26,770	20,150	24	0	
12/02/21	25,760	20,260	24	0	
13/02/21	27,680	20,170	24	0	
14/02/21	29,390	19,670	24	0	
15/02/21	26,760	19,810	24	0	
16/02/21	27,360	19,640	24	0	
17/02/21	28,000	19,180	24	0	
18/02/21	26,920	19,720	24	0	
19/02/21	27,170	20,240	24	0	
20/02/21	26,610	20,000	24	0	
21/02/21	28,360	19,980	24	0	
22/02/21	27,760	20,440	24	0	
Итого:	810,900	569,730	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2327ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Пределы измерений:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.29 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.29 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00264864

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=2

КС=0хFA68 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	99,26	50,73	50,72	48,53	95,80	91,85	75,60	74,69	0,00	0,00	17,16	6,90	5,60	5,250	0,000	24	0	*
24/01/21	100,26	51,39	51,36	48,87	96,38	92,36	77,07	76,11	0,00	0,00	16,25	6,86	5,60	5,277	0,000	24	0	*
25/01/21	111,27	53,84	53,86	57,43	97,05	92,21	79,18	78,09	0,00	0,00	14,12	6,92	5,60	5,999	0,000	24	0	*
26/01/21	123,45	58,52	58,54	64,93	101,50	95,48	82,24	80,92	0,00	0,00	14,56	7,01	5,60	7,013	0,000	24	0	*
27/01/21	117,47	56,32	56,29	61,15	98,74	93,32	78,07	76,91	0,00	0,00	16,41	6,93	5,60	6,570	0,000	24	0	*
28/01/21	104,78	51,38	51,33	53,40	93,92	89,70	75,52	74,61	0,00	0,00	15,09	6,85	5,60	5,500	0,000	24	0	*
29/01/21	106,11	52,34	52,36	53,77	101,75	97,10	88,66	87,51	0,00	0,00	9,59	6,87	5,60	5,685	0,000	24	0	*
30/01/21	107,71	52,70	52,71	55,01	106,06	101,08	92,70	91,50	0,00	0,00	9,58	6,89	5,60	6,033	0,000	24	0	*
31/01/21	125,13	57,63	57,62	67,50	107,66	101,14	92,91	91,48	0,00	0,00	9,66	6,92	5,60	7,374	0,000	24	0	*
01/02/21	117,78	56,57	56,58	61,21	108,13	102,21	95,31	93,89	0,00	0,00	8,32	6,94	5,60	6,709	0,000	24	0	*
02/02/21	108,76	53,68	53,68	55,08	108,85	103,64	95,63	94,34	0,00	0,00	9,30	6,94	5,60	6,182	0,000	24	0	*
03/02/21	96,04	51,24	51,24	44,80	110,15	105,88	97,29	96,05	0,00	0,00	9,83	6,95	5,60	5,197	0,000	24	0	*
04/02/21	85,61	47,11	47,12	38,50	107,22	103,85	95,85	94,89	0,00	0,00	8,96	6,89	5,60	4,378	0,000	24	0	*
05/02/21	91,85	49,54	49,53	42,31	108,49	104,62	96,09	94,98	0,00	0,00	9,64	6,92	5,60	4,860	0,000	24	0	*
06/02/21	89,65	48,21	48,21	41,44	105,25	101,68	93,12	92,16	0,00	0,00	9,52	6,87	5,60	4,627	0,000	24	0	*
07/02/21	80,41	46,30	46,25	34,11	108,57	105,49	94,35	93,40	0,00	0,00	12,09	6,89	5,60	4,097	0,000	24	0	*
08/02/21	71,02	42,27	42,26	28,75	103,86	101,53	91,68	90,95	0,00	0,00	10,58	6,88	5,60	3,311	0,000	24	0	*
09/02/21	76,73	43,94	43,95	32,79	105,83	103,10	92,30	91,49	0,00	0,00	11,61	6,85	5,60	3,829	0,000	24	0	*
10/02/21	97,92	51,30	51,30	46,62	105,83	101,61	93,86	92,66	0,00	0,00	8,95	6,89	5,60	5,158	0,000	24	0	*
11/02/21	103,72	52,72	52,72	51,00	106,27	101,60	94,44	93,23	0,00	0,00	8,37	6,93	5,60	5,593	0,000	24	0	*
12/02/21	105,61	53,86	53,86	51,75	108,74	103,82	96,62	95,33	0,00	0,00	8,49	6,95	5,60	5,805	0,000	24	0	*
13/02/21	107,43	54,03	54,02	53,40	109,33	104,21	96,96	95,69	0,00	0,00	8,52	6,94	5,60	5,996	0,000	24	0	*
14/02/21	101,37	52,25	52,25	49,12	110,33	105,67	97,06	95,86	0,00	0,00	9,81	6,89	5,60	5,667	0,000	24	0	*
15/02/21	96,95	50,37	50,37	46,58	108,33	104,10	95,64	94,46	0,00	0,00	9,64	6,88	5,60	5,292	0,000	24	0	*
16/02/21	82,56	46,81	46,78	35,75	108,58	105,34	96,26	95,20	0,00	0,00	10,14	6,89	5,60	4,185	0,000	24	0	*
17/02/21	75,93	43,85	43,86	32,08	108,29	105,53	94,88	94,04	0,00	0,00	11,49	6,86	5,60	3,831	0,000	24	0	*
18/02/21	92,43	49,31	49,32	43,12	106,45	102,61	94,27	93,26	0,00	0,00	9,35	6,87	5,60	4,842	0,000	24	0	*
19/02/21	96,10	50,86	50,86	45,24	106,76	102,62	94,68	93,48	0,00	0,00	9,14	6,92	5,60	5,073	0,000	24	0	*
20/02/21	96,72	50,50	50,50	46,22	105,24	101,16	94,07	92,91	0,00	0,00	8,25	6,90	5,60	5,058	0,000	24	0	*
21/02/21	101,85	52,23	52,23	49,62	106,76	102,21	94,66	93,46	0,00	0,00	8,75	6,88	5,60	5,496	0,000	24	0	*
22/02/21	101,19	52,84	52,85	48,35	108,97	104,36	96,00	94,80	0,00	0,00	9,56	6,93	5,60	5,516	0,000	24	0	*
Итого:					3265,09	3131,08	2832,97	2798,35	0,00	0,00	332,73			165,403	0,000	744	0	*
Средние:	99,13	51,12	51,11	48,01								6,90	5,60					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11242ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00264864 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0хFA68 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	50,62	16,270	16,073	0,000	5,91	0,7329	24	0	
24/01/21	51,14	15,390	15,202	0,000	5,86	0,7010	24	0	
25/01/21	54,20	13,180	12,999	0,000	5,93	0,6391	24	0	
26/01/21	58,37	13,380	13,168	0,000	5,95	0,7021	24	0	
27/01/21	55,84	15,200	14,979	0,000	5,91	0,7613	24	0	
28/01/21	50,97	14,190	14,017	0,000	5,91	0,6442	24	0	
29/01/21	85,45	8,820	8,529	0,000	6,49	0,6835	24	0	
30/01/21	107,03	8,830	8,419	0,000	6,80	0,8598	24	0	
31/01/21	122,63	8,670	8,162	0,000	6,83	0,9623	24	0	
01/02/21	114,14	7,350	6,966	0,000	6,86	0,7616	24	0	
02/02/21	107,06	8,540	8,142	0,000	6,86	0,8317	24	0	
03/02/21	91,20	9,110	8,787	0,000	6,86	0,7571	24	0	
04/02/21	84,69	8,500	8,238	0,000	6,80	0,6564	24	0	
05/02/21	90,68	9,050	8,732	0,000	6,83	0,7484	24	0	
06/02/21	87,85	8,930	8,637	0,000	6,79	0,7156	24	0	
07/02/21	76,61	11,570	11,271	0,000	6,80	0,8068	24	0	
08/02/21	70,34	10,530	10,297	0,000	6,79	0,6721	24	0	
09/02/21	77,05	11,300	11,003	0,000	6,76	0,7918	24	0	
10/02/21	96,98	8,290	7,965	0,000	6,80	0,7331	24	0	
11/02/21	102,70	7,750	7,415	0,000	6,84	0,7249	24	0	
12/02/21	103,47	7,870	7,525	0,000	6,86	0,7413	24	0	
13/02/21	105,92	7,910	7,549	0,000	6,86	0,7622	24	0	
14/02/21	99,98	9,200	8,819	0,000	6,81	0,8382	24	0	
15/02/21	95,26	8,980	8,639	0,000	6,79	0,7802	24	0	
16/02/21	80,58	9,550	9,278	0,000	6,81	0,7008	24	0	
17/02/21	76,20	11,090	10,809	0,000	6,77	0,7688	24	0	
18/02/21	92,02	8,870	8,551	0,000	6,78	0,7442	24	0	
19/02/21	94,35	8,520	8,202	0,000	6,83	0,7330	24	0	
20/02/21	95,53	7,620	7,327	0,000	6,81	0,6633	24	0	
21/02/21	100,34	8,170	7,830	0,000	6,80	0,7470	24	0	
22/02/21	99,64	9,010	8,639	0,000	6,84	0,8185	24	0	
Итого:		311,640	302,169	0,000		23,1832	744	0	
Средние:	86,41				6,63				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11242ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.29 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.29 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00263286 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хЕ26А ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/01/21	99,88	49,46	49,46	50,42	95,92	91,95	85,24	84,27	0,00	0,00	7,68	6,80	5,91	4,985	0,000	24	0		0,0000
24/01/21	100,80	50,01	50,01	50,79	97,00	92,95	85,72	84,73	0,00	0,00	8,22	6,77	5,86	5,102	0,000	24	0		0,0000
25/01/21	112,01	52,57	52,52	59,44	96,52	91,66	85,70	84,61	0,00	0,00	7,05	6,84	5,92	5,800	0,000	24	0		0,0000
26/01/21	124,25	56,99	56,99	67,26	100,15	94,15	88,91	87,53	0,00	0,00	6,62	6,93	5,94	6,710	0,000	24	0		0,0000
27/01/21	117,96	54,88	54,89	63,08	98,96	93,51	86,75	85,58	0,00	0,00	7,93	6,84	5,90	6,316	0,000	24	0		0,0000
28/01/21	105,47	49,99	49,99	55,48	94,23	89,96	82,98	82,02	0,00	0,00	7,94	6,75	5,90	5,358	0,000	24	0		0,0000
29/01/21	106,78	50,85	50,86	55,93	94,57	90,20	84,12	83,16	0,00	0,00	7,04	6,78	5,89	5,380	0,000	24	0		0,0000
30/01/21	108,35	51,19	51,21	57,16	95,54	91,01	84,88	83,91	0,00	0,00	7,10	6,81	5,90	5,543	0,000	24	0		0,0000
31/01/21	125,91	56,09	56,08	69,82	99,00	92,90	85,23	84,01	0,00	0,00	8,89	6,84	5,92	6,976	0,000	24	0		0,0000
01/02/21	118,45	54,95	54,96	63,50	99,25	93,76	87,45	86,25	0,00	0,00	7,51	6,85	5,89	6,353	0,000	24	0		0,0000
02/02/21	109,42	52,04	52,02	57,38	98,79	94,01	87,58	86,45	0,00	0,00	7,56	6,85	5,89	5,767	0,000	24	0		0,0000
03/02/21	95,73	49,57	49,55	46,16	108,70	104,52	88,67	87,63	0,00	0,00	16,89	6,86	5,88	5,578	0,000	24	0		0,0000
04/02/21	85,78	45,85	45,85	39,93	112,90	109,35	87,18	86,33	0,00	0,00	23,02	6,79	5,85	5,310	0,000	24	0		0,0000
05/02/21	92,34	48,16	48,15	44,18	98,28	94,74	87,75	86,79	0,00	0,00	7,95	6,83	5,87	4,532	0,000	24	0		0,0000
06/02/21	90,13	46,95	46,95	43,18	96,30	92,98	85,04	84,07	0,00	0,00	8,91	6,78	5,89	4,392	0,000	24	0		0,0000
07/02/21	80,75	45,16	45,11	35,59	99,14	96,31	85,94	85,11	0,00	0,00	11,20	6,80	5,88	3,876	0,000	24	0		0,0000
08/02/21	71,41	41,07	41,07	30,34	93,77	91,67	83,42	82,66	0,00	0,00	9,01	6,78	5,92	3,104	0,000	24	0		0,0000
09/02/21	77,22	42,68	42,68	34,54	93,56	91,12	84,04	83,25	0,00	0,00	7,87	6,75	5,88	3,438	0,000	24	0		0,0000
10/02/21	98,47	49,88	49,88	48,59	95,95	92,11	85,59	84,63	0,00	0,00	7,48	6,80	5,89	4,819	0,000	24	0		0,0000
11/02/21	104,32	51,32	51,31	53,00	96,50	92,20	86,17	85,10	0,00	0,00	7,10	6,83	5,91	5,227	0,000	24	0		0,0000
12/02/21	106,18	52,28	52,29	53,90	98,84	94,29	88,23	87,07	0,00	0,00	7,22	6,86	5,88	5,437	0,000	24	0		0,0000
13/02/21	108,07	52,52	52,50	55,55	99,79	95,07	88,53	87,36	0,00	0,00	7,71	6,86	5,88	5,660	0,000	24	0		0,0000
14/02/21	101,93	50,71	50,71	51,22	102,36	98,00	88,46	87,41	0,00	0,00	10,59	6,81	5,84	5,515	0,000	24	0		0,0000
15/02/21	97,50	48,93	48,93	48,57	97,35	93,50	87,21	86,25	0,00	0,00	7,25	6,79	5,86	4,868	0,000	24	0		0,0000
16/02/21	82,86	45,25	45,22	37,61	97,95	95,03	87,41	86,56	0,00	0,00	8,47	6,80	5,86	3,914	0,000	24	0		0,0000
17/02/21	76,35	42,39	42,40	33,96	97,40	94,88	86,02	85,28	0,00	0,00	9,60	6,76	5,85	3,579	0,000	24	0		0,0000
18/02/21	92,93	47,72	47,73	45,21	95,73	92,25	85,69	84,72	0,00	0,00	7,53	6,79	5,88	4,495	0,000	24	0		0,0000
19/02/21	96,62	49,33	49,33	47,29	96,52	92,75	86,05	85,08	0,00	0,00	7,67	6,82	5,91	4,732	0,000	24	0		0,0000
20/02/21	97,26	48,92	48,92	48,34	95,94	92,14	85,57	84,61	0,00	0,00	7,53	6,80	5,90	4,792	0,000	24	0		0,0000
21/02/21	102,42	50,65	50,65	51,77	97,55	93,37	86,19	85,22	0,00	0,00	8,15	6,80	5,88	5,217	0,000	24	0		0,0000
22/02/21	101,73	51,07	51,07	50,66	97,87	93,71	87,34	86,30	0,00	0,00	7,41	6,84	5,89	5,099	0,000	24	0		0,0000
Итого:					3042,33	2916,05	2675,06	2643,95	0,00	0,00	272,10			157,874	0,000	744	0		0,0000
Средние:	99,65	49,66	49,65	49,99								6,81	5,89						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12511ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 3.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00263286 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0хЕ26А ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч		м3
23/01/21	97,90	8,710	8,363	23,190	6,80	0,7773	24	0		0,0000
24/01/21	98,26	9,260	8,889	24,670	6,77	0,8293	24	0		0,0000
25/01/21	109,76	7,850	7,467	22,960	6,83	0,7830	24	0		0,0000
26/01/21	121,38	7,100	6,690	22,480	6,93	0,7804	24	0		0,0000
27/01/21	112,59	8,540	8,105	22,780	6,84	0,8729	24	0		0,0000
28/01/21	103,57	8,640	8,260	22,310	6,76	0,8147	24	0		0,0000
29/01/21	103,34	7,760	7,422	20,100	6,78	0,7304	24	0		0,0000
30/01/21	106,87	7,830	7,467	22,830	6,81	0,7613	24	0		0,0000
31/01/21	122,86	9,060	8,525	27,070	6,84	1,0072	24	0		0,0000
01/02/21	113,85	7,860	7,452	21,560	6,85	0,8126	24	0		0,0000
02/02/21	107,24	8,170	7,788	21,890	6,85	0,7972	24	0		0,0000
03/02/21	88,44	17,610	17,020	22,940	6,85	1,4193	24	0		0,0000
04/02/21	83,75	23,730	23,015	23,050	6,77	1,8124	24	0		0,0000
05/02/21	90,38	8,670	8,370	21,890	6,83	0,7146	24	0		0,0000
06/02/21	87,56	9,590	9,275	23,650	6,79	0,7660	24	0		0,0000
07/02/21	76,11	12,020	11,713	24,410	6,80	0,8324	24	0		0,0000
08/02/21	70,19	10,220	9,994	19,480	6,78	0,6511	24	0		0,0000
09/02/21	77,75	9,050	8,811	20,160	6,75	0,6404	24	0		0,0000
10/02/21	96,82	8,300	7,975	20,970	6,80	0,7326	24	0		0,0000
11/02/21	102,81	7,790	7,451	21,720	6,84	0,7294	24	0		0,0000
12/02/21	102,97	7,930	7,583	21,550	6,86	0,7437	24	0		0,0000
13/02/21	105,97	8,400	8,015	18,820	6,85	0,8100	24	0		0,0000
14/02/21	100,07	11,360	10,890	0,000	6,81	1,0360	24	0		0,0000
15/02/21	95,09	8,010	7,706	0,000	6,80	0,6944	24	0		0,0000
16/02/21	78,85	9,360	9,105	0,000	6,80	0,6719	24	0		0,0000
17/02/21	76,15	10,560	10,287	0,000	6,76	0,7315	24	0		0,0000
18/02/21	91,72	8,390	8,093	0,000	6,79	0,7019	24	0		0,0000
19/02/21	94,14	8,520	8,202	0,000	6,82	0,7311	24	0		0,0000
20/02/21	95,38	8,350	8,031	0,000	6,81	0,7261	24	0		0,0000
21/02/21	100,35	8,940	8,567	0,000	6,80	0,8173	24	0		0,0000
22/02/21	99,04	8,110	7,780	0,000	6,84	0,7320	24	0		0,0000
Итого:		295,690	284,311	490,480		25,6604	744	0		0,0000
Средние:	97,13				6,81					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12511ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКГ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.29 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.29 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00267453 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x9F9F ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	95,16	48,69	48,75	46,47	107,61	103,56	95,75	94,70	0,00	0,00	8,86	6,77	5,86	5,208	0,000	24	0	
24/01/21	96,84	49,88	49,93	46,96	110,45	106,14	96,26	95,07	0,00	0,00	11,07	6,74	5,82	5,487	0,000	24	0	
25/01/21	107,67	52,38	52,37	55,29	108,43	103,32	96,38	95,13	0,00	0,00	8,19	6,81	5,88	6,113	0,000	24	0	
26/01/21	121,21	58,53	58,56	62,68	112,82	106,33	99,94	98,38	0,00	0,00	7,95	6,90	5,90	7,125	0,000	24	0	
27/01/21	117,15	57,87	57,89	59,28	110,05	104,05	97,24	95,73	0,00	0,00	8,32	6,81	5,86	6,630	0,000	24	0	
28/01/21	104,53	52,54	52,54	51,99	105,19	100,51	93,27	92,07	0,00	0,00	8,44	6,72	5,85	5,639	0,000	24	0	
29/01/21	105,78	53,34	53,36	52,44	105,98	101,12	94,49	93,29	0,00	0,00	7,83	6,75	5,86	5,693	0,000	24	0	
30/01/21	107,20	53,70	53,72	53,50	108,38	103,30	95,49	94,28	0,00	0,00	9,02	6,77	5,86	5,983	0,000	24	0	
31/01/21	124,75	59,14	59,14	65,61	110,62	103,95	96,11	94,57	0,00	0,00	9,38	6,80	5,88	7,368	0,000	24	0	
01/02/21	117,62	57,94	57,95	59,68	110,98	104,89	98,23	96,73	0,00	0,00	8,16	6,82	5,86	6,716	0,000	24	0	
02/02/21	108,54	54,86	54,85	53,68	110,46	105,17	98,29	96,91	0,00	0,00	8,26	6,82	5,84	6,076	0,000	24	0	
03/02/21	95,97	52,08	52,06	43,89	111,74	107,43	99,36	98,09	0,00	0,00	9,34	6,83	5,84	5,157	0,000	24	0	
04/02/21	85,34	47,54	47,54	37,80	110,31	106,84	97,86	96,88	0,00	0,00	9,96	6,77	5,81	4,464	0,000	24	0	
05/02/21	91,49	50,02	50,01	41,47	110,18	106,26	98,34	97,17	0,00	0,00	9,09	6,80	5,84	4,820	0,000	24	0	
06/02/21	89,35	48,59	48,59	40,76	107,72	104,07	95,39	94,38	0,00	0,00	9,69	6,76	5,85	4,670	0,000	24	0	
07/02/21	80,27	46,75	46,70	33,52	110,08	106,96	96,17	95,16	0,00	0,00	11,80	6,76	5,84	4,075	0,000	24	0	
08/02/21	71,30	42,92	42,91	28,38	105,74	103,35	93,44	92,70	0,00	0,00	10,65	6,75	5,88	3,333	0,000	24	0	
09/02/21	76,93	44,56	44,56	32,37	105,67	102,92	94,08	93,23	0,00	0,00	9,69	6,72	5,84	3,711	0,000	24	0	
10/02/21	97,96	52,14	52,14	45,82	107,40	103,11	95,83	94,63	0,00	0,00	8,48	6,77	5,85	5,135	0,000	24	0	
11/02/21	103,38	53,32	53,32	50,06	108,62	103,87	96,61	95,34	0,00	0,00	8,53	6,80	5,86	5,623	0,000	24	0	
12/02/21	105,11	54,24	54,24	50,87	110,97	105,97	98,78	97,40	0,00	0,00	8,57	6,83	5,85	5,827	0,000	24	0	
13/02/21	106,91	54,40	54,39	52,51	112,06	106,84	99,15	97,80	0,00	0,00	9,04	6,83	5,84	6,073	0,000	24	0	
14/02/21	100,55	52,29	52,30	48,26	112,41	107,71	99,01	97,81	0,00	0,00	9,90	6,77	5,79	5,674	0,000	24	0	
15/02/21	96,04	50,39	50,40	45,65	109,29	105,06	97,47	96,27	0,00	0,00	8,79	6,76	5,81	5,200	0,000	24	0	
16/02/21	81,95	46,76	46,73	35,19	110,23	107,00	97,70	96,64	0,00	0,00	10,36	6,78	5,82	4,194	0,000	24	0	
17/02/21	75,49	43,79	43,80	31,70	107,78	105,07	96,23	95,34	0,00	0,00	9,73	6,74	5,81	3,704	0,000	24	0	
18/02/21	91,61	49,08	49,08	42,53	108,16	104,33	95,61	94,58	0,00	0,00	9,75	6,75	5,84	4,869	0,000	24	0	
19/02/21	95,16	50,63	50,64	44,53	108,50	104,39	96,14	94,94	0,00	0,00	9,45	6,80	5,87	5,086	0,000	24	0	
20/02/21	96,04	50,57	50,57	45,47	107,85	103,70	95,63	94,44	0,00	0,00	9,26	6,78	5,86	5,144	0,000	24	0	
21/02/21	100,59	52,00	52,00	48,59	109,03	104,46	96,40	95,20	0,00	0,00	9,26	6,77	5,83	5,524	0,000	24	0	
22/02/21	99,36	52,02	52,04	47,34	110,57	106,03	97,65	96,45	0,00	0,00	9,58	6,80	5,85	5,479	0,000	24	0	
Итого:					3385,28	3247,71	2998,30	2961,31	0,00	0,00	286,40			165,800	0,000	744	0	
Средние:	98,30	51,39	51,39	46,91								6,78	5,85					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12510ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
 Адрес: _____
 Теплоучислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
 G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
 G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00267453 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0x9F9F ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	93,17	8,310	8,008	0,000	6,76	0,7061	24	0	
24/01/21	94,75	10,560	10,163	0,000	6,71	0,9123	24	0	
25/01/21	106,39	7,480	7,138	0,000	6,80	0,7243	24	0	
26/01/21	118,16	7,010	6,623	0,000	6,90	0,7509	24	0	
27/01/21	108,69	7,470	7,112	0,000	6,81	0,7381	24	0	
28/01/21	101,69	7,710	7,384	0,000	6,44	0,7146	24	0	
29/01/21	101,10	7,300	6,993	0,000	6,75	0,6725	24	0	
30/01/21	105,61	8,540	8,151	0,000	6,76	0,8207	24	0	
31/01/21	120,80	8,530	8,043	0,000	6,79	0,9335	24	0	
01/02/21	112,79	7,400	7,025	0,000	6,82	0,7583	24	0	
02/02/21	106,36	7,530	7,183	0,000	6,81	0,7287	24	0	
03/02/21	90,23	8,480	8,186	0,000	6,82	0,6972	24	0	
04/02/21	84,43	9,410	9,120	0,000	6,74	0,7240	24	0	
05/02/21	89,58	8,390	8,105	0,000	6,79	0,6857	24	0	
06/02/21	86,39	9,000	8,712	0,000	6,74	0,7090	24	0	
07/02/21	74,70	11,310	11,031	0,000	6,72	0,7683	24	0	
08/02/21	69,46	11,100	10,861	0,000	6,71	0,6998	24	0	
09/02/21	77,30	9,880	9,617	0,000	6,69	0,6950	24	0	
10/02/21	95,78	7,840	7,539	0,000	6,76	0,6849	24	0	
11/02/21	102,06	7,840	7,504	0,000	6,79	0,7286	24	0	
12/02/21	101,33	7,740	7,414	0,000	6,82	0,7148	24	0	
13/02/21	104,32	8,240	7,872	0,000	6,82	0,7823	24	0	
14/02/21	98,39	9,160	8,791	0,000	6,76	0,8216	24	0	
15/02/21	93,06	7,900	7,613	0,000	6,75	0,6708	24	0	
16/02/21	76,76	9,840	9,586	0,000	6,75	0,6877	24	0	
17/02/21	74,34	9,330	9,100	0,000	6,72	0,6306	24	0	
18/02/21	90,47	9,090	8,776	0,000	6,74	0,7497	24	0	
19/02/21	92,48	8,520	8,212	0,000	6,78	0,7182	24	0	
20/02/21	94,64	8,270	7,959	0,000	6,76	0,7137	24	0	
21/02/21	98,97	8,310	7,972	0,000	6,76	0,7495	24	0	
22/02/21	97,71	8,770	8,422	0,000	6,79	0,7810	24	0	
Итого:		266,260	256,215	0,000		22,8724	744	0	
Средние:	95,55				6,76				

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12510ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00238002

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=0

КС=0x428E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	4,88	0,000	0,000	24	0	*
24/01/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,83	0,000	0,000	24	0	*
25/01/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	4,92	0,000	0,000	24	0	*
26/01/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	4,93	0,000	0,000	24	0	*
27/01/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,83	0,000	0,000	24	0	*
28/01/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,82	0,000	0,000	24	0	*
29/01/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,84	0,000	0,000	24	0	*
30/01/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,84	0,000	0,000	24	0	*
31/01/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,82	0,000	0,000	24	0	*
01/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	4,82	0,000	0,000	24	0	*
02/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,83	0,000	0,000	24	0	*
03/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	5,05	0,000	0,000	24	0	*
04/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	5,13	0,000	0,000	24	0	*
05/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,16	0,000	0,000	24	0	*
06/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,16	0,000	0,000	24	0	*
07/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,16	0,000	0,000	24	0	*
08/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	5,23	0,000	0,000	24	0	*
09/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	5,19	0,000	0,000	24	0	*
10/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,19	0,000	0,000	24	0	*
11/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	5,20	0,000	0,000	24	0	*
12/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,18	0,000	0,000	24	0	*
13/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,17	0,000	0,000	24	0	*
14/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,12	0,000	0,000	24	0	*
15/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	5,14	0,000	0,000	24	0	*
16/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,16	0,000	0,000	24	0	*
17/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,14	0,000	0,000	24	0	*
18/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,15	0,000	0,000	24	0	*
19/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	5,19	0,000	0,000	24	0	*
20/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,16	0,000	0,000	24	0	*
21/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,15	0,000	0,000	24	0	*
22/02/21	----	----	----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,16	0,000	0,000	24	0	*
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	744	0	*
Средние:	----	----	----						5,08	5,05					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19145ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 5.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 5.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00238002 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=3 ТЗ=1 КС=0x428E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	84,82	28,00	56,82	2,201	2,133	0,000	0,000	2,700	2,133	5,00	4,90	0,1700	0,1700	24	0	
24/01/21	85,15	28,07	57,08	2,019	1,955	0,000	0,000	2,560	1,955	5,00	4,90	0,1566	0,1566	24	0	
25/01/21	95,31	27,74	67,57	2,171	2,089	0,000	0,000	2,700	2,089	5,00	4,90	0,1887	0,1887	24	0	
26/01/21	104,61	27,63	76,98	1,904	1,820	0,000	0,000	2,820	1,820	5,00	4,90	0,1812	0,1812	24	0	
27/01/21	95,54	27,84	67,70	2,042	1,964	0,000	0,000	2,850	1,964	5,00	4,90	0,1779	0,1779	24	0	
28/01/21	87,91	27,00	60,91	1,817	1,757	0,000	0,000	2,210	1,757	5,00	4,90	0,1455	0,1455	24	0	
29/01/21	88,43	27,75	60,68	2,106	2,036	0,000	0,000	2,460	2,036	5,00	4,90	0,1698	0,1698	24	0	
30/01/21	91,83	27,04	64,79	1,936	1,866	0,000	0,000	2,820	1,866	5,00	4,90	0,1621	0,1621	24	0	
31/01/21	103,93	27,48	76,45	2,264	2,163	0,000	0,000	3,680	2,163	5,00	4,90	0,2142	0,2142	24	0	
01/02/21	98,79	27,65	71,14	1,875	1,800	0,000	0,000	2,620	1,800	5,00	4,90	0,1689	0,1689	24	0	
02/02/21	91,26	26,93	64,33	1,712	1,650	0,000	0,000	2,290	1,650	5,00	4,90	0,1421	0,1421	24	0	
03/02/21	78,41	30,79	47,62	2,080	2,025	0,000	0,000	2,920	2,025	5,00	4,90	0,1485	0,1485	24	0	
04/02/21	71,64	30,30	41,34	1,439	1,407	0,000	0,000	2,490	1,407	5,00	4,90	0,0938	0,0938	24	0	
05/02/21	77,17	31,81	45,36	2,132	2,078	0,000	0,000	2,180	2,078	5,00	4,90	0,1498	0,1498	24	0	
06/02/21	73,78	31,53	42,25	2,521	2,460	0,000	0,000	2,720	2,460	5,00	4,90	0,1691	0,1691	24	0	
07/02/21	66,29	30,43	35,86	2,079	2,039	0,000	0,000	1,930	2,039	5,00	4,90	0,1247	0,1247	24	0	
08/02/21	60,41	29,65	30,76	2,300	2,263	0,000	0,000	2,090	2,263	5,00	4,90	0,1254	0,1254	24	0	
09/02/21	66,57	31,14	35,43	1,966	1,928	0,000	0,000	1,540	1,928	5,00	4,90	0,1186	0,1186	24	0	
10/02/21	80,94	33,79	47,15	1,769	1,718	0,000	0,000	1,670	1,718	5,00	4,90	0,1303	0,1303	24	0	
11/02/21	86,05	32,90	53,15	1,665	1,613	0,000	0,000	1,690	1,613	5,00	4,90	0,1307	0,1307	24	0	
12/02/21	86,90	33,35	53,55	1,975	1,913	0,000	0,000	2,000	1,913	5,00	4,90	0,1564	0,1564	24	0	
13/02/21	90,42	33,82	56,60	1,933	1,866	0,000	0,000	2,600	1,866	5,00	4,90	0,1592	0,1592	24	0	
14/02/21	84,54	35,32	49,22	2,598	2,514	0,000	0,000	2,880	2,514	5,00	4,90	0,1997	0,1997	24	0	
15/02/21	79,75	32,82	46,93	1,881	1,831	0,000	0,000	1,840	1,831	5,00	4,90	0,1369	0,1369	24	0	
16/02/21	66,95	31,25	35,70	1,558	1,526	0,000	0,000	1,480	1,526	5,00	4,90	0,0945	0,0945	24	0	
17/02/21	65,40	30,77	34,63	1,962	1,925	0,000	0,000	1,520	1,925	5,00	4,90	0,1159	0,1159	24	0	
18/02/21	76,75	32,59	44,16	1,883	1,835	0,000	0,000	2,000	1,835	5,00	4,90	0,1316	0,1316	24	0	
19/02/21	78,28	31,42	46,86	1,683	1,638	0,000	0,000	1,660	1,638	5,00	4,90	0,1199	0,1199	24	0	
20/02/21	79,80	32,63	47,17	1,590	1,544	0,000	0,000	1,740	1,544	5,00	4,90	0,1155	0,1155	24	0	
21/02/21	82,83	33,81	49,02	1,463	1,418	0,000	0,000	1,620	1,418	5,00	4,90	0,1101	0,1101	24	0	
22/02/21	83,37	33,37	50,00	2,062	2,001	0,000	0,000	2,410	2,001	5,00	4,90	0,1566	0,1566	24	0	
Итого:				60,586	58,775	0,000	0,000	70,690	58,775			4,5642	4,5642	744	0	
Средние:	82,70	30,54	52,16							5,00	4,90					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19145ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00240270 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x23D7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	99,26	59,21	58,79	40,05	75,34	73,48	76,26	73,73	0,00	0,00	-0,25	5,78	4,14	2,937	0,000	24	0	*
24/01/21	100,08	59,49	58,81	40,59	74,42	72,45	75,30	72,81	0,00	0,00	-0,36	5,77	4,10	2,931	0,000	24	0	*
25/01/21	111,26	61,40	61,06	49,86	72,95	70,21	73,18	70,93	0,00	0,00	-0,72	5,86	4,15	3,474	0,000	24	0	*
26/01/21	123,29	63,49	63,19	59,80	68,65	65,69	68,16	65,69	0,00	0,00	0,00	6,00	4,17	3,955	0,000	24	0	
27/01/21	116,19	62,82	62,55	53,37	71,55	68,70	71,46	69,07	0,00	0,00	-0,37	5,86	4,15	3,659	0,000	24	0	*
28/01/21	104,96	60,06	59,58	44,90	76,17	73,94	76,81	74,20	0,00	0,00	-0,26	5,73	4,14	3,317	0,000	24	0	*
29/01/21	106,03	60,61	60,25	45,42	74,68	72,27	75,23	72,88	0,00	0,00	-0,61	5,76	4,14	3,261	0,000	24	0	*
30/01/21	108,22	61,14	60,56	47,08	76,45	74,11	76,92	74,21	0,00	0,00	-0,10	5,79	4,15	3,496	0,000	24	0	*
31/01/21	124,90	65,39	64,98	59,51	71,30	68,02	70,76	68,25	0,00	0,00	-0,23	5,86	4,17	4,058	0,000	24	0	*
01/02/21	117,11	62,75	62,43	54,36	71,81	69,02	71,69	69,14	0,00	0,00	-0,12	5,88	4,13	3,767	0,000	24	0	*
02/02/21	108,55	61,69	61,31	46,86	76,57	74,00	77,03	74,51	0,00	0,00	-0,51	5,88	4,14	3,452	0,000	24	0	*
03/02/21	94,36	58,05	58,02	36,31	81,83	79,88	83,13	80,65	0,00	0,00	-0,77	5,87	4,12	2,867	0,000	24	0	*
04/02/21	85,69	57,10	56,91	28,59	90,35	88,68	92,40	89,73	0,00	0,00	-1,05	5,79	4,09	2,486	0,000	24	0	*
05/02/21	91,70	58,25	57,83	33,45	82,00	80,07	83,51	81,10	0,00	0,00	-1,03	5,83	4,10	2,629	0,000	24	0	*
06/02/21	89,53	58,59	58,21	30,94	87,40	85,52	89,19	86,59	0,00	0,00	-1,07	5,76	4,12	2,594	0,000	24	0	*
07/02/21	79,06	53,89	53,95	25,17	86,84	85,24	89,06	87,01	0,00	0,00	-1,77	5,76	4,12	2,062	0,000	24	0	*
08/02/21	71,09	52,54	52,53	18,55	100,74	98,69	104,16	102,56	0,00	0,00	-3,87	5,72	4,18	1,648	0,000	24	0	*
09/02/21	76,31	55,41	55,56	20,90	96,42	94,13	99,28	97,57	0,00	0,00	-3,44	5,70	4,12	1,799	0,000	24	0	*
10/02/21	97,87	58,67	57,82	39,20	69,57	67,89	70,46	68,14	0,00	0,00	-0,25	5,80	4,12	2,656	0,000	24	0	*
11/02/21	103,79	59,94	59,43	43,85	71,96	69,85	72,58	70,19	0,00	0,00	-0,34	5,85	4,15	3,056	0,000	24	0	*
12/02/21	105,18	60,44	60,03	44,74	73,25	71,13	73,83	71,23	0,00	0,00	-0,10	5,89	4,11	3,190	0,000	24	0	*
13/02/21	106,88	62,29	61,96	44,59	78,53	76,04	79,12	76,46	0,00	0,00	-0,42	5,90	4,10	3,381	0,000	24	0	*
14/02/21	101,25	61,68	61,33	39,57	81,82	79,46	82,84	80,18	0,00	0,00	-0,72	5,84	4,07	3,114	0,000	24	0	*
15/02/21	96,78	59,86	59,51	36,92	83,09	81,11	84,37	81,66	0,00	0,00	-0,55	5,80	4,08	2,972	0,000	24	0	*
16/02/21	80,80	55,92	55,83	24,88	90,88	89,11	93,15	90,91	0,00	0,00	-1,80	5,78	4,09	2,127	0,000	24	0	*
17/02/21	75,99	55,22	55,24	20,77	100,38	98,59	103,23	100,98	0,00	0,00	-2,39	5,73	4,10	1,931	0,000	24	0	*
18/02/21	92,54	58,38	58,04	34,16	78,85	77,16	80,21	77,68	0,00	0,00	-0,52	5,76	4,11	2,613	0,000	24	0	*
19/02/21	95,86	59,68	59,24	36,18	79,00	77,05	80,21	77,70	0,00	0,00	-0,65	5,81	4,14	2,759	0,000	24	0	*
20/02/21	96,93	59,54	59,08	37,39	79,58	77,53	80,76	78,31	0,00	0,00	-0,78	5,79	4,13	2,865	0,000	24	0	*
21/02/21	101,73	61,07	60,53	40,66	77,01	74,82	77,91	75,45	0,00	0,00	-0,63	5,79	4,11	3,019	0,000	24	0	*
22/02/21	100,78	60,20	59,64	40,58	71,21	69,24	72,07	69,74	0,00	0,00	-0,50	5,83	4,11	2,792	0,000	24	0	*
Итого:					2470,60	2403,08	2504,27	2429,26	0,00	0,00	-26,18			90,867	0,000	744	0	*
Средние:	98,84	59,51	59,17	39,33								5,81	4,12					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22006ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
 Адрес: _____
 Теплоучислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
 G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00240270 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=0 КС=0x23D7 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	0,00	15,55	24	0	
24/01/21	0,00	17,23	24	0	
25/01/21	0,00	12,93	24	0	
26/01/21	0,00	13,66	24	0	
27/01/21	0,00	13,62	24	0	
28/01/21	0,00	12,56	24	0	
29/01/21	0,00	13,70	24	0	
30/01/21	0,00	15,61	24	0	
31/01/21	0,00	16,58	24	0	
01/02/21	0,00	12,59	24	0	
02/02/21	0,00	12,93	24	0	
03/02/21	0,00	12,75	24	0	
04/02/21	0,00	13,30	24	0	
05/02/21	0,00	14,50	24	0	
06/02/21	0,00	15,92	24	0	
07/02/21	0,00	18,66	24	0	
08/02/21	0,00	14,50	24	0	
09/02/21	0,00	12,63	24	0	
10/02/21	0,00	13,41	24	0	
11/02/21	0,00	12,14	24	0	
12/02/21	0,00	12,48	24	0	
13/02/21	0,00	16,50	24	0	
14/02/21	0,00	17,55	24	0	
15/02/21	0,00	14,02	24	0	
16/02/21	0,00	12,60	24	0	
17/02/21	0,00	13,22	24	0	
18/02/21	0,00	11,85	24	0	
19/02/21	0,00	12,81	24	0	
20/02/21	0,00	12,89	24	0	
21/02/21	0,00	17,41	24	0	
22/02/21	0,00	16,97	24	0	
Итого:	0,00	443,07	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 22006ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКГ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00210965 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x7E0F ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	98,82	53,33	53,31	45,49	143,26	137,60	135,24	133,23	0,00	0,00	4,37	6,18	5,86	6,480	0,000	24	0	
24/01/21	99,82	54,13	54,10	45,69	145,43	139,61	135,86	133,81	0,00	0,00	5,80	6,15	5,82	6,677	0,000	24	0	
25/01/21	110,39	57,22	57,12	53,17	144,34	137,48	137,25	134,92	0,00	0,00	2,56	6,22	5,88	7,463	0,000	24	0	
26/01/21	122,60	62,62	62,61	59,98	154,33	145,44	145,94	143,14	0,00	0,00	2,30	6,28	5,90	8,905	0,000	24	0	
27/01/21	117,07	60,66	60,65	56,41	150,66	142,63	142,23	139,64	0,00	0,00	2,99	6,22	5,87	8,243	0,000	24	0	
28/01/21	104,27	54,60	54,57	49,67	139,59	133,54	131,96	129,91	0,00	0,00	3,63	6,16	5,85	6,828	0,000	24	0	
29/01/21	105,84	56,00	56,01	49,84	142,22	135,85	134,29	132,17	0,00	0,00	3,68	6,19	5,86	6,976	0,000	24	0	
30/01/21	106,92	55,54	55,51	51,38	143,74	137,27	135,13	132,92	0,00	0,00	4,35	6,18	5,86	7,290	0,000	24	0	
31/01/21	124,31	62,02	62,00	62,29	147,65	138,89	137,35	134,80	0,00	0,00	4,09	6,21	5,88	8,934	0,000	24	0	
01/02/21	117,43	61,10	61,07	56,33	151,50	143,33	142,37	139,76	0,00	0,00	3,57	6,23	5,87	8,311	0,000	24	0	
02/02/21	108,34	57,28	57,25	51,06	148,67	141,77	140,69	138,33	0,00	0,00	3,44	6,22	5,86	7,442	0,000	24	0	
03/02/21	96,46	54,04	53,94	42,42	151,00	145,21	142,62	140,57	0,00	0,00	4,64	6,21	5,85	6,390	0,000	24	0	
04/02/21	85,36	48,91	48,89	36,45	144,23	139,93	137,46	135,66	0,00	0,00	4,27	6,15	5,82	5,290	0,000	24	0	
05/02/21	91,55	51,64	51,58	39,91	145,55	140,57	139,52	137,56	0,00	0,00	3,01	6,18	5,84	5,755	0,000	24	0	
06/02/21	89,49	49,94	49,92	39,55	139,80	135,17	132,76	130,99	0,00	0,00	4,18	6,15	5,85	5,537	0,000	24	0	
07/02/21	80,85	48,24	48,04	32,61	143,11	139,29	134,68	132,91	0,00	0,00	6,38	6,17	5,84	4,820	0,000	24	0	
08/02/21	70,96	43,27	43,24	27,69	133,79	130,90	126,23	124,99	0,00	0,00	5,91	6,16	5,87	3,847	0,000	24	0	
09/02/21	76,23	44,88	44,87	31,35	134,88	131,56	128,49	127,08	0,00	0,00	4,48	6,13	5,84	4,296	0,000	24	0	
10/02/21	97,47	53,44	53,43	44,03	142,73	137,21	135,48	133,52	0,00	0,00	3,69	6,19	5,86	6,229	0,000	24	0	
11/02/21	103,13	55,49	55,48	47,64	143,98	137,86	136,66	134,54	0,00	0,00	3,32	6,20	5,87	6,751	0,000	24	0	
12/02/21	105,27	56,47	56,44	48,80	149,02	142,46	141,40	139,11	0,00	0,00	3,35	6,21	5,85	7,144	0,000	24	0	
13/02/21	107,04	56,72	56,68	50,32	149,75	142,99	141,88	139,57	0,00	0,00	3,42	6,21	5,85	7,391	0,000	24	0	
14/02/21	101,06	54,80	54,77	46,26	150,32	144,20	140,77	138,52	0,00	0,00	5,68	6,17	5,81	6,967	0,000	24	0	
15/02/21	96,69	52,65	52,64	44,04	145,89	140,33	138,62	136,70	0,00	0,00	3,63	6,16	5,82	6,367	0,000	24	0	
16/02/21	82,86	48,85	48,71	34,01	144,29	140,17	138,27	136,51	0,00	0,00	3,66	6,18	5,84	4,925	0,000	24	0	
17/02/21	75,56	45,01	45,00	30,55	139,13	135,78	132,80	131,33	0,00	0,00	4,45	6,13	5,82	4,320	0,000	24	0	
18/02/21	91,92	50,99	50,99	40,93	142,02	137,14	135,19	133,29	0,00	0,00	3,85	6,17	5,84	5,792	0,000	24	0	
19/02/21	95,88	53,01	52,99	42,87	144,40	139,02	136,75	134,75	0,00	0,00	4,27	6,19	5,87	6,174	0,000	24	0	
20/02/21	96,28	52,53	52,51	43,75	142,61	137,24	135,19	133,25	0,00	0,00	3,99	6,19	5,85	6,200	0,000	24	0	
21/02/21	101,49	54,53	54,51	46,96	144,70	138,82	137,05	134,86	0,00	0,00	3,96	6,18	5,84	6,731	0,000	24	0	
22/02/21	100,93	55,30	55,28	45,63	148,49	142,47	140,75	138,50	0,00	0,00	3,97	6,21	5,86	6,716	0,000	24	0	
Итого:					4491,08	4311,73	4250,88	4186,84	0,00	0,00	124,89			201,191	0,000	744	0	
Средние:	98,78	53,72	53,68	45,06								6,19	5,85					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29071ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Пределы измерений:

G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00210965

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=1 КС=0x7E0F ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	37,36	32,87	0,00	24	0	
24/01/21	38,58	32,70	0,00	24	0	
25/01/21	36,54	33,91	0,00	24	0	
26/01/21	39,02	36,59	0,00	24	0	
27/01/21	38,11	35,02	0,00	24	0	
28/01/21	35,74	32,00	0,00	24	0	
29/01/21	36,19	32,36	0,00	24	0	
30/01/21	37,29	32,95	0,00	24	0	
31/01/21	37,52	33,16	0,00	24	0	
01/02/21	38,27	34,58	0,00	24	0	
02/02/21	37,66	34,17	0,00	24	0	
03/02/21	39,15	34,21	0,00	24	0	
04/02/21	37,16	32,86	0,00	24	0	
05/02/21	37,10	33,98	0,00	24	0	
06/02/21	36,28	32,00	0,00	24	0	
07/02/21	37,83	31,61	0,00	24	0	
08/02/21	35,14	29,39	0,00	24	0	
09/02/21	34,78	30,50	0,00	24	0	
10/02/21	36,78	32,78	0,00	24	0	
11/02/21	36,65	32,98	0,00	24	0	
12/02/21	38,12	34,55	0,00	24	0	
13/02/21	38,46	34,88	0,00	24	0	
14/02/21	39,53	33,81	0,00	24	0	
15/02/21	37,58	33,75	0,00	24	0	
16/02/21	36,80	33,20	0,00	24	0	
17/02/21	35,82	31,53	0,00	24	0	
18/02/21	36,51	32,68	0,00	24	0	
19/02/21	37,35	32,95	0,00	24	0	
20/02/21	36,89	32,71	0,00	24	0	
21/02/21	37,26	33,28	0,00	24	0	
22/02/21	38,28	34,22	0,00	24	0	
Итого:	1155,75	1028,18	0,00	744	0	
Средние:						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29071ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.18 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.18 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00257339 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x41C6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	---	85,59	85,58	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,98	---	---	0	24	*
24/01/21	---	86,41	86,40	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,39	---	---	0	24	*
25/01/21	---	95,05	95,04	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,70	---	---	0	24	*
26/01/21	---	105,32	105,31	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,97	---	---	0	24	*
27/01/21	---	100,41	100,40	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,13	---	---	0	24	*
28/01/21	---	89,88	89,87	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,43	---	---	0	24	*
29/01/21	---	91,20	91,19	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,83	---	---	0	24	*
30/01/21	---	92,26	92,26	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,27	---	---	0	24	*
31/01/21	---	106,32	106,31	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,69	---	---	0	24	*
01/02/21	---	100,75	100,75	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,28	---	---	0	24	*
02/02/21	---	93,23	93,22	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,20	---	---	0	24	*
03/02/21	---	83,50	83,50	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,42	---	---	0	24	*
04/02/21	---	74,65	74,64	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,07	---	---	0	24	*
05/02/21	---	79,84	79,83	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,16	---	---	0	24	*
06/02/21	---	77,91	77,90	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,73	---	---	0	24	*
07/02/21	---	70,75	70,74	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,18	---	---	0	24	*
08/02/21	---	62,75	62,74	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,35	---	---	0	24	*
09/02/21	---	67,27	67,26	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,38	---	---	0	24	*
10/02/21	---	84,66	84,65	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	4,49	---	---	0	24	*
11/02/21	---	89,17	89,17	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,99	---	---	0	24	*
12/02/21	---	90,82	90,82	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,98	---	---	0	24	*
13/02/21	---	92,18	92,17	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,97	---	---	0	24	*
14/02/21	---	87,23	87,22	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,92	---	---	0	24	*
15/02/21	---	83,68	83,68	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,93	---	---	0	24	*
16/02/21	---	72,18	72,17	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,94	---	---	0	24	*
17/02/21	---	66,58	66,57	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,92	---	---	0	24	*
18/02/21	---	80,02	80,01	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,94	---	---	0	24	*
19/02/21	---	83,19	83,18	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,98	---	---	0	24	*
20/02/21	---	83,55	83,54	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,98	---	---	0	24	*
21/02/21	---	87,66	87,65	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,96	---	---	0	24	*
22/02/21	---	87,36	87,35	---	---	---	---	---	---	---	---	5,20	5,97	---	---	0	24	*
Итого:																0	744	*
Средние:	---	85,53	85,52	---								5,20	5,49					

Период нормальной работы 0ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 744ч
Время работы прибора после сброса 3198ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 75.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00257339 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=0 КС=0x41C6 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	5,29	0,40	24	0	
24/01/21	7,60	1,30	24	0	
25/01/21	4,99	0,50	24	0	
26/01/21	4,94	1,20	24	0	
27/01/21	5,18	0,50	24	0	
28/01/21	5,75	0,70	24	0	
29/01/21	5,13	0,50	24	0	
30/01/21	5,46	0,80	24	0	
31/01/21	6,15	1,00	24	0	
01/02/21	4,57	0,40	24	0	
02/02/21	5,44	0,70	24	0	
03/02/21	5,60	0,50	24	0	
04/02/21	6,40	0,60	24	0	
05/02/21	6,02	0,50	24	0	
06/02/21	6,15	0,60	24	0	
07/02/21	7,21	0,70	24	0	
08/02/21	6,56	0,30	24	0	
09/02/21	6,28	0,70	24	0	
10/02/21	4,97	0,20	24	0	
11/02/21	5,53	0,50	24	0	
12/02/21	5,53	0,40	24	0	
13/02/21	5,65	0,60	24	0	
14/02/21	7,95	1,20	24	0	
15/02/21	5,59	0,30	24	0	
16/02/21	7,21	0,50	24	0	
17/02/21	7,83	0,50	24	0	
18/02/21	6,20	0,60	24	0	
19/02/21	6,10	0,50	24	0	
20/02/21	5,74	0,40	24	0	
21/02/21	6,26	0,70	24	0	
22/02/21	5,99	0,70	24	0	
Итого:	185,27	19,00	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3198ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.18 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.18 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00249622 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x10B2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	99,23	49,15	49,14	50,08	93,63	89,83	81,73	80,77	0,00	0,00	9,06	6,59	5,63	4,907	0,000	24	0	
24/01/21	100,16	49,69	49,69	50,47	94,21	90,31	82,07	81,11	0,00	0,00	9,20	6,56	5,59	4,977	0,000	24	0	
25/01/21	111,36	52,28	52,22	59,08	92,42	87,81	82,36	81,28	0,00	0,00	6,53	6,64	5,66	5,508	0,000	24	0	
26/01/21	123,34	56,65	56,64	66,69	95,88	90,18	85,09	83,89	0,00	0,00	6,29	6,74	5,67	6,370	0,000	24	0	
27/01/21	116,97	54,38	54,38	62,59	94,77	89,60	82,85	81,72	0,00	0,00	7,88	6,64	5,63	6,018	0,000	24	0	
28/01/21	104,76	49,65	49,65	55,11	90,46	86,44	79,88	78,92	0,00	0,00	7,52	6,55	5,63	5,110	0,000	24	0	
29/01/21	106,06	50,60	50,61	55,46	90,69	86,53	80,88	79,92	0,00	0,00	6,61	6,58	5,63	5,110	0,000	24	0	
30/01/21	107,73	50,83	50,84	56,90	94,19	89,76	81,36	80,40	0,00	0,00	9,36	6,59	5,63	5,551	0,000	24	0	
31/01/21	124,94	55,71	55,71	69,23	94,49	88,75	81,91	80,72	0,00	0,00	8,03	6,64	5,65	6,585	0,000	24	0	
01/02/21	117,56	54,46	54,47	63,10	94,87	89,70	83,52	82,35	0,00	0,00	7,35	6,65	5,63	6,049	0,000	24	0	
02/02/21	108,66	51,64	51,63	57,02	94,02	89,52	83,60	82,56	0,00	0,00	6,96	6,66	5,63	5,444	0,000	24	0	
03/02/21	95,73	49,13	49,12	46,60	96,39	92,66	84,32	83,34	0,00	0,00	9,32	6,66	5,61	4,731	0,000	24	0	
04/02/21	85,58	45,16	45,16	40,42	93,07	90,10	82,90	82,18	0,00	0,00	7,92	6,59	5,58	3,959	0,000	24	0	
05/02/21	91,76	47,41	47,40	44,35	93,46	90,12	83,05	82,13	0,00	0,00	7,99	6,63	5,61	4,339	0,000	24	0	
06/02/21	89,57	46,24	46,24	43,33	92,70	89,53	80,80	80,08	0,00	0,00	9,45	6,58	5,62	4,271	0,000	24	0	
07/02/21	80,21	44,40	44,35	35,81	95,15	92,50	81,21	80,41	0,00	0,00	12,09	6,58	5,61	3,788	0,000	24	0	
08/02/21	70,97	40,61	40,61	30,36	90,53	88,50	79,23	78,55	0,00	0,00	9,95	6,57	5,66	3,037	0,000	24	0	
09/02/21	76,76	42,24	42,23	34,52	91,26	88,89	79,66	78,93	0,00	0,00	9,96	6,55	5,61	3,436	0,000	24	0	
10/02/21	97,82	49,19	49,19	48,63	91,61	87,96	80,90	79,94	0,00	0,00	8,02	6,60	5,63	4,640	0,000	24	0	
11/02/21	103,65	50,66	50,65	52,99	91,26	87,25	81,51	80,55	0,00	0,00	6,70	6,63	5,64	4,941	0,000	24	0	
12/02/21	105,43	51,58	51,57	53,85	93,66	89,42	83,22	82,24	0,00	0,00	7,18	6,65	5,62	5,161	0,000	24	0	
13/02/21	107,43	51,81	51,80	55,62	95,20	90,74	83,50	82,49	0,00	0,00	8,25	6,66	5,62	5,444	0,000	24	0	
14/02/21	101,27	50,02	50,01	51,25	94,90	90,89	83,35	82,39	0,00	0,00	8,50	6,61	5,57	5,052	0,000	24	0	
15/02/21	96,84	48,35	48,35	48,49	92,60	88,98	82,21	81,25	0,00	0,00	7,73	6,59	5,58	4,654	0,000	24	0	
16/02/21	82,22	44,81	44,77	37,41	92,43	89,72	82,22	81,40	0,00	0,00	8,32	6,60	5,59	3,686	0,000	24	0	
17/02/21	75,95	42,02	42,02	33,93	91,92	89,58	81,13	80,41	0,00	0,00	9,17	6,56	5,59	3,377	0,000	24	0	
18/02/21	92,42	47,25	47,25	45,17	90,53	87,26	80,66	79,86	0,00	0,00	7,40	6,57	5,61	4,258	0,000	24	0	
19/02/21	95,96	48,76	48,76	47,20	91,05	87,54	80,77	79,81	0,00	0,00	7,73	6,61	5,64	4,477	0,000	24	0	
20/02/21	96,70	48,37	48,37	48,33	90,46	86,92	80,28	79,36	0,00	0,00	7,56	6,59	5,63	4,533	0,000	24	0	
21/02/21	101,71	50,03	50,02	51,68	92,36	88,40	81,02	80,06	0,00	0,00	8,34	6,59	5,61	4,954	0,000	24	0	
22/02/21	101,02	50,61	50,61	50,41	92,69	88,81	81,90	80,94	0,00	0,00	7,87	6,63	5,62	4,844	0,000	24	0	
Итого:					2882,86	2764,20	2539,09	2509,96	0,00	0,00	254,24			149,211	0,000	744	0	
Средние:	99,02	49,15	49,14	49,87								6,61	5,62					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20527ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 75.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00249622

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

T3=0

KC=0x10B2

ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	9,03	0,00	24	0	
24/01/21	9,23	0,00	24	0	
25/01/21	6,62	0,00	24	0	
26/01/21	6,68	0,00	24	0	
27/01/21	8,11	0,00	24	0	
28/01/21	7,55	0,00	24	0	
29/01/21	6,63	0,00	24	0	
30/01/21	9,64	0,00	24	0	
31/01/21	8,63	0,00	24	0	
01/02/21	7,57	0,00	24	0	
02/02/21	7,07	0,00	24	0	
03/02/21	9,24	0,00	24	0	
04/02/21	7,81	0,00	24	0	
05/02/21	7,84	0,00	24	0	
06/02/21	9,47	0,00	24	0	
07/02/21	11,83	0,00	24	0	
08/02/21	9,39	0,00	24	0	
09/02/21	9,44	0,00	24	0	
10/02/21	7,81	0,00	24	0	
11/02/21	6,56	0,00	24	0	
12/02/21	7,16	8,80	24	0	
13/02/21	8,38	18,50	24	0	
14/02/21	8,49	16,50	24	0	
15/02/21	7,54	16,70	24	0	
16/02/21	7,86	14,10	24	0	
17/02/21	8,72	14,70	24	0	
18/02/21	7,26	13,40	24	0	
19/02/21	7,55	13,50	24	0	
20/02/21	7,41	13,50	24	0	
21/02/21	8,41	16,50	24	0	
22/02/21	7,85	16,60	24	0	
Итого:	252,78	162,80	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20527ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.01 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00275973

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ФТ=4 ТЗ=1

КС=0хА817 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
24/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
25/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
26/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
27/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
28/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
29/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
30/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
31/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
01/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
02/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
03/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
04/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
05/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
06/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
07/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
08/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
09/02/21	79,46	4,38	4,24	0,00	6,43	0,315	14	10	*
10/02/21	96,49	6,01	5,77	0,00	7,39	0,526	24	0	
11/02/21	102,93	5,60	5,36	0,00	7,43	0,527	24	0	*
12/02/21	104,24	5,23	4,99	0,00	7,47	0,494	24	0	
13/02/21	107,60	5,83	5,56	0,00	7,46	0,572	24	0	
14/02/21	102,45	5,86	5,61	0,00	7,42	0,547	24	0	*
15/02/21	96,93	5,74	5,52	0,00	7,39	0,510	24	0	
16/02/21	80,75	6,06	5,89	0,00	7,41	0,446	24	0	
17/02/21	75,90	6,37	6,22	0,00	7,37	0,439	24	0	*
18/02/21	92,48	5,30	5,11	0,00	7,37	0,448	24	0	
19/02/21	95,90	6,23	6,01	0,00	7,42	0,547	24	0	
20/02/21	96,70	5,34	5,13	0,00	7,40	0,471	24	0	
21/02/21	101,64	5,62	5,38	0,00	7,39	0,520	24	0	*
22/02/21	100,72	5,49	5,28	0,00	7,43	0,509	24	0	*
Итого:		79,06	76,07	0,00		6,871	326	418	*
Средние:	95,30				6,06				

Период нормальной работы 326ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 418ч

Время работы прибора после сброса 1840ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Пределы измерений:

G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч

G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00237413

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=2

КС=0xD7A1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,24	68,26	68,24	28,98	115,81	111,50	112,94	110,28	0,00	0,00	1,22	5,12	4,60	3,316	0,000	24	0	
24/01/21	98,31	69,05	69,01	29,26	116,84	112,36	113,20	110,51	0,00	0,00	1,85	5,09	4,56	3,417	0,000	24	0	
25/01/21	107,56	73,99	73,84	33,57	118,37	113,14	115,60	112,38	0,00	0,00	0,76	5,15	4,60	3,864	0,000	24	0	
26/01/21	120,39	82,41	82,40	37,98	126,03	119,28	122,87	118,80	0,00	0,00	0,48	5,25	4,62	4,602	0,000	24	0	
27/01/21	116,38	80,38	80,33	36,00	124,68	118,34	121,59	117,70	0,00	0,00	0,64	5,19	4,57	4,336	0,000	24	0	
28/01/21	102,21	71,14	71,13	31,07	116,21	111,50	113,56	110,60	0,00	0,00	0,90	5,10	4,57	3,539	0,000	24	0	
29/01/21	104,59	72,71	72,70	31,88	117,27	112,30	114,56	111,50	0,00	0,00	0,80	5,12	4,58	3,650	0,000	24	0	
30/01/21	104,41	72,27	72,27	32,14	117,40	112,43	114,45	111,51	0,00	0,00	0,92	5,12	4,59	3,691	0,000	24	0	
31/01/21	121,77	82,24	82,22	39,53	122,50	115,71	117,93	114,07	0,00	0,00	1,64	5,17	4,59	4,735	0,000	24	0	
01/02/21	116,23	79,97	79,92	36,26	123,28	117,11	120,26	116,38	0,00	0,00	0,73	5,18	4,58	4,332	0,000	24	0	
02/02/21	106,40	73,82	73,78	32,58	119,99	114,75	117,00	113,78	0,00	0,00	0,97	5,15	4,59	3,821	0,000	24	0	
03/02/21	96,77	69,05	68,89	27,72	119,66	115,25	116,77	113,92	0,00	0,00	1,33	5,15	4,59	3,291	0,000	24	0	
04/02/21	83,76	60,42	60,41	23,34	112,99	109,78	109,95	107,84	0,00	0,00	1,94	5,07	4,57	2,672	0,000	24	0	
05/02/21	89,96	64,33	64,30	25,63	114,63	110,90	112,32	109,97	0,00	0,00	0,93	5,10	4,59	2,903	0,000	24	0	
06/02/21	88,25	63,02	62,99	25,23	111,26	107,81	108,85	106,59	0,00	0,00	1,22	5,07	4,59	2,796	0,000	24	0	
07/02/21	80,67	59,52	59,25	21,15	114,06	111,06	110,28	108,21	0,00	0,00	2,85	5,08	4,59	2,507	0,000	24	0	
08/02/21	70,05	52,15	52,13	17,90	105,77	103,59	102,78	101,32	0,00	0,00	2,27	5,04	4,62	1,961	0,000	24	0	
09/02/21	73,88	54,10	54,06	19,78	106,56	104,08	103,51	101,96	0,00	0,00	2,12	5,03	4,59	2,161	0,000	24	0	
10/02/21	95,62	67,42	67,40	28,20	115,01	110,80	112,33	109,73	0,00	0,00	1,07	5,11	4,59	3,200	0,000	24	0	
11/02/21	100,81	70,37	70,36	30,44	116,50	111,78	113,51	110,70	0,00	0,00	1,08	5,13	4,60	3,486	0,000	24	0	
12/02/21	103,77	72,53	72,49	31,24	118,63	113,72	116,12	113,04	0,00	0,00	0,68	5,15	4,59	3,617	0,000	24	0	
13/02/21	105,24	73,23	73,17	32,01	119,09	113,96	116,53	113,41	0,00	0,00	0,55	5,15	4,59	3,698	0,000	24	0	
14/02/21	99,48	69,97	69,93	29,51	119,04	114,37	115,15	112,32	0,00	0,00	2,05	5,10	4,55	3,519	0,000	24	0	
15/02/21	95,25	67,07	67,05	28,18	115,32	111,23	113,00	110,41	0,00	0,00	0,82	5,09	4,57	3,195	0,000	24	0	
16/02/21	83,10	60,63	60,37	22,47	114,43	111,24	111,47	109,29	0,00	0,00	1,95	5,08	4,58	2,608	0,000	24	0	
17/02/21	73,76	54,14	54,11	19,62	108,45	106,01	105,64	103,99	0,00	0,00	2,02	5,04	4,58	2,179	0,000	24	0	
18/02/21	89,63	63,82	63,83	25,81	113,53	109,89	110,81	108,42	0,00	0,00	1,47	5,08	4,58	2,927	0,000	24	0	
19/02/21	94,81	67,42	67,40	27,39	116,25	112,11	113,62	111,00	0,00	0,00	1,11	5,13	4,60	3,148	0,000	24	0	
20/02/21	94,29	66,74	66,72	27,55	114,40	110,34	112,06	109,46	0,00	0,00	0,88	5,11	4,59	3,101	0,000	24	0	
21/02/21	99,57	69,75	69,72	29,82	117,10	112,55	113,24	110,42	0,00	0,00	2,13	5,11	4,58	3,508	0,000	24	0	
22/02/21	99,48	70,46	70,44	29,02	118,92	114,26	116,11	113,19	0,00	0,00	1,07	5,14	4,59	3,398	0,000	24	0	
Итого:					3609,98	3473,15	3518,01	3432,70	0,00	0,00	40,45			103,178	0,000	744	0	
Средние:	97,21	68,46	68,41	28,75								5,12	4,59					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20038ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 0

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Пределы измерений:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 3.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00237413

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=1 КС=0xD7A1 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	30,93	26,92	11,60	24	0	
24/01/21	31,73	26,94	12,50	24	0	
25/01/21	31,21	27,77	9,50	24	0	
26/01/21	32,88	29,79	10,10	24	0	
27/01/21	32,60	29,39	10,10	24	0	
28/01/21	30,64	27,22	9,80	24	0	
29/01/21	30,92	27,47	11,30	24	0	
30/01/21	31,10	27,44	11,30	24	0	
31/01/21	32,91	28,69	13,90	24	0	
01/02/21	32,05	29,57	11,50	24	0	
02/02/21	31,56	28,37	9,70	24	0	
03/02/21	31,50	28,21	9,20	24	0	
04/02/21	30,29	26,36	8,50	24	0	
05/02/21	30,17	27,06	7,90	24	0	
06/02/21	29,50	26,27	9,30	24	0	
07/02/21	31,17	26,45	10,20	24	0	
08/02/21	28,81	24,76	8,80	24	0	
09/02/21	28,95	25,00	9,80	24	0	
10/02/21	30,33	27,19	9,50	24	0	
11/02/21	30,78	27,53	11,10	24	0	
12/02/21	30,83	28,24	3,70	24	0	
13/02/21	30,94	28,34	0,00	24	0	
14/02/21	32,07	27,74	0,00	24	0	
15/02/21	30,29	27,37	0,00	24	0	
16/02/21	30,67	26,91	0,00	24	0	
17/02/21	29,30	25,56	0,00	24	0	
18/02/21	30,26	26,83	0,00	24	0	
19/02/21	30,84	27,44	0,00	24	0	
20/02/21	30,25	27,10	0,00	24	0	
21/02/21	31,80	27,59	0,00	24	0	
22/02/21	31,55	28,32	0,00	24	0	
Итого:	958,83	849,84	209,30	744	0	
Средние:						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20038ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256291 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x1F8D ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,61	64,69	64,69	32,92	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
24/01/21	98,69	65,44	65,44	33,25	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
25/01/21	107,73	67,81	67,80	39,92	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
26/01/21	120,77	66,78	66,78	53,99	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
27/01/21	116,80	67,70	67,70	49,10	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
28/01/21	102,67	66,98	66,97	35,69	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
29/01/21	105,08	68,52	68,52	36,56	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
30/01/21	104,85	68,19	68,19	36,66	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
31/01/21	122,09	65,99	65,98	56,10	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
01/02/21	116,65	69,64	69,63	47,01	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
02/02/21	106,76	69,48	69,47	37,28	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
03/02/21	97,05	65,73	65,73	31,32	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
04/02/21	84,02	57,82	57,81	26,20	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
05/02/21	90,25	61,36	61,35	28,89	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
06/02/21	88,60	59,96	59,95	28,64	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
07/02/21	80,80	56,91	56,90	23,89	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
08/02/21	70,28	50,37	50,37	19,91	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
09/02/21	74,06	52,07	52,07	21,99	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
10/02/21	96,05	64,13	64,13	31,92	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
11/02/21	101,25	66,66	66,66	34,59	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
12/02/21	104,25	68,39	68,38	35,86	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
13/02/21	105,60	67,29	67,29	38,31	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
14/02/21	99,91	66,02	66,01	33,89	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
15/02/21	95,64	63,56	63,55	32,08	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
16/02/21	83,10	57,95	57,95	25,15	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
17/02/21	73,95	52,13	52,12	21,82	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
18/02/21	89,99	60,92	60,91	29,07	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
19/02/21	95,23	64,01	64,01	31,22	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
20/02/21	94,65	63,20	63,20	31,45	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
21/02/21	99,96	66,06	66,05	33,90	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
22/02/21	99,90	66,95	66,94	32,95	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
Итого:					---	---	---	---	---	---	---			---	---	0	744	*
Средние:	97,56	63,64	63,63	33,92								4,20	3,60					

Период нормальной работы 0ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 744ч
Время работы прибора после сброса 17158ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00256291

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

T3=0

KC=0x1F8D

ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНП	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	30,040	27,970	24	0	
24/01/21	30,570	27,900	24	0	
25/01/21	26,500	24,700	24	0	
26/01/21	8,440	7,140	24	0	
27/01/21	15,160	13,430	24	0	
28/01/21	30,420	28,300	24	0	
29/01/21	30,440	28,590	24	0	
30/01/21	31,040	28,590	24	0	
31/01/21	7,190	6,400	24	0	
01/02/21	20,320	18,050	24	0	
02/02/21	30,950	29,390	24	0	
03/02/21	31,310	29,300	24	0	
04/02/21	30,010	27,560	24	0	
05/02/21	30,160	28,400	24	0	
06/02/21	29,600	27,410	24	0	
07/02/21	30,760	27,170	24	0	
08/02/21	28,360	25,550	24	0	
09/02/21	28,250	26,050	24	0	
10/02/21	30,400	27,970	24	0	
11/02/21	30,280	28,580	24	0	
12/02/21	30,650	29,280	24	0	
13/02/21	28,040	25,880	24	0	
14/02/21	31,460	28,700	24	0	
15/02/21	30,600	28,540	24	0	
16/02/21	30,370	28,080	24	0	
17/02/21	28,890	26,580	24	0	
18/02/21	30,220	27,900	24	0	
19/02/21	30,450	28,820	24	0	
20/02/21	30,480	28,220	24	0	
21/02/21	30,370	28,560	24	0	
22/02/21	31,710	29,200	24	0	
Итого:	863,440	798,210	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 17158ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256284 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0xBBBB ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	98,58	63,21	63,20	35,37	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
24/01/21	99,66	63,90	63,89	35,76	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
25/01/21	109,06	67,82	67,81	41,24	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
26/01/21	122,25	75,28	75,27	46,97	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
27/01/21	117,95	73,55	73,54	44,40	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
28/01/21	103,77	65,35	65,34	38,42	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
29/01/21	106,09	66,96	66,95	39,13	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
30/01/21	106,03	66,47	66,46	39,56	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
31/01/21	123,69	74,88	74,87	48,81	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
01/02/21	117,83	73,37	73,36	44,46	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
02/02/21	107,88	67,78	67,77	40,10	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
03/02/21	97,68	64,07	64,06	33,61	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
04/02/21	84,84	56,48	56,48	28,36	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
05/02/21	91,13	59,86	59,86	31,27	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
06/02/21	89,42	58,44	58,44	30,98	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
07/02/21	81,34	55,63	55,62	25,71	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
08/02/21	70,88	49,21	49,19	21,67	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
09/02/21	74,92	50,84	50,83	24,08	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
10/02/21	97,02	62,59	62,58	34,43	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
11/02/21	102,34	64,90	64,89	37,44	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
12/02/21	105,25	66,76	66,75	38,49	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
13/02/21	106,71	67,16	67,15	39,55	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
14/02/21	100,87	64,37	64,36	36,50	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
15/02/21	96,55	62,07	62,06	34,48	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
16/02/21	83,64	56,61	56,61	27,03	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
17/02/21	74,76	50,93	50,92	23,83	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
18/02/21	90,96	59,20	59,20	31,76	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
19/02/21	96,07	62,50	62,50	33,57	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
20/02/21	95,65	61,75	61,75	33,90	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
21/02/21	101,00	64,40	64,39	36,60	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
22/02/21	100,83	65,23	65,22	35,60	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
Итого:					---	---	---	---	---	---	---			---	---	0	744	*
Средние:	98,54	63,28	63,27	35,26								4,20	3,60					

Период нормальной работы 0ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 744ч
Время работы прибора после сброса 13220ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00256284

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

T3=0

KC=0xBBBB

ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	56,740	52,580	24	0	
24/01/21	57,450	52,470	24	0	
25/01/21	57,090	54,240	24	0	
26/01/21	60,200	57,840	24	0	
27/01/21	59,250	57,350	24	0	
28/01/21	55,750	53,040	24	0	
29/01/21	56,440	53,700	24	0	
30/01/21	57,040	53,200	24	0	
31/01/21	58,950	55,480	24	0	
01/02/21	58,970	57,040	24	0	
02/02/21	57,280	55,170	24	0	
03/02/21	57,180	54,570	24	0	
04/02/21	54,400	50,760	24	0	
05/02/21	55,560	52,470	24	0	
06/02/21	54,750	50,140	24	0	
07/02/21	55,910	49,750	24	0	
08/02/21	52,320	45,990	24	0	
09/02/21	52,060	47,370	24	0	
10/02/21	55,720	52,400	24	0	
11/02/21	56,310	53,240	24	0	
12/02/21	57,330	54,670	24	0	
13/02/21	57,890	54,220	24	0	
14/02/21	58,410	52,840	24	0	
15/02/21	56,350	52,660	24	0	
16/02/21	54,900	51,880	24	0	
17/02/21	53,460	47,670	24	0	
18/02/21	55,710	51,110	24	0	
19/02/21	56,290	53,330	24	0	
20/02/21	56,000	52,240	24	0	
21/02/21	56,960	52,900	24	0	
22/02/21	58,290	54,030	24	0	
Итого:	1750,960	1636,350	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13220ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 58
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.10 м3/ч
G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.10 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 00258318 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x4E8A ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	97,47	51,59	51,58	45,88	90,81	87,23	80,40	79,44	0,00	0,00	7,79	6,80	5,80	4,371	0,000	24	0	*
24/01/21	98,35	52,07	52,08	46,28	91,71	88,05	80,78	79,82	0,00	0,00	8,23	6,72	5,77	4,469	0,000	24	0	*
25/01/21	109,49	55,18	55,13	54,31	91,39	86,96	81,09	79,98	0,00	0,00	6,98	6,88	5,83	5,089	0,000	24	0	*
26/01/21	121,20	59,86	59,85	61,34	94,68	89,23	83,53	82,09	0,00	0,00	7,14	6,96	5,87	5,895	0,000	24	0	*
27/01/21	114,97	57,35	57,36	57,62	92,05	87,19	81,11	79,90	0,00	0,00	7,29	6,85	5,91	5,423	0,000	24	0	*
28/01/21	102,90	52,43	52,44	50,47	88,95	85,07	78,42	77,46	0,00	0,00	7,61	6,74	5,83	4,663	0,000	24	0	*
29/01/21	104,11	53,09	53,11	51,02	89,50	85,55	79,24	78,27	0,00	0,00	7,28	6,78	5,89	4,728	0,000	24	0	*
30/01/21	105,91	53,40	53,41	52,51	90,66	86,51	80,05	79,02	0,00	0,00	7,49	6,86	5,84	4,916	0,000	24	0	*
31/01/21	122,75	58,60	58,59	64,15	91,86	86,46	80,20	78,98	0,00	0,00	7,48	6,83	5,86	5,974	0,000	24	0	*
01/02/21	115,41	57,47	57,48	57,94	93,45	88,50	82,12	80,91	0,00	0,00	7,59	6,86	5,76	5,545	0,000	24	0	*
02/02/21	106,75	54,50	54,49	52,25	93,31	89,02	82,76	81,60	0,00	0,00	7,42	6,83	5,82	5,033	0,000	24	0	*
03/02/21	93,97	51,35	51,36	42,62	93,93	90,44	83,89	82,85	0,00	0,00	7,59	6,89	5,78	4,207	0,000	24	0	*
04/02/21	84,07	47,35	47,36	36,72	93,72	90,86	83,47	82,56	0,00	0,00	8,30	6,77	5,73	3,690	0,000	24	0	*
05/02/21	90,15	49,71	49,70	40,44	93,63	90,40	83,43	82,47	0,00	0,00	7,93	6,80	5,84	4,014	0,000	24	0	*
06/02/21	87,93	48,57	48,57	39,36	91,06	88,07	81,27	80,31	0,00	0,00	7,76	6,75	5,82	3,806	0,000	24	0	*
07/02/21	78,65	46,24	46,21	32,41	92,74	90,21	81,60	80,78	0,00	0,00	9,43	6,81	5,79	3,313	0,000	24	0	*
08/02/21	69,69	42,25	42,25	27,44	89,22	87,26	79,96	79,24	0,00	0,00	8,02	6,86	5,83	2,692	0,000	24	0	*
09/02/21	75,51	44,05	44,05	31,46	90,98	88,66	80,45	79,68	0,00	0,00	8,98	6,79	5,73	3,134	0,000	24	0	*
10/02/21	96,05	51,70	51,70	44,35	91,52	88,00	81,11	80,15	0,00	0,00	7,85	6,80	5,78	4,276	0,000	24	0	*
11/02/21	101,82	53,67	53,67	48,15	92,10	88,17	82,02	80,94	0,00	0,00	7,23	6,85	5,85	4,606	0,000	24	0	*
12/02/21	103,57	54,64	54,66	48,93	93,73	89,62	83,85	82,65	0,00	0,00	6,97	6,91	5,75	4,741	0,000	24	0	*
13/02/21	105,40	55,06	55,05	50,34	94,48	90,19	84,10	82,88	0,00	0,00	7,31	6,85	5,70	4,918	0,000	24	0	*
14/02/21	99,41	53,10	53,10	46,31	94,98	91,11	84,11	82,94	0,00	0,00	8,17	6,83	5,71	4,620	0,000	24	0	*
15/02/21	95,05	51,20	51,20	43,85	93,00	89,49	82,87	81,91	0,00	0,00	7,58	6,77	5,68	4,281	0,000	24	0	*
16/02/21	80,57	46,76	46,75	33,81	93,13	90,48	83,07	82,24	0,00	0,00	8,24	6,85	5,76	3,399	0,000	24	0	*
17/02/21	74,60	43,89	43,90	30,71	91,80	89,52	82,48	81,73	0,00	0,00	7,79	6,77	5,84	3,050	0,000	24	0	*
18/02/21	90,79	49,58	49,59	41,21	91,58	88,37	81,45	80,49	0,00	0,00	7,88	6,74	5,77	3,996	0,000	24	0	*
19/02/21	94,20	51,18	51,19	43,02	90,85	87,46	81,57	80,61	0,00	0,00	6,85	6,87	5,81	4,084	0,000	24	0	*
20/02/21	94,99	51,06	51,07	43,93	90,76	87,33	81,30	80,34	0,00	0,00	6,99	6,81	5,76	4,163	0,000	24	0	*
21/02/21	99,90	52,94	52,94	46,96	92,05	88,24	81,81	80,77	0,00	0,00	7,47	6,79	5,78	4,510	0,000	24	0	*
22/02/21	99,20	53,16	53,16	46,04	92,89	89,10	82,22	81,11	0,00	0,00	7,99	6,81	5,80	4,497	0,000	24	0	*
Итого:					2856,52	2742,75	2535,73	2504,12	0,00	0,00	238,63			136,103	0,000	744	0	*
Средние:	97,25	51,71	51,71	45,54								6,82	5,80					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19563ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 58

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Пределы измерений:

G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.70 м3/ч
G обр max= 90.00 м3/ч G обр min= 0.45 м3/ч
G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00258318

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=1 КС=0x4E8A ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	м3	ч	ч	
23/01/21	6,17	0,00	16,00	24	0	*
24/01/21	6,64	0,00	15,50	24	0	*
25/01/21	5,37	0,00	14,00	24	0	*
26/01/21	5,24	0,00	15,00	24	0	*
27/01/21	5,50	0,00	15,70	24	0	*
28/01/21	5,85	0,00	13,60	24	0	*
29/01/21	5,55	0,00	14,00	24	0	*
30/01/21	5,69	0,00	16,30	24	0	*
31/01/21	5,52	0,00	16,30	24	0	*
01/02/21	5,65	0,00	15,80	24	0	*
02/02/21	5,48	0,00	13,60	24	0	*
03/02/21	5,74	0,00	14,90	24	0	*
04/02/21	6,49	0,00	12,90	24	0	*
05/02/21	6,17	0,00	14,00	24	0	*
06/02/21	5,99	0,00	14,10	24	0	*
07/02/21	7,55	0,00	14,90	24	0	*
08/02/21	6,38	0,00	11,70	24	0	*
09/02/21	7,21	0,00	13,70	24	0	*
10/02/21	6,19	0,00	14,40	24	0	*
11/02/21	5,59	0,00	14,20	24	0	*
12/02/21	5,28	0,00	14,30	24	0	*
13/02/21	5,54	0,00	15,70	24	0	*
14/02/21	6,27	0,00	16,00	24	0	*
15/02/21	5,91	0,00	13,80	24	0	*
16/02/21	6,51	0,00	13,80	24	0	*
17/02/21	6,22	0,00	11,80	24	0	*
18/02/21	6,20	0,00	14,10	24	0	*
19/02/21	5,35	0,00	16,70	24	0	*
20/02/21	5,43	0,00	11,50	24	0	*
21/02/21	5,86	0,00	15,80	24	0	*
22/02/21	6,21	0,00	15,80	24	0	*
Итого:	184,75	0,00	449,90	744	0	*
Средние:						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19563ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации