

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: ТСН "ТСЖ "Хозяин" Договор N:29/20 от 28.01.2020
 Адрес: ул. Ленина, 31 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 062 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00213989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x68B0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.01.2021	99,44	54,54	54,55	44,9	74,5	71,46	64,1	63,21	0	0	8,25	6	5	3,622	0	24	0	
24.01.2021	100,43	55,23	55,2	45,2	74,87	71,75	63,48	62,57	0	0	9,18	6	5	3,712	0	24	0	
25.01.2021	111,45	58,35	58,35	53,1	75,51	71,72	66,17	65,11	0	0	6,61	6	5	4,171	0	24	0	
26.01.2021	123,65	63,66	63,68	59,99	78,38	73,71	68,71	67,45	0	0	6,26	6	5	4,816	0	24	0	
27.01.2021	117,69	61,21	61,08	56,48	76,08	71,92	65,4	64,27	0	0	7,65	6	5	4,504	0	24	0	
28.01.2021	104,99	55,61	55,61	49,38	73,14	69,85	63,29	62,38	0	0	7,47	6	5	3,838	0	24	0	
29.01.2021	106,4	56,49	56,51	49,91	74,79	71,33	66,64	65,68	0	0	5,65	6	5	3,864	0	24	0	
30.01.2021	107,79	56,89	56,92	50,9	74,91	71,34	64,41	63,47	0	0	7,87	6	5	4,049	0	24	0	
31.01.2021	125,35	62,77	62,77	62,58	75,73	71,12	63,78	62,65	0	0	8,47	6	5	4,966	0	24	0	
01.02.2021	118,06	61,3	61,26	56,76	77,14	72,86	66,75	65,58	0	0	7,28	6	5	4,565	0	24	0	
02.02.2021	108,94	57,97	57,97	50,97	77,22	73,5	68,13	67,07	0	0	6,43	6	5	4,098	0	24	0	
03.02.2021	96,11	54,4	54,49	41,71	80,85	77,71	73,08	72,07	0	0	5,64	6	5	3,522	0	24	0	
04.02.2021	85,79	49,92	49,92	35,87	82,74	80,09	74,94	74,04	0	0	6,05	6	5	3,146	0	24	0	
05.02.2021	92	52,57	52,56	39,43	81,71	78,78	75,03	74,07	0	0	4,71	6	5	3,336	0	24	0	
06.02.2021	89,82	51,41	51,41	38,41	80,69	77,94	73,07	72,11	0	0	5,83	6	5	3,266	0	24	0	
07.02.2021	80,45	48,84	48,8	31,61	82,97	80,62	73,34	72,52	0	0	8,1	6	5	2,903	0	24	0	
08.02.2021	71,17	44,56	44,56	26,61	80,07	78,27	72,07	71,35	0	0	6,92	6	5	2,357	0	24	0	
09.02.2021	77,03	46,48	46,48	30,55	80,6	78,49	72,52	71,75	0	0	6,74	6	5	2,672	0	24	0	
10.02.2021	98,04	55,18	55,17	42,86	80,38	77,21	73,08	72,12	0	0	5,09	6	5	3,574	0	24	0	
11.02.2021	103,76	57,32	57,39	46,44	79,34	75,84	70,27	69,15	0	0	6,69	6	5	3,883	0	24	0	
12.02.2021	105,79	58,52	58,49	47,27	77,7	74,17	67,85	66,76	0	0	7,41	6	5	3,912	0	24	0	
13.02.2021	107,57	58,9	58,93	48,67	78	74,33	68,35	67,25	0	0	7,08	6	5	4,008	0	24	0	
14.02.2021	101,51	56,76	56,73	44,75	77,78	74,45	66,14	65,13	0	0	9,32	6	5	3,823	0	24	0	
15.02.2021	97,1	54,45	54,46	42,65	79,73	76,59	71,6	70,64	0	0	5,95	6	5	3,565	0	24	0	
16.02.2021	82,51	49,74	49,71	32,77	83,25	80,78	74,62	73,79	0	0	6,99	6	5	2,959	0	24	0	
17.02.2021	76,09	46,45	46,46	29,64	81,4	79,28	74,18	73,43	0	0	5,85	6	5	2,59	0	24	0	
18.02.2021	92,6	52,67	52,68	39,93	80,75	77,81	73,4	72,44	0	0	5,37	6	5	3,366	0	24	0	
19.02.2021	96,25	54,65	54,65	41,6	80,41	77,3	73,37	72,41	0	0	4,89	6	5	3,462	0	24	0	
20.02.2021	96,89	54,34	54,34	42,55	79,95	76,79	73,12	72,16	0	0	4,63	6	5	3,503	0	24	0	
21.02.2021	102,03	56,5	56,49	45,53	81,51	78	73,38	72,28	0	0	5,72	6	5	3,856	0	24	0	
22.02.2021	101,33	56,81	56,8	44,52	80,62	77,2	73,94	72,76	0	0	4,44	6	5	3,674	0	24	0	
Итого:					2442,7	2342,21	2168,2	2137,67	0	0	204,54			113,582	0	744	0	
Средние:	99,29	54,98	54,98	44,3								6	5					

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/01/2124:00	29992,49	29141,96	26422,46	26129,29	801,96	787,17	3012,67	1046,818	48,377	14818	25
22/02/2124:00	32435,21	31484,17	28590,67	28266,96	801,96	787,17	3217,21	1160,4	48,377	15562	25
Итого:	2442,72	2342,21	2168,21	2137,67	0	0	204,54	113,582	0	744	0

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 15598ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
 Председатель Правления ТСН Дойин Е.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: ТСН "ТСЖ "Хозяин"

Договор N:29/20 от 28.01.2020

Адрес: ул. Ленина, 31

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 062

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00213989

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9

БД 1

T3=0

КС=0x68V0

ПО 2.7

Дата	V1 ГВС	V2 ХВС	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23.01.2021	8,85	10,01	24	0	*
24.01.2021	9,84	10,54	24	0	*
25.01.2021	7,23	7,48	24	0	*
26.01.2021	6,96	8,28	24	0	*
27.01.2021	8,26	8,13	24	0	*
28.01.2021	8,03	7,44	24	0	*
29.01.2021	6,16	7,36	24	0	*
30.01.2021	8,59	9,64	24	0	*
31.01.2021	9,32	11,19	24	0	*
01.02.2021	7,97	8,15	24	0	*
02.02.2021	6,95	7,06	24	0	*
03.02.2021	5,95	8,01	24	0	*
04.02.2021	6,38	10,01	24	0	*
05.02.2021	5,04	9,2	24	0	*
06.02.2021	6,13	11,68	24	0	*
07.02.2021	8,5	12,33	24	0	*
08.02.2021	6,99	9,27	24	0	*
09.02.2021	6,89	10,37	24	0	*
10.02.2021	5,45	10,85	24	0	*
11.02.2021	7,05	10,46	24	0	*
12.02.2021	7,83	7,85	24	0	*
13.02.2021	7,53	9,5	24	0	*
14.02.2021	9,89	10,07	24	0	*
15.02.2021	6,37	9,18	24	0	*
16.02.2021	7,29	10,02	24	0	*
17.02.2021	6,06	8,87	24	0	*
18.02.2021	5,71	10,28	24	0	*
19.02.2021	5,06	8,86	24	0	*
20.02.2021	4,96	9,01	24	0	*
21.02.2021	6,06	12,63	24	0	*
22.02.2021	4,51	9,36	24	0	*
Итого:	217,81	293,09	744	0	
Средние:					

Дата	V1 ГВС	V2 ХВС	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
22/01/2124:00	4030,85	5347,33	14843	0
22/02/2124:00	4248,66	5640,42	15587	0
Итого:	217,81	293,09	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15598ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Председатель Правления ТСН

Донин Е.В.

